

横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
1	共通	駐車場から施設の入口までの経路に、雨や雪をしのげる屋根付きの通路があれば良いと思います。	2月9日の説明会でも同様のご意見をいただきました。建築上の制約や事業費の調整など様々ございますが、引き続き検討させていただきます。
2	共通	雪が多い地方ですので、雪庇や風雪対策などに配慮してほしいです。	市内の建築物の状況等を確認しながら、雪庇や風雪対策などに配慮した設計を進めています。
3	共通	事務室が建物内部にあり、外の様子が見られない配置となっています。セキュリティの関係も含めて考え方があれば教えてください。	事務室は、エントランス付近を見通せる場所で、館内の諸室への動線に配慮した配置を行っています。セキュリティについては、防犯カメラや巡回を組み合わせた対応を想定しています。
4	体育館	災害時の防災拠点というコンセプトに関連して、特殊な設備や仕掛け、部屋などは考えられていますか。	防災専用施設ではありませんので、基本的には各諸室については平常時と災害時で機能の切り替えを行う運用としています。ご質問の特殊な設備ということでは、防災備蓄倉庫や屋外のマンホールトイレを設置する計画です。
5	市民会館	市民会館の駐車場への出入りについて、混雑時の対応はどのように考えていますか。出入りの一方通行や警備員の配置なども想定していますか。	大規模イベント時の混雑については、出たい方面へ誘導し、各出入口から分散して出ていくことができるような方法や警備員の配置などを含めた運営計画をこれから立ててまいります。
6	市民会館	駐車場の出入口が交差点に近いと感じました。この出入口の位置は変わらないのですか。	敷地内右下の出入口については、現横手体育館のロータリーの出口部分を活かしたいと考えています。

横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
7	市民会館	市民会館のコンセプトについて、市民が気軽に集える場所とありますが、具体的にどういうことを想定していますか。	1階のティーンズコーナーでは、中高生が学校帰りに勉強したり、友達と話をしたりする場所を想定しています。また、同じく1階のエントランスホール・ホワイエは、フリーな場所になってますので、市民の方が集まったり、小さなイベントなどもできたりします。屋内と外を一体的に使ったフリーマーケットや音楽イベントなどを開催していただき、今までなかなか行きづらかった人たちが、気軽に訪れることができることを考えているところです。
8	市民会館	ホワイエやティーンズコーナーの利用時は、館内のどこまで入ることができるのか、警備体制も含めて教えてください。	警備体制や館内をどう仕切るかについては、今年度、運営計画を作る中で検討します。
9	体育館	現段階で、市民利用とイベント興行の割合はどの程度想定していますか。	現時点で数値化していませんが、両者のバランスは大切であると認識しています。実際に体を動かすことと同時に、イベントへの参加やプロスポーツの観戦等も市民利用の形の一つですので、極端に偏ることのないような運用をしていきたいと考えています。
10	体育館	フットサルやハンドボールの利用については想定していますか。（館内の壁や床の耐久性について）	想定しています。防球ネットの位置の検討も含めて、引き続き詳細を検討します。
11	体育館	ランニングコースは、予約をしていなくても誰でも利用できますか。	一般的な施設と同様、大きなイベントがない限りは予約の必要なくご利用いただくことを想定しています。時間区分や料金設定も含めて引き続き検討します。

横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
12	体育館	コンディショニングルームは、市の健康の駅トレーニングセンターや民間のスポーツジムとどう差別化を図りますか。	アスリートの利用に対応できるよう、フリーウエイトなどに対応した空間をイメージしており、詳細を検討しています。
13	体育館	駐車場利用について、ふるさと村のイベントと重なった場合の対応方法は想定していますか。	大きなイベントが想定される際には、情報共有を行いながら対応していきたいと考えています。
14	共通	横手駅から横手体育館や市民会館へのアクセスについてはどう想定していますか。やはり、自家用車での来場を想定していますか。（イベント時のシャトルバス使用などはどう考えていますか）	電車をご利用の方も想定しており、路線バスや循環バス等に加え、大きなイベント等の際はシャトルバスによる対応も想定されます。ただ、実際のところ自動車の利用が多いと予想されますので、不足の場合は周辺の大きな駐車場との連携が必要と考えています。例えば、新しい横手体育館と横手市民会館は道のりで2キロメートルほどしか離れていませんので、片方で大きなイベントがある際には、他方のシャトルバスの拠点にすることも想定されます。
15	体育館	第1アリーナの近くにトイレはありますか。	1階、2階ともに第1アリーナの下側（西側）に数多く配置しています。
16	体育館	建設地からグリーンスタジアムよこてに向かう途中にある駐車場は、砂利敷きの状態でラインもありませんが、きちんと整備する予定はありますか。	現在のところ予定はありませんが、利用頻度等を考慮して検討させていただきます。

横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
17	体育館	グリーンスタジアムよこて西側の駐車場（約80台）は新体育館から距離があり、冬は雪捨て場になっているのではないですか。	当該駐車場から建設地までは1キロメートルの道のりです。利用者の駐車場としては比較的距離がありますが、徒歩圏内ではありますし、利用者向けの駐車場という使い方の他にも、スタッフ用駐車場などとしての役割も想定されますので、有効に活用していきたいと考えています。 また、冬期間の堆雪場として活用は、当該駐車場の東側の隣接部分です。
18	体育館	現在の第3雪捨て場が新体育館の建設地となるため、雪捨て場がなくなると思いますが、その点はどう考えていますか。	市内に2ヶ所、新しい雪捨て場を準備しています。1か所目は、横手清陵学院高校近く土地。2か所目は、雄平フルーツラインの通り沿いの土地を計画しています。面積は、現在よりも広がる予定です。
19	体育館	新たな雪捨て場周辺は、大型ダンプ等の往来が激しくなると思いますが、道路が狭かったと感じますが、横手清陵学院前の渋滞や生徒等の影響はどう考えていますか。	搬入してくるダンプは、平鹿地域振興局側からの通行が多いことを想定しています。また、雪捨て場敷地内を広くとることで、敷地内で大型ダンプでも旋回ができるようにしており、通行に影響がないような対応を考えています。 また、横手清陵学院前の道路に関しては、学校側と何度も協議し、登下校の時間と被らないような時間帯での搬入を予定し、生徒方の通学経路に危険が及ばないような対応を考えています。
20	市民会館	普段から交通量が多く混雑していますが、駐車場への出入りに関して、どう考えていますか。	メインの県道側出入口だけでなく、その他出入口へ分散するよう誘導したり、どの方面に向かうかで出入口を分けたりするなどの対応を考えています。また、県道を挟んだ駐車場への横断などもあることから、警備員の配置などを含め、運営計画の中で検討します。



横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
21	共通	<p>市民説明会を各地域で開催していると思いますが、今回で何回目でしょうか。</p> <p>また、それぞれ何名参加していますか。</p> <p>今回の説明会は参加者が少なく、市民の関心がないのではないかと感じます。温泉の説明会には多くの市民が参加しました。私としては、ゆとりおん大雄を廃止せずに存続してもらいたいです。大雄には集まる場所がゆとりおん大雄しかないの、市民の関心が低い体育館と市民会館に多額の予算を使うお金があれば、まずはゆとりおん大雄を運営する予算に回していただきたいです。</p>	<p>令和5年度に入ってから説明会は、大雄地域で3回目です。参加者数は、1回目雄物川地域15名、2回目大森地域7名、本日大雄地域9名です。</p> <p>今回ご説明した内容については、2月に開催した説明会以降、詳しい資料をホームページに公開しており、説明会に関わらず日ごろからたくさんのご意見を頂戴しています。</p> <p>温泉に関するご質問については、この場での答えはできかねますので、ご意見として持ち帰らせていただきます。</p>
22	共通	<p>大雄でのワークショップで大雄地域内の複数体育施設は、今後集約し建替という提案が示されましたが、それが立ち消えにならないようお願いしたいです。</p> <p>また、ゆとりおん大雄は、社会福祉施設という考え方であり、経営が赤字だから廃止というのは論点が違うのではないかと思いますので、どうか今一度考えていただきたいです。</p>	<p>この場での答えはできかねますので、ご意見として持ち帰らせていただきます。</p>
23	市民会館	<p>エントランスホールやホワイエと外は、ガラスで仕切られていて、簡単に出入りができないようになっていきますでしょうか。</p>	<p>はい、そうです。</p>

横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
24	共通	駐車場は、市内のスーパーのように幅が広く、乗り降りしやすいような設計になっていますでしょうか。 (二重のラインになっていますか)	現時点では二重のラインで引きたいとは考えており、できるだけ利用者に配慮した形で計画したいと思っています。
25	市民会館	市民会館は雪が落ちてこない設計でしょうか。	基本的には雪を乗せたままでも大丈夫な設計としています。出入口まわりの庇の部分に積もった雪庇は電熱で溶かす設計としており、利用者に危険のないような配慮をしています。
26	共通	ネーミングライツや愛称は分かりにくいのでやめていただきたいです。「横手」という言葉に知名度があります。「横手体育館」や「横手総合体育館」のように、横手の体育館だとすぐに分かる名前にしていただきたいです。	現時点でネーミングライツや愛称についての方針は確定しておりません。 これまでも、「方言をもじった造語のような名称はやめてほしい」という趣旨のご意見もいただいていますので、参考にしながら検討していきます。
27	体育館	平成2年頃に発表となった赤坂総合公園の計画で、現在の野球場やグラウンドゴルフ場のほか、テニスコートや多目的グラウンドなどを設置するという計画がありましたが、今回の体育館の位置付けはどうなっているのでしょうか。	当初計画の段階から体育館の整備が位置付けられています。
28	共通	建設に関する進捗状況の周知をどのように行う予定か教えてください。	定期的な工程写真のご紹介などを予定しています。

横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
29	共通	平面図だけだと分かりにくいので、模型などで立体的に見ることはできないでしょうか。	模型という方法もありますが、短い動画で立体的に分かりやすいご紹介ができないかも含めて検討しています。
30	共通	どちらの施設も駐車場に入りやすく、出やすいようにしてほしいです。	引き続き検討します。
31	共通	利用料金は今どのような状況でしょうか。	利用料金については、建設にかかるお金や光熱水費などの見込みを考慮して計算することとなりますので、現在は決まっていません。上記に加え、近隣の同類施設の状況も勘案しながら決定することとなります。
32	体育館	第1アリーナと第2アリーナの間に壁と通路を設けた理由は強度的な面でしょうか。もし、強度的な面がクリアできるなら、分けずに1面で使える方が利便性が高いのではないかと感じました。	第1アリーナと第2アリーナを分けたのは、機能的な面での理由です。日常的な利用では、第2アリーナのような規模の空間が使い勝手が良い場合も多いことに加え、音の問題や空調の効果の関係もあり、大きな空間と小さな空間を組み合わせることとしました。一方で、雪国における広いスペースは貴重ですので、一体的な空間として活用できるよう並べて配置する工夫をしました。
33	市民会館	吹奏楽コンクールの開催を想定した際に、多目的室が上手にあるため、音合わせをして下手から上がる人達と、上手から出てくる演奏を終えた人達の動線がぶつかるのではないのでしょうか。	新しい市民会館では、上手から入り、下手から出ていくことを想定しています。下手から出て、そのまま楽屋の通路を通り、戻っていくようなルートです。

横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
34	市民会館	ボタンについて、安全管理や場面転換のスピードを考慮し、電動ではなく手動の方が良いのではないのでしょうか。	今回の設計では、基本的にすべてオール電動ということで進めています。最近のホールの傾向としては、メモリー付きのオール電動が増えており、ある高さで一段階スピードを下げたり、床面に近い高さでさらにもう一段階スピードを下げたりすることができる、細やかな操作ができるシステムとなっています。
35	市民会館	緞帳の絵柄について、音楽にも演劇にも合うようなシンプルなデザイン（無地）にしていきたいです。	参考にさせていただきます。
36	共通	施設の維持管理や雪対策で工夫されている点がありましたら教えてください。	<p>【市民会館】 ホールの空調設備の一部に地中の冷気を利用することを検討しています。現在、設備の詳しい設計をしているところですが、冷房のコストを可能な限り削減できるよう取り組んでいきます。</p> <p>【体育館】 2階西側トイレについて、男女トイレを2組設置することで、利用人数に応じて一方を閉鎖し、清掃等にかかる手間やコストを抑える工夫をしています。 また、第1・第2アリーナを並べて配置し、一体的な空間にできることで、効果的な自然換気が可能となります。館内に温度計、CO2濃度計測器を設置し、モニタリングしながら窓の開閉を行います。 自然換気をすることで通常時の維持管理費はもちろん、災害時における非常用発電機への負荷を減らすことができます。 雪対策については雪を載せる屋根とすることで、安全性を確保するとともに除雪にかかるコスト削減や、駐車スペースの確保を見込んでいます。 また、エレベーターで除雪機を屋上に上げられるようにしており、陸屋根部分の除雪作業を効率的に行うことができます。</p>

横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
37	市民会館	図面のステージ上に記載されているのは反響版でしょうか。通常のステージは何も設置されていない状態で間違いありませんか。	はい、間違いありません。
38	市民会館	屋根の除雪は必要でしょうか。	基本的には雪を乗せたままでも大丈夫な設計としています。出入口まわりの庇の部分に積もった雪庇は電熱で溶かす設計としており、利用者に危険のないような配慮をしています。
39	体育館	第2アリーナに、第1アリーナのような映像装置を設置する予定はありますか。	現在の計画では、設置する予定はありません。
40	体育館	第1アリーナの収容人数に、第2アリーナの観客席は含まれていますか。	含まれていません。
41	体育館	トイレの数は十分にありますか。	トイレは施設全体で約100人分を計画しており、座席数等に対応できる数を計画しています。 大会やイベント、プロスポーツ興行などに多く利用される2階部分には、エントランスホールやアリーナに近い場所に63人分、東側に5人分、合計68人分配置しています。（基本設計段階）その配置は、誰からも分かりやすい場所を基本とし、かつ、現在の横手体育館のトイレから一番遠い席までの距離を大きく超えない範囲を目安とした上で、日常利用や地域大会時の利用、維持管理の面を考慮して集約しています。

横手体育館と横手市民会館の整備に関する説明会における質疑内容【令和5年5月9日～26日開催】

No.	対象区分	内容	市の考え方
42	体育館	アリーナの床は選手が使いやすく、メンテナンスのしやすいものを、外からの大階段等は雨の日でも滑りにくい材質をお願いしたいです。	大切な部分ですので、参考にさせていただきます。
43	共通	人口減少により、市の財政規模も縮小が見込まれる中で、今回の事業は大丈夫でしょうか。	財政シミュレーションを行いながら、実現可能と判断したところで す。 市の財産経営推進計画の中で、様々な公共施設のあり方について方針を定めており、必要な施設は更新すると同時に、施設によっては統合や廃止をするような決断も進めています。今回の大型公共施設に関する当初の検討では大鳥公園プールの議論もあり、廃止をするということで解体に至っています。
44	共通	それぞれの施設の収支や費用対効果に関する検討はしていますか。	同種施設の事例を参考にした検討をしています。施設の収支にかかる維持管理費については、現在行っている実施設計の内容が決まり次第に精査する予定です。
45	共通	周辺の市町村と共同設置するような検討をしたことはありますか。	検討にあたっては、近隣自治体をはじめとした同種施設の広域的配置についても検証しています。 令和2年度に実施した市民検討委員会の中でも同じようなご意見がありましたが、議論の中で、今回の施設は横手市民の日常的な利用が多く想定される性質もあることなどから、共同設置には馴染まないという意見に集約された経緯があります。