

維持管理状況(測定)

2020年 10月 1日 (木)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1047 | 165 | 5 | 1077 | 165 | 11 | |
| 02 | 1035 | 165 | 5 | 1071 | 165 | 12 | |
| 03 | 1012 | 165 | 10 | 1071 | 165 | 7 | |
| 04 | 1016 | 165 | 10 | 1051 | 165 | 6 | |
| 05 | 1014 | 165 | 9 | 1035 | 165 | 5 | |
| 06 | 995 | 165 | 13 | 1017 | 165 | 8 | |
| 07 | 983 | 165 | 3 | 1012 | 165 | 8 | |
| 08 | 997 | 165 | 11 | 1006 | 165 | 7 | |
| 09 | 987 | 164 | 5 | 1011 | 165 | 11 | |
| 10 | 985 | 165 | 2 | 1009 | 165 | 8 | |
| 11 | 1013 | 165 | 2 | 1017 | 165 | 6 | |
| 12 | 1018 | 165 | 2 | 1035 | 165 | 4 | |
| 13 | 1003 | 165 | 3 | 1036 | 165 | 4 | |
| 14 | 1044 | 166 | 5 | 1046 | 165 | 10 | |
| 15 | 1027 | 165 | 5 | 1036 | 165 | 2 | |
| 16 | 1030 | 165 | 3 | 1036 | 165 | 8 | |
| 17 | 1005 | 165 | 2 | 1035 | 165 | 3 | |
| 18 | 1021 | 165 | 3 | 1033 | 165 | 5 | |
| 19 | 1032 | 165 | 4 | 1047 | 165 | 5 | |
| 20 | 1026 | 165 | 2 | 1045 | 165 | 3 | |
| 21 | 989 | 165 | 3 | 1037 | 165 | 3 | |
| 22 | 1006 | 165 | 4 | 1040 | 165 | 5 | |
| 23 | 1004 | 165 | 3 | 1036 | 165 | 6 | |
| 24 | 1006 | 165 | 3 | 1035 | 165 | 8 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1047 | 166 | 13 | 1077 | 165 | 12 | |
| 最小 | 983 | 164 | 2 | 1006 | 165 | 2 | |
| 平均 | 1012 | 165 | 5 | 1036 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 2日 (金)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1015 | 165 | 3 | 1034 | 165 | 5 | |
| 02 | 1015 | 165 | 2 | 1025 | 161 | 8 | |
| 03 | 1017 | 165 | 2 | 1037 | 164 | 6 | |
| 04 | 1023 | 165 | 2 | 1043 | 165 | 3 | |
| 05 | 1006 | 165 | 2 | 1039 | 165 | 7 | |
| 06 | 1010 | 165 | 3 | 1031 | 165 | 10 | |
| 07 | 994 | 165 | 2 | 1032 | 165 | 9 | |
| 08 | 1014 | 165 | 9 | 1032 | 165 | 5 | |
| 09 | 1014 | 165 | 6 | 1041 | 165 | 6 | |
| 10 | 1021 | 165 | 4 | 1051 | 164 | 6 | |
| 11 | 1020 | 165 | 5 | 1052 | 160 | 3 | |
| 12 | 1027 | 165 | 3 | 1053 | 165 | 3 | |
| 13 | 1022 | 165 | 6 | 1054 | 165 | 5 | |
| 14 | 1011 | 165 | 3 | 1047 | 165 | 4 | |
| 15 | 1009 | 165 | 2 | 1051 | 165 | 3 | |
| 16 | 1011 | 165 | 3 | 1061 | 165 | 5 | |
| 17 | 1024 | 165 | 6 | 1052 | 165 | 6 | |
| 18 | 1013 | 165 | 6 | 1048 | 165 | 7 | |
| 19 | 1012 | 165 | 3 | 1059 | 165 | 6 | |
| 20 | 1011 | 165 | 5 | 1059 | 165 | 5 | |
| 21 | 1002 | 165 | 3 | 1039 | 165 | 5 | |
| 22 | 1003 | 165 | 4 | 1035 | 165 | 4 | |
| 23 | 1004 | 165 | 3 | 1045 | 165 | 7 | |
| 24 | 993 | 165 | 3 | 1039 | 165 | 10 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1027 | 165 | 9 | 1061 | 165 | 10 | |
| 最小 | 993 | 165 | 2 | 1025 | 160 | 3 | |
| 平均 | 1012 | 165 | 4 | 1044 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 3日 (土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1004 | 165 | 4 | 1056 | 165 | 5 | |
| 02 | 1021 | 165 | 5 | 1051 | 165 | 8 | |
| 03 | 1015 | 165 | 3 | 1055 | 165 | 3 | |
| 04 | 1019 | 165 | 3 | 1050 | 165 | 3 | |
| 05 | 1009 | 165 | 3 | 1050 | 165 | 7 | |
| 06 | 1011 | 165 | 3 | 1053 | 165 | 4 | |
| 07 | 994 | 165 | 15 | 1047 | 165 | 4 | |
| 08 | 1005 | 165 | 9 | 1033 | 165 | 3 | |
| 09 | 1015 | 165 | 2 | 1036 | 165 | 3 | |
| 10 | 994 | 164 | 3 | 1065 | 165 | 3 | |
| 11 | 1025 | 166 | 3 | 1066 | 165 | 6 | |
| 12 | 1023 | 165 | 6 | 1066 | 165 | 5 | |
| 13 | 1025 | 165 | 3 | 1050 | 165 | 6 | |
| 14 | 1026 | 165 | 5 | 1058 | 165 | 4 | |
| 15 | 1017 | 164 | 5 | 1052 | 165 | 3 | |
| 16 | 1021 | 166 | 4 | 1040 | 165 | 5 | |
| 17 | 1019 | 165 | 3 | 1045 | 165 | 6 | |
| 18 | 1011 | 165 | 2 | 1056 | 165 | 5 | |
| 19 | 1017 | 165 | 3 | 1049 | 165 | 5 | |
| 20 | 1018 | 165 | ***** | 1020 | 165 | ***** | |
| 21 | 1024 | 165 | ***** | 1046 | 165 | ***** | |
| 22 | 1029 | 165 | 3 | 1063 | 165 | 4 | |
| 23 | 1034 | 165 | 2 | 1069 | 165 | 7 | |
| 24 | 1037 | 165 | 6 | 1069 | 165 | 2 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1037 | 166 | 15 | 1069 | 165 | 8 | |
| 最小 | 994 | 164 | 2 | 1020 | 165 | 2 | |
| 平均 | 1017 | 165 | 4 | 1052 | 165 | 5 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 4日 (日)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1027 | 165 | 2 | 1079 | 165 | 3 | |
| 02 | 1021 | 165 | 4 | 1067 | 165 | 6 | |
| 03 | 1029 | 165 | 2 | 1055 | 165 | 4 | |
| 04 | 1020 | 165 | 3 | 1060 | 165 | 6 | |
| 05 | 1009 | 166 | 10 | 1070 | 165 | 4 | |
| 06 | 1024 | 164 | 6 | 1056 | 165 | 4 | |
| 07 | 1008 | 165 | 2 | 1063 | 165 | 3 | |
| 08 | 1026 | 165 | 2 | 1061 | 165 | 3 | |
| 09 | 1014 | 166 | 15 | 1059 | 165 | 7 | |
| 10 | 990 | 165 | 9 | 1044 | 166 | 11 | |
| 11 | 1029 | 165 | 14 | 1040 | 165 | 7 | |
| 12 | 1024 | 165 | 6 | 1035 | 165 | 5 | |
| 13 | 1005 | 165 | 8 | 1051 | 165 | 4 | |
| 14 | 990 | 165 | 8 | 1046 | 165 | 8 | |
| 15 | 1010 | 165 | 3 | 1028 | 165 | 8 | |
| 16 | 1000 | 165 | 2 | 1022 | 165 | 5 | |
| 17 | 990 | 165 | 3 | 1015 | 165 | 7 | |
| 18 | 967 | 165 | 2 | 999 | 165 | 5 | |
| 19 | 981 | 165 | 7 | 997 | 165 | 4 | |
| 20 | 976 | 165 | 13 | 999 | 165 | 11 | |
| 21 | 1015 | 165 | 16 | 1009 | 164 | 8 | |
| 22 | 989 | 164 | 0 | 1021 | 165 | 8 | |
| 23 | 997 | 165 | 6 | 1049 | 165 | 7 | |
| 24 | 1008 | 165 | 6 | 1035 | 165 | 5 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1029 | 166 | 16 | 1079 | 166 | 11 | |
| 最小 | 967 | 164 | 0 | 997 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1006 | 165 | 6 | 1040 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 5日 (月)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1008 | 165 | 3 | 1019 | 165 | 10 | |
| 02 | 981 | 165 | 3 | 1027 | 165 | 11 | |
| 03 | 960 | 165 | 3 | 995 | 165 | 5 | |
| 04 | 1004 | 166 | 5 | 1005 | 165 | 8 | |
| 05 | 1028 | 164 | 6 | 1027 | 165 | 3 | |
| 06 | 1013 | 165 | 2 | 1018 | 166 | 4 | |
| 07 | 1005 | 165 | 5 | 1012 | 165 | 6 | |
| 08 | 1000 | 165 | 5 | 1016 | 165 | 6 | |
| 09 | 991 | 165 | 5 | 1012 | 165 | 3 | |
| 10 | 976 | 165 | 7 | 983 | 165 | 4 | |
| 11 | 1004 | 165 | 5 | 991 | 165 | 7 | |
| 12 | 994 | 165 | 1 | 1007 | 165 | 6 | |
| 13 | 964 | 165 | 2 | 1021 | 165 | 3 | |
| 14 | 991 | 165 | 4 | 1007 | 165 | 4 | |
| 15 | 995 | 165 | 7 | 1003 | 165 | 6 | |
| 16 | 964 | 165 | 3 | 1035 | 165 | 8 | |
| 17 | 983 | 165 | 3 | 1043 | 165 | 2 | |
| 18 | 1004 | 165 | 9 | 1040 | 165 | 6 | |
| 19 | 1014 | 166 | 9 | 1037 | 165 | 4 | |
| 20 | 1007 | 164 | 2 | 1044 | 165 | 5 | |
| 21 | 1004 | 165 | 2 | 1043 | 164 | 3 | |
| 22 | 1008 | 165 | 2 | 1046 | 165 | 6 | |
| 23 | 1006 | 165 | 6 | 1047 | 165 | 10 | |
| 24 | 1020 | 165 | 3 | 1038 | 165 | 8 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1028 | 166 | 9 | 1047 | 166 | 11 | |
| 最小 | 960 | 164 | 1 | 983 | 164 | 2 | |
| 平均 | 997 | 165 | 4 | 1022 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 6日 (火)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1013 | 165 | 2 | 1035 | 165 | 6 | |
| 02 | 1026 | 165 | 2 | 1018 | 165 | 4 | |
| 03 | 1025 | 165 | 5 | 1018 | 165 | 7 | |
| 04 | 1025 | 165 | 6 | 1029 | 165 | 9 | |
| 05 | 1029 | 165 | 2 | 1028 | 165 | 10 | |
| 06 | 1029 | 165 | 2 | 1032 | 165 | 6 | |
| 07 | 1027 | 165 | 2 | 1033 | 165 | 5 | |
| 08 | 1021 | 165 | 4 | 1033 | 165 | 6 | |
| 09 | 1006 | 165 | 2 | 1024 | 165 | 5 | |
| 10 | 998 | 165 | 2 | 1036 | 165 | 5 | |
| 11 | 1009 | 165 | 5 | 1030 | 165 | 7 | |
| 12 | 1019 | 165 | 6 | 1044 | 165 | 10 | |
| 13 | 1014 | 165 | 4 | 1036 | 165 | 12 | |
| 14 | 1024 | 165 | 2 | 1038 | 165 | 11 | |
| 15 | 1029 | 165 | 3 | 1067 | 165 | 7 | |
| 16 | 1025 | 165 | 3 | 1063 | 165 | 9 | |
| 17 | 1015 | 165 | 2 | 1049 | 165 | 7 | |
| 18 | 1010 | 165 | 3 | 1049 | 165 | 5 | |
| 19 | 1021 | 165 | 2 | 1039 | 165 | 7 | |
| 20 | 1034 | 165 | 3 | 1041 | 165 | 7 | |
| 21 | 1008 | 165 | 2 | 1036 | 165 | 4 | |
| 22 | 993 | 166 | 4 | 1017 | 165 | 7 | |
| 23 | 1022 | 164 | 7 | 1019 | 165 | 7 | |
| 24 | 1003 | 165 | 2 | 1016 | 165 | 4 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1034 | 166 | 7 | 1067 | 165 | 12 | |
| 最小 | 993 | 164 | 2 | 1016 | 165 | 4 | |
| 平均 | 1018 | 165 | 3 | 1035 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 7日 (水)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1028 | 165 | 2 | 1014 | 165 | 7 | |
| 02 | 1008 | 165 | 2 | 1009 | 165 | 11 | |
| 03 | 1017 | 165 | 5 | 999 | 165 | 6 | |
| 04 | 1018 | 165 | 13 | 1017 | 165 | 6 | |
| 05 | 1027 | 165 | 4 | 1022 | 165 | 6 | |
| 06 | 1015 | 165 | 2 | 1009 | 165 | 8 | |
| 07 | 1005 | 165 | 2 | 1018 | 165 | 11 | |
| 08 | 1011 | 165 | 2 | 1021 | 165 | 4 | |
| 09 | 1027 | 165 | 6 | 1016 | 165 | 7 | |
| 10 | 1030 | 165 | 11 | 1011 | 165 | 5 | |
| 11 | 1019 | 165 | 7 | 1027 | 165 | 4 | |
| 12 | 1022 | 165 | 2 | 1024 | 165 | 7 | |
| 13 | 1013 | 165 | 2 | 1020 | 165 | 7 | |
| 14 | 1018 | 165 | 2 | 1011 | 165 | 4 | |
| 15 | 1030 | 165 | 2 | 1024 | 165 | 5 | |
| 16 | 1009 | 165 | 2 | 1018 | 165 | 6 | |
| 17 | 1021 | 165 | 14 | 1014 | 165 | 8 | |
| 18 | 1018 | 165 | 9 | 1020 | 165 | 9 | |
| 19 | 1023 | 165 | 2 | 1019 | 165 | 6 | |
| 20 | 1029 | 165 | 3 | 1037 | 165 | 6 | |
| 21 | 1026 | 165 | 5 | 1045 | 165 | 4 | |
| 22 | 1026 | 165 | 5 | 1037 | 165 | 3 | |
| 23 | 1023 | 165 | 3 | 1018 | 165 | 5 | |
| 24 | 1026 | 165 | 3 | 1026 | 165 | 8 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1030 | 165 | 14 | 1045 | 165 | 11 | |
| 最小 | 1005 | 165 | 2 | 999 | 165 | 3 | |
| 平均 | 1020 | 165 | 5 | 1020 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 8日 (木)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1015 | 165 | 2 | 1025 | 165 | 6 | |
| 02 | 1042 | 165 | 3 | 1039 | 165 | 6 | |
| 03 | 1045 | 165 | 7 | 1054 | 165 | 4 | |
| 04 | 1037 | 165 | 8 | 1055 | 165 | 8 | |
| 05 | 1034 | 165 | 5 | 1043 | 165 | 6 | |
| 06 | 1041 | 165 | 4 | 1056 | 165 | 4 | |
| 07 | 1034 | 165 | 4 | 1048 | 165 | 4 | |
| 08 | 1048 | 165 | 17 | 1048 | 165 | 10 | |
| 09 | 1020 | 165 | 10 | 1038 | 165 | 10 | |
| 10 | 1018 | 165 | 5 | 1018 | 165 | 5 | |
| 11 | 1028 | 165 | 5 | 1005 | 165 | 5 | |
| 12 | 1024 | 166 | 3 | 1016 | 165 | 5 | |
| 13 | 1013 | 165 | 2 | 1021 | 165 | 8 | |
| 14 | 1022 | 165 | 6 | 1018 | 165 | 6 | |
| 15 | 1003 | 165 | 2 | 1010 | 165 | 6 | |
| 16 | 1021 | 166 | 6 | 1016 | 165 | 4 | |
| 17 | 1021 | 164 | 4 | 1016 | 165 | 4 | |
| 18 | 1023 | 166 | 4 | 1012 | 165 | 7 | |
| 19 | 1036 | 165 | 1 | 1007 | 165 | 6 | |
| 20 | 1039 | 165 | 2 | 1017 | 165 | 6 | |
| 21 | 1037 | 165 | 4 | 1016 | 165 | 9 | |
| 22 | 1033 | 165 | 9 | 1016 | 165 | 10 | |
| 23 | 1023 | 164 | 3 | 1021 | 165 | 11 | |
| 24 | 986 | 165 | 8 | 1002 | 165 | 11 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1048 | 166 | 17 | 1056 | 165 | 11 | |
| 最小 | 986 | 164 | 1 | 1002 | 165 | 4 | |
| 平均 | 1027 | 165 | 5 | 1026 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 9日 (金)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1022 | 164 | 6 | 984 | 165 | 11 | |
| 02 | 1004 | 165 | 2 | 988 | 165 | 13 | |
| 03 | 1012 | 165 | 3 | 987 | 165 | 8 | |
| 04 | 1026 | 165 | 2 | 999 | 165 | 4 | |
| 05 | 1021 | 165 | 3 | 993 | 165 | 9 | |
| 06 | 1014 | 165 | 2 | 992 | 165 | 5 | |
| 07 | 1015 | 165 | 10 | 993 | 165 | 4 | |
| 08 | 1013 | 164 | 4 | 996 | 165 | 6 | |
| 09 | 1011 | 165 | 1 | 991 | 165 | 6 | |
| 10 | 1009 | 165 | 3 | 989 | 165 | 8 | |
| 11 | 976 | 165 | 1 | 992 | 165 | 6 | |
| 12 | 1004 | 165 | 15 | 995 | 165 | 6 | |
| 13 | 1023 | 165 | 10 | 1001 | 165 | 5 | |
| 14 | 1028 | 165 | 2 | 1010 | 165 | 4 | |
| 15 | 1048 | 165 | 6 | 1010 | 165 | 5 | |
| 16 | 1056 | 165 | 5 | 1014 | 165 | 6 | |
| 17 | 1042 | 165 | 3 | 1012 | 165 | 4 | |
| 18 | 1043 | 165 | 4 | 1014 | 165 | 3 | |
| 19 | 1040 | 164 | 3 | 999 | 165 | 6 | |
| 20 | 1042 | 165 | 2 | 973 | 165 | 4 | |
| 21 | 1007 | 165 | 3 | 971 | 164 | 3 | |
| 22 | 1041 | 165 | 2 | 986 | 165 | 3 | |
| 23 | 1025 | 165 | 5 | 995 | 165 | 6 | |
| 24 | 1034 | 165 | 12 | 996 | 165 | 7 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1056 | 165 | 15 | 1014 | 165 | 13 | |
| 最小 | 976 | 164 | 1 | 971 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1023 | 165 | 5 | 995 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 10日 (土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1031 | 165 | 9 | 1025 | 165 | 7 | |
| 02 | 1028 | 165 | 2 | 1025 | 165 | 4 | |
| 03 | 1024 | 165 | 4 | 1006 | 165 | 5 | |
| 04 | 1022 | 165 | 3 | 991 | 165 | 3 | |
| 05 | 1035 | 165 | 2 | 993 | 165 | 3 | |
| 06 | 1040 | 165 | 4 | 1012 | 165 | 3 | |
| 07 | 1025 | 165 | 6 | 1007 | 165 | 5 | |
| 08 | 1036 | 165 | 5 | 997 | 165 | 5 | |
| 09 | 998 | 165 | 2 | 997 | 165 | 7 | |
| 10 | 1009 | 165 | 15 | 1002 | 165 | 3 | |
| 11 | 1028 | 165 | 8 | 1008 | 165 | 3 | |
| 12 | 1041 | 165 | 2 | 1009 | 165 | 3 | |
| 13 | 1044 | 165 | 2 | 1012 | 165 | 5 | |
| 14 | 1037 | 165 | 2 | 1012 | 165 | 3 | |
| 15 | 1014 | 165 | 2 | 1011 | 165 | 3 | |
| 16 | 1014 | 165 | 16 | 1002 | 165 | 3 | |
| 17 | 1034 | 165 | 18 | 1003 | 164 | 2 | |
| 18 | 1034 | 165 | 3 | 1010 | 165 | 7 | |
| 19 | 1025 | 165 | 3 | 1010 | 165 | 7 | |
| 20 | 1035 | 165 | ***** | 1011 | 165 | ***** | |
| 21 | 1018 | 165 | ***** | 1013 | 165 | ***** | |
| 22 | 1025 | 165 | 4 | 1016 | 165 | 4 | |
| 23 | 1033 | 164 | 10 | 1012 | 165 | 8 | |
| 24 | 1037 | 165 | 8 | 1015 | 165 | 13 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1044 | 165 | 18 | 1025 | 165 | 13 | |
| 最小 | 998 | 164 | 2 | 991 | 164 | 2 | |
| 平均 | 1028 | 165 | 6 | 1008 | 165 | 5 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 11日 (日)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 991 | 165 | 2 | 1020 | 165 | 11 | |
| 02 | 992 | 165 | 2 | 1017 | 165 | 8 | |
| 03 | 1000 | 165 | 6 | 1017 | 165 | 6 | |
| 04 | 998 | 165 | 4 | 1013 | 165 | 5 | |
| 05 | 979 | 165 | 3 | 1007 | 165 | 3 | |
| 06 | 1003 | 165 | 3 | 1005 | 165 | 4 | |
| 07 | 994 | 165 | 4 | 994 | 166 | 5 | |
| 08 | 999 | 165 | 6 | 992 | 165 | 5 | |
| 09 | 985 | 165 | 7 | 996 | 165 | 4 | |
| 10 | 981 | 165 | 5 | 988 | 166 | 6 | |
| 11 | 940 | 165 | 2 | 989 | 165 | 6 | |
| 12 | 959 | 166 | 6 | 996 | 165 | 6 | |
| 13 | 977 | 165 | 9 | 992 | 165 | 2 | |
| 14 | 1018 | 165 | 10 | 989 | 165 | 6 | |
| 15 | 986 | 165 | 7 | 996 | 165 | 6 | |
| 16 | 968 | 165 | 3 | 997 | 165 | 3 | |
| 17 | 996 | 166 | 14 | 978 | 166 | 13 | |
| 18 | 995 | 164 | 6 | 1012 | 164 | 18 | |
| 19 | 972 | 165 | 2 | 1042 | 165 | 8 | |
| 20 | 925 | 166 | 3 | 1013 | 165 | 7 | |
| 21 | 1026 | 165 | 7 | 1006 | 165 | 3 | |
| 22 | 1027 | 165 | 4 | 979 | 165 | 9 | |
| 23 | 1007 | 164 | 2 | 1025 | 165 | 7 | |
| 24 | 1022 | 165 | 2 | 1024 | 165 | 3 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1027 | 166 | 14 | 1042 | 166 | 18 | |
| 最小 | 925 | 164 | 2 | 978 | 164 | 2 | |
| 平均 | 989 | 165 | 5 | 1004 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 12日 (月)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1022 | 165 | 2 | 1016 | 165 | 8 | |
| 02 | 1026 | 165 | 1 | 1037 | 165 | 14 | |
| 03 | 1013 | 165 | 4 | 1031 | 163 | 9 | |
| 04 | 1007 | 165 | 1 | 1044 | 160 | 7 | |
| 05 | 1029 | 165 | 3 | 1046 | 165 | 8 | |
| 06 | 1013 | 165 | 2 | 1043 | 165 | 4 | |
| 07 | 1007 | 165 | 5 | 1025 | 165 | 6 | |
| 08 | 1020 | 165 | 8 | 1034 | 165 | 3 | |
| 09 | 1023 | 165 | 8 | 1039 | 165 | 5 | |
| 10 | 1009 | 165 | 0 | 1030 | 165 | 6 | |
| 11 | 1023 | 165 | 2 | 1041 | 165 | 4 | |
| 12 | 1008 | 165 | 2 | 1037 | 165 | 5 | |
| 13 | 936 | 165 | 5 | 1053 | 165 | 7 | |
| 14 | 1008 | 164 | 3 | 1000 | 165 | 4 | |
| 15 | 1019 | 165 | 3 | 1011 | 165 | 5 | |
| 16 | 1020 | 165 | 5 | 1035 | 165 | 3 | |
| 17 | 1018 | 165 | 4 | 1033 | 165 | 12 | |
| 18 | 1029 | 165 | 3 | 1047 | 165 | 10 | |
| 19 | 1023 | 165 | 3 | 1050 | 165 | 4 | |
| 20 | 1040 | 165 | 3 | 1041 | 165 | 5 | |
| 21 | 1042 | 164 | 3 | 1039 | 165 | 5 | |
| 22 | 1031 | 166 | 5 | 1047 | 165 | 4 | |
| 23 | 1034 | 164 | 8 | 1039 | 165 | 8 | |
| 24 | | | | | | | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1042 | 166 | 8 | 1053 | 165 | 14 | |
| 最小 | 936 | 164 | 0 | 1000 | 160 | 3 | |
| 平均 | 1017 | 165 | 4 | 1036 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 13日 (火)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1029 | 165 | 2 | 1030 | 165 | 6 | |
| 02 | 1028 | 165 | 2 | 1039 | 165 | 4 | |
| 03 | 1036 | 165 | 6 | 1036 | 165 | 8 | |
| 04 | 1028 | 165 | 10 | 1039 | 165 | 8 | |
| 05 | 1031 | 165 | 7 | 1034 | 165 | 5 | |
| 06 | 1034 | 165 | 8 | 1040 | 165 | 6 | |
| 07 | 1027 | 165 | 0 | 1052 | 165 | 6 | |
| 08 | 1040 | 165 | 4 | 1045 | 165 | 10 | |
| 09 | 1015 | 164 | 2 | 1047 | 165 | 8 | |
| 10 | 1023 | 166 | 3 | 1051 | 165 | 11 | |
| 11 | 1026 | 165 | 5 | 1061 | 165 | 12 | |
| 12 | 1026 | 165 | 2 | 1046 | 165 | 13 | |
| 13 | 1025 | 165 | 3 | 1041 | 165 | 12 | |
| 14 | 1031 | 165 | 2 | 1058 | 165 | 7 | |
| 15 | 1015 | 165 | 2 | 1039 | 165 | 6 | |
| 16 | 1031 | 165 | 2 | 1028 | 165 | 5 | |
| 17 | 1026 | 165 | 8 | 1037 | 165 | 7 | |
| 18 | 1021 | 165 | 4 | 1050 | 165 | 6 | |
| 19 | 1023 | 165 | 4 | 1038 | 165 | 5 | |
| 20 | 1016 | 165 | 10 | 1035 | 165 | 5 | |
| 21 | 1024 | 165 | 10 | 1034 | 165 | 8 | |
| 22 | 1021 | 165 | 4 | 1041 | 165 | 13 | |
| 23 | 1015 | 164 | 2 | 1034 | 165 | 11 | |
| 24 | 1019 | 165 | 2 | 1033 | 165 | 5 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1040 | 166 | 10 | 1061 | 165 | 13 | |
| 最小 | 1015 | 164 | 0 | 1028 | 165 | 4 | |
| 平均 | 1025 | 165 | 4 | 1041 | 165 | 8 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 14日 (水)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1010 | 165 | 2 | 1034 | 165 | 7 | |
| 02 | 1019 | 165 | 4 | 1030 | 165 | 10 | |
| 03 | 1004 | 165 | 2 | 1027 | 165 | 7 | |
| 04 | 1028 | 165 | 4 | 1039 | 165 | 5 | |
| 05 | 1033 | 165 | 2 | 1048 | 165 | 6 | |
| 06 | 980 | 165 | 1 | 1043 | 165 | 9 | |
| 07 | 1013 | 165 | 2 | 1033 | 165 | 11 | |
| 08 | 1023 | 165 | 1 | 1034 | 165 | 8 | |
| 09 | 1026 | 165 | 1 | 1041 | 165 | 8 | |
| 10 | 1025 | 165 | 3 | 1031 | 165 | 13 | |
| 11 | 1013 | 165 | 2 | 1037 | 165 | 9 | |
| 12 | 1004 | 165 | 2 | 1028 | 165 | 11 | |
| 13 | 1004 | 165 | 4 | 1041 | 165 | 10 | |
| 14 | 1008 | 164 | 2 | 1041 | 165 | 7 | |
| 15 | 1025 | 166 | 7 | 1025 | 165 | 9 | |
| 16 | 1022 | 165 | 3 | 1017 | 165 | 13 | |
| 17 | 1024 | 165 | 2 | 1017 | 165 | 8 | |
| 18 | 1043 | 165 | 2 | 1025 | 165 | 7 | |
| 19 | 1059 | 165 | 2 | 1039 | 165 | 4 | |
| 20 | 1042 | 165 | 3 | 1035 | 165 | 8 | |
| 21 | 1047 | 165 | 4 | 1053 | 165 | 7 | |
| 22 | 1041 | 165 | 7 | 1061 | 165 | 6 | |
| 23 | 1024 | 164 | 6 | 1052 | 165 | 10 | |
| 24 | 1023 | 165 | 12 | 1034 | 165 | 9 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1059 | 166 | 12 | 1061 | 165 | 13 | |
| 最小 | 980 | 164 | 1 | 1017 | 165 | 4 | |
| 平均 | 1023 | 165 | 3 | 1036 | 165 | 8 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 15日 (木)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1019 | 165 | 11 | 1029 | 165 | 3 | |
| 02 | 1027 | 165 | 2 | 1053 | 165 | 3 | |
| 03 | 1041 | 165 | 7 | 1056 | 165 | 6 | |
| 04 | 1031 | 165 | 11 | 1056 | 165 | 9 | |
| 05 | 1041 | 165 | 4 | 1056 | 165 | 5 | |
| 06 | 1044 | 165 | 2 | 1065 | 165 | 7 | |
| 07 | 1045 | 165 | 8 | 1059 | 165 | 11 | |
| 08 | 1037 | 165 | 7 | 1064 | 165 | 8 | |
| 09 | 1024 | 165 | 2 | 1050 | 165 | 10 | |
| 10 | 1029 | 165 | 2 | 1051 | 165 | 12 | |
| 11 | 1026 | 165 | 4 | 1056 | 165 | 12 | |
| 12 | 1029 | 165 | 6 | 1073 | 165 | 7 | |
| 13 | 1026 | 165 | 5 | 1057 | 165 | 7 | |
| 14 | 1025 | 165 | 3 | 1048 | 165 | 7 | |
| 15 | 1021 | 165 | 2 | 1043 | 165 | 4 | |
| 16 | 1024 | 165 | 3 | 1037 | 165 | 4 | |
| 17 | 1032 | 165 | 5 | 1048 | 165 | 6 | |
| 18 | 1042 | 165 | 2 | 1056 | 165 | 5 | |
| 19 | 1028 | 165 | 2 | 1058 | 165 | 7 | |
| 20 | 1015 | 165 | 2 | 1028 | 165 | 12 | |
| 21 | 1017 | 165 | 3 | 1024 | 165 | 5 | |
| 22 | 1022 | 165 | 3 | 1031 | 163 | 5 | |
| 23 | 1024 | 165 | 24 | 1045 | 165 | 7 | |
| 24 | 1015 | 165 | 14 | 1054 | 165 | 11 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1045 | 165 | 24 | 1073 | 165 | 12 | |
| 最小 | 1015 | 165 | 2 | 1024 | 163 | 3 | |
| 平均 | 1029 | 165 | 6 | 1050 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 16日 (金)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1040 | 165 | 5 | 1043 | 165 | 9 | |
| 02 | 1039 | 165 | 6 | 1049 | 165 | 10 | |
| 03 | 1034 | 165 | 2 | 1059 | 165 | 7 | |
| 04 | 1044 | 165 | 2 | 1047 | 165 | 9 | |
| 05 | 1031 | 165 | 3 | 1050 | 165 | 10 | |
| 06 | 1049 | 165 | 2 | 1042 | 165 | 6 | |
| 07 | 1036 | 165 | 2 | 1037 | 165 | 8 | |
| 08 | 1055 | 165 | 3 | 1043 | 165 | 10 | |
| 09 | 1039 | 165 | 3 | 1051 | 165 | 5 | |
| 10 | 1039 | 166 | 5 | 1045 | 165 | 4 | |
| 11 | 1025 | 164 | 3 | 1038 | 165 | 7 | |
| 12 | 1019 | 165 | 2 | 1026 | 165 | 6 | |
| 13 | 1020 | 165 | 2 | 1027 | 165 | 6 | |
| 14 | 1023 | 165 | 2 | 1032 | 165 | 9 | |
| 15 | 1020 | 165 | 3 | 1034 | 165 | 13 | |
| 16 | 1023 | 165 | 2 | 1032 | 165 | 7 | |
| 17 | 1014 | 165 | 2 | 1019 | 165 | 6 | |
| 18 | 1031 | 165 | 3 | 1017 | 165 | 8 | |
| 19 | 1031 | 165 | 3 | 1032 | 165 | 11 | |
| 20 | 1030 | 165 | 5 | 1041 | 165 | 12 | |
| 21 | 1035 | 165 | 2 | 1040 | 165 | 15 | |
| 22 | 1034 | 165 | 1 | 1043 | 165 | 10 | |
| 23 | 1023 | 165 | 2 | 1048 | 165 | 9 | |
| 24 | 1029 | 165 | 10 | 1040 | 165 | 14 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1055 | 166 | 10 | 1059 | 165 | 15 | |
| 最小 | 1014 | 164 | 1 | 1017 | 165 | 4 | |
| 平均 | 1032 | 165 | 3 | 1039 | 165 | 9 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 17日 (土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1032 | 165 | 10 | 1037 | 165 | 10 | |
| 02 | 1047 | 165 | 10 | 1026 | 165 | 14 | |
| 03 | 1051 | 165 | 12 | 1016 | 165 | 11 | |
| 04 | 1045 | 165 | 4 | 1035 | 165 | 5 | |
| 05 | 973 | 165 | 3 | 1033 | 165 | 10 | |
| 06 | 1029 | 165 | 2 | 1032 | 165 | 7 | |
| 07 | 1033 | 165 | 2 | 1033 | 165 | 8 | |
| 08 | 1031 | 165 | 2 | 1033 | 165 | 2 | |
| 09 | 1026 | 165 | 1 | 1031 | 165 | 6 | |
| 10 | 1029 | 165 | 3 | 1027 | 165 | 6 | |
| 11 | 1035 | 165 | 2 | 1028 | 165 | 4 | |
| 12 | 1032 | 165 | 2 | 1028 | 165 | 6 | |
| 13 | 1024 | 165 | 2 | 1026 | 165 | 10 | |
| 14 | 1021 | 165 | 2 | 1021 | 166 | 5 | |
| 15 | 1023 | 165 | 4 | 1031 | 164 | 7 | |
| 16 | 1007 | 165 | 2 | 1020 | 165 | 8 | |
| 17 | 1000 | 164 | 2 | 999 | 165 | 6 | |
| 18 | 1008 | 165 | 3 | 998 | 165 | 7 | |
| 19 | 1018 | 165 | 2 | 1003 | 165 | 8 | |
| 20 | 1030 | 165 | ***** | 1016 | 165 | ***** | |
| 21 | 1006 | 165 | ***** | 1010 | 165 | ***** | |
| 22 | 1023 | 165 | 3 | 1000 | 165 | 8 | |
| 23 | 1018 | 164 | 2 | 1010 | 165 | 14 | |
| 24 | 1017 | 165 | 2 | 1010 | 165 | 11 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1051 | 165 | 12 | 1037 | 166 | 14 | |
| 最小 | 973 | 164 | 1 | 998 | 164 | 2 | |
| 平均 | 1023 | 165 | 4 | 1021 | 165 | 8 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 18日 (日)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1031 | 165 | 2 | 1020 | 165 | 14 | |
| 02 | 1027 | 165 | 2 | 1025 | 165 | 10 | |
| 03 | 1030 | 165 | 2 | 1023 | 165 | 3 | |
| 04 | 1029 | 165 | 2 | 1013 | 165 | 11 | |
| 05 | 1026 | 165 | 2 | 1018 | 165 | 5 | |
| 06 | 1007 | 165 | 3 | 1025 | 165 | 5 | |
| 07 | 1033 | 165 | 2 | 1032 | 165 | 6 | |
| 08 | 1031 | 165 | 5 | 1041 | 165 | 6 | |
| 09 | 1011 | 165 | 3 | 1029 | 165 | 7 | |
| 10 | 1039 | 165 | 5 | 1029 | 165 | 5 | |
| 11 | 1034 | 165 | 2 | 1028 | 165 | 7 | |
| 12 | 1018 | 165 | 2 | 1032 | 165 | 9 | |
| 13 | 1037 | 165 | 3 | 1035 | 165 | 11 | |
| 14 | 1029 | 165 | 2 | 1045 | 165 | 7 | |
| 15 | 1038 | 165 | 2 | 1041 | 165 | 10 | |
| 16 | 1009 | 165 | 2 | 1040 | 165 | 14 | |
| 17 | 1031 | 165 | 2 | 1037 | 165 | 7 | |
| 18 | 1032 | 165 | 2 | 1024 | 165 | 9 | |
| 19 | 1022 | 166 | 9 | 1014 | 165 | 9 | |
| 20 | 1024 | 164 | 5 | 1011 | 165 | 7 | |
| 21 | 1023 | 165 | 1 | 1004 | 165 | 4 | |
| 22 | 1023 | 165 | 2 | 1028 | 165 | 9 | |
| 23 | 1051 | 165 | 1 | 1067 | 165 | 7 | |
| 24 | 1052 | 165 | 2 | 1087 | 165 | 9 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1052 | 166 | 9 | 1087 | 165 | 14 | |
| 最小 | 1007 | 164 | 1 | 1004 | 165 | 3 | |
| 平均 | 1029 | 165 | 3 | 1031 | 165 | 8 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 19日 (月)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1061 | 165 | 2 | 1094 | 165 | 9 | |
| 02 | 1078 | 165 | 2 | 1104 | 165 | 11 | |
| 03 | 1057 | 165 | 3 | 1072 | 165 | 16 | |
| 04 | 1053 | 165 | 11 | 1074 | 164 | 8 | |
| 05 | 1040 | 165 | 8 | 1049 | 165 | 8 | |
| 06 | 1038 | 165 | 2 | 1054 | 165 | 10 | |
| 07 | 1025 | 165 | 3 | 1082 | 165 | 11 | |
| 08 | 1024 | 165 | 4 | 1087 | 165 | 12 | |
| 09 | 1031 | 165 | 6 | 1073 | 165 | 10 | |
| 10 | 1033 | 165 | 2 | 1084 | 165 | 9 | |
| 11 | 1023 | 165 | 3 | 1070 | 165 | 13 | |
| 12 | 1019 | 165 | 4 | 1075 | 165 | 12 | |
| 13 | 1029 | 165 | 3 | 1077 | 165 | 10 | |
| 14 | 1032 | 165 | 2 | 1072 | 165 | 8 | |
| 15 | 1029 | 165 | 2 | 1070 | 165 | 10 | |
| 16 | 1047 | 165 | 3 | 1064 | 165 | 6 | |
| 17 | 1039 | 165 | 3 | 1060 | 165 | 7 | |
| 18 | 1024 | 165 | 4 | 1066 | 165 | 6 | |
| 19 | 1024 | 165 | 3 | 1061 | 165 | 8 | |
| 20 | 1016 | 166 | 8 | 1053 | 165 | 10 | |
| 21 | 995 | 164 | 8 | 1045 | 164 | 7 | |
| 22 | 999 | 165 | 4 | 1028 | 165 | 14 | |
| 23 | 1000 | 164 | 6 | 1044 | 165 | 14 | |
| 24 | 996 | 165 | 6 | 1033 | 165 | 13 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1078 | 166 | 11 | 1104 | 165 | 16 | |
| 最小 | 995 | 164 | 2 | 1028 | 164 | 6 | |
| 平均 | 1030 | 165 | 4 | 1066 | 165 | 10 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 20日 (火)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1011 | 165 | 4 | 1040 | 165 | 12 | |
| 02 | 998 | 165 | 2 | 1050 | 165 | 5 | |
| 03 | 1014 | 165 | 3 | 1038 | 165 | 9 | |
| 04 | 1001 | 165 | 10 | 1045 | 165 | 8 | |
| 05 | 1002 | 165 | 5 | 1045 | 165 | 7 | |
| 06 | 978 | 165 | 3 | 1026 | 165 | 3 | |
| 07 | 1002 | 165 | 3 | 1031 | 163 | 8 | |
| 08 | 998 | 165 | 3 | 1044 | 162 | 10 | |
| 09 | 1014 | 165 | 3 | 1043 | 165 | 11 | |
| 10 | 1005 | 165 | 2 | 1045 | 165 | 5 | |
| 11 | 1012 | 165 | 2 | 1065 | 161 | 7 | |
| 12 | 1018 | 166 | 3 | 1070 | 163 | 7 | |
| 13 | 1020 | 165 | 9 | 1055 | 165 | 13 | |
| 14 | 1010 | 165 | 5 | 1068 | 165 | 13 | |
| 15 | 1023 | 165 | 5 | 1091 | 165 | 7 | |
| 16 | 1011 | 165 | 4 | 1079 | 165 | 7 | |
| 17 | 1034 | 165 | 4 | 1080 | 165 | 9 | |
| 18 | 1024 | 165 | 3 | 1083 | 165 | 8 | |
| 19 | 1021 | 164 | 3 | 1054 | 165 | 15 | |
| 20 | 1024 | 165 | 3 | 1065 | 165 | 9 | |
| 21 | 1001 | 165 | 6 | 1066 | 165 | 7 | |
| 22 | 1002 | 165 | 3 | 1058 | 165 | 19 | |
| 23 | 1004 | 165 | 5 | 1039 | 165 | 9 | |
| 24 | 993 | 165 | 4 | 1039 | 165 | 8 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1034 | 166 | 10 | 1091 | 165 | 19 | |
| 最小 | 978 | 164 | 2 | 1026 | 161 | 3 | |
| 平均 | 1009 | 165 | 4 | 1055 | 165 | 9 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 21日 (水)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1008 | 165 | 2 | 1055 | 165 | 9 | |
| 02 | 1011 | 165 | 3 | 1056 | 165 | 11 | |
| 03 | 1031 | 165 | 4 | 1037 | 165 | 12 | |
| 04 | 1029 | 165 | 8 | 1041 | 165 | 6 | |
| 05 | 1026 | 165 | 2 | 1041 | 165 | 15 | |
| 06 | 1013 | 165 | 2 | 1049 | 165 | 14 | |
| 07 | 1031 | 165 | 3 | 1053 | 165 | 3 | |
| 08 | 1030 | 165 | 2 | 1051 | 165 | 8 | |
| 09 | 1022 | 165 | 2 | 1044 | 165 | 7 | |
| 10 | 1020 | 165 | 4 | 1042 | 165 | 7 | |
| 11 | 1005 | 165 | 2 | 1063 | 165 | 10 | |
| 12 | 1007 | 166 | 18 | 1051 | 166 | 8 | |
| 13 | 983 | 164 | 9 | 1035 | 165 | 10 | |
| 14 | 1013 | 165 | 2 | 1033 | 165 | 12 | |
| 15 | 1023 | 165 | 3 | 1044 | 165 | 7 | |
| 16 | 1016 | 165 | 4 | 1041 | 164 | 9 | |
| 17 | 1011 | 165 | 4 | 1039 | 165 | 9 | |
| 18 | 1028 | 165 | 3 | 1037 | 165 | 9 | |
| 19 | 1029 | 165 | 4 | 1037 | 165 | 9 | |
| 20 | 1035 | 165 | 3 | 1036 | 165 | 11 | |
| 21 | 1018 | 165 | 2 | 1039 | 165 | 10 | |
| 22 | 1034 | 165 | 2 | 1046 | 165 | 9 | |
| 23 | 1032 | 165 | 3 | 1057 | 165 | 6 | |
| 24 | 1023 | 165 | 2 | 1048 | 165 | 11 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1035 | 166 | 18 | 1063 | 166 | 15 | |
| 最小 | 983 | 164 | 2 | 1033 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1020 | 165 | 4 | 1045 | 165 | 9 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 22日 (木)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1018 | 165 | 2 | 1044 | 165 | 9 | |
| 02 | 1031 | 165 | 4 | 1050 | 165 | 11 | |
| 03 | 1046 | 165 | 15 | 1067 | 165 | 8 | |
| 04 | 1051 | 165 | 4 | 1063 | 165 | 8 | |
| 05 | 1060 | 165 | 6 | 1075 | 165 | 10 | |
| 06 | 1080 | 165 | 10 | 1086 | 165 | 10 | |
| 07 | 1053 | 165 | 12 | 1091 | 161 | 9 | |
| 08 | 1040 | 165 | 0 | 1077 | 162 | 10 | |
| 09 | 1042 | 165 | 5 | 1082 | 165 | 11 | |
| 10 | 1046 | 165 | 4 | 1083 | 165 | 12 | |
| 11 | 1046 | 165 | 7 | 1078 | 165 | 12 | |
| 12 | 1034 | 165 | 7 | 1080 | 165 | 10 | |
| 13 | 1052 | 165 | 3 | 1070 | 165 | 5 | |
| 14 | 1046 | 165 | 3 | 1074 | 165 | 6 | |
| 15 | 1050 | 165 | 3 | 1077 | 165 | 10 | |
| 16 | 1060 | 165 | 3 | 1084 | 165 | 7 | |
| 17 | 1024 | 165 | 3 | 1075 | 165 | 10 | |
| 18 | 1045 | 165 | 3 | 1067 | 165 | 11 | |
| 19 | 1050 | 165 | 8 | 1048 | 165 | 8 | |
| 20 | 1056 | 165 | 7 | 1061 | 165 | 7 | |
| 21 | 1053 | 165 | 3 | 1062 | 165 | 9 | |
| 22 | 1045 | 165 | 3 | 1068 | 165 | 4 | |
| 23 | 1038 | 165 | 4 | 1050 | 165 | 9 | |
| 24 | 1049 | 165 | 13 | 1051 | 165 | 10 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1080 | 165 | 15 | 1091 | 165 | 12 | |
| 最小 | 1018 | 165 | 0 | 1044 | 161 | 4 | |
| 平均 | 1046 | 165 | 6 | 1069 | 165 | 9 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 23日 (金)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1014 | 165 | 7 | 1049 | 165 | 14 | |
| 02 | 1042 | 165 | 6 | 1055 | 165 | 9 | |
| 03 | 1012 | 165 | 6 | 1060 | 165 | 6 | |
| 04 | 1022 | 165 | 3 | 1053 | 165 | 8 | |
| 05 | 1044 | 165 | 6 | 1051 | 165 | 11 | |
| 06 | 1048 | 165 | 3 | 1043 | 165 | 4 | |
| 07 | 1040 | 165 | 3 | 1035 | 165 | 11 | |
| 08 | 1027 | 166 | 6 | 1048 | 165 | 10 | |
| 09 | 1035 | 164 | 4 | 1036 | 165 | 8 | |
| 10 | 982 | 165 | 4 | 1040 | 165 | 8 | |
| 11 | 1026 | 165 | 3 | 1031 | 165 | 15 | |
| 12 | 1024 | 165 | 5 | 1028 | 165 | 9 | |
| 13 | 1027 | 165 | 4 | 1037 | 165 | 7 | |
| 14 | 1026 | 165 | 4 | 1038 | 165 | 14 | |
| 15 | 1033 | 165 | 4 | 1043 | 165 | 9 | |
| 16 | 1029 | 165 | 5 | 1041 | 165 | 10 | |
| 17 | 1034 | 165 | 3 | 1040 | 165 | 9 | |
| 18 | 1049 | 165 | 3 | 1058 | 165 | 7 | |
| 19 | 1053 | 165 | 3 | 1059 | 165 | 8 | |
| 20 | 1055 | 165 | 4 | 1058 | 165 | 4 | |
| 21 | 1034 | 165 | 4 | 1025 | 165 | 7 | |
| 22 | 1074 | 165 | 3 | 1052 | 165 | 10 | |
| 23 | 1059 | 165 | 3 | 1058 | 165 | 8 | |
| 24 | 1055 | 165 | 2 | 1067 | 165 | 6 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1074 | 166 | 7 | 1067 | 165 | 15 | |
| 最小 | 982 | 164 | 2 | 1025 | 165 | 4 | |
| 平均 | 1035 | 165 | 4 | 1046 | 165 | 9 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 24日 (土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1062 | 165 | 5 | 1069 | 165 | 4 | |
| 02 | 1059 | 165 | 4 | 1072 | 165 | 6 | |
| 03 | 1053 | 165 | 2 | 1070 | 165 | 8 | |
| 04 | 1054 | 165 | 2 | 1074 | 165 | 9 | |
| 05 | 1055 | 165 | 2 | 1077 | 165 | 9 | |
| 06 | 1051 | 165 | 3 | 1078 | 165 | 9 | |
| 07 | 1056 | 165 | 6 | 1072 | 165 | 10 | |
| 08 | 1043 | 165 | 7 | 1069 | 165 | 12 | |
| 09 | 1056 | 165 | 3 | 1066 | 165 | 6 | |
| 10 | 1058 | 165 | 2 | 1037 | 165 | 10 | |
| 11 | 1048 | 166 | 7 | 1053 | 165 | 4 | |
| 12 | 1071 | 165 | 4 | 1072 | 165 | 8 | |
| 13 | 1061 | 165 | 4 | 1056 | 165 | 9 | |
| 14 | 1045 | 165 | 3 | 1060 | 165 | 7 | |
| 15 | 1041 | 165 | 4 | 1057 | 165 | 9 | |
| 16 | 1040 | 165 | 6 | 1050 | 165 | 4 | |
| 17 | 1040 | 165 | 2 | 1041 | 165 | 5 | |
| 18 | 1028 | 165 | 2 | 1043 | 165 | 6 | |
| 19 | 1034 | 165 | 2 | 1044 | 165 | 11 | |
| 20 | 1018 | 165 | ***** | 1030 | 165 | ***** | |
| 21 | 1025 | 162 | ***** | 1046 | 165 | ***** | |
| 22 | 1018 | 160 | 4 | 1049 | 165 | 8 | |
| 23 | 1017 | 160 | 16 | 1056 | 165 | 13 | |
| 24 | 1006 | 160 | 12 | 1029 | 165 | 14 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1071 | 166 | 16 | 1078 | 165 | 14 | |
| 最小 | 1006 | 160 | 2 | 1029 | 165 | 4 | |
| 平均 | 1043 | 164 | 5 | 1057 | 165 | 8 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 25日 (日)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1003 | 160 | 4 | 1018 | 165 | 10 | |
| 02 | 1014 | 160 | 3 | 1018 | 165 | 12 | |
| 03 | 1033 | 160 | 6 | 1057 | 164 | 10 | |
| 04 | 1011 | 160 | 3 | 1066 | 165 | 12 | |
| 05 | 1006 | 160 | 6 | 1023 | 165 | 14 | |
| 06 | 986 | 161 | 6 | 1021 | 165 | 5 | |
| 07 | 1010 | 159 | 3 | 1012 | 165 | 4 | |
| 08 | 1010 | 160 | 3 | 1001 | 165 | 3 | |
| 09 | 1034 | 159 | 5 | 1039 | 165 | 8 | |
| 10 | 1004 | 160 | 7 | 1044 | 165 | 13 | |
| 11 | 996 | 160 | 8 | 1028 | 165 | 8 | |
| 12 | 995 | 161 | 8 | 1016 | 165 | 6 | |
| 13 | 1035 | 159 | 4 | 1029 | 165 | 7 | |
| 14 | 1036 | 165 | 2 | 1048 | 165 | 8 | |
| 15 | 1051 | 165 | 6 | 1064 | 165 | 11 | |
| 16 | 1083 | 165 | 6 | 1065 | 165 | 8 | |
| 17 | 1057 | 165 | 2 | 1062 | 165 | 9 | |
| 18 | 1044 | 166 | 11 | 1067 | 165 | 7 | |
| 19 | 1038 | 165 | 10 | 1065 | 165 | 6 | |
| 20 | 1039 | 165 | 13 | 1054 | 165 | 7 | |
| 21 | 1041 | 164 | 4 | 1049 | 165 | 6 | |
| 22 | 1041 | 165 | 2 | 1055 | 165 | 11 | |
| 23 | 1043 | 165 | 2 | 1056 | 165 | 17 | |
| 24 | 1047 | 161 | 3 | 1051 | 165 | 12 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1083 | 166 | 13 | 1067 | 165 | 17 | |
| 最小 | 986 | 159 | 2 | 1001 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1027 | 162 | 5 | 1042 | 165 | 9 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 26日 (月)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1036 | 160 | 2 | 1046 | 165 | 7 | |
| 02 | 1048 | 160 | 2 | 1045 | 165 | 8 | |
| 03 | 1068 | 162 | 3 | 1059 | 165 | 8 | |
| 04 | 1042 | 160 | 10 | 1065 | 165 | 12 | |
| 05 | 1028 | 160 | 8 | 1064 | 165 | 11 | |
| 06 | 1061 | 160 | 9 | 1071 | 165 | 11 | |
| 07 | 1022 | 160 | 8 | 1066 | 165 | 11 | |
| 08 | 1038 | 160 | 2 | 1056 | 163 | 8 | |
| 09 | 1038 | 160 | 2 | 1037 | 160 | 11 | |
| 10 | 1034 | 160 | 2 | 1014 | 160 | 11 | |
| 11 | 1019 | 160 | 4 | 1023 | 160 | 11 | |
| 12 | 1026 | 160 | 3 | 1034 | 160 | 9 | |
| 13 | 1003 | 160 | 3 | 1031 | 160 | 8 | |
| 14 | 1033 | 160 | 2 | 1040 | 160 | 7 | |
| 15 | 994 | 160 | 5 | 1023 | 160 | 10 | |
| 16 | 1025 | 160 | 17 | 1024 | 160 | 11 | |
| 17 | 1014 | 160 | 8 | 1031 | 160 | 9 | |
| 18 | 978 | 160 | 2 | 1037 | 160 | 9 | |
| 19 | 1021 | 161 | 8 | 1040 | 160 | 7 | |
| 20 | 1054 | 160 | 10 | 1036 | 160 | 12 | |
| 21 | 1015 | 160 | 3 | 1024 | 160 | 7 | |
| 22 | 1018 | 161 | 3 | 1032 | 160 | 11 | |
| 23 | 1039 | 159 | 5 | 1037 | 160 | 13 | |
| 24 | 991 | 161 | 2 | 1026 | 160 | 14 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1068 | 162 | 17 | 1071 | 165 | 14 | |
| 最小 | 978 | 159 | 2 | 1014 | 160 | 7 | |
| 平均 | 1027 | 160 | 5 | 1040 | 162 | 10 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 27日 (火)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 958 | 163 | 3 | 1022 | 160 | 15 | |
| 02 | 1037 | 165 | 1 | 1034 | 160 | 9 | |
| 03 | 1005 | 165 | 5 | 1041 | 165 | 9 | |
| 04 | 1045 | 165 | 5 | 1041 | 165 | 10 | |
| 05 | 1037 | 165 | 13 | 1054 | 165 | 12 | |
| 06 | 1045 | 165 | 11 | 1046 | 165 | 8 | |
| 07 | 1026 | 165 | 3 | 1061 | 165 | 10 | |
| 08 | 1032 | 165 | 3 | 1047 | 165 | 13 | |
| 09 | 1044 | 165 | 12 | 1042 | 165 | 8 | |
| 10 | 1033 | 165 | 9 | 1050 | 165 | 10 | |
| 11 | 1036 | 165 | 2 | 1051 | 165 | 8 | |
| 12 | 1026 | 165 | 2 | 1050 | 165 | 11 | |
| 13 | 1022 | 165 | 6 | 1048 | 165 | 7 | |
| 14 | 984 | 165 | 2 | 1052 | 165 | 3 | |
| 15 | 986 | 165 | 3 | 1036 | 165 | 4 | |
| 16 | 999 | 166 | 15 | 1014 | 165 | 7 | |
| 17 | 1052 | 165 | 5 | 1036 | 165 | 10 | |
| 18 | 1026 | 165 | 2 | 1050 | 165 | 9 | |
| 19 | 1033 | 165 | 3 | 1055 | 165 | 10 | |
| 20 | 1023 | 165 | 11 | 1042 | 165 | 8 | |
| 21 | 1017 | 164 | 6 | 1038 | 165 | 7 | |
| 22 | 1017 | 165 | 3 | 1036 | 165 | 11 | |
| 23 | 1037 | 165 | 2 | 1037 | 165 | 13 | |
| 24 | 1036 | 165 | 2 | 1034 | 165 | 10 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1052 | 166 | 15 | 1061 | 165 | 15 | |
| 最小 | 958 | 163 | 1 | 1014 | 160 | 3 | |
| 平均 | 1023 | 165 | 5 | 1042 | 165 | 9 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 28日 (水)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1035 | 165 | 2 | 1049 | 165 | 11 | |
| 02 | 1022 | 165 | 2 | 1049 | 165 | 10 | |
| 03 | 1035 | 165 | 3 | 1034 | 165 | 15 | |
| 04 | 1029 | 165 | 2 | 1025 | 165 | 11 | |
| 05 | 1023 | 165 | 6 | 1040 | 165 | 6 | |
| 06 | 1040 | 165 | 4 | 1062 | 165 | 9 | |
| 07 | 1034 | 165 | 2 | 1078 | 165 | 10 | |
| 08 | 1039 | 165 | 2 | 1085 | 165 | 15 | |
| 09 | 1042 | 165 | 2 | 1116 | 165 | 7 | |
| 10 | 1030 | 165 | 2 | 1116 | 165 | 8 | |
| 11 | 1016 | 165 | 9 | 1087 | 165 | 7 | |
| 12 | 1016 | 165 | 7 | 1094 | 165 | 8 | |
| 13 | 998 | 164 | 3 | 1069 | 165 | 14 | |
| 14 | 1022 | 165 | 3 | 1047 | 165 | 11 | |
| 15 | 1032 | 165 | 5 | 1063 | 165 | 11 | |
| 16 | 1034 | 165 | 8 | 1073 | 165 | 11 | |
| 17 | 1015 | 165 | 2 | 1076 | 165 | 7 | |
| 18 | 1021 | 165 | 2 | 1070 | 165 | 7 | |
| 19 | 1031 | 166 | 2 | 1080 | 165 | 4 | |
| 20 | 1024 | 164 | 2 | 1091 | 165 | 9 | |
| 21 | 1044 | 165 | 2 | 1103 | 165 | 10 | |
| 22 | 1044 | 166 | 2 | 1074 | 165 | 10 | |
| 23 | 1021 | 165 | 4 | 1061 | 166 | 12 | |
| 24 | 1016 | 165 | 6 | 1050 | 164 | 14 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1044 | 166 | 9 | 1116 | 166 | 15 | |
| 最小 | 998 | 164 | 2 | 1025 | 164 | 4 | |
| 平均 | 1028 | 165 | 4 | 1071 | 165 | 10 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 29日 (木)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1028 | 165 | 10 | 1069 | 165 | 14 | |
| 02 | 1019 | 165 | 2 | 1079 | 165 | 4 | |
| 03 | 1048 | 165 | 4 | 1103 | 165 | 8 | |
| 04 | 1037 | 165 | 6 | 1102 | 165 | 5 | |
| 05 | 1030 | 165 | 6 | 1096 | 165 | 7 | |
| 06 | 1040 | 163 | 3 | 1095 | 165 | 8 | |
| 07 | 1042 | 160 | 2 | 1121 | 165 | 6 | |
| 08 | 1035 | 160 | 10 | 1113 | 165 | 10 | |
| 09 | 1045 | 160 | 6 | 1097 | 165 | 10 | |
| 10 | 1036 | 160 | 4 | 1089 | 165 | 12 | |
| 11 | 1038 | 164 | 9 | 1092 | 165 | 12 | |
| 12 | 1033 | 165 | 7 | 1120 | 165 | 9 | |
| 13 | 1047 | 165 | 14 | 1128 | 165 | 6 | |
| 14 | 1042 | 165 | 17 | 1122 | 165 | 12 | |
| 15 | 1041 | 164 | 1 | 1122 | 165 | 7 | |
| 16 | 1025 | 165 | 3 | 1084 | 165 | 8 | |
| 17 | 1010 | 165 | 15 | 1037 | 165 | 5 | |
| 18 | 1044 | 165 | 9 | 1087 | 164 | 7 | |
| 19 | 1042 | 165 | 3 | 1107 | 165 | 9 | |
| 20 | 1019 | 165 | 3 | 1078 | 165 | 7 | |
| 21 | 1022 | 165 | 2 | 1084 | 165 | 8 | |
| 22 | 1021 | 165 | 7 | 1060 | 165 | 9 | |
| 23 | 1028 | 164 | 6 | 1055 | 165 | 11 | |
| 24 | 1005 | 165 | 2 | 1070 | 165 | 12 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1048 | 165 | 17 | 1128 | 165 | 14 | |
| 最小 | 1005 | 160 | 1 | 1037 | 164 | 4 | |
| 平均 | 1032 | 164 | 6 | 1092 | 165 | 9 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 30日 (金)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1032 | 165 | 3 | 1065 | 165 | 7 | |
| 02 | 1035 | 165 | 4 | 1059 | 165 | 12 | |
| 03 | 1010 | 165 | 5 | 1058 | 165 | 14 | |
| 04 | 1028 | 165 | 7 | 1078 | 165 | 8 | |
| 05 | 1025 | 165 | 3 | 1076 | 165 | 10 | |
| 06 | 1024 | 165 | 2 | 1076 | 165 | 9 | |
| 07 | 1036 | 165 | 8 | 1086 | 165 | 15 | |
| 08 | 1038 | 165 | 8 | 1080 | 165 | 7 | |
| 09 | 1040 | 165 | 7 | 1077 | 165 | 9 | |
| 10 | 1022 | 165 | 5 | 1074 | 165 | 7 | |
| 11 | 1031 | 165 | 6 | 1084 | 165 | 7 | |
| 12 | 1026 | 160 | 6 | 1076 | 165 | 8 | |
| 13 | 1032 | 163 | 2 | 1071 | 165 | 12 | |
| 14 | 1028 | 165 | 3 | 1081 | 165 | 8 | |
| 15 | 1039 | 165 | 3 | 1071 | 165 | 8 | |
| 16 | 1041 | 165 | 2 | 1098 | 165 | 12 | |
| 17 | 1043 | 166 | 7 | 1093 | 165 | 12 | |
| 18 | 1031 | 165 | 4 | 1077 | 165 | 13 | |
| 19 | 1017 | 165 | 3 | 1073 | 165 | 7 | |
| 20 | 1013 | 165 | 3 | 1064 | 165 | 9 | |
| 21 | 1034 | 165 | 14 | 1074 | 164 | 9 | |
| 22 | 1039 | 165 | 12 | 1101 | 165 | 15 | |
| 23 | 1009 | 165 | 2 | 1101 | 166 | 12 | |
| 24 | 1042 | 165 | 6 | 1095 | 165 | 2 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1043 | 166 | 14 | 1101 | 166 | 15 | |
| 最小 | 1009 | 160 | 2 | 1058 | 164 | 2 | |
| 平均 | 1030 | 165 | 5 | 1079 | 165 | 10 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2020年 10月 31日 (土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1029 | 165 | 4 | 1095 | 165 | 4 | |
| 02 | 1026 | 165 | 2 | 1106 | 165 | 8 | |
| 03 | 1041 | 165 | 5 | 1080 | 166 | 19 | |
| 04 | 1029 | 165 | 5 | 1076 | 165 | 16 | |
| 05 | 1041 | 165 | 9 | 1080 | 165 | 8 | |
| 06 | 1044 | 165 | 13 | 1087 | 164 | 4 | |
| 07 | 1065 | 165 | 1 | 1081 | 166 | 8 | |
| 08 | 1063 | 165 | 6 | 1075 | 165 | 6 | |
| 09 | 1027 | 165 | 5 | 1066 | 165 | 12 | |
| 10 | 1029 | 165 | 2 | 1067 | 164 | 13 | |
| 11 | 998 | 165 | 6 | 1088 | 165 | 9 | |
| 12 | 1017 | 165 | 6 | 1069 | 165 | 13 | |
| 13 | 1030 | 166 | 8 | 1057 | 165 | 15 | |
| 14 | 1040 | 164 | 5 | 1055 | 165 | 4 | |
| 15 | 981 | 165 | 3 | 1062 | 165 | 14 | |
| 16 | 1033 | 165 | 4 | 1064 | 165 | 14 | |
| 17 | 1013 | 165 | 2 | 1068 | 165 | 11 | |
| 18 | 1004 | 165 | 7 | 1067 | 165 | 14 | |
| 19 | 1021 | 165 | 6 | 1058 | 165 | 10 | |
| 20 | 971 | 165 | ***** | 1053 | 165 | ***** | |
| 21 | 1031 | 166 | ***** | 1047 | 165 | ***** | |
| 22 | 1047 | 164 | 15 | 1026 | 165 | 9 | |
| 23 | 979 | 165 | 12 | 1033 | 165 | 8 | |
| 24 | 936 | 165 | 3 | 1039 | 165 | 7 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1065 | 166 | 15 | 1106 | 166 | 19 | |
| 最小 | 936 | 164 | 1 | 1026 | 164 | 4 | |
| 平均 | 1021 | 165 | 6 | 1067 | 165 | 10 | |

*****は無効データ