

維持管理状況(測定)

2021年 5月 1日 (土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1050 | 165 | 4 | 880 | 165 | 5 | |
| 02 | 1047 | 165 | 5 | 873 | 165 | 10 | |
| 03 | 1054 | 165 | 8 | 870 | 165 | 11 | |
| 04 | 1062 | 165 | 7 | 871 | 165 | 10 | |
| 05 | 1060 | 165 | 6 | 868 | 165 | 8 | |
| 06 | 1059 | 165 | 4 | 874 | 165 | 8 | |
| 07 | 1052 | 165 | 4 | 872 | 165 | 8 | |
| 08 | 1055 | 165 | 5 | 879 | 165 | 8 | |
| 09 | 1072 | 165 | 6 | 879 | 165 | 13 | |
| 10 | 1064 | 165 | 9 | 867 | 165 | 10 | |
| 11 | 1065 | 166 | 10 | 920 | 165 | 6 | |
| 12 | 1088 | 165 | 10 | 1019 | 165 | 8 | |
| 13 | 1064 | 165 | 5 | 1019 | 165 | 10 | |
| 14 | 1040 | 165 | 5 | 1012 | 165 | 6 | |
| 15 | 1055 | 165 | 7 | 1011 | 165 | 8 | |
| 16 | 1053 | 165 | 7 | 1004 | 165 | 7 | |
| 17 | 1049 | 164 | 9 | 1013 | 165 | 7 | |
| 18 | 1066 | 165 | 8 | 1028 | 165 | 15 | |
| 19 | 1045 | 165 | 8 | 1012 | 165 | 6 | |
| 20 | 1045 | 165 | 9 | 1011 | 165 | 6 | |
| 21 | 1056 | 165 | ***** | 984 | 165 | ***** | |
| 22 | 1079 | 165 | 20 | 1017 | 164 | 4 | |
| 23 | 1076 | 165 | 3 | 1022 | 165 | 4 | |
| 24 | 1069 | 165 | 3 | 980 | 165 | 8 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1088 | 166 | 20 | 1028 | 165 | 15 | |
| 最小 | 1040 | 164 | 3 | 867 | 164 | 4 | |
| 平均 | 1059 | 165 | 7 | 949 | 165 | 8 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 2日 (日)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1049 | 164 | 4 | 1015 | 165 | 10 | |
| 02 | 1043 | 165 | 5 | 998 | 166 | 10 | |
| 03 | 1048 | 165 | 6 | 1023 | 165 | 6 | |
| 04 | 1051 | 165 | 4 | 1014 | 165 | 4 | |
| 05 | 1034 | 165 | 4 | 1001 | 165 | 5 | |
| 06 | 1037 | 165 | 5 | 1008 | 165 | 7 | |
| 07 | 1044 | 165 | 5 | 1007 | 165 | 9 | |
| 08 | 1049 | 165 | 5 | 1036 | 165 | 5 | |
| 09 | 1035 | 165 | 4 | 1031 | 165 | 9 | |
| 10 | 1046 | 165 | 5 | 1030 | 165 | 3 | |
| 11 | 1051 | 165 | 9 | 1043 | 165 | 6 | |
| 12 | 1042 | 165 | 7 | 1026 | 165 | 7 | |
| 13 | 1044 | 165 | 7 | 1030 | 165 | 11 | |
| 14 | 1032 | 165 | 5 | 1045 | 165 | 7 | |
| 15 | 1025 | 165 | 5 | 1041 | 165 | 8 | |
| 16 | 1056 | 165 | 10 | 1047 | 165 | 9 | |
| 17 | 1043 | 165 | 9 | 1048 | 165 | 4 | |
| 18 | 1041 | 165 | 7 | 1040 | 165 | 9 | |
| 19 | 1053 | 165 | 15 | 1033 | 166 | 9 | |
| 20 | 1035 | 166 | 3 | 1013 | 165 | 10 | |
| 21 | 1045 | 165 | 6 | 1035 | 164 | 4 | |
| 22 | 1057 | 164 | 3 | 1024 | 165 | 3 | |
| 23 | 1050 | 165 | 5 | 1027 | 165 | 8 | |
| 24 | 1040 | 165 | 4 | 1029 | 165 | 10 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1057 | 166 | 15 | 1048 | 166 | 11 | |
| 最小 | 1025 | 164 | 3 | 998 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1044 | 165 | 6 | 1027 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 3日 (月)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1045 | 165 | 5 | 1027 | 165 | 5 | |
| 02 | 1042 | 165 | 5 | 1032 | 165 | 6 | |
| 03 | 1031 | 165 | 4 | 1009 | 165 | 7 | |
| 04 | 1032 | 165 | 6 | 997 | 166 | 12 | |
| 05 | 1021 | 165 | 6 | 1006 | 165 | 11 | |
| 06 | 1037 | 166 | 8 | 1004 | 165 | 6 | |
| 07 | 1044 | 165 | 6 | 1007 | 166 | 10 | |
| 08 | 1045 | 165 | 4 | 1015 | 165 | 4 | |
| 09 | 1040 | 165 | 5 | 1018 | 165 | 5 | |
| 10 | 1047 | 165 | 10 | 1033 | 165 | 16 | |
| 11 | 1049 | 165 | 10 | 998 | 165 | 4 | |
| 12 | 1035 | 165 | 10 | 1014 | 165 | 5 | |
| 13 | 1041 | 165 | 7 | 1025 | 165 | 7 | |
| 14 | 1056 | 165 | 5 | 993 | 165 | 5 | |
| 15 | 1050 | 165 | 6 | 1028 | 165 | 4 | |
| 16 | 1054 | 165 | 9 | 1021 | 165 | 5 | |
| 17 | 1079 | 165 | 8 | 1026 | 165 | 7 | |
| 18 | 1056 | 165 | 10 | 1033 | 165 | 4 | |
| 19 | 1052 | 165 | 5 | 1040 | 163 | 5 | |
| 20 | 1042 | 165 | 7 | 1023 | 165 | 8 | |
| 21 | 1043 | 165 | 6 | 1004 | 165 | 4 | |
| 22 | 1037 | 165 | 6 | 999 | 164 | 5 | |
| 23 | 1063 | 164 | 6 | 1023 | 165 | 8 | |
| 24 | 1049 | 165 | 7 | 1021 | 165 | 7 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1079 | 166 | 10 | 1040 | 166 | 16 | |
| 最小 | 1021 | 164 | 4 | 993 | 163 | 4 | |
| 平均 | 1045 | 165 | 7 | 1017 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 4日 (火)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1054 | 165 | 6 | 1043 | 165 | 8 | |
| 02 | 1056 | 165 | 4 | 1039 | 165 | 6 | |
| 03 | 1062 | 165 | 5 | 1027 | 165 | 5 | |
| 04 | 1056 | 165 | 6 | 1024 | 165 | 7 | |
| 05 | 1061 | 165 | 4 | 1009 | 165 | 9 | |
| 06 | 1055 | 165 | 6 | 1025 | 165 | 7 | |
| 07 | 1062 | 165 | 4 | 1032 | 165 | 5 | |
| 08 | 1046 | 165 | 4 | 1012 | 165 | 11 | |
| 09 | 1046 | 165 | 6 | 1026 | 165 | 9 | |
| 10 | 1046 | 165 | 6 | 1031 | 165 | 4 | |
| 11 | 1045 | 165 | 5 | 1015 | 165 | 10 | |
| 12 | 1050 | 165 | 6 | 1013 | 165 | 4 | |
| 13 | 1052 | 165 | 4 | 1017 | 165 | 3 | |
| 14 | 1047 | 165 | 5 | 1029 | 166 | 5 | |
| 15 | 1052 | 165 | 9 | 1024 | 165 | 8 | |
| 16 | 1046 | 165 | 7 | 1025 | 165 | 4 | |
| 17 | 1047 | 165 | 4 | 1029 | 165 | 7 | |
| 18 | 1058 | 165 | 5 | 1019 | 165 | 10 | |
| 19 | 1050 | 165 | 8 | 1024 | 166 | 5 | |
| 20 | 1065 | 165 | 8 | 1018 | 165 | 5 | |
| 21 | 1081 | 165 | 5 | 1039 | 165 | 8 | |
| 22 | 1066 | 165 | 4 | 1025 | 165 | 8 | |
| 23 | 1060 | 165 | 10 | 1021 | 165 | 7 | |
| 24 | 1074 | 165 | 7 | 1033 | 165 | 6 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1081 | 165 | 10 | 1043 | 166 | 11 | |
| 最小 | 1045 | 165 | 4 | 1009 | 165 | 3 | |
| 平均 | 1056 | 165 | 6 | 1025 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 5日 (水)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1058 | 165 | 9 | 1016 | 165 | 3 | |
| 02 | 1056 | 165 | 15 | 1012 | 165 | 4 | |
| 03 | 1073 | 164 | 8 | 1026 | 166 | 11 | |
| 04 | 1065 | 165 | 5 | 1031 | 165 | 7 | |
| 05 | 1068 | 165 | 5 | 1022 | 165 | 5 | |
| 06 | 1053 | 165 | 5 | 1011 | 165 | 3 | |
| 07 | 1084 | 165 | 5 | 1018 | 165 | 8 | |
| 08 | 1080 | 165 | 5 | 1023 | 165 | 11 | |
| 09 | 1063 | 165 | 4 | 1022 | 165 | 12 | |
| 10 | 1059 | 165 | 9 | 1042 | 165 | 4 | |
| 11 | 1080 | 165 | 5 | 1039 | 165 | 5 | |
| 12 | 1072 | 165 | 4 | 1022 | 165 | 5 | |
| 13 | 1049 | 165 | 6 | 1040 | 165 | 4 | |
| 14 | 1047 | 165 | 9 | 1029 | 165 | 6 | |
| 15 | 1057 | 165 | 5 | 1041 | 165 | 5 | |
| 16 | 1051 | 164 | 5 | 1034 | 165 | 5 | |
| 17 | 1057 | 165 | 5 | 1026 | 165 | 13 | |
| 18 | 1044 | 165 | 5 | 1011 | 165 | 5 | |
| 19 | 1057 | 165 | 6 | 1007 | 165 | 6 | |
| 20 | 1072 | 165 | 7 | 1019 | 165 | 5 | |
| 21 | 1081 | 164 | 4 | 1007 | 165 | 4 | |
| 22 | 1047 | 165 | 5 | 1006 | 164 | 8 | |
| 23 | 1057 | 165 | 3 | 1004 | 165 | 8 | |
| 24 | 1049 | 165 | 3 | 1008 | 165 | 10 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1084 | 165 | 15 | 1042 | 166 | 13 | |
| 最小 | 1044 | 164 | 3 | 1004 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1062 | 165 | 6 | 1022 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 6日 (木)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1057 | 165 | 7 | 1011 | 165 | 5 | |
| 02 | 1055 | 165 | 4 | 1001 | 165 | 5 | |
| 03 | 1028 | 164 | 3 | 986 | 165 | 11 | |
| 04 | 1035 | 166 | 13 | 994 | 165 | 16 | |
| 05 | 1037 | 165 | 19 | 976 | 165 | 5 | |
| 06 | 1057 | 165 | 4 | 994 | 165 | 4 | |
| 07 | 1055 | 165 | 3 | 1016 | 165 | 10 | |
| 08 | 1042 | 165 | 6 | 986 | 165 | 4 | |
| 09 | 1055 | 164 | 6 | 990 | 161 | 8 | |
| 10 | 1063 | 165 | 9 | 1025 | 160 | 8 | |
| 11 | 1070 | 165 | 9 | 1015 | 165 | 10 | |
| 12 | 1071 | 165 | 6 | 1015 | 165 | 8 | |
| 13 | 1071 | 165 | 10 | 1019 | 165 | 7 | |
| 14 | 1049 | 165 | 4 | 1010 | 165 | 7 | |
| 15 | 1052 | 165 | 7 | 1013 | 165 | 4 | |
| 16 | 1073 | 165 | 7 | 1023 | 165 | 6 | |
| 17 | 1053 | 165 | 13 | 1004 | 165 | 5 | |
| 18 | 1045 | 165 | 8 | 1014 | 165 | 4 | |
| 19 | 1053 | 165 | 5 | 1012 | 165 | 8 | |
| 20 | 1038 | 165 | 5 | 998 | 165 | 4 | |
| 21 | 1047 | 164 | 9 | 1011 | 165 | 7 | |
| 22 | 1048 | 165 | 7 | 1016 | 165 | 10 | |
| 23 | 1062 | 165 | 4 | 1004 | 165 | 7 | |
| 24 | 1054 | 165 | 3 | 1019 | 165 | 11 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1073 | 166 | 19 | 1025 | 165 | 16 | |
| 最小 | 1028 | 164 | 3 | 976 | 160 | 4 | |
| 平均 | 1053 | 165 | 7 | 1006 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 7日 (金)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1062 | 165 | 5 | 1020 | 165 | 9 | |
| 02 | 1058 | 165 | 5 | 1013 | 165 | 10 | |
| 03 | 1053 | 165 | 4 | 1013 | 165 | 4 | |
| 04 | 1057 | 165 | 4 | 1009 | 165 | 13 | |
| 05 | 1060 | 165 | 4 | 999 | 165 | 6 | |
| 06 | 1052 | 165 | 4 | 1001 | 165 | 7 | |
| 07 | 1058 | 165 | 3 | 1008 | 165 | 13 | |
| 08 | 1056 | 165 | 7 | 985 | 165 | 4 | |
| 09 | 1051 | 165 | 7 | 992 | 165 | 9 | |
| 10 | 1048 | 165 | 4 | 992 | 165 | 5 | |
| 11 | 1068 | 165 | 6 | 982 | 165 | 15 | |
| 12 | 1055 | 166 | 4 | 969 | 165 | 4 | |
| 13 | 1051 | 165 | 5 | 964 | 165 | 8 | |
| 14 | 1066 | 165 | 5 | 959 | 165 | 8 | |
| 15 | 1051 | 165 | 7 | 966 | 165 | 7 | |
| 16 | 1058 | 166 | 6 | 973 | 165 | 5 | |
| 17 | 1054 | 165 | 4 | 955 | 165 | 9 | |
| 18 | 1060 | 165 | 7 | 973 | 165 | 9 | |
| 19 | 1067 | 165 | 7 | 972 | 165 | 10 | |
| 20 | 1073 | 165 | 5 | 983 | 165 | 12 | |
| 21 | 1064 | 165 | 5 | 981 | 165 | 8 | |
| 22 | 1071 | 165 | 12 | 972 | 165 | 11 | |
| 23 | 1043 | 165 | 4 | 954 | 165 | 10 | |
| 24 | 1032 | 165 | 5 | 940 | 165 | 17 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1073 | 166 | 12 | 1020 | 165 | 17 | |
| 最小 | 1032 | 165 | 3 | 940 | 165 | 4 | |
| 平均 | 1057 | 165 | 5 | 982 | 165 | 9 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 8日 (土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1048 | 165 | 4 | 935 | 165 | 5 | |
| 02 | 1062 | 165 | 4 | 946 | 165 | 5 | |
| 03 | 1046 | 165 | 4 | 936 | 165 | 8 | |
| 04 | 1059 | 165 | 4 | 946 | 165 | 15 | |
| 05 | 1040 | 165 | 5 | 940 | 165 | 6 | |
| 06 | 1044 | 165 | 5 | 931 | 165 | 8 | |
| 07 | 1043 | 165 | 5 | 942 | 165 | 8 | |
| 08 | 1040 | 165 | 7 | 935 | 165 | 14 | |
| 09 | 1051 | 165 | 6 | 934 | 165 | 9 | |
| 10 | 1072 | 165 | 9 | 935 | 165 | 5 | |
| 11 | 1068 | 164 | 3 | 933 | 165 | 5 | |
| 12 | 1069 | 165 | 4 | 941 | 165 | 5 | |
| 13 | 1083 | 165 | 6 | 940 | 165 | 8 | |
| 14 | 1068 | 165 | 4 | 931 | 165 | 5 | |
| 15 | 1074 | 165 | 9 | 919 | 165 | 4 | |
| 16 | 1109 | 165 | 13 | 928 | 165 | 13 | |
| 17 | 1098 | 165 | 8 | 934 | 165 | 4 | |
| 18 | 1087 | 165 | 2 | 924 | 165 | 4 | |
| 19 | 1058 | 165 | 4 | 920 | 165 | 6 | |
| 20 | 1055 | 165 | 2 | 918 | 165 | 4 | |
| 21 | 1036 | 165 | ***** | 913 | 165 | ***** | |
| 22 | 1036 | 165 | 3 | 910 | 165 | 3 | |
| 23 | 1009 | 164 | 2 | 899 | 165 | 3 | |
| 24 | 1023 | 165 | 16 | 902 | 165 | 3 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1109 | 165 | 16 | 946 | 165 | 15 | |
| 最小 | 1009 | 164 | 2 | 899 | 165 | 3 | |
| 平均 | 1057 | 165 | 6 | 929 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 9日 (日)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1061 | 165 | 6 | 921 | 165 | 4 | |
| 02 | 1043 | 165 | 7 | 896 | 165 | 3 | |
| 03 | 1039 | 165 | 4 | 907 | 165 | 6 | |
| 04 | 1054 | 165 | 6 | 906 | 165 | 3 | |
| 05 | 1041 | 165 | 4 | 909 | 165 | 3 | |
| 06 | 1047 | 165 | 3 | 910 | 165 | 3 | |
| 07 | 1029 | 165 | 12 | 911 | 165 | 3 | |
| 08 | 1056 | 165 | 6 | 906 | 165 | 6 | |
| 09 | 1055 | 165 | 4 | 914 | 166 | 7 | |
| 10 | 1059 | 165 | 3 | 914 | 165 | 8 | |
| 11 | 1072 | 165 | 4 | 919 | 165 | 4 | |
| 12 | 1064 | 165 | 3 | 906 | 165 | 9 | |
| 13 | 1056 | 165 | 3 | 907 | 165 | 8 | |
| 14 | 1064 | 165 | 6 | 908 | 165 | 3 | |
| 15 | 1072 | 165 | 3 | 907 | 165 | 5 | |
| 16 | 1066 | 165 | 3 | 903 | 165 | 3 | |
| 17 | 1064 | 165 | 3 | 904 | 165 | 6 | |
| 18 | 1069 | 165 | 3 | 910 | 165 | 4 | |
| 19 | 1062 | 165 | 3 | 894 | 165 | 3 | |
| 20 | 1058 | 165 | 3 | 893 | 165 | 5 | |
| 21 | 1055 | 164 | 3 | 899 | 165 | 3 | |
| 22 | 1064 | 165 | 3 | 902 | 165 | 3 | |
| 23 | 1056 | 165 | 3 | 899 | 165 | 9 | |
| 24 | 1053 | 165 | 5 | 906 | 165 | 4 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1072 | 165 | 12 | 921 | 166 | 9 | |
| 最小 | 1029 | 164 | 3 | 893 | 165 | 3 | |
| 平均 | 1057 | 165 | 4 | 906 | 165 | 5 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 10日 (月)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1042 | 165 | 3 | 899 | 165 | 4 | |
| 02 | 1048 | 165 | 3 | 895 | 165 | 4 | |
| 03 | 1054 | 165 | 5 | 898 | 165 | 4 | |
| 04 | 1037 | 165 | 7 | 894 | 165 | 5 | |
| 05 | 1028 | 165 | 6 | 892 | 165 | 4 | |
| 06 | 1023 | 165 | 4 | 882 | 165 | 3 | |
| 07 | 1025 | 165 | 3 | 891 | 165 | 4 | |
| 08 | 1025 | 165 | 4 | 882 | 165 | 3 | |
| 09 | 1010 | 166 | 7 | 876 | 165 | 3 | |
| 10 | 1031 | 164 | 5 | 867 | 165 | 3 | |
| 11 | 1027 | 165 | 3 | 879 | 165 | 3 | |
| 12 | 1022 | 164 | 2 | 876 | 165 | 3 | |
| 13 | 1016 | 165 | 3 | 876 | 165 | 3 | |
| 14 | 1020 | 165 | 3 | 895 | 165 | 8 | |
| 15 | 1024 | 165 | 4 | 892 | 165 | 5 | |
| 16 | 1029 | 165 | 3 | 888 | 165 | 6 | |
| 17 | 1014 | 165 | 5 | 888 | 165 | 4 | |
| 18 | 1032 | 165 | 4 | 868 | 165 | 7 | |
| 19 | 1029 | 165 | 7 | 891 | 165 | 5 | |
| 20 | 1034 | 165 | 3 | 895 | 165 | 4 | |
| 21 | 1038 | 165 | 3 | 891 | 165 | 4 | |
| 22 | 1028 | 165 | 3 | 892 | 165 | 4 | |
| 23 | 1040 | 165 | 4 | 887 | 165 | 4 | |
| 24 | 1043 | 164 | 3 | 895 | 165 | 3 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1054 | 166 | 7 | 899 | 165 | 8 | |
| 最小 | 1010 | 164 | 2 | 867 | 165 | 3 | |
| 平均 | 1030 | 165 | 4 | 887 | 165 | 4 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 11日 (火)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1038 | 165 | 2 | 889 | 165 | 3 | |
| 02 | 1039 | 165 | 4 | 878 | 165 | 4 | |
| 03 | 1028 | 165 | 3 | 868 | 165 | 4 | |
| 04 | 1041 | 165 | 4 | 877 | 165 | 4 | |
| 05 | 1033 | 165 | 3 | 888 | 165 | 6 | |
| 06 | 1029 | 165 | 3 | 881 | 165 | 5 | |
| 07 | 1035 | 165 | 6 | 886 | 165 | 4 | |
| 08 | 1029 | 165 | 6 | 876 | 165 | 3 | |
| 09 | 1027 | 165 | 4 | 889 | 165 | 4 | |
| 10 | 1016 | 165 | 8 | 883 | 165 | 4 | |
| 11 | 1031 | 165 | 6 | 884 | 166 | 10 | |
| 12 | 1021 | 165 | 8 | 881 | 165 | 8 | |
| 13 | 1021 | 165 | 3 | 880 | 164 | 11 | |
| 14 | 1016 | 165 | 4 | 880 | 165 | 4 | |
| 15 | 1010 | 165 | 5 | 875 | 165 | 4 | |
| 16 | 1014 | 165 | 4 | 878 | 165 | 4 | |
| 17 | 1015 | 165 | 4 | 865 | 166 | 9 | |
| 18 | 1008 | 165 | 5 | 954 | 164 | 4 | |
| 19 | 1017 | 165 | 7 | 964 | 165 | 5 | |
| 20 | 1007 | 165 | 8 | 969 | 165 | 5 | |
| 21 | 1039 | 165 | 5 | 975 | 164 | 6 | |
| 22 | 1024 | 165 | 8 | 962 | 165 | 4 | |
| 23 | 1032 | 164 | 5 | 967 | 165 | 9 | |
| 24 | 1021 | 165 | 4 | 955 | 165 | 5 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1041 | 165 | 8 | 975 | 166 | 11 | |
| 最小 | 1007 | 164 | 2 | 865 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1025 | 165 | 5 | 904 | 165 | 5 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 12日 (水)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1019 | 165 | 4 | 964 | 165 | 15 | |
| 02 | 1014 | 165 | 5 | 960 | 165 | 4 | |
| 03 | 1011 | 165 | 4 | 960 | 165 | 5 | |
| 04 | 1026 | 165 | 6 | 959 | 165 | 8 | |
| 05 | 1026 | 165 | 5 | 966 | 165 | 5 | |
| 06 | 1020 | 165 | 4 | 970 | 165 | 7 | |
| 07 | 1016 | 165 | 6 | 963 | 165 | 7 | |
| 08 | 1018 | 165 | 4 | 960 | 165 | 5 | |
| 09 | 1010 | 165 | 4 | 946 | 165 | 7 | |
| 10 | 1032 | 165 | 6 | 954 | 165 | 5 | |
| 11 | 1033 | 165 | 7 | 948 | 165 | 8 | |
| 12 | 1038 | 165 | 10 | 956 | 165 | 9 | |
| 13 | 1052 | 165 | 10 | 946 | 165 | 12 | |
| 14 | 1027 | 165 | 4 | 950 | 165 | 10 | |
| 15 | 1022 | 165 | 7 | 954 | 165 | 7 | |
| 16 | 1037 | 165 | 4 | 949 | 164 | 7 | |
| 17 | 1030 | 165 | 5 | 952 | 165 | 5 | |
| 18 | 1033 | 165 | 9 | 968 | 165 | 8 | |
| 19 | 1032 | 165 | 7 | 971 | 165 | 8 | |
| 20 | 1034 | 165 | 8 | 960 | 165 | 23 | |
| 21 | 1044 | 165 | 5 | 957 | 165 | 3 | |
| 22 | 1035 | 165 | 4 | 956 | 165 | 4 | |
| 23 | 1045 | 164 | 4 | 965 | 165 | 5 | |
| 24 | 1057 | 165 | 10 | 958 | 165 | 7 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1057 | 165 | 10 | 971 | 165 | 23 | |
| 最小 | 1010 | 164 | 4 | 946 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1030 | 165 | 6 | 958 | 165 | 8 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 13日 (木)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1050 | 165 | 3 | 962 | 165 | 7 | |
| 02 | 1044 | 165 | 3 | 964 | 165 | 10 | |
| 03 | 1057 | 165 | 3 | 955 | 165 | 3 | |
| 04 | 1043 | 165 | 4 | 955 | 165 | 12 | |
| 05 | 1052 | 165 | 9 | 956 | 165 | 11 | |
| 06 | 1065 | 165 | 10 | 951 | 165 | 4 | |
| 07 | 1058 | 165 | 6 | 946 | 165 | 5 | |
| 08 | 1048 | 165 | 6 | 952 | 165 | 8 | |
| 09 | 1066 | 165 | 7 | 946 | 165 | 12 | |
| 10 | 1042 | 165 | 6 | 935 | 162 | 6 | |
| 11 | 1039 | 165 | 3 | 938 | 160 | 6 | |
| 12 | 1031 | 165 | 4 | 942 | 163 | 9 | |
| 13 | 1043 | 165 | 19 | 936 | 165 | 6 | |
| 14 | 1026 | 165 | 3 | 928 | 165 | 9 | |
| 15 | 1022 | 165 | 4 | 941 | 165 | 9 | |
| 16 | 1023 | 165 | 6 | 942 | 165 | 10 | |
| 17 | 1029 | 165 | 6 | 929 | 165 | 8 | |
| 18 | 1036 | 165 | 7 | 941 | 165 | 26 | |
| 19 | 1033 | 165 | 10 | 936 | 165 | 5 | |
| 20 | 1028 | 165 | 5 | 933 | 165 | 5 | |
| 21 | 1026 | 165 | 7 | 917 | 165 | 5 | |
| 22 | 1024 | 165 | 7 | 920 | 165 | 5 | |
| 23 | 1022 | 165 | 5 | 919 | 165 | 6 | |
| 24 | 1030 | 165 | 3 | 920 | 165 | 8 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1066 | 165 | 19 | 964 | 165 | 26 | |
| 最小 | 1022 | 165 | 3 | 917 | 160 | 3 | |
| 平均 | 1039 | 165 | 6 | 940 | 165 | 8 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 14日 (金)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1018 | 165 | 3 | 921 | 165 | 5 | |
| 02 | 1024 | 165 | 4 | 930 | 165 | 5 | |
| 03 | 1025 | 165 | 3 | 916 | 165 | 5 | |
| 04 | 1025 | 165 | 3 | 924 | 165 | 9 | |
| 05 | 1028 | 165 | 4 | 910 | 165 | 6 | |
| 06 | 1016 | 165 | 4 | 908 | 165 | 4 | |
| 07 | 1025 | 165 | 3 | 900 | 165 | 7 | |
| 08 | 1038 | 165 | 3 | 907 | 165 | 4 | |
| 09 | 1042 | 165 | 5 | 909 | 165 | 6 | |
| 10 | 1033 | 165 | 4 | 917 | 165 | 5 | |
| 11 | 1032 | 165 | 5 | 919 | 165 | 8 | |
| 12 | 1043 | 165 | 7 | 922 | 165 | 7 | |
| 13 | 1058 | 165 | 5 | 906 | 165 | 7 | |
| 14 | 1048 | 166 | 6 | 910 | 165 | 5 | |
| 15 | 1025 | 165 | 4 | 912 | 165 | 10 | |
| 16 | 1035 | 165 | 5 | 909 | 165 | 5 | |
| 17 | 1035 | 165 | 4 | 909 | 164 | 5 | |
| 18 | 1034 | 165 | 11 | 902 | 166 | 9 | |
| 19 | 1032 | 165 | 5 | 907 | 165 | 6 | |
| 20 | 1026 | 165 | 6 | 899 | 165 | 4 | |
| 21 | 1018 | 165 | 4 | 894 | 165 | 6 | |
| 22 | 1009 | 165 | 6 | 895 | 165 | 7 | |
| 23 | 1022 | 165 | 6 | 896 | 165 | 7 | |
| 24 | 1021 | 165 | 3 | 899 | 165 | 6 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1058 | 166 | 11 | 930 | 166 | 10 | |
| 最小 | 1009 | 165 | 3 | 894 | 164 | 4 | |
| 平均 | 1030 | 165 | 5 | 909 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 15日(土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1016 | 165 | 4 | 900 | 165 | 4 | |
| 02 | 1015 | 165 | 7 | 890 | 165 | 4 | |
| 03 | 1010 | 165 | 4 | 880 | 165 | 5 | |
| 04 | 1003 | 166 | 5 | 901 | 165 | 6 | |
| 05 | 1009 | 165 | 5 | 893 | 165 | 6 | |
| 06 | 1026 | 165 | 5 | 891 | 165 | 4 | |
| 07 | 1026 | 165 | 5 | 882 | 165 | 8 | |
| 08 | 1021 | 165 | 4 | 891 | 164 | 4 | |
| 09 | 1021 | 165 | 3 | 879 | 166 | 13 | |
| 10 | 1032 | 165 | 15 | 895 | 165 | 4 | |
| 11 | 1025 | 165 | 4 | 892 | 165 | 6 | |
| 12 | 1025 | 165 | 8 | 895 | 165 | 5 | |
| 13 | 1017 | 165 | 5 | 890 | 166 | 5 | |
| 14 | 1021 | 165 | 10 | 891 | 165 | 10 | |
| 15 | 1025 | 165 | 9 | 889 | 165 | 4 | |
| 16 | 1025 | 165 | 5 | 887 | 165 | 4 | |
| 17 | 1025 | 164 | 5 | 882 | 165 | 6 | |
| 18 | 1020 | 165 | 5 | 886 | 165 | 7 | |
| 19 | 1017 | 165 | 6 | 885 | 165 | 5 | |
| 20 | 1022 | 165 | 11 | 883 | 165 | 5 | |
| 21 | 1023 | 165 | ***** | 881 | 165 | ***** | |
| 22 | 1033 | 165 | 4 | 878 | 165 | 3 | |
| 23 | 1028 | 165 | 7 | 876 | 165 | 6 | |
| 24 | 1027 | 165 | 16 | 882 | 165 | 3 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1033 | 166 | 16 | 901 | 166 | 13 | |
| 最小 | 1003 | 164 | 3 | 876 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1021 | 165 | 7 | 887 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 16日 (日)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1027 | 165 | 5 | 863 | 165 | 3 | |
| 02 | 1033 | 165 | 7 | 843 | 165 | 4 | |
| 03 | 1006 | 166 | 8 | 827 | 165 | 4 | |
| 04 | 1025 | 165 | 12 | 876 | 165 | 7 | |
| 05 | 1015 | 164 | 4 | 865 | 165 | 3 | |
| 06 | 1042 | 165 | 3 | 870 | 165 | 4 | |
| 07 | 1035 | 165 | 5 | 868 | 165 | 5 | |
| 08 | 1038 | 165 | 3 | 865 | 165 | 3 | |
| 09 | 1045 | 165 | 4 | 853 | 165 | 5 | |
| 10 | 1060 | 165 | 4 | 878 | 165 | 3 | |
| 11 | 1052 | 165 | 9 | 892 | 165 | 4 | |
| 12 | 1063 | 165 | 8 | 891 | 165 | 3 | |
| 13 | 1057 | 165 | 6 | 884 | 165 | 3 | |
| 14 | 1051 | 165 | 4 | 879 | 165 | 4 | |
| 15 | 1058 | 165 | 5 | 882 | 165 | 3 | |
| 16 | 1058 | 165 | 5 | 868 | 165 | 5 | |
| 17 | 1027 | 165 | 5 | 882 | 165 | 6 | |
| 18 | 1019 | 166 | 10 | 848 | 165 | 4 | |
| 19 | 1042 | 165 | 5 | 861 | 165 | 8 | |
| 20 | 1037 | 165 | 4 | 1007 | 164 | 8 | |
| 21 | 1033 | 165 | 6 | 994 | 165 | 4 | |
| 22 | 1038 | 165 | 12 | 1013 | 165 | 3 | |
| 23 | 1047 | 165 | 3 | 988 | 165 | 4 | |
| 24 | 1061 | 165 | 7 | 983 | 165 | 5 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1063 | 166 | 12 | 1013 | 165 | 8 | |
| 最小 | 1006 | 164 | 3 | 827 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1040 | 165 | 6 | 895 | 165 | 4 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 17日 (月)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1054 | 164 | 6 | 1027 | 165 | 5 | |
| 02 | 1070 | 165 | 14 | 1034 | 165 | 4 | |
| 03 | 1067 | 165 | 6 | 1040 | 165 | 3 | |
| 04 | 1077 | 165 | 4 | 1056 | 165 | 4 | |
| 05 | 1072 | 165 | 6 | 1031 | 165 | 4 | |
| 06 | 1073 | 165 | 7 | 1043 | 165 | 4 | |
| 07 | 1061 | 165 | 4 | 1034 | 165 | 4 | |
| 08 | 1068 | 165 | 4 | 1053 | 165 | 5 | |
| 09 | 1078 | 165 | 5 | 1056 | 165 | 7 | |
| 10 | 1062 | 165 | 5 | 1051 | 165 | 7 | |
| 11 | 1080 | 165 | 5 | 1068 | 165 | 6 | |
| 12 | 1065 | 165 | 5 | 1071 | 165 | 4 | |
| 13 | 1076 | 165 | 5 | 1063 | 165 | 3 | |
| 14 | 1073 | 165 | 3 | 1080 | 165 | 10 | |
| 15 | 1065 | 165 | 3 | 1050 | 165 | 4 | |
| 16 | 1076 | 165 | 8 | 1079 | 165 | 11 | |
| 17 | 1064 | 165 | 6 | 1023 | 165 | 5 | |
| 18 | 1068 | 165 | 5 | 1049 | 165 | 4 | |
| 19 | 1085 | 165 | 4 | 1035 | 165 | 5 | |
| 20 | 1072 | 165 | 6 | 1091 | 165 | 7 | |
| 21 | 1062 | 165 | 21 | 1084 | 164 | 12 | |
| 22 | 1081 | 165 | 3 | 1032 | 165 | 4 | |
| 23 | 1065 | 165 | 3 | 1026 | 165 | 8 | |
| 24 | 1018 | 165 | 6 | 1039 | 165 | 4 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1085 | 165 | 21 | 1091 | 165 | 12 | |
| 最小 | 1018 | 164 | 3 | 1023 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1068 | 165 | 6 | 1051 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 18日 (火)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1050 | 166 | 4 | 1003 | 165 | 8 | |
| 02 | 1060 | 165 | 4 | 1043 | 165 | 6 | |
| 03 | 1071 | 165 | 3 | 1019 | 165 | 4 | |
| 04 | 1069 | 165 | 3 | 1030 | 165 | 4 | |
| 05 | 1066 | 165 | 4 | 1052 | 165 | 5 | |
| 06 | 1047 | 165 | 3 | 1045 | 165 | 4 | |
| 07 | 1055 | 166 | 4 | 955 | 165 | 4 | |
| 08 | 1061 | 164 | 3 | 976 | 165 | 9 | |
| 09 | 1070 | 165 | 3 | 1058 | 165 | 5 | |
| 10 | 1052 | 165 | 3 | 1028 | 165 | 3 | |
| 11 | 1043 | 165 | 3 | 1047 | 165 | 6 | |
| 12 | 1051 | 165 | 3 | 1060 | 165 | 9 | |
| 13 | 1057 | 165 | 3 | 1087 | 165 | 5 | |
| 14 | 1065 | 165 | 3 | 1075 | 165 | 5 | |
| 15 | 1045 | 165 | 3 | 1077 | 165 | 6 | |
| 16 | 1041 | 164 | 3 | 1071 | 165 | 7 | |
| 17 | 1007 | 165 | 4 | 1068 | 165 | 4 | |
| 18 | 1045 | 166 | 4 | 1070 | 165 | 4 | |
| 19 | 1053 | 165 | 4 | 1047 | 165 | 4 | |
| 20 | 1047 | 165 | 3 | 1048 | 165 | 8 | |
| 21 | 1078 | 165 | 4 | 1035 | 165 | 5 | |
| 22 | 1051 | 165 | 3 | 1065 | 165 | 8 | |
| 23 | 1052 | 165 | 4 | 1052 | 165 | 6 | |
| 24 | 1067 | 165 | 3 | 1063 | 165 | 4 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1078 | 166 | 4 | 1087 | 165 | 9 | |
| 最小 | 1007 | 164 | 3 | 955 | 165 | 3 | |
| 平均 | 1054 | 165 | 3 | 1045 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 19日 (水)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1054 | 165 | 3 | 1040 | 165 | 4 | |
| 02 | 1067 | 165 | 4 | 1048 | 165 | 8 | |
| 03 | 1051 | 165 | 3 | 1048 | 165 | 5 | |
| 04 | 1047 | 165 | 5 | 1036 | 165 | 8 | |
| 05 | 1045 | 165 | 7 | 1036 | 165 | 4 | |
| 06 | 1042 | 165 | 3 | 1052 | 165 | 8 | |
| 07 | 1056 | 166 | 3 | 1059 | 165 | 4 | |
| 08 | 1045 | 165 | 3 | 1046 | 165 | 4 | |
| 09 | 1043 | 165 | 3 | 1038 | 165 | 5 | |
| 10 | 1049 | 165 | 2 | 1058 | 165 | 7 | |
| 11 | 1051 | 165 | 3 | 1052 | 165 | 6 | |
| 12 | 1061 | 165 | 2 | 1056 | 165 | 10 | |
| 13 | 1056 | 165 | 2 | 1041 | 165 | 8 | |
| 14 | 1056 | 165 | 6 | 1047 | 165 | 4 | |
| 15 | 1063 | 165 | 3 | 1045 | 165 | 4 | |
| 16 | 1063 | 165 | 3 | 1038 | 165 | 5 | |
| 17 | 1022 | 165 | 3 | 1036 | 165 | 7 | |
| 18 | 1035 | 165 | 5 | 1059 | 165 | 10 | |
| 19 | 1077 | 165 | 3 | 1063 | 165 | 8 | |
| 20 | 1079 | 165 | 4 | 1053 | 165 | 5 | |
| 21 | 1086 | 166 | 5 | 1048 | 165 | 11 | |
| 22 | 1076 | 165 | 3 | 1079 | 165 | 4 | |
| 23 | 1070 | 165 | 2 | 1067 | 165 | 5 | |
| 24 | 1089 | 164 | 4 | 1046 | 165 | 5 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1089 | 166 | 7 | 1079 | 165 | 11 | |
| 最小 | 1022 | 164 | 2 | 1036 | 165 | 4 | |
| 平均 | 1058 | 165 | 4 | 1050 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 20日 (木)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1075 | 165 | 4 | 1070 | 165 | 5 | |
| 02 | 1071 | 165 | 4 | 1062 | 165 | 3 | |
| 03 | 1084 | 165 | 7 | 1071 | 165 | 6 | |
| 04 | 1077 | 165 | 4 | 1076 | 165 | 7 | |
| 05 | 1072 | 165 | 5 | 1063 | 165 | 10 | |
| 06 | 1073 | 165 | 3 | 1064 | 165 | 6 | |
| 07 | 1076 | 165 | 3 | 1052 | 165 | 6 | |
| 08 | 1036 | 165 | 3 | 1030 | 165 | 9 | |
| 09 | 1027 | 166 | 6 | 1046 | 164 | 4 | |
| 10 | 1067 | 164 | 4 | 1054 | 165 | 7 | |
| 11 | 1063 | 165 | 6 | 1103 | 165 | 12 | |
| 12 | 1099 | 165 | 10 | 1102 | 165 | 15 | |
| 13 | 1113 | 165 | 6 | 1094 | 165 | 7 | |
| 14 | 1100 | 165 | 4 | 1106 | 166 | 12 | |
| 15 | 1084 | 165 | 5 | 1097 | 164 | 7 | |
| 16 | 1081 | 165 | 5 | 1097 | 165 | 11 | |
| 17 | 1076 | 165 | 6 | 1093 | 165 | 14 | |
| 18 | 1053 | 165 | 4 | 1068 | 165 | 5 | |
| 19 | 1060 | 165 | 4 | 1067 | 165 | 5 | |
| 20 | 1066 | 165 | 3 | 1051 | 165 | 5 | |
| 21 | 1056 | 165 | 4 | 1042 | 165 | 5 | |
| 22 | 1016 | 165 | 6 | 1029 | 165 | 7 | |
| 23 | 1046 | 165 | 5 | 1047 | 165 | 7 | |
| 24 | 1049 | 165 | 4 | 1049 | 165 | 9 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1113 | 166 | 10 | 1106 | 166 | 15 | |
| 最小 | 1016 | 164 | 3 | 1029 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1068 | 165 | 5 | 1068 | 165 | 8 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 21日 (金)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1059 | 165 | 2 | 1056 | 165 | 4 | |
| 02 | 1050 | 165 | 6 | 1037 | 165 | 9 | |
| 03 | 1054 | 165 | 8 | 1037 | 165 | 6 | |
| 04 | 1056 | 165 | 6 | 1034 | 165 | 13 | |
| 05 | 1041 | 165 | 4 | 1055 | 165 | 5 | |
| 06 | 1060 | 165 | 4 | 1051 | 165 | 4 | |
| 07 | 1035 | 165 | 5 | 1037 | 165 | 5 | |
| 08 | 1069 | 165 | 3 | 1048 | 165 | 6 | |
| 09 | 1061 | 166 | 5 | 1028 | 165 | 5 | |
| 10 | 1061 | 164 | 9 | 1053 | 165 | 8 | |
| 11 | 1050 | 165 | 2 | 1053 | 165 | 4 | |
| 12 | 1043 | 165 | 3 | 1059 | 165 | 7 | |
| 13 | 1051 | 165 | 3 | 1057 | 165 | 6 | |
| 14 | 1005 | 165 | 5 | 997 | 164 | 28 | |
| 15 | 1038 | 166 | 8 | 1016 | 165 | 6 | |
| 16 | 1057 | 165 | 12 | 1014 | 165 | 4 | |
| 17 | 1054 | 165 | 9 | 989 | 165 | 3 | |
| 18 | 1064 | 165 | 3 | 1015 | 165 | 4 | |
| 19 | 1043 | 165 | 3 | 1023 | 165 | 6 | |
| 20 | 1061 | 165 | 3 | 1037 | 165 | 6 | |
| 21 | 1054 | 165 | 4 | 1037 | 165 | 5 | |
| 22 | 1078 | 165 | 4 | 1038 | 165 | 4 | |
| 23 | 1055 | 164 | 3 | 1034 | 165 | 4 | |
| 24 | 1069 | 165 | 7 | 1046 | 165 | 6 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1078 | 166 | 12 | 1059 | 165 | 28 | |
| 最小 | 1005 | 164 | 2 | 989 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1053 | 165 | 5 | 1035 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 22日 (土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1055 | 165 | 3 | 1041 | 165 | 6 | |
| 02 | 1058 | 165 | 3 | 1016 | 165 | 6 | |
| 03 | 1046 | 165 | 4 | 1033 | 165 | 5 | |
| 04 | 1057 | 165 | 4 | 1027 | 165 | 4 | |
| 05 | 1029 | 165 | 5 | 1030 | 165 | 4 | |
| 06 | 989 | 165 | 3 | 1048 | 165 | 5 | |
| 07 | 1011 | 166 | 5 | 1001 | 165 | 4 | |
| 08 | 1054 | 165 | 4 | 975 | 165 | 11 | |
| 09 | 1044 | 165 | 2 | 985 | 166 | 5 | |
| 10 | 1044 | 165 | 3 | 1019 | 165 | 5 | |
| 11 | 1040 | 165 | 3 | 1023 | 165 | 4 | |
| 12 | 1038 | 165 | 4 | 1027 | 166 | 3 | |
| 13 | 1046 | 165 | 3 | 1022 | 164 | 3 | |
| 14 | 1054 | 165 | 3 | 1006 | 166 | 4 | |
| 15 | 1060 | 165 | 3 | 995 | 165 | 5 | |
| 16 | 1048 | 165 | 3 | 1017 | 165 | 4 | |
| 17 | 1069 | 165 | 5 | 1029 | 165 | 4 | |
| 18 | 1067 | 165 | 6 | 1016 | 165 | 5 | |
| 19 | 1071 | 165 | 3 | 1034 | 165 | 4 | |
| 20 | 1071 | 165 | 3 | 1030 | 165 | 7 | |
| 21 | 1077 | 165 | ***** | 1041 | 164 | ***** | |
| 22 | 1079 | 165 | 3 | 1040 | 165 | 3 | |
| 23 | 1070 | 165 | 7 | 1046 | 165 | 6 | |
| 24 | 1069 | 165 | 3 | 1033 | 165 | 3 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1079 | 166 | 7 | 1048 | 166 | 11 | |
| 最小 | 989 | 165 | 2 | 975 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1052 | 165 | 4 | 1022 | 165 | 5 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 23日 (日)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1085 | 165 | 4 | 1066 | 165 | 4 | |
| 02 | 1099 | 166 | 14 | 1037 | 165 | 6 | |
| 03 | 1092 | 165 | 5 | 1082 | 165 | 10 | |
| 04 | 1091 | 165 | 4 | 1069 | 165 | 7 | |
| 05 | 1103 | 165 | 3 | 1053 | 165 | 3 | |
| 06 | 1092 | 165 | 3 | 1065 | 165 | 14 | |
| 07 | 1092 | 165 | 3 | 1052 | 165 | 8 | |
| 08 | 1083 | 166 | 2 | 1060 | 165 | 4 | |
| 09 | 1080 | 165 | 4 | 1071 | 165 | 7 | |
| 10 | 1073 | 165 | 3 | 1051 | 165 | 4 | |
| 11 | 1063 | 165 | 5 | 1057 | 165 | 4 | |
| 12 | 1072 | 165 | 4 | 1055 | 165 | 4 | |
| 13 | 1066 | 165 | 5 | 1061 | 165 | 3 | |
| 14 | 1059 | 165 | 3 | 1048 | 165 | 4 | |
| 15 | 1067 | 165 | 4 | 1044 | 165 | 6 | |
| 16 | 1058 | 165 | 4 | 1036 | 165 | 5 | |
| 17 | 1055 | 165 | 6 | 1030 | 165 | 4 | |
| 18 | 1034 | 164 | 3 | 1013 | 165 | 6 | |
| 19 | 1032 | 166 | 8 | 1035 | 166 | 5 | |
| 20 | 1059 | 164 | 5 | 1002 | 164 | 4 | |
| 21 | 1039 | 165 | 4 | 989 | 165 | 4 | |
| 22 | 1060 | 166 | 14 | 998 | 165 | 6 | |
| 23 | 1050 | 164 | 13 | 1047 | 165 | 4 | |
| 24 | 1068 | 165 | 4 | 1031 | 165 | 8 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1103 | 166 | 14 | 1082 | 166 | 14 | |
| 最小 | 1032 | 164 | 2 | 989 | 164 | 3 | |
| 平均 | 1070 | 165 | 5 | 1044 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 24日 (月)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | 1058 | 165 | 3 | 1042 | 165 | 5 | |
| 02 | 1030 | 165 | ***** | 1034 | 165 | 4 | |
| 03 | 610 | 163 | ***** | 1042 | 165 | 5 | |
| 04 | 403 | 156 | ***** | 1030 | 165 | 5 | |
| 05 | 351 | 151 | ***** | 1027 | 165 | 4 | |
| 06 | 316 | 147 | ***** | 1031 | 165 | 4 | |
| 07 | 294 | 143 | ***** | 1024 | 165 | 6 | |
| 08 | 275 | 141 | ***** | 1031 | 165 | 6 | |
| 09 | 262 | 140 | ***** | 1028 | 165 | 5 | |
| 10 | 248 | 137 | ***** | 1031 | 165 | 5 | |
| 11 | 184 | 144 | ***** | 1018 | 165 | 4 | |
| 12 | 147 | 139 | ***** | 1002 | 165 | 4 | |
| 13 | 132 | 130 | ***** | 998 | 165 | 4 | |
| 14 | 116 | 123 | ***** | 1029 | 165 | 6 | |
| 15 | ***** | 115 | ***** | 1034 | 165 | 5 | |
| 16 | ***** | 108 | ***** | 1044 | 165 | 5 | |
| 17 | ***** | 101 | ***** | 1031 | 165 | 4 | |
| 18 | ***** | 97 | ***** | 1038 | 165 | 7 | |
| 19 | ***** | 95 | ***** | 1047 | 165 | 7 | |
| 20 | ***** | 93 | ***** | 1038 | 165 | 6 | |
| 21 | ***** | 91 | ***** | 1055 | 165 | 6 | |
| 22 | ***** | 90 | ***** | 1042 | 165 | 4 | |
| 23 | ***** | 89 | ***** | 1042 | 165 | 6 | |
| 24 | ***** | 88 | ***** | 1036 | 165 | 6 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | 1058 | 165 | 3 | 1055 | 165 | 7 | |
| 最小 | 116 | 88 | 3 | 998 | 165 | 4 | |
| 平均 | 388 | 125 | 3 | 1032 | 165 | 5 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 25日 (火)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | ***** | 86 | ***** | 1017 | 165 | 4 | |
| 02 | ***** | 85 | ***** | 996 | 165 | 5 | |
| 03 | ***** | 83 | ***** | 988 | 165 | 4 | |
| 04 | ***** | 82 | ***** | 990 | 165 | 5 | |
| 05 | ***** | 81 | ***** | 1016 | 165 | 4 | |
| 06 | ***** | 84 | ***** | 1006 | 165 | 4 | |
| 07 | ***** | 83 | ***** | 1020 | 165 | 4 | |
| 08 | ***** | 79 | ***** | 1021 | 165 | 4 | |
| 09 | ***** | 76 | ***** | 1034 | 165 | 7 | |
| 10 | ***** | 74 | ***** | 1038 | 165 | 4 | |
| 11 | ***** | 72 | ***** | 1040 | 165 | 4 | |
| 12 | ***** | 70 | ***** | 1032 | 165 | 4 | |
| 13 | ***** | 67 | ***** | 998 | 165 | 6 | |
| 14 | ***** | 63 | ***** | 1040 | 165 | 6 | |
| 15 | ***** | 57 | ***** | 1028 | 165 | 5 | |
| 16 | ***** | 53 | ***** | 1030 | 165 | 5 | |
| 17 | ***** | 49 | ***** | 1036 | 165 | 4 | |
| 18 | ***** | 61 | ***** | 1035 | 165 | 5 | |
| 19 | ***** | 88 | ***** | 1032 | 165 | 5 | |
| 20 | ***** | 89 | ***** | 1022 | 165 | 6 | |
| 21 | ***** | 89 | ***** | 1024 | 165 | 7 | |
| 22 | ***** | 87 | ***** | 1037 | 165 | 4 | |
| 23 | ***** | 88 | ***** | 1031 | 165 | 9 | |
| 24 | ***** | 88 | ***** | 1034 | 165 | 5 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | ***** | 89 | ***** | 1040 | 165 | 9 | |
| 最小 | ***** | 49 | ***** | 988 | 165 | 4 | |
| 平均 | ***** | 76 | ***** | 1023 | 165 | 5 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 26日 (水)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | ***** | 82 | ***** | 1022 | 165 | 5 | |
| 02 | ***** | 67 | ***** | 1039 | 165 | 5 | |
| 03 | ***** | 59 | ***** | 1027 | 165 | 3 | |
| 04 | ***** | 54 | ***** | 1029 | 165 | 4 | |
| 05 | ***** | 49 | ***** | 1033 | 165 | 4 | |
| 06 | ***** | 46 | ***** | 1035 | 165 | 3 | |
| 07 | ***** | 44 | ***** | 1034 | 160 | 8 | |
| 08 | ***** | 42 | ***** | 1033 | 162 | 5 | |
| 09 | ***** | 43 | ***** | 1020 | 165 | 5 | |
| 10 | ***** | 44 | ***** | 1043 | 165 | 6 | |
| 11 | ***** | 48 | ***** | 1047 | 165 | 4 | |
| 12 | ***** | 72 | ***** | 1042 | 165 | 4 | |
| 13 | ***** | 69 | ***** | 1031 | 165 | 6 | |
| 14 | ***** | 83 | ***** | 1021 | 165 | 5 | |
| 15 | ***** | 83 | ***** | 1027 | 165 | 4 | |
| 16 | ***** | 70 | ***** | 1026 | 165 | 5 | |
| 17 | ***** | 68 | ***** | 1032 | 165 | 7 | |
| 18 | ***** | 76 | ***** | 1039 | 165 | 4 | |
| 19 | ***** | 91 | ***** | 1038 | 165 | 4 | |
| 20 | ***** | 88 | ***** | 1029 | 165 | 5 | |
| 21 | ***** | 86 | ***** | 1004 | 164 | 4 | |
| 22 | ***** | 85 | ***** | 1030 | 165 | 9 | |
| 23 | ***** | 88 | ***** | 1041 | 165 | 13 | |
| 24 | ***** | 88 | ***** | 1030 | 165 | 4 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | ***** | 91 | ***** | 1047 | 165 | 13 | |
| 最小 | ***** | 42 | ***** | 1004 | 160 | 3 | |
| 平均 | ***** | 68 | ***** | 1031 | 165 | 5 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 27日 (木)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | ***** | 88 | ***** | 1039 | 165 | 4 | |
| 02 | ***** | 86 | ***** | 1038 | 165 | 5 | |
| 03 | ***** | 85 | ***** | 1043 | 165 | 5 | |
| 04 | ***** | 85 | ***** | 1048 | 165 | 5 | |
| 05 | ***** | 88 | ***** | 1030 | 165 | 5 | |
| 06 | ***** | 86 | ***** | 1051 | 165 | 8 | |
| 07 | ***** | 84 | ***** | 1059 | 165 | 4 | |
| 08 | ***** | 82 | ***** | 1052 | 165 | 4 | |
| 09 | ***** | 62 | ***** | 1039 | 165 | 5 | |
| 10 | ***** | 42 | ***** | 1005 | 165 | 7 | |
| 11 | ***** | 43 | ***** | 1047 | 165 | 7 | |
| 12 | ***** | 42 | ***** | 1039 | 165 | 6 | |
| 13 | ***** | 42 | ***** | 1048 | 165 | 8 | |
| 14 | ***** | 39 | ***** | 1044 | 165 | 5 | |
| 15 | ***** | 36 | ***** | 1028 | 165 | 5 | |
| 16 | ***** | 35 | ***** | 1034 | 165 | 5 | |
| 17 | ***** | 34 | ***** | 1016 | 165 | 9 | |
| 18 | ***** | 59 | ***** | 1035 | 165 | 7 | |
| 19 | ***** | 62 | ***** | 1030 | 165 | 4 | |
| 20 | ***** | 56 | ***** | 1021 | 165 | 4 | |
| 21 | ***** | 91 | ***** | 998 | 165 | 6 | |
| 22 | ***** | 88 | ***** | 1035 | 165 | 8 | |
| 23 | ***** | 89 | ***** | 1040 | 165 | 7 | |
| 24 | ***** | 90 | ***** | 1032 | 165 | 7 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | ***** | 91 | ***** | 1059 | 165 | 9 | |
| 最小 | ***** | 34 | ***** | 998 | 165 | 4 | |
| 平均 | ***** | 66 | ***** | 1035 | 165 | 6 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 28日 (金)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | ***** | 88 | ***** | 1023 | 165 | 6 | |
| 02 | ***** | 87 | ***** | 1040 | 165 | 9 | |
| 03 | ***** | 88 | ***** | 1033 | 165 | 9 | |
| 04 | ***** | 90 | ***** | 1035 | 165 | 8 | |
| 05 | ***** | 89 | ***** | 1041 | 165 | 6 | |
| 06 | ***** | 89 | ***** | 1024 | 165 | 5 | |
| 07 | ***** | 88 | ***** | 1041 | 165 | 11 | |
| 08 | ***** | 87 | ***** | 1040 | 165 | 8 | |
| 09 | ***** | 64 | ***** | 1044 | 165 | 8 | |
| 10 | ***** | 35 | ***** | 1046 | 165 | 6 | |
| 11 | ***** | 32 | ***** | 1045 | 165 | 6 | |
| 12 | ***** | 31 | ***** | 1041 | 165 | 11 | |
| 13 | ***** | 30 | ***** | 1043 | 165 | 4 | |
| 14 | ***** | 30 | ***** | 1038 | 165 | 5 | |
| 15 | ***** | 29 | ***** | 1038 | 165 | 5 | |
| 16 | ***** | 29 | ***** | 1034 | 165 | 10 | |
| 17 | ***** | 29 | ***** | 1030 | 165 | 4 | |
| 18 | ***** | 41 | ***** | 1038 | 165 | 8 | |
| 19 | ***** | 86 | ***** | 1038 | 165 | 8 | |
| 20 | ***** | 91 | ***** | 1023 | 165 | 9 | |
| 21 | ***** | 88 | ***** | 1046 | 165 | 7 | |
| 22 | ***** | 90 | ***** | 1050 | 165 | 13 | |
| 23 | ***** | 90 | ***** | 1036 | 165 | 6 | |
| 24 | ***** | 89 | ***** | 1047 | 165 | 6 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | ***** | 91 | ***** | 1050 | 165 | 13 | |
| 最小 | ***** | 29 | ***** | 1023 | 165 | 4 | |
| 平均 | ***** | 66 | ***** | 1038 | 165 | 7 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 29日 (土)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | ***** | 89 | ***** | 1037 | 165 | | 4 |
| 02 | ***** | 88 | ***** | 1018 | 165 | | 4 |
| 03 | ***** | 89 | ***** | 1038 | 165 | | 6 |
| 04 | ***** | 88 | ***** | 1035 | 165 | | 4 |
| 05 | ***** | 89 | ***** | 1033 | 165 | | 4 |
| 06 | ***** | 90 | ***** | 1035 | 165 | | 5 |
| 07 | ***** | 90 | ***** | 1046 | 165 | | 4 |
| 08 | ***** | 81 | ***** | 1035 | 165 | | 5 |
| 09 | ***** | 47 | ***** | 1008 | 165 | | 5 |
| 10 | ***** | 32 | ***** | 1030 | 165 | | 12 |
| 11 | ***** | 31 | ***** | 1033 | 165 | | 5 |
| 12 | ***** | 30 | ***** | 1028 | 165 | | 4 |
| 13 | ***** | 29 | ***** | 1038 | 165 | | 4 |
| 14 | ***** | 28 | ***** | 1031 | 165 | | 4 |
| 15 | ***** | 28 | ***** | 1019 | 165 | | 5 |
| 16 | ***** | 73 | ***** | 1034 | 165 | | 11 |
| 17 | ***** | 85 | ***** | 1050 | 165 | | 4 |
| 18 | ***** | 89 | ***** | 1025 | 165 | | 4 |
| 19 | ***** | 91 | ***** | 1045 | 165 | | 4 |
| 20 | ***** | 89 | ***** | 1038 | 165 | | 4 |
| 21 | ***** | 88 | ***** | 1042 | 165 | ***** | |
| 22 | ***** | 88 | ***** | 1031 | 165 | | 5 |
| 23 | ***** | 88 | ***** | 1037 | 165 | | 4 |
| 24 | ***** | 88 | ***** | 1044 | 165 | | 6 |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大 | ***** | 91 | ***** | 1050 | 165 | | 12 |
| 最小 | ***** | 28 | ***** | 1008 | 165 | | 4 |
| 平均 | ***** | 71 | ***** | 1034 | 165 | | 5 |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 30日 (日)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | ***** | 88 | ***** | 1049 | 165 | 9 | |
| 02 | ***** | 89 | ***** | 1067 | 165 | 3 | |
| 03 | ***** | 90 | ***** | 1051 | 165 | 12 | |
| 04 | ***** | 89 | ***** | 1050 | 165 | 10 | |
| 05 | ***** | 89 | ***** | 1045 | 165 | 3 | |
| 06 | ***** | 89 | ***** | 1046 | 165 | 4 | |
| 07 | ***** | 89 | ***** | 1050 | 165 | 3 | |
| 08 | ***** | 89 | ***** | 1061 | 165 | 4 | |
| 09 | ***** | 88 | ***** | 1059 | 165 | 3 | |
| 10 | ***** | 88 | ***** | 1070 | 165 | 4 | |
| 11 | ***** | 88 | ***** | 1061 | 165 | 4 | |
| 12 | ***** | 88 | ***** | 1052 | 165 | 3 | |
| 13 | ***** | 88 | ***** | 1052 | 165 | 4 | |
| 14 | ***** | 89 | ***** | 1050 | 165 | 4 | |
| 15 | ***** | 90 | ***** | 1056 | 165 | 4 | |
| 16 | ***** | 89 | ***** | 1067 | 165 | 3 | |
| 17 | ***** | 89 | ***** | 1063 | 165 | 3 | |
| 18 | ***** | 89 | ***** | 1050 | 165 | 4 | |
| 19 | ***** | 89 | ***** | 1041 | 165 | 3 | |
| 20 | ***** | 88 | ***** | 1041 | 165 | 3 | |
| 21 | ***** | 89 | ***** | 1026 | 165 | 4 | |
| 22 | ***** | 88 | ***** | 1049 | 165 | 5 | |
| 23 | ***** | 87 | ***** | 1034 | 165 | 5 | |
| 24 | ***** | 88 | ***** | 1049 | 165 | 5 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | ***** | 90 | ***** | 1070 | 165 | 12 | |
| 最小 | ***** | 87 | ***** | 1026 | 165 | 3 | |
| 平均 | ***** | 89 | ***** | 1052 | 165 | 5 | |

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 5月 31日 (月)

| 項目 時刻 | 1号 | | | 2号 | | | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | 排ガス温度 | | CO (12% O2) 1時間平均 | |
| | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | 燃烧温度 | 減温装置 出口 | | |
| TAG 単位 | TI329A ℃ | TI504A ℃ | QI755A ppm | TI329B ℃ | TI504B ℃ | QI755B ppm | |
| 管理値 | ≥800 | 約160 | ≤80 | ≥800 | 約160 | ≤80 | |
| 01 | ***** | 88 | ***** | 1054 | 165 | 4 | |
| 02 | ***** | 88 | ***** | 1047 | 165 | 4 | |
| 03 | ***** | 89 | ***** | 1043 | 165 | 4 | |
| 04 | ***** | 90 | ***** | 1036 | 165 | 4 | |
| 05 | ***** | 89 | ***** | 1022 | 165 | 4 | |
| 06 | ***** | 89 | ***** | 1034 | 165 | 5 | |
| 07 | ***** | 89 | ***** | 1040 | 165 | 4 | |
| 08 | ***** | 81 | ***** | 1020 | 165 | 4 | |
| 09 | ***** | 43 | ***** | 1066 | 165 | 7 | |
| 10 | ***** | 37 | ***** | 1064 | 165 | 5 | |
| 11 | ***** | 29 | ***** | 1050 | 165 | 5 | |
| 12 | ***** | 28 | ***** | 1060 | 165 | 5 | |
| 13 | ***** | 50 | ***** | 1067 | 165 | 5 | |
| 14 | ***** | 36 | ***** | 1057 | 165 | 4 | |
| 15 | ***** | 28 | ***** | 1052 | 165 | 6 | |
| 16 | ***** | 28 | ***** | 1046 | 160 | 5 | |
| 17 | ***** | 27 | ***** | 1038 | 160 | 6 | |
| 18 | ***** | 27 | ***** | 1039 | 160 | 7 | |
| 19 | ***** | 26 | ***** | 1046 | 166 | 6 | |
| 20 | ***** | 71 | ***** | 984 | 165 | 5 | |
| 21 | ***** | 90 | ***** | 1001 | 164 | 5 | |
| 22 | ***** | 87 | ***** | 1017 | 165 | 7 | |
| 23 | ***** | 91 | ***** | 1009 | 165 | 4 | |
| 24 | ***** | 89 | ***** | 1036 | 165 | 4 | |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | |
| 最大 | ***** | 91 | ***** | 1067 | 166 | 7 | |
| 最小 | ***** | 26 | ***** | 984 | 160 | 4 | |
| 平均 | ***** | 62 | ***** | 1039 | 164 | 5 | |

*****は無効データ