

維持管理状況(測定)

2021年 7月 1日 (木)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	959	165	6	1061	165	3	
02	965	165	11	1031	165	4	
03	966	165	6	1062	165	6	
04	976	165	9	1063	165	4	
05	977	165	16	1062	165	3	
06	975	165	15	1057	165	3	
07	978	165	5	1052	165	4	
08	983	165	6	1041	165	3	
09	994	165	4	1044	165	4	
10	1001	165	9	1051	165	3	
11	1001	165	5	1057	165	3	
12	969	165	15	1070	165	3	
13	965	165	15	1053	165	3	
14	965	165	10	1053	165	7	
15	927	165	4	1062	165	4	
16	960	165	9	1047	165	3	
17	942	165	9	1046	165	4	
18	971	165	18	1058	165	4	
19	953	164	8	1053	165	4	
20	954	165	8	1038	165	4	
21	949	165	9	1047	166	6	
22	937	165	4	1068	165	4	
23	948	165	12	1033	164	5	
24	956	165	9	1022	165	7	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1001	165	18	1070	166	7	
最小	927	164	4	1022	164	3	
平均	965	165	9	1051	165	4	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 2日 (金)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	948	165	17	1055	165	5	
02	960	165	8	1084	165	4	
03	965	165	9	1071	165	6	
04	965	165	5	1074	165	3	
05	992	165	6	1069	165	3	
06	996	165	12	1063	165	9	
07	956	165	6	1063	165	7	
08	982	165	14	1052	165	6	
09	966	165	5	1062	165	4	
10	985	165	19	1059	165	3	
11	968	165	7	1061	165	3	
12	975	165	6	1043	165	5	
13	962	165	6	1047	165	6	
14	961	165	8	1049	165	6	
15	963	165	7	1042	165	6	
16	979	165	10	1053	165	4	
17	960	165	5	1046	165	4	
18	967	165	4	1028	165	11	
19	960	165	10	1014	165	4	
20	980	165	7	1043	165	8	
21	982	165	12	1042	165	13	
22	974	165	12	1049	166	10	
23	987	165	7	1048	164	11	
24	992	165	11	1049	165	3	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	996	165	19	1084	166	13	
最小	948	165	4	1014	164	3	
平均	972	165	9	1053	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 3日 (土)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	976	165	11	1051	165	3	
02	994	165	15	1052	165	4	
03	996	165	8	1036	165	13	
04	998	165	10	1056	165	6	
05	998	165	7	1048	165	3	
06	979	165	4	1052	165	4	
07	1007	165	11	1042	165	5	
08	979	165	8	1054	165	6	
09	987	165	10	1038	165	11	
10	1000	165	16	1027	165	7	
11	1001	165	15	1056	165	5	
12	990	165	6	1057	165	7	
13	1001	165	6	1055	165	7	
14	997	165	6	1055	165	4	
15	999	165	15	1057	165	4	
16	997	165	11	1056	165	4	
17	1002	165	7	1049	165	5	
18	983	165	8	1040	165	5	
19	990	165	9	1050	165	5	
20	972	165	10	1043	165	10	
21	988	165	*****	1059	166	*****	
22	993	165	10	1045	164	5	
23	990	165	15	1046	165	5	
24	983	165	16	1042	165	4	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1007	165	16	1059	166	13	
最小	972	165	4	1027	164	3	
平均	992	165	10	1049	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 4日 (日)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	982	165	8	1050	165	3	
02	974	165	20	1057	165	3	
03	965	165	4	1057	165	4	
04	987	165	9	1056	165	5	
05	989	165	23	1065	165	9	
06	955	165	4	1049	165	6	
07	951	165	5	1054	165	12	
08	974	165	8	1061	165	4	
09	947	165	6	1070	165	5	
10	989	165	17	1061	165	4	
11	986	165	7	1039	165	9	
12	996	165	6	1054	165	3	
13	963	165	4	1047	165	7	
14	994	165	15	1023	165	4	
15	988	165	5	1060	165	4	
16	963	165	7	1065	165	3	
17	984	165	9	1056	165	5	
18	962	165	5	1054	165	16	
19	980	165	6	1040	166	4	
20	976	165	12	1044	165	7	
21	946	165	4	1047	165	3	
22	974	165	7	1028	165	4	
23	985	165	14	1043	165	4	
24	961	166	13	1056	165	4	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	996	166	23	1070	166	16	
最小	946	165	4	1023	165	3	
平均	974	165	9	1052	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 5日 (月)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	996	165	5	1050	165	3	
02	965	165	5	1052	165	4	
03	981	165	3	1053	165	2	
04	996	165	8	1051	165	3	
05	968	165	2	1042	165	6	
06	985	165	7	1044	165	5	
07	971	165	10	1032	164	3	
08	943	165	4	1025	165	3	
09	979	165	6	1032	165	4	
10	959	165	6	1039	165	7	
11	981	165	9	1046	165	4	
12	989	165	10	1044	165	7	
13	983	165	8	1035	165	4	
14	982	165	10	1030	165	4	
15	980	165	10	1028	165	4	
16	941	165	4	1011	165	4	
17	996	165	11	1026	165	4	
18	978	165	5	1041	165	6	
19	979	165	6	1032	165	4	
20	967	164	5	1036	165	6	
21	922	165	13	990	165	5	
22	962	165	7	1010	166	6	
23	981	165	8	1040	165	9	
24	974	165	7	1063	165	6	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	996	165	13	1063	166	9	
最小	922	164	2	990	164	2	
平均	973	165	7	1036	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 6日 (火)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	981	165	8	1072	165	6	
02	985	165	14	1069	165	5	
03	962	165	10	1069	165	5	
04	959	165	4	1059	165	8	
05	985	166	5	1061	165	3	
06	947	165	3	1056	165	4	
07	962	165	3	1072	165	4	
08	978	165	5	1057	165	7	
09	979	165	6	1054	165	4	
10	970	165	8	1042	165	4	
11	945	165	6	1034	165	4	
12	977	165	5	1013	165	8	
13	971	165	2	1011	165	4	
14	958	165	2	1001	165	4	
15	991	165	3	1010	165	4	
16	968	165	3	1033	165	3	
17	989	165	9	1033	165	4	
18	978	165	3	1029	165	4	
19	979	165	6	1032	165	4	
20	970	165	11	992	165	4	
21	969	165	5	977	165	4	
22	982	165	6	1007	165	12	
23	972	165	7	1026	165	8	
24	995	165	6	1068	165	5	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	995	166	14	1072	165	12	
最小	945	165	2	977	165	3	
平均	973	165	6	1037	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 7日 (水)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	998	165	7	1073	165	6	
02	1001	165	8	1062	165	5	
03	999	165	7	1060	165	9	
04	1006	165	9	1067	165	7	
05	1011	165	10	1078	165	6	
06	1007	165	9	1071	165	4	
07	1007	165	11	1073	165	4	
08	1004	165	10	1067	165	4	
09	1002	165	12	1078	165	5	
10	993	165	11	1071	165	7	
11	985	165	3	1067	165	5	
12	988	165	12	1046	165	4	
13	989	165	5	1053	165	7	
14	995	165	7	1030	165	7	
15	1000	165	11	1062	160	6	
16	995	165	10	1059	162	5	
17	993	166	11	1059	165	4	
18	998	165	11	1045	165	6	
19	989	165	6	1058	165	8	
20	1012	165	20	1053	164	5	
21	1028	165	8	1045	165	13	
22	1010	165	4	1077	165	4	
23	1034	165	12	1084	165	5	
24	1009	165	17	1076	165	4	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1034	166	20	1084	165	13	
最小	985	165	3	1030	160	4	
平均	1002	165	10	1063	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 8日 (木)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1017	165	7	1078	165	7	
02	976	165	10	1085	165	4	
03	1006	165	8	1084	165	3	
04	1004	165	7	1078	165	6	
05	1002	165	15	1066	165	4	
06	976	165	18	1063	165	4	
07	1001	165	5	1072	165	4	
08	986	165	3	1072	165	7	
09	992	165	5	1069	165	3	
10	991	165	15	1071	165	4	
11	986	165	9	1063	165	3	
12	1017	165	25	1071	165	5	
13	982	165	12	1048	165	8	
14	975	165	5	1081	165	4	
15	997	165	5	1068	165	5	
16	995	165	11	1071	165	6	
17	971	165	5	1064	165	4	
18	994	165	7	1060	165	4	
19	997	165	9	1062	165	4	
20	985	165	15	1069	165	6	
21	968	165	19	1062	165	4	
22	976	165	11	1057	165	5	
23	985	165	5	1058	165	5	
24	1008	165	5	1063	165	9	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1017	165	25	1085	165	9	
最小	968	165	3	1048	165	3	
平均	991	165	10	1068	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 9日 (金)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	997	165	11	1057	165	6	
02	998	165	19	1064	165	5	
03	981	165	9	1079	165	5	
04	968	165	8	1082	165	6	
05	992	165	7	1068	165	4	
06	1009	165	5	1063	165	9	
07	984	165	3	1062	165	4	
08	981	165	3	1068	165	6	
09	976	165	6	1078	165	3	
10	984	165	14	1045	165	4	
11	1005	165	12	1072	165	6	
12	965	165	11	1079	165	6	
13	991	165	10	1071	165	4	
14	966	165	6	1054	165	4	
15	979	165	5	1063	165	3	
16	990	165	10	1062	165	8	
17	1012	165	9	1055	165	3	
18	973	165	8	1059	165	3	
19	999	165	8	1051	165	3	
20	980	165	10	1059	165	3	
21	973	165	14	1062	165	4	
22	988	165	5	1058	165	6	
23	971	161	13	1044	163	4	
24	969	160	10	1066	160	5	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1012	165	19	1082	165	9	
最小	965	160	3	1044	160	3	
平均	985	165	9	1063	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 10日 (土)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	964	160	8	1066	160	4	
02	982	165	14	1053	165	4	
03	982	165	8	1060	165	8	
04	998	165	7	1062	165	3	
05	1000	165	8	1062	162	4	
06	988	165	9	1060	165	6	
07	982	165	7	1058	165	5	
08	998	165	5	1061	165	4	
09	969	165	5	1063	165	3	
10	1000	165	10	1075	165	5	
11	1018	165	8	1061	165	3	
12	981	165	9	1067	165	6	
13	1018	165	6	1071	164	4	
14	1007	165	9	1068	165	3	
15	1012	165	12	1069	165	3	
16	1020	165	4	1075	165	6	
17	1015	165	17	1090	165	4	
18	1025	165	10	1088	165	9	
19	1011	165	12	1067	165	10	
20	1024	165	10	1070	165	3	
21	1023	164	*****	1075	165	*****	
22	1010	165	5	1065	165	4	
23	1021	165	21	1068	165	3	
24	1014	165	12	1085	164	6	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1025	165	21	1090	165	10	
最小	964	160	4	1053	160	3	
平均	1003	165	9	1068	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 11日 (日)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1027	165	5	1082	165	5	
02	1019	165	4	1066	165	7	
03	1017	166	12	1069	163	9	
04	1015	164	9	1074	160	3	
05	1019	166	11	1071	160	9	
06	1035	165	14	1074	160	3	
07	1030	165	4	1070	165	4	
08	1026	165	6	1071	165	2	
09	1019	166	10	1066	165	6	
10	1034	165	25	1078	165	10	
11	1036	165	4	1064	165	6	
12	1032	165	3	1059	165	3	
13	1017	165	4	1060	165	10	
14	1023	165	5	1065	165	3	
15	1010	165	4	1066	165	4	
16	1013	165	12	1066	165	5	
17	1015	165	10	1071	165	4	
18	1030	165	11	1061	165	3	
19	1022	165	8	1062	165	3	
20	1023	165	11	1063	165	3	
21	1009	165	12	1063	165	3	
22	1006	165	6	1069	164	3	
23	990	165	12	1053	165	4	
24	1006	165	24	1050	165	3	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1036	166	25	1082	165	10	
最小	990	164	3	1050	160	2	
平均	1020	165	9	1066	164	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 12日 (月)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1032	165	4	1066	165	3	
02	1028	165	5	1078	165	10	
03	1017	165	4	1061	165	3	
04	1004	165	7	1053	165	4	
05	1007	166	13	1058	165	5	
06	1018	165	9	1055	165	10	
07	1000	165	15	1055	165	3	
08	993	165	7	1049	165	6	
09	1023	165	14	1053	165	5	
10	1032	165	4	1044	165	5	
11	1034	165	7	1050	165	3	
12	1018	165	11	1047	165	5	
13	1035	165	9	1038	165	4	
14	1014	165	9	1040	165	5	
15	1016	165	14	1039	165	8	
16	1007	165	11	1034	165	3	
17	1027	165	8	1038	165	5	
18	996	165	5	1032	166	14	
19	955	165	6	1031	164	3	
20	1012	165	14	1022	165	4	
21	969	164	12	1028	165	4	
22	993	165	16	1041	166	6	
23	974	165	8	1037	164	5	
24	955	165	5	1020	165	4	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1035	166	16	1078	166	14	
最小	955	164	4	1020	164	3	
平均	1007	165	9	1045	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 13日 (火)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	948	165	3	1014	165	3	
02	960	164	8	1004	165	4	
03	996	165	10	1028	165	4	
04	985	165	8	1013	165	3	
05	989	165	7	1024	165	5	
06	995	165	5	1028	165	4	
07	993	165	3	1023	165	8	
08	972	165	2	1015	165	4	
09	986	165	9	1034	165	3	
10	966	165	11	1035	165	3	
11	967	166	7	1024	165	8	
12	990	165	4	1028	165	5	
13	996	165	5	1031	165	8	
14	956	165	6	1028	165	6	
15	975	166	6	1019	165	2	
16	988	165	2	1018	165	4	
17	990	165	4	1029	165	5	
18	978	165	5	1035	165	6	
19	1006	165	9	1042	165	4	
20	1006	165	3	1040	165	4	
21	992	165	8	1040	165	5	
22	994	165	5	1045	165	4	
23	990	165	6	1037	164	4	
24	1003	165	10	1029	165	7	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1006	166	11	1045	165	8	
最小	948	164	2	1004	164	2	
平均	984	165	6	1028	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 14日 (水)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1020	165	6	1047	165	4	
02	1016	165	6	1051	165	3	
03	1022	165	10	1051	165	4	
04	1009	165	6	1053	165	4	
05	1010	165	7	1046	165	7	
06	1014	165	8	1050	165	4	
07	1002	165	4	1036	165	4	
08	1011	165	2	1025	165	4	
09	1005	165	2	1023	165	6	
10	1001	166	6	1030	165	3	
11	1010	164	5	1033	165	3	
12	1013	165	5	1038	165	3	
13	1011	165	2	1042	165	5	
14	1010	165	3	1034	165	4	
15	1006	165	4	1035	165	7	
16	1003	165	6	1037	165	5	
17	1005	165	3	1041	165	4	
18	1016	165	6	1024	165	14	
19	1006	165	4	1029	165	7	
20	1003	165	7	1024	165	4	
21	1003	164	7	1044	165	8	
22	1032	165	12	1058	165	10	
23	1032	165	7	1056	164	11	
24	1022	165	10	1054	165	9	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1032	166	12	1058	165	14	
最小	1001	164	2	1023	164	3	
平均	1012	165	6	1040	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 15日 (木)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	995	166	15	1048	165	15	
02	1027	165	6	1045	165	5	
03	1019	165	10	1070	164	12	
04	1036	165	11	1086	166	8	
05	1025	165	7	1078	165	4	
06	1014	165	11	1079	165	12	
07	1018	165	8	1068	165	9	
08	1009	165	4	1080	165	4	
09	991	165	6	1068	165	5	
10	990	165	20	1065	165	9	
11	1014	165	5	1076	165	4	
12	1008	165	14	1082	165	4	
13	1017	165	6	1077	165	9	
14	1015	165	12	1081	165	7	
15	991	165	11	1101	165	3	
16	1006	165	9	1078	165	3	
17	1018	165	9	1086	165	5	
18	1011	164	12	1075	164	3	
19	1021	166	11	1055	166	6	
20	986	164	4	1074	165	3	
21	978	165	12	1015	165	7	
22	1001	165	9	1075	165	9	
23	1006	165	10	1084	164	3	
24	1019	165	8	1074	165	4	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1036	166	20	1101	166	15	
最小	978	164	4	1015	164	3	
平均	1009	165	10	1072	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 16日 (金)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1012	165	17	1071	165	7	
02	1003	165	15	1059	165	5	
03	1011	165	4	1076	165	5	
04	1014	165	5	1074	165	6	
05	1013	165	7	1069	165	5	
06	1020	165	5	1070	165	5	
07	1008	165	7	1074	165	4	
08	1019	165	3	1083	165	4	
09	1035	165	6	1060	165	3	
10	1023	165	11	1073	165	9	
11	1013	165	3	1071	165	4	
12	1023	165	7	1077	165	3	
13	1014	165	5	1072	165	13	
14	1022	165	7	1066	165	3	
15	1012	165	7	1068	165	3	
16	1008	165	5	1059	165	4	
17	1014	166	9	1054	165	5	
18	1004	165	9	1066	165	3	
19	1005	164	7	1060	165	5	
20	1015	165	9	1066	165	3	
21	1008	165	5	991	165	8	
22	1007	165	4	1026	165	6	
23	1020	164	3	1038	165	6	
24	1024	166	14	1034	164	4	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1035	166	17	1083	165	13	
最小	1003	164	3	991	164	3	
平均	1014	165	7	1061	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 17日 (土)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1015	165	4	1035	165	6	
02	1019	165	11	1048	165	8	
03	1023	165	12	1044	165	4	
04	1024	165	15	1033	165	9	
05	1016	165	4	1040	164	10	
06	1005	165	4	1046	165	3	
07	1031	165	14	1044	165	5	
08	1023	165	7	1042	165	6	
09	1032	165	12	1050	165	4	
10	1001	166	10	1033	166	6	
11	1016	165	8	1042	165	4	
12	1017	165	11	1042	165	4	
13	1045	165	11	1056	165	5	
14	1025	165	27	1048	165	3	
15	1022	165	19	1045	165	4	
16	1002	165	2	1044	165	5	
17	1019	165	2	1022	164	4	
18	1037	166	5	982	166	7	
19	1034	165	11	1054	165	11	
20	1015	165	12	1063	165	5	
21	1034	165	*****	1056	165	*****	
22	1013	165	10	1020	165	6	
23	1035	165	11	1060	165	6	
24	1027	165	10	1061	165	5	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1045	166	27	1063	166	11	
最小	1001	165	2	982	164	3	
平均	1022	165	10	1042	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 18日 (日)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1018	165	10	1054	165	13	
02	1024	165	13	1069	165	6	
03	1018	164	11	1073	165	4	
04	1014	166	7	1054	165	4	
05	1026	165	7	1047	165	6	
06	1027	165	11	1041	166	8	
07	1013	165	4	1069	164	3	
08	1019	165	12	1048	165	6	
09	1028	165	11	1074	165	4	
10	1033	165	15	1061	165	4	
11	1030	165	10	1070	165	12	
12	1024	165	2	1070	165	3	
13	1029	165	4	1072	165	5	
14	1011	166	8	1075	165	5	
15	1029	165	10	1053	165	3	
16	1019	164	29	1056	165	3	
17	1003	165	3	1055	165	5	
18	1022	165	5	1061	165	3	
19	1019	165	2	1045	165	5	
20	1014	165	6	1060	165	10	
21	1010	165	8	1050	165	8	
22	1019	165	4	1051	165	4	
23	1026	165	8	1054	164	3	
24	1038	165	15	1058	165	3	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1038	166	29	1075	166	13	
最小	1003	164	2	1041	164	3	
平均	1021	165	9	1059	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 19日 (月)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1042	165	8	1060	165	3	
02	1027	165	14	1058	165	3	
03	1044	165	4	1047	165	3	
04	1023	165	11	1054	165	9	
05	1022	165	11	1042	165	5	
06	1023	165	4	1042	165	3	
07	1004	165	8	1046	165	3	
08	1012	166	12	1042	165	3	
09	1016	165	5	1031	165	4	
10	1025	165	10	1025	165	7	
11	990	165	5	1019	165	5	
12	979	165	6	1025	165	8	
13	976	166	10	1014	165	2	
14	1016	165	13	1009	165	4	
15	1015	165	3	1021	165	4	
16	987	165	5	1027	165	10	
17	1002	165	10	1021	165	6	
18	1012	166	16	1012	166	10	
19	1003	165	7	1013	165	5	
20	992	165	5	1019	165	7	
21	998	165	4	977	165	5	
22	983	165	5	984	164	5	
23	959	166	7	1011	165	7	
24	976	165	4	1012	165	5	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1044	166	16	1060	166	10	
最小	959	165	3	977	164	2	
平均	1005	165	8	1025	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 20日 (火)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	992	165	5	1020	165	6	
02	986	165	4	1019	165	4	
03	992	165	9	1023	165	6	
04	1007	165	9	1032	165	4	
05	1003	165	5	1043	165	4	
06	1010	165	3	1020	165	11	
07	1003	165	3	1039	165	3	
08	1005	165	5	1037	165	4	
09	999	165	8	1021	165	4	
10	1010	165	11	1036	165	5	
11	1005	165	12	1018	165	4	
12	999	165	5	1032	166	8	
13	1008	165	5	1047	165	6	
14	1008	165	4	1048	165	4	
15	1009	165	5	1050	165	4	
16	1004	165	8	1062	165	3	
17	1018	165	15	1055	165	5	
18	998	165	3	1043	165	5	
19	1013	165	7	1047	165	6	
20	1011	164	4	1042	165	3	
21	993	165	9	1044	165	6	
22	984	165	7	1039	165	4	
23	995	165	15	1022	165	7	
24	966	165	4	1015	165	7	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1018	165	15	1062	166	11	
最小	966	164	3	1015	165	3	
平均	1001	165	7	1036	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 21日 (水)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	980	165	8	1019	165	7	
02	956	165	7	1021	165	4	
03	989	165	8	1022	165	5	
04	1008	165	5	1017	165	5	
05	1001	165	5	1031	165	8	
06	1006	165	4	1034	165	5	
07	997	165	5	1028	165	12	
08	996	165	4	1026	165	5	
09	1000	165	4	1028	164	4	
10	1003	165	3	1007	165	7	
11	1003	165	4	1020	165	5	
12	999	165	3	1026	165	5	
13	1006	165	3	1028	165	6	
14	1010	165	2	1024	165	6	
15	1010	165	3	1025	165	6	
16	992	165	4	1034	165	4	
17	1016	165	5	1030	166	5	
18	1017	165	4	1032	165	3	
19	1018	166	4	1032	165	5	
20	1002	164	6	1024	164	4	
21	978	165	14	1020	165	6	
22	1012	165	6	1031	165	5	
23	998	165	7	1028	165	9	
24	1000	165	9	1034	165	6	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1018	166	14	1034	166	12	
最小	956	164	2	1007	164	3	
平均	1000	165	5	1026	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 22日 (木)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	165	10	1029	165	3	
02	993	165	10	1017	165	4	
03	989	165	9	1028	165	19	
04	991	165	9	1019	165	11	
05	991	164	8	1031	165	7	
06	998	166	9	1042	165	3	
07	990	164	3	1016	165	6	
08	1010	165	7	1013	165	6	
09	1011	165	4	1029	165	4	
10	1000	165	7	1034	166	4	
11	1004	165	8	1039	165	5	
12	1003	165	5	1035	165	4	
13	962	165	10	1034	165	4	
14	973	165	10	1032	165	5	
15	982	165	6	1019	165	8	
16	992	165	9	1030	160	10	
17	983	165	6	1043	160	5	
18	982	164	9	1034	159	6	
19	956	165	15	1040	160	8	
20	986	165	8	1037	161	4	
21	1001	165	7	1022	165	6	
22	987	165	6	1038	165	8	
23	991	165	4	1047	165	9	
24	1004	165	4	1045	165	6	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1011	166	15	1047	166	19	
最小	956	164	3	1013	159	3	
平均	991	165	8	1031	164	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 23日 (金)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1006	165	10	1043	165	6	
02	991	165	11	1049	165	6	
03	999	165	4	1047	165	13	
04	1000	165	3	1052	165	10	
05	993	165	4	1047	165	11	
06	999	165	3	1042	164	3	
07	995	165	4	1048	165	6	
08	994	165	6	1041	165	4	
09	990	165	7	1025	165	5	
10	1004	165	6	1027	165	4	
11	1010	165	11	1024	165	3	
12	983	165	9	1029	165	7	
13	994	165	9	1029	165	4	
14	993	166	10	1033	165	4	
15	998	165	13	1029	165	3	
16	989	164	6	1016	163	15	
17	987	166	7	1011	165	4	
18	998	165	18	1019	165	6	
19	994	165	8	1005	165	6	
20	977	165	3	1010	164	4	
21	983	165	6	1016	165	10	
22	995	165	7	1038	166	11	
23	1010	165	12	1038	165	11	
24	1015	165	10	1038	165	6	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1015	166	18	1052	166	15	
最小	977	164	3	1005	163	3	
平均	996	165	8	1032	165	7	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 24日 (土)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1018	165	11	1042	165	8	
02	1000	165	15	1036	165	5	
03	1011	165	5	1037	165	5	
04	1019	165	21	1044	165	4	
05	992	164	7	1041	165	9	
06	984	165	11	1033	165	8	
07	991	165	5	1049	165	8	
08	1004	165	17	1047	165	13	
09	981	164	8	1053	165	6	
10	999	165	7	1056	165	3	
11	1008	165	8	1053	165	4	
12	1014	165	12	1052	165	3	
13	1000	165	10	1043	165	14	
14	974	164	6	1043	165	4	
15	979	166	7	1034	165	7	
16	1011	164	5	1046	164	3	
17	947	165	10	1018	165	3	
18	992	165	9	1022	165	7	
19	1005	165	10	1030	165	6	
20	984	165	10	1041	166	6	
21	970	164	*****	1061	165	*****	
22	980	165	16	1036	164	3	
23	980	165	6	1020	165	4	
24	960	165	4	1046	165	6	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1019	166	21	1061	166	14	
最小	947	164	4	1018	164	3	
平均	992	165	10	1041	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 25日 (日)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	974	166	15	1040	165	4	
02	971	164	6	1019	165	4	
03	952	165	5	1034	165	5	
04	956	166	7	1027	165	3	
05	992	165	14	1031	165	4	
06	986	165	10	1037	165	4	
07	982	165	10	1039	165	6	
08	987	164	12	1051	165	3	
09	946	165	7	1059	165	4	
10	970	165	8	1044	165	5	
11	991	165	10	1037	166	5	
12	982	165	4	1038	165	3	
13	970	165	5	1030	165	11	
14	984	165	6	1053	164	10	
15	979	165	7	1024	165	7	
16	979	165	4	1009	165	4	
17	966	165	8	1046	165	8	
18	979	165	6	1056	165	5	
19	970	165	6	1053	165	4	
20	964	166	6	1022	165	3	
21	995	165	29	1013	166	6	
22	968	165	13	1025	165	5	
23	978	165	12	1030	165	4	
24	980	165	3	1031	165	4	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	995	166	29	1059	166	11	
最小	946	164	3	1009	164	3	
平均	975	165	9	1035	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 26日 (月)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	953	165	5	1029	165	3	
02	977	165	7	1023	165	8	
03	999	165	8	1044	165	4	
04	1014	166	6	1043	165	3	
05	1007	165	4	1018	165	3	
06	986	165	8	1023	165	5	
07	1000	165	9	1031	165	7	
08	983	165	7	1039	165	5	
09	1003	165	11	1036	165	3	
10	1000	165	6	1008	165	4	
11	1022	165	11	1041	165	5	
12	986	165	13	1059	165	6	
13	1007	165	3	1016	165	12	
14	1008	165	8	1060	165	5	
15	989	165	7	1042	165	5	
16	1014	165	14	1070	165	7	
17	984	165	6	1034	166	8	
18	991	165	18	1044	165	5	
19	957	165	6	1026	165	7	
20	958	165	31	1048	165	4	
21	959	165	5	1043	165	4	
22	971	165	8	1043	164	4	
23	993	165	20	1033	165	6	
24	980	165	6	1025	165	10	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1022	166	31	1070	166	12	
最小	953	165	3	1008	164	3	
平均	989	165	9	1037	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 27日 (火)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	976	165	7	1037	165	6	
02	986	165	8	1039	165	7	
03	979	165	8	1030	165	3	
04	986	164	3	1035	165	4	
05	982	165	5	1025	165	4	
06	957	165	5	1016	165	12	
07	964	165	6	1018	165	3	
08	985	165	8	1033	165	3	
09	943	166	6	998	165	3	
10	989	164	7	1018	165	7	
11	993	165	7	1019	165	6	
12	994	165	5	1027	165	6	
13	996	165	5	1030	165	5	
14	998	165	6	1025	165	5	
15	982	165	3	1014	165	9	
16	967	165	4	1015	165	4	
17	982	165	4	999	165	8	
18	975	165	7	1015	165	4	
19	979	165	7	1011	165	7	
20	988	165	4	1020	165	7	
21	950	164	7	1009	165	4	
22	970	165	8	990	165	4	
23	986	165	8	1009	165	6	
24	999	165	6	1016	165	4	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	999	166	8	1039	165	12	
最小	943	164	3	990	165	3	
平均	979	165	6	1019	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 28日 (水)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	998	165	10	1016	165	4	
02	987	165	8	1021	165	6	
03	976	165	5	1025	165	4	
04	983	165	6	1015	165	5	
05	984	165	3	1016	165	4	
06	988	165	4	1013	165	5	
07	973	165	8	1015	165	5	
08	987	165	13	1017	165	4	
09	986	165	5	1025	165	7	
10	984	165	10	1033	165	7	
11	1008	165	7	1029	165	8	
12	1006	166	9	1048	166	8	
13	993	165	13	1053	165	7	
14	1012	165	16	1058	165	4	
15	986	165	7	1060	165	5	
16	965	165	2	1051	165	4	
17	972	165	9	1048	165	5	
18	969	165	8	1042	165	3	
19	982	166	8	1034	165	5	
20	984	164	3	1019	165	6	
21	988	165	3	1031	165	4	
22	993	165	12	1050	166	5	
23	1015	165	10	1050	165	6	
24	998	165	7	1042	165	10	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1015	166	16	1060	166	10	
最小	965	164	2	1013	165	3	
平均	988	165	8	1034	165	5	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 29日 (木)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	981	165	4	1057	165	6	
02	991	165	3	1052	165	9	
03	973	165	4	1046	165	4	
04	989	165	8	1048	165	4	
05	1005	165	4	1059	165	4	
06	973	165	4	1047	165	4	
07	970	166	4	1019	165	5	
08	980	165	4	1041	165	4	
09	1005	165	5	1045	165	4	
10	990	165	8	1052	165	6	
11	989	165	6	1032	165	4	
12	991	165	6	1037	165	6	
13	981	165	8	1028	165	5	
14	988	165	10	1043	165	5	
15	987	165	7	1048	165	8	
16	983	165	11	1053	165	4	
17	967	165	13	1042	165	6	
18	987	165	21	1058	165	7	
19	1008	165	5	1034	165	8	
20	1012	165	9	1065	165	8	
21	978	165	5	1009	165	5	
22	1005	165	7	1026	165	7	
23	988	165	5	1023	165	5	
24	969	166	8	1037	165	6	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1012	166	21	1065	165	9	
最小	967	165	3	1009	165	4	
平均	987	165	7	1042	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 30日 (金)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1024	165	5	1043	165	5	
02	1016	165	6	1029	165	5	
03	1022	165	5	1048	165	5	
04	1009	165	5	1039	165	8	
05	1005	165	5	1044	165	4	
06	1000	165	7	1051	165	4	
07	998	165	6	1046	165	9	
08	1015	165	10	1046	165	7	
09	1009	165	8	1041	165	4	
10	1011	165	5	1049	165	4	
11	1005	165	4	1050	165	7	
12	995	165	7	1043	165	8	
13	1010	165	3	1024	165	6	
14	995	165	4	1014	165	7	
15	970	165	6	1046	165	7	
16	1003	165	4	1039	165	6	
17	1004	165	6	1043	165	5	
18	980	165	9	1029	165	10	
19	1008	166	17	1054	165	11	
20	1002	164	5	1026	166	5	
21	990	165	5	1033	165	7	
22	995	165	5	1029	165	7	
23	972	165	5	1033	164	6	
24	996	165	13	1011	165	6	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1024	166	17	1054	166	11	
最小	970	164	3	1011	164	4	
平均	1001	165	6	1038	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ

維持管理状況(測定)

2021年 7月 31日 (土)

項目 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1010	165	10	1037	165	6	
02	1018	165	5	1042	165	7	
03	1010	165	12	1033	165	7	
04	1009	165	9	1039	165	4	
05	1018	164	10	1038	165	4	
06	1009	166	12	1042	165	5	
07	1000	165	7	1036	165	5	
08	1018	165	8	1038	165	7	
09	1017	165	9	1041	165	4	
10	1001	165	4	1033	165	5	
11	996	165	3	1033	165	6	
12	1010	165	9	1043	165	8	
13	1024	165	5	1042	165	4	
14	1028	165	7	1048	165	11	
15	1038	165	13	1042	165	5	
16	1015	165	10	1036	165	3	
17	1011	166	11	1040	164	4	
18	1006	165	6	1029	165	8	
19	987	165	4	1028	165	4	
20	1004	165	5	1034	165	12	
21	954	165	*****	1033	165	*****	
22	988	166	7	1035	165	6	
23	971	164	5	1013	165	5	
24	1004	165	6	1022	165	4	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1038	166	13	1048	165	12	
最小	954	164	3	1013	164	3	
平均	1006	165	8	1036	165	6	

\*\*\*\*\*は無効データ