

維持管理状況(測定)

2025年 2月 1日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	15	134	*****	1019	165	3	
02	15	134	*****	1014	165	3	
03	14	134	*****	1019	165	4	
04	14	134	*****	1032	165	3	
05	14	134	*****	1019	165	3	
06	14	134	*****	1021	165	3	
07	14	134	*****	1022	165	4	
08	14	134	*****	1012	165	3	
09	14	134	*****	1012	165	3	
10	14	134	*****	1011	165	3	
11	14	134	*****	1015	164	3	
12	14	134	*****	1016	165	4	
13	14	135	*****	1002	165	3	
14	14	134	*****	1023	165	3	
15	14	134	*****	1024	165	3	
16	14	134	*****	1018	165	2	
17	14	134	*****	1020	165	2	
18	14	134	*****	1014	165	2	
19	14	134	*****	1017	165	3	
20	14	134	*****	1015	165	*****	
21	14	134	*****	1013	165	*****	
22	14	134	*****	1015	165	3	
23	14	134	*****	1017	165	3	
24	14	134	*****	1021	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	15	135	*****	1032	165	4	
最 小	14	134	*****	1002	164	2	
平 均	14	134	*****	1017	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 2日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	14	134	*****	1031	165	3	
02	14	134	*****	1032	165	4	
03	14	134	*****	1032	165	3	
04	14	134	*****	1032	165	4	
05	14	134	*****	1029	165	4	
06	14	134	*****	1031	165	3	
07	14	134	*****	1027	165	3	
08	14	133	*****	1012	165	3	
09	14	133	*****	994	166	3	
10	14	134	*****	994	165	3	
11	14	134	*****	1011	165	3	
12	14	134	*****	1017	165	3	
13	14	134	*****	1015	165	5	
14	14	134	*****	1019	165	3	
15	14	134	*****	1014	165	2	
16	14	134	*****	1016	165	2	
17	14	134	*****	1012	165	3	
18	14	134	*****	1009	165	5	
19	14	134	*****	1022	166	3	
20	14	134	*****	1016	165	2	
21	14	134	*****	1015	165	3	
22	14	134	*****	1009	165	2	
23	14	134	*****	1012	165	3	
24	14	134	*****	1005	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	14	134	*****	1032	166	5	
最 小	14	133	*****	994	165	2	
平 均	14	134	*****	1017	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 3日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	14	134	*****	998	165	3	
02	14	134	*****	954	165	3	
03	14	134	*****	940	165	3	
04	14	133	*****	965	166	3	
05	14	133	*****	978	165	2	
06	14	133	*****	996	165	2	
07	14	133	*****	1008	165	4	
08	14	133	*****	1016	165	3	
09	14	133	*****	999	165	3	
10	14	133	*****	1000	165	3	
11	14	135	*****	983	165	3	
12	14	136	*****	995	165	3	
13	14	136	*****	1002	165	3	
14	14	136	*****	996	165	3	
15	14	132	*****	1003	165	3	
16	14	116	*****	1008	165	3	
17	14	109	*****	1001	165	3	
18	14	101	*****	1009	165	3	
19	14	94	*****	1004	166	5	
20	14	91	*****	1010	165	3	
21	14	89	*****	1002	165	3	
22	14	89	*****	993	165	3	
23	14	89	*****	993	165	3	
24	14	87	*****	1006	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	14	136	*****	1016	166	5	
最 小	14	87	*****	940	165	2	
平 均	14	120	*****	994	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 4日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	14	85	*****	998	165	5	
02	14	84	*****	997	165	3	
03	14	84	*****	995	165	3	
04	14	85	*****	1000	165	3	
05	14	85	*****	1013	165	4	
06	14	86	*****	1011	165	4	
07	14	86	*****	1010	165	4	
08	14	87	*****	998	165	4	
09	14	86	*****	1015	165	3	
10	14	84	*****	1013	165	4	
11	14	83	*****	1001	165	3	
12	14	83	*****	998	165	3	
13	14	83	*****	995	165	3	
14	14	82	*****	990	165	3	
15	15	82	*****	991	165	3	
16	14	82	*****	984	165	3	
17	14	83	*****	981	165	4	
18	14	83	*****	988	165	3	
19	14	82	*****	985	165	3	
20	14	81	*****	999	165	3	
21	15	82	*****	1019	165	4	
22	15	82	*****	1015	165	4	
23	14	83	*****	1012	165	3	
24	15	83	*****	1011	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	15	87	*****	1019	165	5	
最 小	14	81	*****	981	165	3	
平 均	14	84	*****	1001	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 5日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	14	83	*****	1015	165	4	
02	15	81	*****	1006	165	5	
03	14	81	*****	1007	165	4	
04	14	81	*****	1005	165	5	
05	14	81	*****	1005	165	4	
06	14	80	*****	1007	165	4	
07	14	81	*****	1010	165	6	
08	14	81	*****	1007	165	4	
09	15	87	*****	1004	166	6	
10	14	87	*****	1014	164	5	
11	14	77	*****	1006	165	4	
12	14	87	*****	1007	165	5	
13	14	86	*****	1004	165	5	
14	14	86	*****	1006	165	4	
15	14	86	*****	999	165	4	
16	14	86	*****	1002	165	5	
17	14	86	*****	1000	165	6	
18	14	86	*****	994	165	3	
19	14	87	*****	998	165	5	
20	14	87	*****	1008	165	3	
21	14	87	*****	1006	165	3	
22	14	86	*****	995	165	4	
23	14	86	*****	1003	165	3	
24	14	86	*****	999	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	15	87	*****	1015	166	6	
最 小	14	77	*****	994	164	3	
平 均	14	84	*****	1004	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 6日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	14	86	*****	1019	165	4	
02	14	86	*****	1013	165	4	
03	14	86	*****	1012	165	4	
04	14	86	*****	1016	165	5	
05	14	86	*****	1010	165	4	
06	14	87	*****	1006	165	4	
07	14	87	*****	1000	165	4	
08	14	86	*****	1006	165	4	
09	14	86	*****	1013	165	4	
10	14	86	*****	1009	165	4	
11	14	86	*****	1010	165	4	
12	14	86	*****	1001	165	4	
13	14	86	*****	1004	165	4	
14	14	86	*****	1000	165	3	
15	14	87	*****	1002	165	3	
16	14	87	*****	1001	165	4	
17	14	86	*****	1005	165	4	
18	14	86	*****	1004	165	3	
19	14	86	*****	1013	165	4	
20	14	87	*****	1018	165	4	
21	14	86	*****	1008	165	3	
22	14	86	*****	998	165	11	
23	14	86	*****	1003	164	11	
24	14	86	*****	1007	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	14	87	*****	1019	165	11	
最 小	14	86	*****	998	164	3	
平 均	14	86	*****	1007	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 7日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	14	87	*****	994	165	3	
02	14	86	*****	995	165	4	
03	14	86	*****	1001	165	3	
04	14	86	*****	997	165	4	
05	14	86	*****	1002	165	3	
06	14	87	*****	1003	165	3	
07	14	87	*****	1004	165	4	
08	14	86	*****	1002	165	4	
09	14	86	*****	1009	165	5	
10	14	84	*****	1007	165	5	
11	14	86	*****	1004	165	4	
12	14	86	*****	1001	165	3	
13	14	86	*****	1001	165	4	
14	30	71	*****	998	165	3	
15	40	56	*****	997	165	3	
16	21	86	*****	1003	165	3	
17	19	87	*****	999	165	4	
18	18	86	*****	1001	165	4	
19	18	86	*****	993	165	4	
20	17	86	*****	999	165	3	
21	17	86	*****	989	165	3	
22	17	86	*****	992	165	2	
23	17	87	*****	995	165	3	
24	17	87	*****	983	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	40	87	*****	1009	165	5	
最 小	14	56	*****	983	165	2	
平 均	17	84	*****	999	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 8日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	17	86	*****	979	165	3	
02	17	86	*****	988	165	4	
03	43	42	*****	994	165	3	
04	154	31	*****	990	165	2	
05	257	45	*****	983	165	3	
06	367	66	*****	988	165	3	
07	480	92	*****	992	165	3	
08	562	131	*****	986	165	3	
09	692	162	*****	988	165	3	
10	839	161	*****	996	165	4	
11	916	164	*****	991	165	3	
12	923	165	*****	980	165	3	
13	943	165	6	990	165	3	
14	961	165	4	985	165	2	
15	951	165	4	982	165	3	
16	955	165	4	986	165	3	
17	961	165	4	983	165	3	
18	957	165	6	984	165	2	
19	962	165	5	988	165	4	
20	964	165	*****	982	165	*****	
21	972	165	*****	988	165	*****	
22	980	165	4	982	165	3	
23	984	165	3	980	165	3	
24	988	165	4	993	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	988	165	6	996	165	4	
最 小	17	31	3	979	165	2	
平 均	702	134	4	987	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 9日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	984	165	3	997	165	4	
02	973	165	3	990	165	3	
03	971	165	3	994	165	3	
04	967	165	3	995	165	3	
05	975	165	3	1006	165	4	
06	973	165	3	989	165	3	
07	965	165	5	995	165	4	
08	961	165	3	998	165	3	
09	959	165	3	998	165	3	
10	963	165	3	994	165	3	
11	956	165	3	998	165	3	
12	962	165	2	992	165	2	
13	968	165	2	997	165	3	
14	962	165	2	999	165	2	
15	956	165	2	992	165	2	
16	966	165	2	998	165	2	
17	964	165	2	991	165	2	
18	963	165	2	985	165	2	
19	982	165	3	986	165	3	
20	981	165	2	985	165	2	
21	978	165	2	993	165	2	
22	972	165	2	1001	165	2	
23	971	165	2	995	165	3	
24	976	165	2	990	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	984	165	5	1006	165	4	
最 小	956	165	2	985	165	2	
平 均	969	165	3	994	165	3	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 10日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	984	165	2	985	165	3	
02	975	166	2	989	165	3	
03	997	165	4	990	165	3	
04	974	165	2	996	165	3	
05	978	165	2	1003	165	3	
06	981	165	2	993	165	3	
07	973	164	4	999	165	7	
08	961	165	3	993	165	3	
09	968	165	2	991	165	3	
10	982	165	2	987	165	2	
11	970	165	2	995	165	3	
12	973	165	2	997	165	2	
13	976	165	2	999	165	2	
14	970	165	2	992	165	2	
15	970	165	2	995	165	2	
16	975	165	2	994	165	2	
17	974	165	2	997	165	2	
18	975	165	2	1000	165	2	
19	976	165	3	986	165	3	
20	978	165	2	992	165	2	
21	978	164	2	994	165	2	
22	983	165	2	980	165	2	
23	941	165	5	980	165	2	
24	972	165	3	929	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	997	166	5	1003	165	7	
最 小	941	164	2	929	165	2	
平 均	974	165	2	990	165	3	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 11日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	959	165	2	949	165	2	
02	973	165	2	978	165	2	
03	972	165	2	964	165	2	
04	976	165	2	952	165	3	
05	977	165	2	962	165	2	
06	969	165	2	966	165	2	
07	971	165	3	959	165	3	
08	978	165	2	968	165	2	
09	970	165	2	965	165	2	
10	973	165	2	961	165	3	
11	960	165	2	956	165	2	
12	976	165	2	956	165	2	
13	972	165	2	955	165	2	
14	978	165	2	956	165	2	
15	974	165	3	950	165	2	
16	973	165	2	962	165	2	
17	978	165	2	965	165	2	
18	979	165	2	962	165	2	
19	987	165	2	958	165	4	
20	981	165	2	953	165	2	
21	990	165	1	955	165	3	
22	985	165	3	968	165	3	
23	994	165	2	970	165	3	
24	983	165	2	950	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	994	165	3	978	165	4	
最 小	959	165	1	949	165	2	
平 均	976	165	2	960	165	2	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 12日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	987	166	2	972	165	3	
02	989	165	2	962	165	3	
03	984	165	2	963	165	3	
04	987	165	2	972	165	2	
05	993	165	2	968	165	2	
06	982	165	2	972	165	3	
07	986	165	4	973	165	3	
08	989	165	2	971	165	3	
09	994	165	2	964	165	3	
10	990	165	3	973	165	3	
11	997	165	2	972	166	3	
12	992	165	3	967	165	3	
13	992	165	2	967	166	3	
14	986	165	2	968	165	3	
15	989	165	3	965	165	2	
16	997	165	3	972	165	2	
17	982	165	3	981	165	2	
18	988	165	2	960	165	2	
19	993	165	5	970	165	4	
20	985	165	3	965	165	3	
21	969	165	6	972	164	3	
22	1012	165	8	969	166	3	
23	1012	165	3	979	165	3	
24	1003	165	4	980	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1012	166	8	981	166	4	
最 小	969	165	2	960	164	2	
平 均	991	165	3	970	165	3	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 13日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1008	165	5	988	165	3	
02	996	165	2	967	165	3	
03	1007	165	3	966	165	3	
04	1006	165	2	962	165	3	
05	1002	166	2	959	165	3	
06	997	165	2	960	165	3	
07	993	165	2	978	165	3	
08	978	165	2	968	165	3	
09	980	165	3	971	165	4	
10	976	165	2	947	165	2	
11	992	165	2	927	165	3	
12	983	165	2	935	165	3	
13	974	165	2	927	165	3	
14	974	165	2	952	165	3	
15	973	165	2	966	165	3	
16	970	165	2	966	165	2	
17	980	166	4	969	165	2	
18	987	165	2	970	165	7	
19	974	165	2	970	165	2	
20	983	165	1	965	165	2	
21	978	164	2	972	165	2	
22	979	165	2	971	165	2	
23	976	165	3	948	165	3	
24	975	165	3	957	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1008	166	5	988	165	7	
最 小	970	164	1	927	165	2	
平 均	985	165	2	961	165	3	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 14日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	968	165	4	934	165	4	
02	979	166	2	956	165	3	
03	988	164	1	967	165	3	
04	981	165	1	966	165	2	
05	985	165	1	969	165	3	
06	968	165	3	959	165	3	
07	983	165	2	962	165	3	
08	990	165	2	954	165	3	
09	982	165	2	956	165	3	
10	971	165	2	959	165	3	
11	975	165	1	965	165	3	
12	976	165	1	960	165	2	
13	979	165	1	966	165	2	
14	969	165	2	968	165	2	
15	977	165	1	957	165	2	
16	975	165	1	959	165	2	
17	996	165	2	961	165	3	
18	984	165	1	966	165	2	
19	992	165	1	961	165	2	
20	1000	165	1	965	165	2	
21	993	165	1	963	165	2	
22	993	165	1	953	165	3	
23	998	165	2	956	165	3	
24	1002	165	1	969	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1002	166	4	969	165	4	
最 小	968	164	1	934	165	2	
平 均	984	165	2	960	165	3	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 15日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	999	165	2	963	165	3	
02	972	165	2	960	165	2	
03	993	165	2	961	165	2	
04	991	165	1	958	165	3	
05	1006	165	1	967	165	2	
06	989	164	1	963	165	2	
07	1014	165	1	961	165	2	
08	1007	165	2	963	165	2	
09	1009	165	2	970	165	4	
10	1004	165	1	967	165	3	
11	993	165	1	974	165	2	
12	1004	165	1	978	165	2	
13	992	165	1	965	165	2	
14	981	165	1	964	165	2	
15	982	165	1	971	165	2	
16	978	165	1	966	165	2	
17	998	165	2	976	165	3	
18	991	165	1	965	165	2	
19	984	165	2	961	165	2	
20	968	165	*****	961	165	*****	
21	983	165	*****	949	165	*****	
22	1005	165	1	966	165	2	
23	998	165	1	963	165	3	
24	995	165	1	972	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1014	165	2	978	165	4	
最 小	968	164	1	949	165	2	
平 均	993	165	1	965	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 16日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	165	2	962	165	3	
02	998	165	1	962	165	2	
03	1000	165	1	952	165	2	
04	966	165	1	947	165	2	
05	994	165	1	957	165	2	
06	988	165	1	951	165	2	
07	991	165	1	957	165	2	
08	990	165	1	956	165	2	
09	987	165	2	959	166	4	
10	974	165	1	967	165	2	
11	977	165	1	975	165	2	
12	973	165	2	966	165	3	
13	969	165	2	960	165	2	
14	975	165	1	961	165	2	
15	973	165	2	956	165	2	
16	986	165	2	955	165	2	
17	970	165	3	961	165	3	
18	983	165	2	951	165	2	
19	995	165	1	965	165	2	
20	975	165	2	957	165	2	
21	982	165	2	952	165	2	
22	968	165	2	966	165	2	
23	976	165	2	954	165	2	
24	963	165	1	943	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1004	165	3	975	166	4	
最 小	963	165	1	943	165	2	
平 均	982	165	2	958	165	2	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 17日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	977	165	2	948	165	3	
02	972	165	1	948	165	2	
03	987	165	1	943	165	2	
04	990	165	1	954	165	2	
05	969	165	1	935	165	3	
06	969	165	1	951	165	2	
07	970	165	1	943	165	2	
08	975	165	1	949	165	2	
09	983	165	2	953	165	3	
10	976	165	1	956	165	2	
11	974	165	1	950	165	2	
12	987	165	1	957	165	2	
13	985	165	1	961	165	2	
14	976	165	1	956	165	2	
15	979	165	2	953	165	2	
16	974	165	2	955	165	2	
17	976	165	2	956	165	2	
18	974	165	2	980	165	2	
19	993	165	2	984	165	2	
20	971	165	2	962	165	2	
21	955	165	4	975	165	3	
22	951	165	2	930	165	3	
23	976	165	2	953	165	3	
24	989	165	2	942	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	993	165	4	984	165	3	
最 小	951	165	1	930	165	2	
平 均	976	165	2	954	165	2	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 18日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	963	165	3	967	165	3	
02	980	165	2	974	165	2	
03	983	165	2	980	165	2	
04	988	165	2	970	165	3	
05	990	165	2	976	165	2	
06	984	165	2	967	165	3	
07	986	165	2	960	165	2	
08	986	165	3	966	165	3	
09	993	165	2	969	165	3	
10	967	165	2	965	165	3	
11	992	165	2	969	165	3	
12	981	165	2	973	165	2	
13	980	165	2	976	165	2	
14	980	165	2	973	165	2	
15	982	165	2	980	165	2	
16	984	165	2	972	165	2	
17	979	165	3	964	165	3	
18	974	165	2	965	165	2	
19	972	165	2	970	165	2	
20	968	164	4	968	165	2	
21	967	165	3	972	165	2	
22	977	165	2	973	165	2	
23	969	165	2	973	165	3	
24	965	165	2	966	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	993	165	4	980	165	3	
最 小	963	164	2	960	165	2	
平 均	979	165	2	970	165	2	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 19日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	961	165	3	950	165	4	
02	956	165	2	970	165	2	
03	964	165	2	968	165	2	
04	958	165	2	976	165	2	
05	963	165	2	967	165	2	
06	967	165	2	968	166	4	
07	969	165	2	973	165	2	
08	965	165	1	973	165	2	
09	977	165	4	972	165	3	
10	973	165	1	978	165	2	
11	971	165	2	966	165	2	
12	963	166	1	967	165	2	
13	965	165	1	960	165	3	
14	964	165	1	969	165	2	
15	973	165	1	976	165	2	
16	968	165	2	973	165	3	
17	973	165	3	970	165	4	
18	984	165	3	956	165	3	
19	973	165	3	952	165	3	
20	959	165	2	945	165	2	
21	979	164	4	949	165	2	
22	964	165	3	955	165	2	
23	997	165	4	964	164	2	
24	1001	165	2	960	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1001	166	4	978	166	4	
最 小	956	164	1	945	164	2	
平 均	970	165	2	965	165	3	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 20日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	995	165	3	945	165	3	
02	996	165	2	961	165	3	
03	979	165	2	965	165	3	
04	982	165	2	958	165	2	
05	971	164	2	954	165	3	
06	983	165	2	953	165	3	
07	996	165	2	951	165	3	
08	977	165	1	948	165	2	
09	988	165	4	956	165	4	
10	987	164	1	969	165	3	
11	981	165	1	948	165	2	
12	967	165	2	956	165	2	
13	956	165	1	956	165	2	
14	968	165	1	955	165	2	
15	980	165	1	949	165	3	
16	984	165	1	949	165	2	
17	988	165	2	959	165	3	
18	987	165	1	947	165	2	
19	982	165	1	954	165	2	
20	988	165	1	957	165	2	
21	972	164	1	957	165	2	
22	954	165	1	919	165	3	
23	987	165	1	943	165	3	
24	985	165	1	945	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	996	165	4	969	165	4	
最 小	954	164	1	919	165	2	
平 均	981	165	2	952	165	3	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 21日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	949	165	3	913	165	4	
02	973	165	1	924	165	3	
03	978	165	1	927	165	3	
04	998	165	1	943	165	3	
05	990	165	2	942	165	3	
06	989	165	1	950	165	3	
07	984	165	1	936	165	3	
08	996	165	1	945	165	2	
09	992	165	2	948	165	3	
10	988	165	2	941	165	3	
11	994	165	1	952	165	2	
12	997	165	1	948	165	3	
13	995	165	1	946	165	2	
14	984	165	2	949	165	3	
15	996	165	1	942	165	2	
16	1000	165	1	952	165	3	
17	995	165	2	947	165	3	
18	992	164	1	937	165	3	
19	985	166	1	946	165	3	
20	1001	165	1	941	165	2	
21	983	165	1	939	165	2	
22	989	165	1	936	165	3	
23	991	165	2	939	165	2	
24	977	165	1	938	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1001	166	3	952	165	4	
最 小	949	164	1	913	165	2	
平 均	988	165	1	941	165	3	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 22日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	961	165	3	944	165	3	
02	984	166	2	944	165	3	
03	979	165	2	953	165	2	
04	982	165	1	948	165	2	
05	988	165	2	929	165	2	
06	984	165	2	933	165	2	
07	982	165	1	941	165	3	
08	978	165	1	939	165	3	
09	976	165	2	951	165	3	
10	956	165	2	960	165	2	
11	958	165	2	971	165	3	
12	981	165	2	969	165	2	
13	985	165	1	964	165	2	
14	979	165	1	971	165	2	
15	979	165	1	980	165	2	
16	974	165	1	982	165	2	
17	983	165	2	983	165	3	
18	978	165	1	972	165	2	
19	975	165	1	981	165	2	
20	982	165	*****	969	165	*****	
21	977	165	*****	961	165	*****	
22	947	165	2	942	165	3	
23	966	165	2	960	165	3	
24	962	165	2	955	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	988	166	3	983	165	3	
最 小	947	165	1	929	165	2	
平 均	975	165	2	958	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 23日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	917	165	3	949	165	3	
02	987	165	1	951	165	3	
03	966	165	2	962	165	2	
04	974	165	1	947	165	2	
05	988	165	1	900	165	3	
06	966	165	1	951	165	2	
07	971	165	1	956	165	3	
08	970	165	2	939	165	2	
09	982	165	3	957	165	3	
10	962	165	2	973	165	2	
11	967	165	2	983	165	2	
12	981	165	1	989	165	2	
13	965	165	1	986	165	2	
14	970	165	1	981	165	2	
15	982	165	1	977	165	2	
16	959	165	2	929	165	3	
17	970	165	3	953	165	3	
18	982	165	2	969	165	2	
19	941	165	3	966	165	2	
20	1003	165	1	958	165	2	
21	1002	164	1	973	165	2	
22	1001	165	1	987	165	2	
23	995	165	1	984	165	2	
24	997	165	1	983	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1003	165	3	989	165	3	
最 小	917	164	1	900	165	2	
平 均	975	165	2	963	165	2	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 24日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	991	165	2	976	165	3	
02	1005	165	1	977	165	2	
03	1001	165	1	967	165	2	
04	993	165	2	969	165	2	
05	995	165	1	984	165	2	
06	986	165	2	978	165	2	
07	982	165	1	968	165	2	
08	989	165	1	952	165	2	
09	1000	165	2	954	165	3	
10	989	165	1	956	165	2	
11	984	165	2	975	165	2	
12	996	165	1	955	165	2	
13	985	165	2	962	165	2	
14	936	165	2	961	165	2	
15	945	165	2	929	165	2	
16	954	165	3	920	165	3	
17	963	165	3	897	165	4	
18	946	165	2	883	165	3	
19	914	166	2	895	165	3	
20	923	164	3	899	165	3	
21	941	164	3	908	165	3	
22	934	165	2	930	165	2	
23	979	165	2	933	165	2	
24	979	165	1	928	164	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1005	166	3	984	165	4	
最 小	914	164	1	883	164	2	
平 均	971	165	2	944	165	2	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 25日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	987	165	2	928	165	4	
02	979	165	1	956	165	2	
03	986	165	2	949	165	2	
04	995	165	1	950	165	2	
05	981	165	1	947	165	2	
06	974	165	1	944	165	2	
07	986	165	1	946	165	2	
08	988	165	1	944	165	2	
09	984	165	2	931	165	3	
10	961	165	1	923	165	2	
11	979	165	1	941	165	2	
12	966	165	1	937	165	2	
13	981	165	1	939	165	2	
14	944	166	2	913	165	2	
15	977	164	1	905	165	2	
16	980	165	2	915	165	2	
17	978	165	3	933	165	3	
18	973	165	1	962	165	2	
19	977	165	1	957	165	2	
20	987	165	1	949	165	2	
21	976	165	1	950	165	1	
22	974	164	1	948	165	1	
23	956	165	1	948	165	2	
24	962	165	1	942	164	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	995	166	3	962	165	4	
最 小	944	164	1	905	164	1	
平 均	976	165	1	940	165	2	

維持管理状況(測定)

2025年 2月 26日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	949	165	3	931	165	2	
02	986	165	2	906	165	*****	
03	966	165	2	659	165	*****	
04	956	165	2	499	159	*****	
05	966	165	2	414	147	*****	
06	978	165	2	369	142	*****	
07	977	164	1	341	139	*****	
08	971	165	2	311	141	*****	
09	976	165	2	291	144	*****	
10	969	165	2	281	144	*****	
11	969	165	2	269	144	*****	
12	976	165	3	258	140	*****	
13	970	165	2	248	136	*****	
14	961	165	2	238	131	*****	
15	963	165	3	227	126	*****	
16	965	165	3	217	121	*****	
17	966	165	4	208	116	*****	
18	946	165	3	199	110	*****	
19	971	165	3	190	104	*****	
20	984	165	3	181	100	*****	
21	966	164	1	173	97	*****	
22	953	165	2	165	94	*****	
23	970	165	2	157	91	*****	
24	998	165	2	150	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	998	165	4	931	165	2	
最 小	946	164	1	150	88	2	
平 均	969	165	2	328	130	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 27日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	969	165	3	144	85	*****	
02	986	165	2	140	82	*****	
03	1017	165	3	136	80	*****	
04	986	165	2	135	80	*****	
05	977	165	3	132	78	*****	
06	991	166	3	129	77	*****	
07	1005	165	3	124	76	*****	
08	986	165	3	121	73	*****	
09	984	165	3	117	61	*****	
10	974	165	3	114	62	*****	
11	977	165	4	111	64	*****	
12	976	165	3	107	65	*****	
13	976	165	2	104	65	*****	
14	981	165	3	101	65	*****	
15	969	165	3	98	65	*****	
16	982	165	3	96	64	*****	
17	965	165	3	93	64	*****	
18	978	165	3	97	86	*****	
19	981	165	3	102	84	*****	
20	993	165	2	103	84	*****	
21	991	161	1	102	83	*****	
22	1005	160	3	102	83	*****	
23	981	160	3	101	83	*****	
24	989	160	2	102	83	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1017	166	4	144	86	*****	
最 小	965	160	1	93	61	*****	
平 均	984	164	3	113	75	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 2月 28日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1009	160	3	102	84	*****	
02	1003	160	2	101	84	*****	
03	1004	160	2	100	83	*****	
04	999	160	3	99	84	*****	
05	985	160	2	98	84	*****	
06	1014	160	2	96	84	*****	
07	998	160	2	95	85	*****	
08	993	160	3	90	75	*****	
09	991	160	4	75	55	*****	
10	989	160	3	60	52	*****	
11	993	160	3	54	50	*****	
12	989	160	2	53	50	*****	
13	977	160	2	56	53	*****	
14	975	160	2	55	52	*****	
15	977	160	2	54	51	*****	
16	977	162	2	52	51	*****	
17	973	165	4	51	50	*****	
18	991	163	2	58	67	*****	
19	975	160	2	69	90	*****	
20	997	164	3	70	88	*****	
21	993	165	3	70	88	*****	
22	998	165	2	69	89	*****	
23	1013	165	4	69	89	*****	
24	1014	166	2	68	89	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1014	166	4	102	90	*****	
最 小	973	160	2	51	50	*****	
平 均	993	161	3	74	72	*****	

*****は無効データ