

維持管理状況(測定)

2025年 3月 1日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	3	67	89	*****	
02	984	165	2	67	89	*****	
03	978	165	4	66	89	*****	
04	968	164	2	65	89	*****	
05	976	166	2	64	89	*****	
06	981	165	2	64	89	*****	
07	971	165	2	63	89	*****	
08	967	165	2	62	89	*****	
09	975	165	3	62	89	*****	
10	968	165	2	61	89	*****	
11	979	165	2	60	89	*****	
12	993	165	9	60	89	*****	
13	978	165	2	59	89	*****	
14	976	165	3	58	88	*****	
15	973	165	2	58	88	*****	
16	967	165	2	58	87	*****	
17	963	165	2	57	88	*****	
18	971	165	2	56	89	*****	
19	963	165	1	56	89	*****	
20	963	165	*****	55	89	*****	
21	979	165	*****	55	89	*****	
22	971	165	3	54	89	*****	
23	993	165	2	54	89	*****	
24	987	165	2	53	89	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1001	166	9	67	89	*****	
最 小	963	164	1	53	87	*****	
平 均	976	165	3	60	89	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 2日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	998	165	2	53	89	*****	
02	984	165	2	52	89	*****	
03	978	165	2	52	89	*****	
04	976	165	1	51	89	*****	
05	973	165	2	50	88	*****	
06	979	165	1	50	88	*****	
07	979	165	1	49	88	*****	
08	947	165	4	45	72	*****	
09	983	165	2	44	76	*****	
10	981	165	2	47	89	*****	
11	961	165	2	47	88	*****	
12	979	165	2	46	88	*****	
13	965	165	2	46	88	*****	
14	969	166	2	46	88	*****	
15	977	164	2	45	88	*****	
16	981	166	1	45	88	*****	
17	983	164	1	44	88	*****	
18	976	165	1	44	88	*****	
19	976	165	2	44	88	*****	
20	982	165	3	43	88	*****	
21	977	165	2	43	88	*****	
22	972	165	3	43	88	*****	
23	990	165	1	42	88	*****	
24	980	165	2	42	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	998	166	4	53	89	*****	
最 小	947	164	1	42	72	*****	
平 均	977	165	2	46	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 3日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	915	165	3	41	89	*****	
02	1018	165	1	41	89	*****	
03	935	165	2	41	89	*****	
04	967	164	2	40	88	*****	
05	955	166	2	40	88	*****	
06	973	165	1	39	88	*****	
07	970	165	1	39	88	*****	
08	968	165	2	39	88	*****	
09	973	165	1	38	87	*****	
10	930	165	2	38	87	*****	
11	976	165	1	38	88	*****	
12	1000	165	1	37	88	*****	
13	972	165	1	37	88	*****	
14	974	165	2	37	88	*****	
15	947	165	2	34	85	*****	
16	964	165	3	35	89	*****	
17	988	165	2	35	89	*****	
18	971	165	2	35	89	*****	
19	983	165	3	35	88	*****	
20	986	164	2	35	88	*****	
21	976	165	1	34	88	*****	
22	982	165	2	30	66	*****	
23	994	165	2	31	87	*****	
24	978	165	3	33	87	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	166	3	41	89	*****	
最 小	915	164	1	30	66	*****	
平 均	971	165	2	37	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 4日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	980	165	3	33	88	*****	
02	985	165	2	32	88	*****	
03	971	165	3	32	88	*****	
04	980	165	3	32	88	*****	
05	988	165	2	32	88	*****	
06	988	166	2	31	88	*****	
07	988	164	2	31	88	*****	
08	986	165	3	31	88	*****	
09	1002	165	3	31	88	*****	
10	993	165	2	30	88	*****	
11	1010	165	2	30	88	*****	
12	1004	166	2	28	76	*****	
13	1001	165	2	28	89	*****	
14	1011	165	3	29	87	*****	
15	998	165	2	25	61	*****	
16	1002	165	3	24	41	*****	
17	1000	165	2	27	43	*****	
18	1000	165	3	28	63	*****	
19	1004	165	3	28	89	*****	
20	995	165	3	28	89	*****	
21	983	165	3	27	88	*****	
22	997	165	9	27	86	*****	
23	992	164	2	27	87	*****	
24	976	165	2	27	67	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1011	166	9	33	89	*****	
最 小	971	164	2	24	41	*****	
平 均	993	165	3	29	81	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 5日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	973	165	2	27	55	*****	
02	974	165	3	27	48	*****	
03	968	165	2	26	41	*****	
04	977	165	2	21	28	*****	
05	971	165	2	23	28	*****	
06	974	165	2	25	27	*****	
07	974	165	2	25	26	*****	
08	988	165	1	21	24	*****	
09	979	165	2	21	24	*****	
10	977	165	1	22	24	*****	
11	976	165	2	24	28	*****	
12	984	165	2	24	32	*****	
13	972	165	2	24	35	*****	
14	981	165	2	24	37	*****	
15	985	165	2	24	51	*****	
16	979	165	2	24	76	*****	
17	974	165	1	24	70	*****	
18	995	165	1	24	66	*****	
19	983	165	1	24	64	*****	
20	982	165	3	24	63	*****	
21	991	165	3	24	63	*****	
22	986	165	2	24	64	*****	
23	1003	160	2	24	62	*****	
24	1004	160	3	23	61	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1004	165	3	27	76	*****	
最 小	968	160	1	21	24	*****	
平 均	981	165	2	24	46	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 6日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1000	159	2	23	61	*****	
02	1011	161	3	23	61	*****	
03	1015	160	3	23	61	*****	
04	1012	160	2	23	61	*****	
05	1006	161	2	23	61	*****	
06	1003	165	2	23	61	*****	
07	1007	165	2	23	61	*****	
08	997	163	2	23	61	*****	
09	978	161	4	23	61	*****	
10	986	160	2	21	49	*****	
11	985	160	2	19	25	*****	
12	985	160	2	18	24	*****	
13	989	160	3	18	25	*****	
14	991	160	3	18	25	*****	
15	989	160	2	18	25	*****	
16	983	160	4	17	25	*****	
17	978	160	2	18	47	*****	
18	994	160	3	20	85	*****	
19	990	160	2	20	87	*****	
20	1008	160	8	20	89	*****	
21	989	160	2	20	89	*****	
22	991	160	4	20	89	*****	
23	988	163	2	20	88	*****	
24	993	165	3	20	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1015	165	8	23	89	*****	
最 小	978	159	2	17	24	*****	
平 均	995	161	3	21	59	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 7日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	991	165	3	20	87	*****	
02	1010	165	4	20	87	*****	
03	984	166	2	20	87	*****	
04	998	164	3	20	88	*****	
05	1012	165	3	20	89	*****	
06	993	165	2	20	88	*****	
07	997	165	3	20	88	*****	
08	987	165	3	20	88	*****	
09	987	165	2	20	89	*****	
10	983	165	3	20	88	*****	
11	991	165	2	20	88	*****	
12	979	165	2	19	88	*****	
13	989	165	2	19	88	*****	
14	980	165	3	19	88	*****	
15	981	165	2	19	87	*****	
16	973	165	3	19	88	*****	
17	981	165	3	19	87	*****	
18	989	165	3	19	87	*****	
19	981	165	2	19	87	*****	
20	974	165	4	19	87	*****	
21	962	165	2	19	87	*****	
22	956	165	2	19	87	*****	
23	974	166	2	19	87	*****	
24	971	164	2	18	87	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1012	166	4	20	89	*****	
最 小	956	164	2	18	87	*****	
平 均	984	165	3	19	88	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 8日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	969	165	2	18	87	*****	
02	967	165	3	18	87	*****	
03	969	165	3	18	87	*****	
04	955	165	3	18	87	*****	
05	988	165	5	18	87	*****	
06	994	165	3	18	88	*****	
07	991	165	3	18	88	*****	
08	990	165	3	18	89	*****	
09	989	165	2	18	88	*****	
10	978	165	3	18	88	*****	
11	984	165	2	17	88	*****	
12	983	165	2	17	87	*****	
13	972	165	2	17	87	*****	
14	976	165	3	17	87	*****	
15	971	165	3	17	87	*****	
16	969	165	2	17	87	*****	
17	979	165	2	17	86	*****	
18	967	165	2	17	86	*****	
19	974	165	2	17	86	*****	
20	981	165	*****	17	87	*****	
21	984	165	*****	17	87	*****	
22	983	165	3	17	88	*****	
23	991	165	3	17	88	*****	
24	980	165	3	17	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	994	165	5	18	89	*****	
最 小	955	165	2	17	86	*****	
平 均	979	165	3	17	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 9日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	981	165	3	17	88	*****	
02	967	165	3	17	88	*****	
03	979	165	2	17	88	*****	
04	961	165	2	17	87	*****	
05	985	165	3	17	87	*****	
06	975	165	2	17	87	*****	
07	984	165	3	17	87	*****	
08	981	165	3	17	87	*****	
09	976	165	2	17	86	*****	
10	983	165	2	17	86	*****	
11	968	165	3	17	87	*****	
12	968	165	3	17	88	*****	
13	966	165	2	17	88	*****	
14	992	165	2	17	88	*****	
15	973	164	3	17	88	*****	
16	964	165	2	17	87	*****	
17	969	165	2	17	87	*****	
18	981	165	2	17	87	*****	
19	962	165	2	17	86	*****	
20	973	165	3	17	86	*****	
21	971	165	2	17	86	*****	
22	976	165	2	17	86	*****	
23	991	165	2	17	87	*****	
24	983	165	2	17	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	992	165	3	17	88	*****	
最 小	961	164	2	17	86	*****	
平 均	975	165	2	17	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 10日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	948	165	2	17	87	*****	
02	961	165	3	17	87	*****	
03	927	165	3	17	87	*****	
04	985	165	1	17	87	*****	
05	1023	165	1	17	87	*****	
06	1019	165	0	17	88	*****	
07	996	165	1	17	87	*****	
08	986	165	1	17	87	*****	
09	989	165	1	17	88	*****	
10	979	165	2	17	87	*****	
11	990	165	3	17	87	*****	
12	989	165	2	*****	87	*****	
13	976	165	3	*****	87	*****	
14	988	165	3	*****	86	*****	
15	971	165	2	*****	86	*****	
16	977	165	3	*****	87	*****	
17	969	165	2	*****	88	*****	
18	987	165	2	*****	88	*****	
19	979	165	2	*****	88	*****	
20	991	165	2	*****	87	*****	
21	960	165	2	*****	87	*****	
22	966	165	3	*****	87	*****	
23	967	165	2	*****	87	*****	
24	984	165	2	*****	87	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1023	165	3	17	88	*****	
最 小	927	165	0	17	86	*****	
平 均	979	165	2	17	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 11日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	978	165	2	*****	87	*****	
02	971	165	2	*****	87	*****	
03	988	165	2	*****	87	*****	
04	985	165	2	*****	86	*****	
05	999	165	2	*****	87	*****	
06	986	165	2	*****	86	*****	
07	990	165	2	*****	87	*****	
08	989	165	3	*****	86	*****	
09	992	165	3	*****	86	*****	
10	991	165	2	*****	88	*****	
11	978	165	3	*****	91	*****	
12	983	165	3	*****	89	*****	
13	981	165	2	*****	87	*****	
14	968	165	3	*****	86	*****	
15	976	165	2	*****	85	*****	
16	979	164	2	*****	88	*****	
17	975	165	3	*****	89	*****	
18	975	165	3	*****	87	*****	
19	981	165	2	*****	88	*****	
20	979	164	3	*****	85	*****	
21	1013	165	1	*****	89	*****	
22	969	164	2	*****	91	*****	
23	963	165	3	*****	90	*****	
24	982	165	3	*****	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1013	165	3	*****	91	*****	
最 小	963	164	1	*****	85	*****	
平 均	982	165	2	*****	88	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 12日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	989	165	3	*****	86	*****	
02	987	165	3	*****	90	*****	
03	991	165	2	*****	90	*****	
04	987	165	2	*****	90	*****	
05	1000	165	3	*****	87	*****	
06	1002	165	2	*****	86	*****	
07	1002	165	2	*****	87	*****	
08	981	165	3	*****	88	*****	
09	981	165	2	*****	90	*****	
10	983	165	2	*****	90	*****	
11	979	165	2	*****	85	*****	
12	986	165	2	*****	86	*****	
13	971	165	2	*****	88	*****	
14	992	165	4	*****	90	*****	
15	995	165	2	*****	88	*****	
16	1002	165	2	*****	87	*****	
17	984	164	2	*****	86	*****	
18	999	165	2	*****	86	*****	
19	987	165	2	*****	90	*****	
20	990	165	4	*****	90	*****	
21	994	165	3	*****	88	*****	
22	1002	165	2	*****	86	*****	
23	999	165	3	*****	85	*****	
24	1011	165	3	*****	90	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1011	165	4	*****	90	*****	
最 小	971	164	2	*****	85	*****	
平 均	991	165	2	*****	88	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 13日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1002	165	2	*****	89	*****	
02	997	165	3	*****	88	*****	
03	974	166	4	*****	87	*****	
04	1000	165	3	*****	85	*****	
05	1020	165	4	*****	88	*****	
06	1006	165	3	*****	90	*****	
07	1014	165	3	*****	89	*****	
08	1000	165	4	*****	88	*****	
09	987	165	2	*****	87	*****	
10	983	165	3	*****	85	*****	
11	995	165	3	*****	87	*****	
12	1001	165	2	*****	87	*****	
13	995	165	2	*****	88	*****	
14	993	165	4	*****	88	*****	
15	990	165	3	*****	88	*****	
16	987	165	2	*****	87	*****	
17	987	165	2	*****	87	*****	
18	996	165	3	*****	86	*****	
19	993	165	3	*****	86	*****	
20	992	165	3	*****	86	*****	
21	1006	165	2	*****	87	*****	
22	998	165	2	*****	87	*****	
23	988	165	2	*****	88	*****	
24	979	165	2	*****	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1020	166	4	*****	90	*****	
最 小	974	165	2	*****	85	*****	
平 均	995	165	3	*****	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 14日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	996	165	3	*****	87	*****	
02	996	165	3	*****	88	*****	
03	1012	165	3	*****	88	*****	
04	1029	165	4	*****	88	*****	
05	1016	165	4	*****	87	*****	
06	1021	165	2	*****	86	*****	
07	1025	165	3	*****	87	*****	
08	1024	165	4	*****	88	*****	
09	1031	166	3	*****	88	*****	
10	1041	165	2	*****	88	*****	
11	1030	165	2	*****	88	*****	
12	1027	165	3	*****	88	*****	
13	1011	165	2	*****	87	*****	
14	1014	165	3	*****	87	*****	
15	999	165	2	*****	88	*****	
16	998	165	2	*****	87	*****	
17	1007	165	2	*****	87	*****	
18	1005	162	2	*****	86	*****	
19	1016	160	2	*****	87	*****	
20	1007	160	3	*****	89	*****	
21	1002	160	3	*****	87	*****	
22	1009	160	2	*****	87	*****	
23	1012	160	2	*****	88	*****	
24	994	160	2	*****	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1041	166	4	*****	89	*****	
最 小	994	160	2	*****	86	*****	
平 均	1013	164	3	*****	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 15日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	995	163	2	*****	88	*****	
02	1000	165	4	*****	87	*****	
03	1002	165	7	*****	87	*****	
04	1013	165	3	*****	87	*****	
05	1006	165	4	*****	86	*****	
06	1023	165	3	*****	86	*****	
07	1006	165	4	*****	87	*****	
08	1000	165	4	*****	88	*****	
09	1016	165	3	*****	88	*****	
10	994	165	4	*****	89	*****	
11	1006	165	3	*****	88	*****	
12	997	165	3	*****	88	*****	
13	995	165	3	*****	87	*****	
14	1006	165	5	*****	87	*****	
15	1006	165	3	*****	86	*****	
16	1002	165	2	*****	87	*****	
17	1004	165	2	*****	88	*****	
18	1006	165	3	*****	89	*****	
19	999	165	2	*****	88	*****	
20	998	165	*****	*****	88	*****	
21	990	165	*****	*****	88	*****	
22	1014	165	3	20	87	*****	
23	1018	165	2	18	86	*****	
24	1005	165	3	18	87	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1023	165	7	20	89	*****	
最 小	990	163	2	18	86	*****	
平 均	1004	165	3	19	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 16日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1017	165	3	18	88	*****	
02	1041	165	7	18	88	*****	
03	1028	165	3	18	88	*****	
04	1025	165	2	18	88	*****	
05	1024	165	3	18	88	*****	
06	1052	165	6	18	88	*****	
07	1040	165	3	17	88	*****	
08	1027	165	3	18	87	*****	
09	1031	165	5	18	86	*****	
10	1033	165	6	18	87	*****	
11	1059	165	14	18	88	*****	
12	1066	165	17	18	89	*****	
13	1063	165	13	18	89	*****	
14	1023	165	4	18	89	*****	
15	1022	164	3	18	88	*****	
16	1014	165	3	17	87	*****	
17	1006	165	5	17	87	*****	
18	1027	165	3	17	86	*****	
19	1020	165	4	17	86	*****	
20	1038	165	7	17	89	*****	
21	1025	165	4	17	89	*****	
22	1015	165	4	17	89	*****	
23	1015	165	4	17	89	*****	
24	1035	165	4	17	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1066	165	17	18	89	*****	
最 小	1006	164	2	17	86	*****	
平 均	1031	165	5	18	88	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 17日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1022	165	2	17	86	*****	
02	997	165	3	17	86	*****	
03	1015	165	2	17	89	*****	
04	1029	165	2	17	89	*****	
05	1008	165	3	17	89	*****	
06	1022	165	3	18	88	*****	
07	1013	165	2	17	87	*****	
08	1001	165	3	17	86	*****	
09	1024	165	5	17	88	*****	
10	1008	165	3	17	89	*****	
11	1035	165	6	17	89	*****	
12	1020	165	5	17	89	*****	
13	1028	165	5	17	89	*****	
14	1012	161	5	17	89	*****	
15	1030	160	5	17	88	*****	
16	1032	160	5	17	87	*****	
17	989	160	4	17	86	*****	
18	992	160	3	17	87	*****	
19	1008	160	3	17	89	*****	
20	1000	160	3	17	90	*****	
21	988	160	3	17	89	*****	
22	1004	160	6	17	88	*****	
23	994	160	3	17	87	*****	
24	1008	160	3	17	86	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1035	165	6	18	90	*****	
最 小	988	160	2	17	86	*****	
平 均	1012	163	4	17	88	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 18日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	998	160	2	17	86	*****	
02	1010	160	3	17	88	*****	
03	1002	160	3	17	89	*****	
04	980	160	3	17	89	*****	
05	1018	160	3	17	88	*****	
06	1025	160	3	17	88	*****	
07	1019	161	3	17	87	*****	
08	1022	165	5	17	86	*****	
09	1025	165	4	17	86	*****	
10	1006	165	3	17	89	*****	
11	1023	165	16	17	90	*****	
12	1008	165	4	17	88	*****	
13	1002	165	4	17	88	*****	
14	1004	165	11	17	88	*****	
15	991	165	3	17	87	*****	
16	996	165	5	17	86	*****	
17	993	165	5	17	88	*****	
18	991	165	3	17	87	*****	
19	1016	165	6	17	88	*****	
20	1006	165	4	17	88	*****	
21	1019	165	4	17	88	*****	
22	995	165	3	17	87	*****	
23	977	165	3	17	87	*****	
24	998	165	3	17	86	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1025	165	16	17	90	*****	
最 小	977	160	2	17	86	*****	
平 均	1005	164	4	17	88	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 19日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	995	165	3	17	87	*****	
02	1016	165	7	17	89	*****	
03	1011	165	4	17	89	*****	
04	1005	165	3	17	89	*****	
05	1015	165	5	17	88	*****	
06	1018	165	3	17	88	*****	
07	1020	165	4	17	87	*****	
08	1007	165	6	17	86	*****	
09	997	165	3	17	86	*****	
10	981	165	3	26	52	*****	
11	978	165	3	31	65	*****	
12	980	165	3	20	90	*****	
13	990	165	4	19	89	*****	
14	991	165	5	18	74	*****	
15	989	165	5	18	89	*****	
16	990	165	4	18	89	*****	
17	1001	165	3	18	89	*****	
18	990	165	3	18	89	*****	
19	993	165	5	18	89	*****	
20	1011	165	4	18	89	*****	
21	1010	165	3	18	88	*****	
22	1015	165	5	18	88	*****	
23	1023	165	4	18	88	*****	
24	1028	165	4	18	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1028	165	7	31	90	*****	
最 小	978	165	3	17	52	*****	
平 均	1002	165	4	19	85	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 20日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1015	165	5	18	87	*****	
02	1050	165	8	18	88	*****	
03	1049	165	5	62	43	*****	
04	1056	165	9	157	34	*****	
05	1028	165	3	282	49	*****	
06	1043	166	4	396	71	*****	
07	1032	165	5	461	95	*****	
08	1045	165	5	540	130	*****	
09	1042	165	3	646	160	*****	
10	1051	165	6	836	161	*****	
11	1036	165	8	953	159	*****	
12	1053	165	3	975	160	*****	
13	1036	165	3	963	160	9	
14	1020	165	6	1003	160	*****	
15	1009	165	3	984	160	4	
16	1033	165	6	984	160	4	
17	1026	165	5	995	160	4	
18	1031	165	3	1003	160	4	
19	1012	165	5	1001	160	4	
20	1023	165	4	993	160	3	
21	1008	165	3	999	160	3	
22	1026	165	2	997	160	3	
23	1006	165	2	1005	160	3	
24	1014	165	2	991	160	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1056	166	9	1005	161	9	
最 小	1006	165	2	18	34	3	
平 均	1031	165	5	719	132	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 21日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1035	165	2	990	160	3	
02	993	165	4	990	162	3	
03	1001	165	3	985	165	3	
04	1002	165	3	996	165	3	
05	1001	165	2	1000	165	3	
06	1014	165	2	996	165	3	
07	1011	165	2	997	165	3	
08	1007	165	3	990	165	4	
09	1003	165	3	997	165	3	
10	999	165	3	1003	165	3	
11	1019	165	5	1011	165	5	
12	1004	165	2	1014	165	3	
13	999	165	3	1004	165	3	
14	989	165	3	1010	165	4	
15	990	165	2	1016	165	3	
16	1003	165	3	1004	165	3	
17	1000	165	2	999	165	5	
18	984	165	4	1016	165	3	
19	1000	166	21	1000	165	3	
20	990	165	16	1001	165	3	
21	995	164	5	995	165	3	
22	987	165	3	1009	165	5	
23	983	165	2	1001	165	3	
24	974	165	3	988	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1035	166	21	1016	165	5	
最 小	974	164	2	985	160	3	
平 均	999	165	4	1001	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 22日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	976	165	3	987	165	4	
02	1005	165	4	996	165	4	
03	990	165	4	996	165	3	
04	1001	165	3	1001	165	3	
05	1005	165	3	1004	165	3	
06	996	165	3	997	165	2	
07	1009	165	3	998	165	5	
08	1015	165	4	1016	165	4	
09	1018	165	3	1005	165	3	
10	1000	165	4	1009	165	3	
11	1010	165	3	1006	165	3	
12	999	165	3	995	165	2	
13	997	165	3	999	165	2	
14	1000	165	3	999	165	3	
15	1013	165	3	997	165	2	
16	1008	165	3	999	165	2	
17	998	165	3	996	165	2	
18	1005	165	3	995	165	2	
19	1008	165	4	1002	165	2	
20	994	165	*****	981	165	*****	
21	987	165	*****	994	165	*****	
22	987	165	3	992	165	3	
23	993	165	2	982	165	4	
24	989	165	3	992	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	165	4	1016	165	5	
最 小	976	165	2	981	165	2	
平 均	1000	165	3	997	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 23日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	988	165	3	993	165	3	
02	998	165	4	996	165	3	
03	992	165	2	998	165	3	
04	1004	165	3	998	165	3	
05	993	165	2	1001	165	3	
06	997	165	2	990	165	3	
07	1000	165	2	981	165	2	
08	994	165	3	986	165	3	
09	986	165	1	1002	165	2	
10	982	165	1	987	165	2	
11	985	165	1	983	165	2	
12	998	165	2	981	165	2	
13	993	165	2	984	165	2	
14	985	165	2	979	165	3	
15	982	165	1	973	165	2	
16	993	165	1	982	165	2	
17	998	165	1	987	165	2	
18	987	165	2	985	165	2	
19	985	165	2	974	165	2	
20	991	165	3	980	165	2	
21	1000	165	2	974	165	2	
22	988	164	1	993	165	2	
23	994	165	2	996	165	2	
24	990	165	2	996	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1004	165	4	1002	165	3	
最 小	982	164	1	973	165	2	
平 均	992	165	2	987	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 24日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	987	165	2	990	165	2	
02	998	165	4	994	165	3	
03	977	165	3	1002	165	3	
04	996	165	4	990	165	4	
05	999	165	4	992	165	5	
06	1009	160	5	997	164	3	
07	1008	160	3	1006	160	3	
08	1016	160	5	1003	160	4	
09	1017	159	4	1012	160	3	
10	1025	165	5	1008	160	3	
11	1009	165	4	1015	160	3	
12	1010	165	3	1009	160	3	
13	1001	165	3	1015	163	3	
14	1010	165	5	1011	165	4	
15	1016	165	6	1000	165	3	
16	991	165	4	1003	165	3	
17	997	165	4	999	165	3	
18	1001	165	4	1010	165	2	
19	1003	165	4	1000	165	2	
20	993	165	8	1000	165	3	
21	1019	165	5	1000	165	6	
22	1018	165	10	1023	165	5	
23	1007	165	4	1002	165	3	
24	999	165	2	987	164	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1025	165	10	1023	165	6	
最 小	977	159	2	987	160	2	
平 均	1004	164	4	1003	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 25日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1003	165	7	996	165	2	
02	981	165	5	988	165	3	
03	998	165	3	996	165	2	
04	990	165	4	999	165	2	
05	987	165	5	997	165	3	
06	998	165	3	995	165	2	
07	985	165	7	992	165	3	
08	992	165	5	997	165	3	
09	994	165	4	1004	165	3	
10	992	165	3	994	165	3	
11	985	165	4	987	165	3	
12	997	165	4	989	165	3	
13	995	165	5	989	165	2	
14	1009	165	8	985	165	3	
15	996	165	4	1002	165	2	
16	1011	165	4	997	165	2	
17	1011	165	4	990	165	2	
18	998	165	4	1007	165	2	
19	1008	165	3	1001	165	2	
20	1001	165	5	1000	165	3	
21	972	165	6	982	165	3	
22	995	165	6	988	165	3	
23	1018	165	2	988	165	3	
24	998	165	3	995	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	165	8	1007	165	3	
最 小	972	165	2	982	165	2	
平 均	996	165	5	994	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 26日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1008	165	3	995	165	3	
02	1012	165	5	999	165	3	
03	1042	165	2	997	165	2	
04	1056	165	2	1003	165	3	
05	1048	165	2	995	165	3	
06	1050	165	4	1002	165	3	
07	1066	165	3	1004	165	2	
08	1037	165	5	998	165	3	
09	1053	165	3	992	165	3	
10	1047	165	2	991	165	2	
11	1058	165	2	996	165	2	
12	1031	165	3	1003	165	2	
13	1026	165	4	997	165	3	
14	1016	165	5	1008	165	4	
15	1010	165	2	1003	165	3	
16	1012	165	5	1004	165	4	
17	1014	166	5	998	165	3	
18	1003	165	2	996	165	3	
19	994	165	3	997	165	3	
20	993	165	5	986	165	3	
21	999	165	2	967	165	4	
22	1000	165	4	986	165	3	
23	1002	165	3	991	165	3	
24	1002	165	3	982	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1066	166	5	1008	165	4	
最 小	993	165	2	967	165	2	
平 均	1024	165	3	995	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 27日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1006	165	3	990	165	2	
02	993	165	5	999	165	4	
03	1001	165	3	999	165	2	
04	985	165	3	1000	165	2	
05	1003	165	7	990	165	3	
06	1009	165	3	1002	165	3	
07	991	165	7	1014	165	3	
08	1000	165	5	1006	165	4	
09	1023	165	5	1002	165	3	
10	1005	165	3	1005	166	3	
11	1000	165	3	1005	165	3	
12	1004	165	3	988	165	3	
13	1003	165	5	1008	165	2	
14	997	165	4	1003	165	5	
15	994	165	5	1012	165	2	
16	995	165	4	1017	165	2	
17	982	165	5	1011	165	5	
18	1014	165	5	1025	165	3	
19	999	165	5	1021	161	3	
20	1020	165	8	1014	160	3	
21	991	165	6	1024	160	3	
22	1007	165	5	1024	164	4	
23	999	165	4	993	165	2	
24	977	165	3	996	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1023	165	8	1025	166	5	
最 小	977	165	3	988	160	2	
平 均	1000	165	5	1006	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 28日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	8	1006	165	2	
02	992	165	8	1001	165	3	
03	1000	165	4	1011	165	3	
04	1001	165	10	1025	165	3	
05	994	165	3	1005	165	2	
06	1012	165	10	999	165	3	
07	1016	165	4	1008	165	3	
08	1027	165	6	1003	165	3	
09	1059	165	6	1003	165	2	
10	1028	165	4	1013	165	2	
11	1024	165	3	1001	165	2	
12	1004	165	2	1005	165	3	
13	1012	165	2	999	165	2	
14	1011	165	3	1002	165	3	
15	1009	165	3	994	165	2	
16	1016	165	3	993	165	3	
17	1007	165	3	997	165	2	
18	1042	165	4	998	165	3	
19	1014	165	3	997	165	3	
20	999	165	4	1002	165	4	
21	992	165	3	997	165	3	
22	1008	165	5	987	165	3	
23	1000	165	3	999	165	3	
24	998	165	3	989	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1059	165	10	1025	165	4	
最 小	992	165	2	987	165	2	
平 均	1011	165	4	1001	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 29日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1003	165	3	991	165	2	
02	1005	165	3	987	165	3	
03	1005	165	3	995	165	3	
04	999	165	3	988	165	3	
05	1004	165	4	982	165	3	
06	991	165	3	981	165	3	
07	1006	165	7	980	165	3	
08	1003	165	4	971	165	4	
09	1016	165	5	980	165	3	
10	1010	165	2	965	165	3	
11	1030	165	2	986	165	3	
12	1026	165	4	986	165	5	
13	1030	164	3	991	165	2	
14	1027	165	4	981	165	3	
15	1018	165	4	972	165	3	
16	1028	165	3	975	165	2	
17	1022	165	3	983	165	2	
18	1029	165	2	973	165	2	
19	1015	165	8	974	165	2	
20	1015	165	*****	984	165	*****	
21	994	165	*****	981	165	*****	
22	1008	165	3	984	165	4	
23	1022	165	11	987	165	3	
24	1018	165	2	989	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1030	165	11	995	165	5	
最 小	991	164	2	965	165	2	
平 均	1014	165	4	982	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 30日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1025	165	2	976	165	3	
02	1027	165	3	986	165	3	
03	1042	165	2	990	165	3	
04	1017	165	3	983	165	2	
05	1036	165	4	986	165	2	
06	1022	165	7	993	165	3	
07	1042	165	3	992	165	3	
08	1037	165	11	996	165	3	
09	1068	165	5	985	165	2	
10	1064	165	7	984	165	2	
11	1029	165	4	973	165	3	
12	1032	165	3	1001	165	2	
13	1019	165	4	988	165	2	
14	1033	165	3	999	165	3	
15	1043	165	4	994	165	3	
16	1033	165	3	995	165	2	
17	1047	165	6	995	165	2	
18	1058	165	6	1009	165	2	
19	1034	165	2	979	165	2	
20	1014	165	3	990	165	3	
21	1023	165	3	1001	165	3	
22	1021	165	5	976	165	3	
23	1034	165	4	977	165	3	
24	1014	165	3	996	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1068	165	11	1009	165	5	
最 小	1014	165	2	973	165	2	
平 均	1034	165	4	989	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 3月 31日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1013	165	2	994	165	3	
02	1012	165	5	981	165	3	
03	1014	165	2	967	165	3	
04	1008	165	2	969	165	2	
05	1010	165	8	961	165	3	
06	999	165	2	968	165	2	
07	1007	165	2	985	165	2	
08	999	165	3	973	165	3	
09	1012	166	3	972	165	2	
10	991	164	1	977	165	2	
11	972	166	2	978	165	2	
12	984	164	1	976	165	2	
13	998	165	2	986	165	2	
14	1017	165	3	990	165	3	
15	1040	165	2	980	165	3	
16	1018	165	2	1005	165	3	
17	1024	165	2	1004	165	4	
18	1053	165	2	1005	165	3	
19	1038	165	2	997	165	2	
20	1012	164	3	972	165	3	
21	962	165	3	968	165	2	
22	974	165	3	966	165	2	
23	985	165	3	963	165	3	
24	971	165	2	964	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1053	166	8	1005	165	4	
最 小	962	164	1	961	165	2	
平 均	1005	165	3	979	165	3	

*****は無効データ