

維持管理状況(測定)

2025年 4月 1日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1016	165	3	973	165	3	
02	987	165	2	973	165	3	
03	984	165	3	965	165	4	
04	1001	165	3	973	165	3	
05	997	165	3	974	165	3	
06	999	165	2	964	165	3	
07	995	165	2	970	165	3	
08	997	165	3	962	165	3	
09	995	165	2	973	165	3	
10	1000	165	3	971	165	3	
11	1002	165	2	955	165	3	
12	1009	165	3	950	164	2	
13	998	164	5	959	165	2	
14	971	165	5	959	165	3	
15	978	166	4	957	165	2	
16	994	165	3	958	165	2	
17	1006	165	3	966	165	2	
18	1001	165	2	961	165	2	
19	1000	165	5	957	165	2	
20	1038	165	11	965	165	2	
21	1008	165	3	953	164	3	
22	1004	165	7	899	166	6	
23	1017	165	3	978	165	3	
24	1012	165	6	970	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1038	166	11	978	166	6	
最 小	971	164	2	899	164	2	
平 均	1000	165	4	962	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 2日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1011	165	4	970	165	2	
02	1010	165	9	975	165	3	
03	1003	165	4	975	165	2	
04	1034	165	3	978	165	2	
05	1029	166	3	984	165	2	
06	1026	165	2	979	165	2	
07	1029	165	3	972	165	2	
08	1013	165	4	982	165	4	
09	1015	165	7	978	165	2	
10	1018	165	2	972	165	2	
11	1021	165	2	967	165	2	
12	1022	165	3	971	165	2	
13	1032	165	4	980	165	3	
14	1029	165	3	975	165	2	
15	1013	165	3	976	165	2	
16	1046	166	16	970	165	2	
17	1036	165	4	963	165	2	
18	1024	165	2	963	165	2	
19	1017	165	5	968	165	2	
20	1011	166	5	959	164	3	
21	989	164	3	967	165	2	
22	993	165	4	973	165	4	
23	989	165	4	948	165	3	
24	995	165	5	944	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1046	166	16	984	165	4	
最 小	989	164	2	944	164	2	
平 均	1017	165	4	970	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 3日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	165	4	974	165	3	
02	993	165	4	963	165	3	
03	986	165	2	957	165	2	
04	1026	165	5	956	165	2	
05	988	165	2	954	165	2	
06	998	165	2	958	165	2	
07	998	165	2	953	165	2	
08	999	165	3	958	165	3	
09	970	165	2	951	165	2	
10	1019	165	3	948	165	2	
11	1006	165	3	955	165	2	
12	1024	165	2	955	165	2	
13	1022	165	2	955	165	2	
14	1010	165	4	952	165	3	
15	1001	165	2	950	165	2	
16	1033	165	3	956	165	2	
17	1031	165	2	956	165	2	
18	997	165	4	961	165	2	
19	1011	166	4	962	165	2	
20	1005	165	4	954	165	3	
21	1026	165	3	966	165	2	
22	991	165	2	970	165	2	
23	1005	165	2	969	165	2	
24	1008	165	2	978	164	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1033	166	5	978	165	3	
最 小	970	165	2	948	164	2	
平 均	1006	165	3	959	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 4日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	983	165	2	968	160	2	
02	1008	165	5	969	160	3	
03	1017	165	4	981	160	2	
04	995	165	3	982	165	2	
05	1007	165	2	975	165	2	
06	1001	165	2	986	165	2	
07	1002	165	2	980	165	2	
08	1001	165	3	970	165	3	
09	1005	165	3	986	165	2	
10	1000	165	3	973	165	2	
11	1003	165	2	975	165	2	
12	1000	165	2	979	165	2	
13	1009	165	3	984	165	2	
14	1020	165	5	980	165	3	
15	995	165	5	988	165	2	
16	1004	165	3	985	165	2	
17	1001	165	3	957	165	3	
18	1004	165	4	979	165	3	
19	986	165	2	985	165	2	
20	1018	165	3	974	165	3	
21	1037	164	8	994	165	3	
22	1004	165	6	987	165	5	
23	1046	165	8	981	165	3	
24	1038	165	4	986	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1046	165	8	994	165	5	
最 小	983	164	2	957	160	2	
平 均	1008	165	4	979	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 5日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1042	165	4	983	165	3	
02	1045	165	4	977	165	4	
03	1027	165	6	971	165	3	
04	1032	165	2	972	165	2	
05	1037	165	3	968	165	2	
06	1034	165	3	970	165	2	
07	1054	165	3	972	165	2	
08	1036	165	4	969	165	4	
09	1029	165	9	966	165	2	
10	1037	165	2	971	165	3	
11	1031	165	2	975	165	2	
12	1024	165	2	966	165	2	
13	1048	165	2	976	165	2	
14	1046	165	4	976	165	3	
15	1036	165	2	974	165	2	
16	1049	165	3	982	165	2	
17	1030	165	3	981	165	2	
18	1019	165	6	986	165	2	
19	1024	165	7	985	165	3	
20	1047	165	*****	986	165	*****	
21	1020	165	*****	999	165	*****	
22	1032	165	2	997	165	2	
23	1018	165	2	987	165	2	
24	1020	166	2	982	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1054	166	9	999	165	4	
最 小	1018	165	2	966	165	2	
平 均	1034	165	4	978	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 6日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1023	165	2	982	165	2	
02	1007	165	3	980	165	3	
03	1020	165	6	984	165	2	
04	998	162	2	967	165	2	
05	1000	160	1	963	165	2	
06	1013	160	1	961	165	2	
07	1006	163	2	966	165	2	
08	1001	165	4	978	165	3	
09	994	165	2	974	165	2	
10	994	165	2	963	165	2	
11	990	165	3	972	165	2	
12	1003	165	2	977	165	2	
13	998	165	2	976	165	2	
14	1001	165	3	978	165	3	
15	1000	165	3	974	165	1	
16	1017	165	4	981	165	1	
17	1024	165	5	985	165	1	
18	1033	165	2	977	165	1	
19	1035	165	2	981	165	2	
20	1008	165	5	986	165	2	
21	1004	165	3	985	165	1	
22	1009	165	5	980	165	2	
23	1027	166	3	966	165	2	
24	1005	164	3	968	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1035	166	6	986	165	3	
最 小	990	160	1	961	165	1	
平 均	1009	164	3	975	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 7日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	992	165	2	974	165	2	
02	1014	165	4	982	165	3	
03	1010	165	2	980	165	2	
04	1014	165	2	980	165	2	
05	1019	165	2	975	165	2	
06	1011	165	3	975	165	2	
07	1029	165	2	975	165	2	
08	1026	165	7	980	165	3	
09	1009	165	2	965	165	2	
10	1004	165	2	960	165	2	
11	1002	165	2	958	165	2	
12	1001	165	2	968	165	2	
13	1014	165	1	974	165	2	
14	1011	165	3	983	165	3	
15	991	165	3	974	165	2	
16	995	165	3	978	165	3	
17	1006	165	2	982	163	2	
18	1000	165	3	986	160	2	
19	1016	165	2	979	164	2	
20	1009	165	5	992	165	3	
21	967	165	3	989	165	2	
22	994	165	3	977	165	3	
23	990	165	4	947	165	4	
24	995	165	3	974	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1029	165	7	992	165	4	
最 小	967	165	1	947	160	2	
平 均	1005	165	3	975	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 8日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	988	165	5	981	165	3	
02	975	165	7	984	165	4	
03	1001	165	3	992	165	3	
04	1004	165	3	985	165	3	
05	1010	165	2	991	165	3	
06	1001	165	2	981	165	2	
07	994	165	3	975	165	3	
08	981	165	5	980	165	4	
09	994	165	3	974	165	2	
10	995	165	2	965	165	2	
11	988	165	3	974	165	2	
12	989	165	2	967	165	2	
13	987	165	4	971	165	2	
14	996	165	4	986	165	4	
15	1013	165	3	994	165	2	
16	995	165	3	988	165	2	
17	1014	165	4	989	165	2	
18	1011	165	3	993	165	2	
19	1001	165	6	999	165	2	
20	994	165	6	986	165	3	
21	1001	165	5	999	165	2	
22	1008	165	4	996	165	3	
23	1010	165	4	993	165	2	
24	1012	165	4	996	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1014	165	7	999	165	4	
最 小	975	165	2	965	165	2	
平 均	998	165	4	985	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 9日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1013	165	6	1007	165	3	
02	1013	165	4	996	165	7	
03	1031	165	3	988	165	2	
04	1033	165	3	984	165	2	
05	1039	165	3	986	165	2	
06	1046	165	2	993	165	2	
07	1049	165	3	983	165	2	
08	1023	165	3	978	165	3	
09	1041	165	3	980	164	3	
10	1041	165	3	985	160	3	
11	1033	165	3	1005	163	2	
12	1046	165	3	1003	165	3	
13	1038	165	3	996	165	2	
14	1015	165	4	998	165	3	
15	1036	165	3	998	165	2	
16	1028	165	4	1010	166	2	
17	1036	165	4	992	165	2	
18	1022	165	3	991	165	2	
19	1045	165	3	1000	165	2	
20	1022	165	9	999	165	3	
21	1019	165	5	1002	165	4	
22	1022	165	4	1011	165	3	
23	1068	165	2	1003	165	3	
24	1053	165	2	1003	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1068	165	9	1011	166	7	
最 小	1013	165	2	978	160	2	
平 均	1034	165	4	995	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 10日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1048	165	2	1002	165	2	
02	1036	165	4	1001	165	3	
03	1033	165	4	1000	165	3	
04	1038	165	7	1001	165	2	
05	1018	165	2	1001	165	3	
06	1000	165	2	987	165	2	
07	1019	165	3	981	165	2	
08	1025	165	5	992	165	3	
09	1006	165	3	980	165	3	
10	983	165	4	976	165	2	
11	1016	165	10	986	165	2	
12	1030	165	5	982	165	3	
13	1029	165	2	988	165	2	
14	1028	165	3	994	165	3	
15	1014	165	7	996	165	3	
16	1035	165	6	985	165	2	
17	1022	165	7	986	165	2	
18	1013	165	2	982	165	2	
19	1008	165	2	968	165	2	
20	998	165	5	970	165	3	
21	1000	165	3	964	164	1	
22	1001	165	3	972	165	1	
23	1007	165	3	977	165	2	
24	1007	165	4	974	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1048	165	10	1002	165	3	
最 小	983	165	2	964	164	1	
平 均	1017	165	4	985	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 11日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	987	165	3	977	165	2	
02	1017	165	4	980	165	3	
03	1010	165	2	983	165	2	
04	1022	165	2	985	165	2	
05	1011	165	2	991	165	2	
06	1029	165	4	992	165	2	
07	1049	165	3	999	165	3	
08	1024	165	6	989	165	3	
09	1033	165	4	993	165	2	
10	1035	165	2	979	165	2	
11	1017	165	5	979	165	2	
12	1031	165	5	985	164	2	
13	1023	165	3	997	165	2	
14	1018	165	4	991	165	3	
15	1018	165	3	982	165	3	
16	1008	165	4	983	165	2	
17	1016	165	4	989	165	2	
18	1006	166	3	977	165	2	
19	1039	164	22	966	165	2	
20	991	166	6	976	165	3	
21	1015	165	3	957	165	2	
22	1001	165	2	970	165	5	
23	1017	165	2	964	164	2	
24	1022	165	3	967	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1049	166	22	999	165	5	
最 小	987	164	2	957	164	2	
平 均	1018	165	4	981	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 12日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1011	165	3	959	165	2	
02	1018	165	4	964	165	3	
03	1016	165	5	961	165	2	
04	1023	165	4	972	165	3	
05	1010	165	5	972	165	2	
06	1014	165	3	978	165	2	
07	1000	164	3	972	165	2	
08	1007	165	8	975	163	3	
09	1016	165	2	977	160	3	
10	1016	165	2	973	160	3	
11	1011	165	2	968	162	3	
12	1020	165	3	998	165	2	
13	1009	165	5	997	165	2	
14	1014	165	5	992	165	3	
15	1017	165	5	983	165	2	
16	1029	165	5	985	165	2	
17	1021	165	5	979	165	2	
18	1017	165	5	984	165	2	
19	1010	165	3	978	165	2	
20	1028	165	*****	972	165	*****	
21	1010	165	*****	972	165	*****	
22	1015	165	6	993	165	3	
23	1026	165	4	989	164	2	
24	1048	165	3	993	160	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1048	165	8	998	165	3	
最 小	1000	164	2	959	160	2	
平 均	1017	165	4	979	164	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 13日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1046	165	2	998	160	2	
02	1036	165	3	980	160	2	
03	1023	165	5	995	160	2	
04	1036	165	3	995	165	3	
05	1039	165	3	994	165	7	
06	1044	165	3	1009	165	2	
07	1029	165	2	992	165	2	
08	1047	165	5	995	165	3	
09	1019	165	2	993	165	2	
10	1014	165	6	984	165	2	
11	1034	165	3	1001	165	4	
12	1037	165	7	999	165	2	
13	1019	165	3	1001	165	2	
14	1032	165	6	997	165	3	
15	1013	164	2	999	165	2	
16	1012	160	2	990	165	2	
17	1005	160	2	975	165	2	
18	1014	163	3	995	165	6	
19	1035	165	3	988	165	2	
20	1029	165	6	986	165	2	
21	1031	165	7	1003	165	2	
22	1035	165	3	977	165	6	
23	1028	165	3	1015	165	5	
24	1026	165	5	982	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1047	165	7	1015	165	7	
最 小	1005	160	2	975	160	2	
平 均	1028	164	4	993	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 14日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1019	165	4	983	165	3	
02	1042	165	4	1016	165	4	
03	1056	165	4	1014	165	4	
04	1031	165	3	1002	165	2	
05	1027	165	5	1004	165	2	
06	1029	165	6	984	165	2	
07	1042	165	3	992	165	2	
08	1039	165	3	994	165	3	
09	1034	165	3	979	165	2	
10	1036	165	3	992	165	2	
11	1038	165	2	988	165	2	
12	1028	165	3	992	165	2	
13	1031	165	2	990	165	2	
14	1032	165	4	987	165	3	
15	1023	165	2	989	165	2	
16	1014	165	3	987	165	2	
17	1027	165	4	984	165	3	
18	1014	165	2	980	165	3	
19	1030	165	3	979	165	3	
20	1019	165	3	986	165	5	
21	1007	165	3	980	165	3	
22	1011	165	3	978	165	3	
23	996	165	3	979	165	3	
24	1007	165	3	972	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1056	165	6	1016	165	5	
最 小	996	165	2	972	165	2	
平 均	1026	165	3	989	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 15日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	978	165	3	946	165	3	
02	1000	165	3	970	165	4	
03	999	165	2	959	165	2	
04	998	165	2	964	165	2	
05	998	165	2	956	165	2	
06	1017	165	3	970	165	3	
07	999	165	3	970	165	2	
08	1008	165	4	976	165	3	
09	1041	165	5	969	165	3	
10	1003	165	3	960	165	2	
11	1026	165	3	958	165	2	
12	1022	165	3	962	165	2	
13	1008	165	2	971	165	2	
14	1012	165	6	955	165	3	
15	1003	165	3	958	165	2	
16	997	165	4	960	165	2	
17	1000	165	3	959	165	4	
18	1008	165	3	962	165	3	
19	1014	165	3	969	165	2	
20	1011	165	4	953	165	4	
21	1009	165	3	944	165	3	
22	1007	165	2	949	165	3	
23	1006	165	3	957	162	3	
24	997	165	2	957	160	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1041	165	6	976	165	4	
最 小	978	165	2	944	160	2	
平 均	1007	165	3	961	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 16日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	992	165	2	944	163	2	
02	1005	165	3	956	165	3	
03	1003	165	3	942	165	3	
04	1008	165	3	953	165	3	
05	1019	165	2	964	165	2	
06	1018	160	2	968	165	2	
07	1018	160	2	973	165	2	
08	1010	160	4	965	165	3	
09	1027	165	4	970	165	2	
10	1009	165	3	967	165	2	
11	1011	165	2	968	165	2	
12	1006	165	2	954	165	2	
13	1011	165	2	969	165	2	
14	1018	165	3	959	165	3	
15	1033	165	3	954	165	2	
16	1035	165	3	954	165	2	
17	1039	165	2	953	165	2	
18	1024	165	2	951	165	2	
19	1034	165	3	957	165	2	
20	1013	164	3	956	165	3	
21	1017	165	4	951	165	2	
22	1032	165	3	966	165	2	
23	1045	163	3	954	165	4	
24	1043	160	8	982	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1045	165	8	982	165	4	
最 小	992	160	2	942	163	2	
平 均	1020	164	3	960	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 17日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1041	160	3	973	165	4	
02	1021	160	3	985	165	4	
03	1022	162	3	962	165	3	
04	1022	165	3	953	165	3	
05	1017	165	2	962	165	2	
06	1023	165	3	975	165	2	
07	1022	165	2	975	165	2	
08	1012	165	8	964	165	3	
09	1013	165	2	960	165	2	
10	1032	165	5	964	165	2	
11	1029	165	3	958	165	2	
12	1023	165	2	965	165	2	
13	1007	165	2	966	165	2	
14	1017	165	5	972	165	3	
15	1018	165	3	984	165	2	
16	1041	165	4	985	165	2	
17	1027	165	3	972	165	2	
18	994	165	3	972	165	2	
19	991	165	3	968	165	2	
20	990	165	5	957	165	3	
21	988	165	2	954	165	2	
22	999	166	3	972	165	2	
23	1021	165	2	973	165	2	
24	1002	165	2	979	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1041	166	8	985	165	4	
最 小	988	160	2	953	165	2	
平 均	1016	165	3	969	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 18日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1012	165	2	968	165	2	
02	1021	165	3	977	165	3	
03	1015	165	2	977	165	2	
04	997	165	2	955	165	2	
05	1011	165	2	959	165	2	
06	997	165	2	956	165	1	
07	1013	165	2	962	165	2	
08	1007	165	3	969	165	3	
09	995	161	2	957	166	2	
10	1013	162	3	967	165	2	
11	1017	165	2	970	165	2	
12	1013	165	2	957	165	2	
13	1020	165	2	971	165	2	
14	1013	165	2	967	165	3	
15	1017	165	3	969	165	2	
16	1000	165	4	967	165	2	
17	1001	165	2	958	165	2	
18	996	164	2	958	165	2	
19	979	165	3	964	165	2	
20	1015	165	4	972	165	3	
21	1019	165	3	968	165	2	
22	1010	164	3	961	165	2	
23	981	165	3	968	165	2	
24	1016	165	3	962	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1021	165	4	977	166	3	
最 小	979	161	2	955	165	1	
平 均	1007	165	3	965	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 19日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1026	165	3	957	165	2	
02	975	165	4	958	165	3	
03	1016	165	3	960	165	2	
04	998	165	3	960	165	3	
05	1010	165	3	965	165	2	
06	994	165	2	960	165	2	
07	994	165	3	953	165	2	
08	993	165	3	968	165	3	
09	1002	165	3	996	165	2	
10	1005	165	3	1002	165	2	
11	1012	165	2	997	165	2	
12	1012	165	3	988	165	2	
13	1024	165	3	992	165	2	
14	1008	165	3	994	165	3	
15	1017	165	2	998	165	2	
16	1014	165	3	988	165	1	
17	1020	165	2	991	165	2	
18	1015	165	3	990	165	2	
19	997	165	3	992	165	1	
20	1005	165	*****	984	165	*****	
21	1005	165	*****	983	165	*****	
22	1006	165	3	984	165	1	
23	1000	165	3	992	165	2	
24	1002	165	3	993	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1026	165	4	1002	165	3	
最 小	975	165	2	953	165	1	
平 均	1006	165	3	981	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 20日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1013	165	3	994	165	3	
02	1012	160	4	988	165	3	
03	1000	160	2	970	165	2	
04	1012	163	3	979	165	2	
05	1005	165	3	989	161	2	
06	1000	165	2	987	160	2	
07	1000	165	2	983	160	2	
08	1006	165	3	983	160	3	
09	1012	165	2	987	160	2	
10	1016	165	2	967	160	2	
11	1019	165	2	968	160	2	
12	1013	165	2	981	163	2	
13	1019	165	1	983	165	2	
14	1014	165	3	968	165	3	
15	1026	165	2	979	165	2	
16	1008	165	3	986	165	2	
17	1024	165	3	983	165	2	
18	1023	165	2	982	165	2	
19	1001	165	2	996	165	2	
20	1020	165	3	984	165	3	
21	986	165	2	986	165	2	
22	1018	165	2	980	165	2	
23	1025	165	4	982	165	2	
24	1016	165	4	989	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1026	165	4	996	165	3	
最 小	986	160	1	967	160	2	
平 均	1012	165	3	982	164	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 21日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1006	165	4	986	165	2	
02	1016	165	5	987	165	3	
03	1004	165	3	982	165	2	
04	1010	165	3	975	165	3	
05	1028	165	4	988	165	3	
06	1026	165	3	989	165	3	
07	1027	165	5	991	165	2	
08	1035	165	5	999	165	3	
09	1055	165	6	999	165	3	
10	1045	165	6	985	165	4	
11	1017	165	7	990	165	4	
12	1042	165	9	992	165	4	
13	1029	165	6	988	165	3	
14	1011	165	5	992	165	4	
15	1003	165	8	993	165	3	
16	1015	165	3	999	165	4	
17	1013	165	4	999	165	3	
18	1003	165	3	990	165	2	
19	1006	165	2	993	165	2	
20	1010	165	4	950	165	5	
21	976	165	4	943	165	5	
22	1007	165	3	982	165	4	
23	1008	165	3	982	165	3	
24	1004	165	2	992	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1055	165	9	999	165	5	
最 小	976	165	2	943	165	2	
平 均	1017	165	4	986	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 22日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1003	165	2	982	165	3	
02	1022	165	3	982	165	3	
03	1012	165	2	977	165	2	
04	1010	165	3	981	165	3	
05	1028	165	3	972	165	3	
06	1033	165	2	985	165	3	
07	1030	165	2	985	165	3	
08	1021	165	3	985	165	4	
09	999	165	2	982	165	2	
10	1014	165	3	963	165	3	
11	1018	165	3	972	165	3	
12	1002	165	2	977	165	2	
13	1015	165	3	977	165	2	
14	1005	165	4	985	165	3	
15	1003	165	2	991	165	2	
16	1015	162	2	992	165	2	
17	1009	160	3	990	165	2	
18	1006	160	3	995	165	3	
19	1025	161	3	995	165	2	
20	1004	160	3	983	165	3	
21	1011	160	2	989	165	2	
22	987	160	2	986	165	2	
23	1017	160	3	987	165	3	
24	1021	160	4	1005	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1033	165	4	1005	165	4	
最 小	987	160	2	963	165	2	
平 均	1013	163	3	984	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 23日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1007	160	3	1006	165	2	
02	1002	162	2	990	165	2	
03	1008	165	2	998	165	2	
04	1005	165	3	1002	165	2	
05	1009	165	4	1004	165	3	
06	1016	165	2	1012	165	2	
07	1019	165	3	1003	165	2	
08	1012	165	6	986	165	2	
09	1014	165	3	997	165	3	
10	1007	165	2	994	165	2	
11	1004	165	3	985	165	2	
12	1008	165	3	989	165	2	
13	994	165	5	991	165	3	
14	1001	162	2	986	165	2	
15	994	161	2	976	165	2	
16	1015	165	2	976	165	2	
17	1006	165	5	972	165	2	
18	1015	165	3	989	165	3	
19	1014	165	2	990	165	2	
20	1016	165	3	987	165	3	
21	1016	165	7	981	165	4	
22	1030	165	3	990	165	3	
23	1044	165	6	982	165	2	
24	1009	165	5	989	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1044	165	7	1012	165	4	
最 小	994	160	2	972	165	2	
平 均	1011	164	3	991	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 24日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1002	165	4	976	165	3	
02	1016	165	2	977	165	2	
03	1014	165	3	978	165	2	
04	1003	165	2	977	165	2	
05	1009	164	4	987	165	3	
06	1003	165	4	976	165	2	
07	1011	165	4	979	165	2	
08	1020	165	4	995	165	4	
09	1032	165	4	990	165	3	
10	1008	166	3	984	165	2	
11	1014	165	4	994	165	2	
12	1015	165	2	993	165	2	
13	1023	165	4	983	165	3	
14	1011	165	3	977	165	2	
15	1021	165	3	983	165	2	
16	1029	165	4	989	165	2	
17	1026	165	4	988	165	4	
18	1012	165	5	999	165	2	
19	1017	165	6	1013	165	2	
20	1056	165	3	996	165	2	
21	1028	165	7	996	165	3	
22	1017	165	2	983	165	2	
23	998	165	4	996	165	2	
24	1026	165	3	984	164	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1056	166	7	1013	165	4	
最 小	998	164	2	976	164	2	
平 均	1017	165	4	987	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 25日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1016	165	4	989	165	4	
02	1014	165	3	987	165	3	
03	1024	165	5	1009	165	4	
04	1021	165	3	1004	165	2	
05	1014	165	2	1007	165	4	
06	1041	165	4	998	165	4	
07	1044	165	2	998	165	2	
08	1015	165	2	995	165	3	
09	1015	165	3	1000	165	3	
10	1019	165	2	992	165	2	
11	1024	165	2	993	165	3	
12	1022	165	4	996	165	2	
13	1019	162	4	990	165	3	
14	1014	160	4	991	165	3	
15	1023	165	6	984	165	4	
16	1027	165	3	986	165	3	
17	1020	165	3	990	165	3	
18	1029	165	5	1000	165	2	
19	1032	165	5	991	165	2	
20	1009	165	3	993	165	2	
21	1005	165	3	988	165	4	
22	1027	165	3	988	165	3	
23	1033	165	2	972	165	3	
24	1030	165	3	993	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1044	165	6	1009	165	4	
最 小	1005	160	2	972	165	2	
平 均	1022	165	3	993	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 26日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1000	165	3	966	165	4	
02	1023	165	4	986	165	3	
03	1011	164	2	966	165	3	
04	1002	166	3	976	165	3	
05	995	165	4	967	165	3	
06	1015	165	2	975	165	2	
07	1011	165	3	972	165	3	
08	1016	165	2	975	165	2	
09	1019	165	3	978	165	4	
10	1000	165	2	988	165	2	
11	1014	165	4	988	165	2	
12	1009	165	2	987	165	2	
13	1015	165	3	979	165	4	
14	1010	165	3	971	165	2	
15	1001	165	2	976	165	2	
16	967	165	2	974	165	2	
17	1024	164	15	982	165	3	
18	960	165	2	954	165	2	
19	988	165	3	944	165	3	
20	959	165	*****	937	165	*****	
21	1036	164	*****	946	165	*****	
22	998	165	2	979	165	4	
23	996	165	2	951	165	3	
24	999	165	2	974	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1036	166	15	988	165	4	
最 小	959	164	2	937	165	2	
平 均	1003	165	3	970	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 27日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	165	4	969	165	4	
02	993	166	2	965	165	2	
03	1019	165	2	930	165	3	
04	1010	165	3	960	165	3	
05	988	165	4	965	165	3	
06	979	165	3	970	165	2	
07	1011	165	3	971	165	2	
08	1020	165	3	975	165	2	
09	999	165	4	973	165	3	
10	997	165	2	976	165	2	
11	1013	165	3	976	165	2	
12	1024	165	3	980	165	2	
13	1026	165	3	982	165	3	
14	1014	165	3	986	165	2	
15	1001	165	3	979	165	2	
16	1004	165	3	979	165	2	
17	1024	165	4	982	165	3	
18	1027	165	2	974	165	2	
19	1011	165	2	973	165	2	
20	1013	165	2	991	165	1	
21	1010	165	4	982	165	2	
22	1003	165	2	966	165	2	
23	1002	165	2	975	165	3	
24	1019	165	2	966	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1027	166	4	991	165	4	
最 小	979	165	2	930	165	1	
平 均	1009	165	3	973	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 28日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	981	165	3	969	165	3	
02	1018	165	3	984	165	2	
03	1003	165	2	974	165	2	
04	999	165	2	988	165	2	
05	1004	165	3	991	165	3	
06	1030	165	4	989	165	2	
07	1034	165	3	989	165	2	
08	1008	165	2	987	165	2	
09	1004	165	4	988	165	4	
10	1010	165	3	982	165	2	
11	1005	165	2	980	165	2	
12	1012	165	2	982	165	2	
13	1006	165	3	985	165	3	
14	1005	165	2	968	165	1	
15	1003	165	2	968	165	2	
16	1011	165	2	987	165	2	
17	999	165	3	976	165	2	
18	1004	165	3	976	165	2	
19	1005	165	2	978	165	2	
20	1008	165	2	979	165	2	
21	1001	164	3	978	165	3	
22	987	165	3	984	165	2	
23	1001	165	3	757	166	*****	
24	1008	165	2	497	161	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1034	165	4	991	166	4	
最 小	981	164	2	497	161	1	
平 均	1006	165	3	952	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 29日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1009	165	4	362	151	*****	
02	1007	165	2	318	146	*****	
03	1000	165	2	289	142	*****	
04	997	165	2	267	139	*****	
05	993	165	4	251	137	*****	
06	1019	165	3	254	130	*****	
07	991	165	3	296	114	*****	
08	998	165	4	270	117	*****	
09	995	165	3	267	107	*****	
10	992	165	3	273	96	*****	
11	983	162	2	267	89	*****	
12	986	160	2	258	85	*****	
13	991	164	5	251	86	*****	
14	994	165	3	232	96	*****	
15	1004	165	2	192	101	*****	
16	990	165	2	178	102	*****	
17	997	165	4	163	104	*****	
18	1003	165	3	139	103	*****	
19	1005	165	2	140	101	*****	
20	1019	165	3	130	98	*****	
21	1003	165	5	118	95	*****	
22	1012	165	3	113	92	*****	
23	1006	165	3	108	89	*****	
24	1003	165	3	110	86	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	165	5	362	151	*****	
最 小	983	160	2	108	85	*****	
平 均	1000	165	3	219	109	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 4月 30日 (水)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1021	165	3	111	84	*****	
02	1009	165	2	131	83	*****	
03	1002	165	3	147	83	*****	
04	1013	165	2	137	80	*****	
05	1000	165	3	151	81	*****	
06	1002	165	2	236	89	*****	
07	1002	165	3	341	101	*****	
08	1017	165	3	426	119	*****	
09	1053	165	4	502	154	*****	
10	1026	165	2	566	161	*****	
11	1025	165	2	780	161	*****	
12	1026	165	2	931	160	*****	
13	1014	165	4	926	165	*****	
14	1019	165	2	942	165	3	
15	1011	165	2	949	165	3	
16	1052	165	3	944	165	3	
17	1020	165	3	943	165	4	
18	1022	165	3	938	165	3	
19	1027	165	3	926	165	3	
20	1011	165	3	927	164	4	
21	1029	165	14	947	162	4	
22	1014	164	11	954	165	3	
23	1038	165	9	959	165	3	
24	1017	165	3	968	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1053	165	14	968	165	4	
最 小	1000	164	2	111	80	3	
平 均	1020	165	4	658	139	3	

*****は無効データ