

令和6年度 クリーンプラザよこて測定結果

焼却量及び発電量

	1号炉 (トン)	2号炉 (トン)	合計 (トン)	発電電力量 (kWh)
令和6年4月	1,157.30	456.54	1,613.84	722,140
令和6年5月	537.03	1,279.77	1,816.80	794,270
令和6年6月	597.26	1,195.69	1,792.95	792,210
令和6年7月	1,220.51	1,193.85	2,414.36	1,033,730
令和6年8月	851.08	880.00	1,731.08	688,150
令和6年9月	891.72	1,105.35	1,997.07	768,460
令和6年10月	1,180.12	1,144.02	2,324.14	1,029,220
令和6年11月	1,185.82	187.71	1,373.53	520,970
令和6年12月	1,215.31	1,070.94	2,286.25	974,140
令和7年1月	276.43	1,219.70	1,496.13	497,560
令和7年2月	849.56	1,026.15	1,875.71	729,580
令和7年3月	1,194.10	419.42	1,613.52	700,530
合計	11,156.24	11,179.14	22,335.38	9,250,960

検査等による非稼働期間

1号炉 5月14日～6月7日、6月22日～27日、8月23日～9月6日、1月8日～2月7日

2号炉 4月4日～23日、8月24日～31日、11月7日～30日、12月29日～1月2日、2月27日～3月19日

ばい煙またはばい煙濃度

採取した位置	採取した年月日	分析結果を得られた年月日	測定濃度				
			ばいじん濃度 (g/m ³ N)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (ppm)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	水銀 (μg/m ³)
1号炉 排ガス	令和6年 4月2日	令和6年 4月8日	<0.001	58.0	24.0	8.6	0.88
	令和6年 5月10日	令和6年 5月21日	-	-	-	9.6	-
	令和6年 7月24日	令和6年 8月7日	<0.001	50.0	23.0	11.0	1.20
	令和6年 10月2日	令和6年 10月16日	0.003	58.0	23.0	13.0	0.57
	令和7年 1月7日	令和7年 1月23日	<0.001	34.0	28.0	9.0	1.00
	令和7年 2月14日	令和7年 2月18日	-	-	-	7.1	-
2号炉 排ガス	令和6年 4月2日	令和6年 4月8日	<0.001	57.0	24.0	13.0	0.72
	令和6年 5月10日	令和6年 5月21日	-	-	-	13.0	-
	令和6年 7月24日	令和6年 8月7日	<0.001	52.0	24.0	11.0	0.46
	令和6年 10月2日	令和6年 10月16日	<0.001	54.0	9.0	10.0	0.10
	令和7年 1月7日	令和7年 1月23日	<0.001	54.0	23.0	9.3	1.10
	令和7年 2月14日	令和7年 2月18日	-	-	-	5.9	-
基準値			0.15	250	430	約6,000	50

※ばいじん濃度、窒素酸化物、塩化水素についての結果は酸素濃度12%換算値

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

冷却設備

1号炉・2号炉ともに稼働中は常時実施

排ガス処理施設

1号炉・2号炉ともに稼働中は常時実施

排ガス中のダイオキシン類濃度

採取した位置	採取した年月日	分析結果を 得られた年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)
1号炉排ガス	令和6年4月2日	令和6年4月26日	0.000084
	令和6年7月24日	令和6年8月24日	0.000045
	令和6年10月2日	令和6年10月28日	0.00017
	令和7年1月5日	令和7年1月29日	0.00019
2号炉排ガス	令和6年4月2日	令和6年4月26日	0.000084
	令和6年7月24日	令和6年8月24日	0.00003
	令和6年10月2日	令和6年10月28日	0.000072
	令和7年1月5日	令和7年1月29日	0.000072
基準値			5

※排ガス中に含まれるダイオキシン類の環境基準値は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則による[施設の燃焼能力2t/h以上4t/h未満]
 ※1ng-TEQ/m³Nは、1m³の中に10億分の1g含まれる濃度

焼却灰中のダイオキシン類濃度

採取した位置	採取した年月日	分析結果を 得られた年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)
焼却残渣 1号炉	令和6年4月1日	令和6年4月26日	0.0010
	令和6年7月8日	令和6年7月31日	0.00089
	令和6年10月2日	令和6年10月28日	0.00094
	令和7年1月6日	令和7年1月29日	0.0031
焼却残渣 2号炉	令和6年4月1日	令和6年4月26日	0.00045
	令和6年7月8日	令和6年7月31日	0.00082
	令和6年10月2日	令和6年10月28日	0.019
	令和7年1月6日	令和7年1月29日	0.0014
集じん灰 1検体目	令和6年4月1日	令和6年4月26日	0.19
	令和6年7月1日	令和6年7月29日	0.22
	令和6年10月2日	令和6年10月28日	0.19
	令和7年1月5日	令和7年1月29日	0.46
集じん灰 2検体目	令和6年4月1日	令和6年4月26日	0.20
	令和6年7月1日	令和6年7月29日	0.27
	令和6年10月2日	令和6年10月28日	0.20
	令和7年1月5日	令和7年1月29日	0.48
基準値			3

※焼却灰および飛灰(ばいじん)中に含まれるダイオキシン類の環境基準値は、廃棄物処理および清掃に関する法律施行規則による