

維持管理状況(測定)

2025年 5月 1日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	165	4	962	165	5	
02	996	166	3	970	165	3	
03	1027	165	3	966	165	3	
04	1014	165	3	969	165	3	
05	1007	165	3	952	165	4	
06	1025	165	2	961	165	3	
07	1033	165	2	947	165	3	
08	1020	165	2	935	165	3	
09	1006	165	3	952	165	4	
10	1017	165	2	936	165	2	
11	1029	165	3	951	165	3	
12	1033	165	3	950	165	2	
13	1007	165	3	943	165	3	
14	1022	165	3	942	165	2	
15	1028	165	3	945	165	2	
16	1014	165	3	938	165	2	
17	1040	165	4	940	165	4	
18	1030	165	3	941	165	2	
19	1034	165	2	952	165	2	
20	1035	164	3	943	165	2	
21	1019	164	7	951	165	3	
22	1043	160	3	933	165	3	
23	1028	160	2	930	165	3	
24	1009	160	2	933	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1043	166	7	970	165	5	
最 小	996	160	2	930	165	2	
平 均	1022	164	3	948	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 2日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1025	164	5	940	165	3	
02	1030	165	3	944	165	2	
03	1032	165	2	947	165	2	
04	1035	165	2	936	165	2	
05	1031	165	3	946	165	3	
06	1027	165	3	955	163	2	
07	1038	165	2	961	161	2	
08	1040	165	2	949	165	2	
09	1023	165	3	941	165	3	
10	1012	165	2	974	165	2	
11	1016	165	3	970	165	2	
12	1024	165	2	963	165	2	
13	1021	166	4	961	165	3	
14	1023	165	4	966	165	1	
15	1037	165	4	961	165	2	
16	1025	165	3	968	165	2	
17	1008	165	7	969	165	3	
18	1018	165	3	968	165	2	
19	1017	165	2	975	165	2	
20	1031	165	3	966	165	2	
21	1014	165	4	971	165	4	
22	1045	165	8	969	165	4	
23	1038	165	2	952	165	3	
24	1009	165	3	949	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1045	166	8	975	165	4	
最 小	1008	164	2	936	161	1	
平 均	1026	165	3	958	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 3日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1015	165	2	966	165	5	
02	1031	165	3	967	165	4	
03	1012	165	3	961	165	3	
04	1048	165	5	946	165	3	
05	1057	165	4	966	165	4	
06	1075	165	4	955	165	2	
07	1041	165	3	944	164	3	
08	1053	165	4	953	165	3	
09	1053	165	4	961	165	3	
10	1028	165	4	949	165	3	
11	1047	165	2	947	165	4	
12	1046	165	3	953	165	2	
13	1036	165	2	950	165	3	
14	1050	165	3	950	165	2	
15	1041	165	2	944	165	3	
16	1074	165	4	949	165	2	
17	1066	165	7	947	165	3	
18	1064	165	3	943	165	2	
19	1061	165	4	930	165	2	
20	1044	165	*****	934	165	*****	
21	1031	165	*****	933	165	*****	
22	1046	165	4	946	165	4	
23	1048	165	3	931	164	3	
24	1023	165	3	910	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1075	165	7	967	165	5	
最 小	1012	165	2	910	164	2	
平 均	1045	165	3	947	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 4日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1010	165	2	913	165	3	
02	989	165	*****	926	165	2	
03	1015	165	*****	940	165	2	
04	1008	165	2	936	165	2	
05	1021	165	4	947	165	3	
06	1040	165	2	946	165	2	
07	1032	165	2	951	165	2	
08	1017	165	2	946	165	2	
09	1025	165	3	947	165	3	
10	1029	165	2	944	165	2	
11	1033	165	2	946	165	2	
12	1039	165	8	940	165	2	
13	1023	166	6	939	165	3	
14	1036	165	2	944	165	2	
15	1039	165	2	943	165	2	
16	1014	165	3	944	165	2	
17	1021	165	5	941	165	3	
18	1005	165	3	937	165	2	
19	1001	165	3	936	165	2	
20	1023	165	2	945	165	2	
21	1015	165	5	941	165	3	
22	1030	165	4	955	165	2	
23	1029	165	2	950	165	3	
24	1050	165	3	968	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1050	166	8	968	165	3	
最 小	989	165	2	913	165	2	
平 均	1023	165	3	943	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 5日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1040	165	3	965	165	3	
02	1051	165	2	951	165	2	
03	1036	165	2	957	164	2	
04	1047	165	2	951	160	2	
05	1030	165	3	932	160	3	
06	1009	165	2	944	160	2	
07	996	165	2	958	160	2	
08	1031	164	2	958	160	2	
09	1014	165	3	947	160	3	
10	1031	165	2	949	160	2	
11	1032	165	2	954	165	2	
12	1022	165	2	958	165	2	
13	1017	165	4	963	165	3	
14	1040	165	4	966	165	2	
15	1036	165	3	960	165	2	
16	1035	165	2	964	165	2	
17	1030	165	3	952	165	3	
18	1001	165	3	945	165	3	
19	1020	165	4	952	165	3	
20	1000	165	3	953	165	2	
21	1017	165	3	962	165	3	
22	1024	165	3	962	165	2	
23	1034	165	3	962	165	3	
24	1024	165	3	965	164	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1051	165	4	966	165	3	
最 小	996	164	2	932	160	2	
平 均	1026	165	3	955	163	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 6日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1008	165	3	966	165	7	
02	1014	165	2	961	165	3	
03	986	165	3	967	165	3	
04	1007	165	3	961	165	2	
05	1009	165	4	957	165	3	
06	1010	165	3	962	165	2	
07	1025	165	3	961	165	2	
08	1002	165	3	959	165	2	
09	1011	165	3	966	165	3	
10	973	165	3	947	165	3	
11	1008	166	3	953	165	2	
12	1003	164	3	948	165	2	
13	1007	165	5	952	165	3	
14	1015	165	2	952	165	2	
15	1017	165	4	951	165	2	
16	1020	165	4	948	165	2	
17	1020	165	4	947	165	4	
18	1030	165	3	942	165	3	
19	1023	165	4	967	165	2	
20	1012	165	7	950	165	2	
21	990	165	5	953	165	3	
22	1000	165	3	939	165	3	
23	997	165	2	944	165	3	
24							
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1030	166	7	967	165	7	
最 小	973	164	2	939	165	2	
平 均	1008	165	3	954	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 7日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1002	165	4	959	165	3	
02	995	165	3	953	165	3	
03	1018	165	3	963	165	4	
04	1018	165	2	961	165	2	
05	1022	165	5	963	165	3	
06	1015	165	2	957	165	2	
07	1012	165	2	964	165	2	
08	1015	165	2	963	165	4	
09	1020	165	3	961	165	4	
10	1017	165	3	954	165	4	
11	1022	165	5	960	165	2	
12	1021	165	3	957	165	2	
13	1020	165	8	962	165	4	
14	1017	165	3	959	165	3	
15	1033	165	3	965	165	2	
16	1036	165	3	953	165	2	
17	1033	165	6	958	165	5	
18	1021	165	4	953	165	3	
19	1030	164	2	952	165	4	
20	1018	160	4	949	165	3	
21	1010	160	3	949	165	3	
22	1054	162	5	952	165	2	
23	1030	165	2	949	165	3	
24	1030	165	1	956	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1054	165	8	965	165	5	
最 小	995	160	1	949	165	2	
平 均	1021	164	3	957	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 8日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1013	165	2	947	165	4	
02	1021	165	3	960	165	2	
03	1012	165	2	954	165	2	
04	1034	165	2	955	165	2	
05	1018	165	6	950	165	4	
06	1016	165	2	957	165	2	
07	1013	165	2	949	165	2	
08	1026	165	2	954	165	3	
09	1036	165	3	971	165	3	
10	1006	165	2	972	165	2	
11	989	166	2	962	165	2	
12	999	165	2	967	165	2	
13	1013	165	3	967	165	3	
14	996	165	2	970	165	2	
15	1022	165	2	966	165	1	
16	1025	165	2	968	165	1	
17	1022	165	3	971	165	3	
18	1007	165	5	967	165	2	
19	1027	165	2	975	165	2	
20	1016	165	2	963	165	2	
21	980	164	3	964	165	3	
22	989	165	2	956	165	1	
23	959	165	2	963	165	2	
24	1019	165	1	968	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1036	166	6	975	165	4	
最 小	959	164	1	947	165	1	
平 均	1011	165	2	962	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 9日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1015	165	3	975	165	3	
02	984	165	2	966	165	2	
03	974	165	2	929	165	3	
04	973	165	2	945	165	3	
05	1006	165	3	958	165	4	
06	1005	161	2	964	165	3	
07	1005	160	2	958	165	3	
08	977	163	2	952	165	3	
09	999	165	3	962	165	4	
10	1001	165	2	949	165	2	
11	1001	165	2	946	165	2	
12	994	165	2	955	165	2	
13	1003	165	3	956	165	3	
14	995	165	2	952	165	2	
15	994	165	2	958	165	2	
16	977	165	3	952	165	2	
17	974	165	3	956	165	3	
18	980	165	3	942	165	2	
19	1018	165	3	952	165	2	
20	1004	165	3	943	165	2	
21	956	164	4	950	165	3	
22	973	165	3	949	165	2	
23	980	165	3	950	165	2	
24	985	165	2	933	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	165	4	975	165	4	
最 小	956	160	2	929	165	2	
平 均	991	165	3	952	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 10日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	967	165	3	969	165	3	
02	982	165	2	966	165	2	
03	962	165	2	965	165	2	
04	992	165	4	960	165	2	
05	983	165	3	956	165	3	
06	973	165	2	963	165	2	
07	989	165	2	960	165	2	
08	984	165	2	948	165	2	
09	966	165	3	957	165	3	
10	971	165	3	967	165	1	
11	983	165	3	933	165	3	
12	1007	166	2	954	165	2	
13	997	165	2	949	165	3	
14	999	165	2	956	165	2	
15	1007	165	2	949	165	2	
16	989	165	2	953	165	2	
17	993	165	4	945	165	3	
18	998	165	3	948	165	2	
19	964	165	3	939	165	2	
20	970	165	*****	932	165	*****	
21	1013	165	*****	959	165	*****	
22	992	165	5	956	165	2	
23	1030	165	3	966	162	2	
24	1006	165	2	966	160	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1030	166	5	969	165	3	
最 小	962	165	2	932	160	1	
平 均	988	165	3	955	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 11日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	996	165	3	965	160	3	
02	983	165	2	960	163	2	
03	713	166	*****	956	165	3	
04	572	163	*****	958	165	3	
05	354	152	*****	958	165	4	
06	309	144	*****	967	165	3	
07	280	139	*****	960	165	2	
08	259	136	*****	963	165	2	
09	243	133	*****	955	165	*****	
10	229	131	*****	972	165	*****	
11	211	131	*****	967	165	3	
12	204	129	*****	960	165	3	
13	193	126	*****	958	165	4	
14	183	123	*****	967	165	3	
15	174	120	*****	958	165	2	
16	166	117	*****	953	165	3	
17	158	114	*****	958	165	3	
18	148	112	*****	959	165	2	
19	136	110	*****	967	165	2	
20	129	106	*****	965	165	2	
21	119	103	*****	965	165	3	
22	109	101	*****	961	165	3	
23	101	98	*****	950	165	2	
24	93	95	*****	944	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	996	166	3	972	165	4	
最 小	93	95	2	944	160	2	
平 均	294	128	3	960	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 12日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	89	93	*****	932	165	6	
02	85	90	*****	937	165	4	
03	81	87	*****	937	165	3	
04	78	85	*****	939	165	3	
05	76	82	*****	944	165	4	
06	76	80	*****	946	165	3	
07	74	78	*****	932	165	4	
08	71	76	*****	934	165	4	
09	67	75	*****	935	165	4	
10	66	66	*****	933	165	3	
11	58	69	*****	932	165	3	
12	54	69	*****	942	165	2	
13	51	67	*****	939	165	4	
14	51	64	*****	939	165	3	
15	49	62	*****	930	165	*****	
16	49	60	*****	923	165	*****	
17	49	58	*****	936	165	*****	
18	46	56	*****	934	165	*****	
19	45	55	*****	926	165	*****	
20	44	54	*****	927	165	*****	
21	43	52	*****	934	165	*****	
22	42	51	*****	942	165	*****	
23	41	49	*****	931	165	*****	
24	40	48	*****	929	165	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	89	93	*****	946	165	6	
最 小	40	48	*****	923	165	2	
平 均	59	68	*****	935	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 13日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	39	47	*****	930	165	*****	
02	42	46	*****	932	165	3	
03	41	45	*****	934	165	3	
04	41	44	*****	930	165	2	
05	40	43	*****	928	165	4	
06	39	42	*****	921	165	3	
07	39	42	*****	925	165	3	
08	39	41	*****	921	165	3	
09	39	41	*****	932	165	*****	
10	40	40	*****	932	165	*****	
11	40	39	*****	935	165	*****	
12	40	38	*****	927	165	*****	
13	39	38	*****	932	165	5	
14	40	37	*****	932	165	3	
15	40	37	*****	936	165	3	
16	40	36	*****	945	165	2	
17	40	36	*****	950	165	4	
18	39	36	*****	940	165	2	
19	47	60	*****	950	165	2	
20	57	81	*****	937	165	3	
21	57	85	*****	940	165	*****	
22	58	86	*****	938	165	*****	
23	58	92	*****	946	165	*****	
24	58	90	*****	943	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	58	92	*****	950	165	5	
最 小	39	36	*****	921	165	2	
平 均	44	51	*****	935	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 14日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	57	89	*****	932	165	4	
02	57	88	*****	943	165	3	
03	57	90	*****	938	165	2	
04	56	90	*****	933	165	3	
05	56	89	*****	936	165	4	
06	56	87	*****	942	165	3	
07	56	88	*****	942	160	3	
08	48	71	*****	937	161	3	
09	34	36	*****	932	165	4	
10	32	34	*****	928	165	3	
11	33	33	*****	927	165	3	
12	37	34	*****	929	165	3	
13	40	34	*****	937	165	4	
14	40	35	*****	934	165	2	
15	40	35	*****	933	165	2	
16	40	34	*****	937	165	2	
17	40	34	*****	937	165	3	
18	40	34	*****	936	165	2	
19	40	34	*****	935	165	2	
20	39	34	*****	943	165	2	
21	38	34	*****	939	165	4	
22	39	44	*****	932	165	2	
23	41	81	*****	947	165	2	
24	41	87	*****	947	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	57	90	*****	947	165	4	
最 小	32	33	*****	927	160	2	
平 均	44	56	*****	937	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 15日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	40	87	*****	956	165	5	
02	40	87	*****	977	165	3	
03	39	87	*****	962	165	2	
04	38	87	*****	960	165	3	
05	37	87	*****	958	165	4	
06	37	87	*****	959	165	3	
07	37	87	*****	977	165	4	
08	35	66	*****	974	165	4	
09	32	38	*****	962	165	5	
10	33	36	*****	969	165	3	
11	34	36	*****	972	165	3	
12	34	35	*****	974	165	4	
13	35	34	*****	977	165	4	
14	36	33	*****	976	165	*****	
15	36	33	*****	976	165	*****	
16	36	34	*****	976	165	*****	
17	35	34	*****	973	165	4	
18	32	34	*****	975	165	6	
19	33	57	*****	975	165	3	
20	38	87	*****	976	165	3	
21	39	87	*****	952	165	3	
22	39	87	*****	950	165	3	
23	39	87	*****	951	165	3	
24	39	86	*****	954	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	40	87	*****	977	165	6	
最 小	32	33	*****	950	165	2	
平 均	36	63	*****	967	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 16日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	38	85	*****	960	165	4	
02	38	87	*****	959	165	2	
03	38	87	*****	959	165	3	
04	38	86	*****	950	165	3	
05	38	85	*****	951	165	3	
06	38	87	*****	957	165	2	
07	37	86	*****	954	165	2	
08	35	73	*****	950	165	3	
09	28	37	*****	954	165	5	
10	30	33	*****	956	165	3	
11	32	34	*****	951	165	3	
12	32	35	*****	952	165	2	
13	32	35	*****	954	165	3	
14	32	35	*****	951	165	3	
15	33	34	*****	959	165	3	
16	30	33	*****	960	165	2	
17	30	33	*****	957	165	4	
18	30	32	*****	983	165	3	
19	30	32	*****	982	165	2	
20	29	32	*****	988	165	2	
21	29	32	*****	973	165	4	
22	28	32	*****	968	165	2	
23	28	32	*****	969	165	2	
24	28	31	*****	977	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	38	87	*****	988	165	5	
最 小	28	31	*****	950	165	2	
平 均	33	50	*****	961	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 17日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	28	31	*****	976	165	3	
02	27	31	*****	980	165	2	
03	27	30	*****	977	165	2	
04	27	30	*****	980	165	2	
05	27	30	*****	972	165	3	
06	27	30	*****	990	165	2	
07	27	29	*****	991	162	2	
08	27	29	*****	995	160	2	
09	27	29	*****	989	160	3	
10	27	28	*****	986	165	2	
11	27	27	*****	993	165	2	
12	26	27	*****	994	165	2	
13	25	27	*****	979	165	3	
14	26	27	*****	975	165	2	
15	27	27	*****	982	165	2	
16	26	27	*****	990	165	2	
17	25	28	*****	979	165	4	
18	28	83	*****	990	165	2	
19	29	87	*****	982	165	2	
20	29	87	*****	991	165	*****	
21	29	88	*****	992	165	*****	
22	30	87	*****	969	165	3	
23	30	86	*****	971	165	3	
24	29	88	*****	962	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	30	88	*****	995	165	4	
最 小	25	27	*****	962	160	2	
平 均	27	46	*****	983	164	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 18日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	30	87	*****	968	165	4	
02	29	86	*****	962	165	3	
03	29	86	*****	962	165	2	
04	29	88	*****	958	165	2	
05	29	87	*****	957	165	4	
06	29	86	*****	958	165	3	
07	29	86	*****	964	165	2	
08	29	87	*****	959	165	2	
09	29	88	*****	971	166	5	
10	29	87	*****	969	165	2	
11	29	86	*****	964	165	2	
12	29	86	*****	967	165	3	
13	29	86	*****	973	165	3	
14	29	87	*****	964	165	2	
15	29	87	*****	964	165	2	
16	29	87	*****	969	165	2	
17	29	87	*****	960	165	3	
18	29	86	*****	966	165	2	
19	29	86	*****	966	165	2	
20	29	86	*****	962	165	2	
21	29	88	*****	959	165	3	
22	29	87	*****	966	165	2	
23	28	87	*****	960	165	3	
24	28	86	*****	968	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	30	88	*****	973	166	5	
最 小	28	86	*****	957	165	2	
平 均	29	87	*****	964	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 19日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	28	86	*****	974	165	4	
02	28	88	*****	985	165	4	
03	28	87	*****	977	165	3	
04	28	86	*****	995	165	4	
05	28	85	*****	983	165	7	
06	27	87	*****	981	165	3	
07	27	87	*****	1002	165	3	
08	26	62	*****	986	165	3	
09	23	36	*****	978	165	4	
10	23	31	*****	986	165	4	
11	24	29	*****	979	165	3	
12	25	28	*****	973	165	3	
13	25	27	*****	970	165	5	
14	25	27	*****	976	165	2	
15	27	27	*****	966	165	2	
16	27	27	*****	976	165	2	
17	27	27	*****	974	165	*****	
18	27	28	*****	969	165	*****	
19	25	27	*****	970	165	3	
20	24	27	*****	990	165	6	
21	25	61	*****	969	165	4	
22	26	87	*****	961	165	3	
23	26	86	*****	955	165	3	
24	26	85	*****	978	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	28	88	*****	1002	165	7	
最 小	23	27	*****	955	165	2	
平 均	26	55	*****	977	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 20日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	26	76	*****	967	165	4	
02	24	36	*****	960	165	2	
03	23	32	*****	966	165	2	
04	23	30	*****	958	165	2	
05	23	29	*****	970	165	4	
06	23	28	*****	961	165	3	
07	23	28	*****	963	165	3	
08	25	28	*****	970	165	3	
09	24	27	*****	963	165	3	
10	24	26	*****	952	165	3	
11	24	26	*****	954	165	3	
12	24	26	*****	958	165	3	
13	24	25	*****	953	165	4	
14	24	25	*****	954	165	3	
15	24	25	*****	951	165	2	
16	24	25	*****	952	165	2	
17	23	25	*****	952	165	4	
18	22	24	*****	955	165	2	
19	22	24	*****	967	165	3	
20	22	24	*****	974	165	3	
21	22	24	*****	976	165	4	
22	23	52	*****	990	165	2	
23	24	89	*****	973	165	3	
24	24	87	*****	961	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	26	89	*****	990	165	4	
最 小	22	24	*****	951	165	2	
平 均	24	35	*****	963	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 21日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	24	89	*****	952	165	4	
02	24	89	*****	961	165	3	
03	24	88	*****	974	165	3	
04	24	88	*****	967	165	3	
05	24	87	*****	973	165	5	
06	24	88	*****	966	165	3	
07	24	89	*****	970	165	3	
08	24	73	*****	961	165	3	
09	23	40	*****	961	165	4	
10	24	34	*****	963	165	3	
11	24	29	*****	963	165	3	
12	24	28	*****	964	165	3	
13	24	27	*****	959	165	4	
14	24	27	*****	967	165	3	
15	24	27	*****	961	165	2	
16	24	27	*****	962	165	2	
17	24	27	*****	955	165	5	
18	24	32	*****	957	165	3	
19	24	83	*****	953	165	2	
20	24	92	*****	954	165	2	
21	24	89	*****	955	165	3	
22	24	87	*****	965	165	3	
23	24	88	*****	962	165	3	
24	25	89	*****	971	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	25	92	*****	974	165	5	
最 小	23	27	*****	952	165	2	
平 均	24	63	*****	962	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 22日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	25	89	*****	977	165	4	
02	25	89	*****	983	165	2	
03	25	89	*****	972	165	3	
04	25	88	*****	971	165	3	
05	25	88	*****	968	165	4	
06	25	88	*****	971	165	2	
07	25	88	*****	968	165	2	
08	25	83	*****	979	165	2	
09	24	35	*****	971	165	3	
10	24	30	*****	971	165	3	
11	24	28	*****	957	165	3	
12	23	27	*****	960	165	4	
13	23	27	*****	959	165	3	
14	23	26	*****	963	165	2	
15	23	26	*****	962	165	2	
16	24	27	*****	972	165	2	
17	23	27	*****	970	165	3	
18	23	27	*****	973	165	2	
19	23	27	*****	971	165	2	
20	23	26	*****	972	165	2	
21	23	26	*****	972	165	2	
22	22	26	*****	959	165	3	
23	22	37	*****	968	165	3	
24	23	88	*****	965	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	25	89	*****	983	165	4	
最 小	22	26	*****	957	165	2	
平 均	24	51	*****	969	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 23日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	24	89	*****	963	165	3	
02	24	89	*****	964	165	3	
03	24	90	*****	963	165	2	
04	24	88	*****	955	165	3	
05	24	87	*****	958	160	2	
06	24	87	*****	948	160	2	
07	23	88	*****	946	165	3	
08	23	75	*****	944	165	3	
09	23	38	*****	942	165	4	
10	23	35	*****	936	165	3	
11	23	34	*****	911	165	4	
12	23	33	*****	936	165	3	
13	23	33	*****	931	165	4	
14	24	32	*****	938	165	3	
15	24	32	*****	944	165	3	
16	24	32	*****	952	165	2	
17	24	32	*****	939	166	4	
18	23	31	*****	941	165	5	
19	23	31	*****	951	165	2	
20	23	31	*****	940	165	2	
21	23	31	*****	941	165	3	
22	22	30	*****	945	165	2	
23	22	45	*****	952	165	2	
24	23	88	*****	948	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	24	90	*****	964	166	5	
最 小	22	30	*****	911	160	2	
平 均	23	53	*****	945	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 24日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	24	89	*****	947	165	5	
02	24	88	*****	950	165	3	
03	24	88	*****	954	165	2	
04	24	88	*****	942	165	3	
05	24	88	*****	915	165	5	
06	24	88	*****	952	165	4	
07	24	88	*****	954	165	3	
08	23	74	*****	956	165	2	
09	23	46	*****	937	165	5	
10	22	27	*****	960	165	3	
11	22	25	*****	956	165	2	
12	22	25	*****	959	165	2	
13	22	24	*****	957	165	3	
14	22	24	*****	962	165	2	
15	22	48	*****	961	165	2	
16	23	88	*****	961	165	2	
17	23	88	*****	963	165	3	
18	23	88	*****	963	165	2	
19	23	87	*****	971	165	2	
20	23	88	*****	967	165	*****	
21	23	88	*****	966	165	*****	
22	23	88	*****	964	165	3	
23	23	88	*****	967	165	4	
24	23	87	*****	968	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	24	89	*****	971	165	5	
最 小	22	24	*****	915	165	2	
平 均	23	71	*****	956	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 25日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	23	88	*****	961	165	4	
02	23	88	*****	959	165	4	
03	23	88	*****	976	165	4	
04	23	87	*****	980	165	4	
05	23	87	*****	972	165	4	
06	23	89	*****	972	165	4	
07	23	88	*****	967	165	3	
08	23	87	*****	957	165	3	
09	23	87	*****	964	165	4	
10	23	89	*****	957	165	3	
11	23	88	*****	967	165	4	
12	23	86	*****	967	165	3	
13	23	88	*****	970	165	4	
14	23	88	*****	965	165	2	
15	23	87	*****	965	165	2	
16	23	87	*****	964	165	3	
17	23	89	*****	963	165	3	
18	23	87	*****	966	165	3	
19	23	87	*****	965	165	2	
20	23	89	*****	962	165	2	
21	23	88	*****	970	165	3	
22	24	86	*****	992	165	3	
23	23	88	*****	992	160	3	
24	24	88	*****	994	162	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	24	89	*****	994	165	4	
最 小	23	86	*****	957	160	2	
平 均	23	88	*****	969	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 26日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	24	87	*****	999	165	4	
02	24	87	*****	993	165	3	
03	23	88	*****	988	165	3	
04	23	88	*****	985	165	3	
05	23	87	*****	985	165	3	
06	23	87	*****	988	165	2	
07	23	88	*****	977	165	2	
08	23	88	*****	985	165	2	
09	22	62	*****	987	165	3	
10	21	32	*****	981	165	2	
11	21	27	*****	992	165	2	
12	21	24	*****	984	165	2	
13	20	23	*****	974	165	3	
14	21	22	*****	979	165	2	
15	21	22	*****	971	165	2	
16	21	22	*****	975	165	3	
17	21	22	*****	976	165	5	
18	22	70	*****	981	165	3	
19	22	85	*****	971	165	3	
20	22	88	*****	969	165	2	
21	22	87	*****	969	165	3	
22	22	87	*****	955	165	2	
23	22	87	*****	973	165	3	
24	22	87	*****	959	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	24	88	*****	999	165	5	
最 小	20	22	*****	955	165	2	
平 均	22	64	*****	979	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 27日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	22	88	*****	957	165	5	
02	22	88	*****	972	165	4	
03	22	88	*****	969	165	3	
04	22	87	*****	970	165	3	
05	22	87	*****	973	165	3	
06	22	87	*****	980	165	3	
07	22	87	*****	972	165	3	
08	22	77	*****	977	165	3	
09	21	47	*****	973	165	4	
10	21	43	*****	971	166	3	
11	22	42	*****	980	165	3	
12	22	41	*****	976	165	2	
13	23	40	*****	975	165	3	
14	23	39	*****	970	166	3	
15	23	39	*****	970	164	2	
16	24	39	*****	977	165	2	
17	25	40	*****	969	165	3	
18	24	83	*****	977	165	2	
19	23	90	*****	975	165	2	
20	23	89	*****	972	165	2	
21	23	87	*****	980	165	3	
22	23	89	*****	979	165	2	
23	23	89	*****	965	165	2	
24	23	88	*****	963	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	25	90	*****	980	166	5	
最 小	21	39	*****	957	164	2	
平 均	23	70	*****	973	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 28日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	23	87	*****	955	161	4	
02	23	87	*****	960	165	3	
03	23	89	*****	954	160	3	
04	23	88	*****	953	164	2	
05	23	87	*****	954	165	3	
06	23	87	*****	934	165	2	
07	23	89	*****	938	165	2	
08	23	78	*****	931	164	2	
09	23	51	*****	935	165	5	
10	24	29	*****	948	165	3	
11	25	27	*****	938	165	2	
12	26	26	*****	946	165	3	
13	26	26	*****	951	165	4	
14	26	26	*****	942	165	2	
15	27	26	*****	947	165	2	
16	27	26	*****	941	165	2	
17	27	27	*****	941	165	3	
18	26	74	*****	940	162	2	
19	25	88	*****	947	160	2	
20	25	88	*****	941	160	2	
21	25	89	*****	956	159	4	
22	25	88	*****	968	160	3	
23	25	85	*****	961	160	3	
24	25	88	*****	957	160	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	27	89	*****	968	165	5	
最 小	23	26	*****	931	159	2	
平 均	25	65	*****	947	163	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 29日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	25	89	*****	964	161	3	
02	25	88	*****	979	165	4	
03	25	87	*****	970	165	2	
04	25	87	*****	979	165	3	
05	25	88	*****	966	165	5	
06	25	88	*****	956	165	3	
07	25	87	*****	964	165	3	
08	25	86	*****	969	165	3	
09	25	59	*****	963	165	3	
10	24	34	*****	977	165	2	
11	25	31	*****	974	165	3	
12	25	29	*****	971	165	3	
13	26	28	*****	968	165	5	
14	27	27	*****	973	165	4	
15	27	27	*****	973	165	3	
16	28	27	*****	975	165	4	
17	27	31	*****	960	165	4	
18	27	86	*****	973	165	4	
19	26	88	*****	966	165	2	
20	26	88	*****	982	165	3	
21	26	89	*****	964	165	6	
22	26	88	*****	976	165	4	
23	26	87	*****	963	164	3	
24	26	87	*****	962	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	28	89	*****	982	165	6	
最 小	24	27	*****	956	161	2	
平 均	26	67	*****	969	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 30日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	26	89	*****	966	165	4	
02	26	88	*****	958	165	2	
03	26	87	*****	954	165	2	
04	26	87	*****	938	165	3	
05	26	89	*****	949	165	3	
06	26	88	*****	951	165	2	
07	26	86	*****	959	165	2	
08	26	72	*****	954	165	2	
09	25	61	*****	957	165	4	
10	26	45	*****	942	165	4	
11	26	30	*****	952	165	3	
12	26	28	*****	951	165	2	
13	26	27	*****	955	165	3	
14	27	27	*****	949	165	2	
15	27	27	*****	958	165	2	
16	27	26	*****	953	165	2	
17	27	26	*****	958	165	3	
18	27	35	*****	959	165	2	
19	27	86	*****	957	165	2	
20	27	88	*****	957	165	2	
21	27	88	*****	954	165	3	
22	27	88	*****	962	165	2	
23	27	88	*****	966	164	2	
24	27	88	*****	938	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	27	89	*****	966	165	5	
最 小	25	26	*****	938	164	2	
平 均	26	64	*****	954	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 5月 31日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	27	87	*****	940	165	7	
02	27	87	*****	964	165	3	
03	27	88	*****	960	165	3	
04	27	88	*****	952	165	2	
05	27	87	*****	951	165	4	
06	27	87	*****	950	165	2	
07	27	88	*****	955	165	2	
08	27	88	*****	952	165	2	
09	26	55	*****	950	165	3	
10	26	37	*****	954	165	2	
11	26	34	*****	959	165	2	
12	26	33	*****	946	165	2	
13	26	32	*****	941	165	3	
14	26	32	*****	950	165	2	
15	26	32	*****	943	165	2	
16	26	34	*****	947	165	2	
17	26	86	*****	945	165	3	
18	26	89	*****	961	165	2	
19	26	89	*****	948	165	2	
20	26	89	*****	948	165	*****	
21	26	88	*****	960	165	*****	
22	26	87	*****	965	165	2	
23	26	88	*****	964	165	3	
24	26	88	*****	968	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	27	89	*****	968	165	7	
最 小	26	32	*****	940	165	2	
平 均	26	71	*****	953	165	3	

*****は無効データ