

維持管理状況(測定)

2025年 6月 1日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	26	88	*****	963	165	4	
02	26	88	*****	969	165	4	
03	26	87	*****	969	165	3	
04	26	87	*****	982	165	3	
05	25	88	*****	1006	165	4	
06	25	88	*****	991	165	3	
07	25	87	*****	986	165	4	
08	25	87	*****	985	165	3	
09	25	87	*****	977	165	4	
10	24	88	*****	1002	165	5	
11	24	88	*****	988	165	3	
12	24	87	*****	976	165	4	
13	24	87	*****	983	165	4	
14	24	88	*****	977	165	3	
15	24	87	*****	974	165	2	
16	24	86	*****	985	165	2	
17	24	89	*****	978	165	3	
18	24	88	*****	982	165	2	
19	24	86	*****	970	165	2	
20	24	88	*****	968	165	2	
21	24	88	*****	977	165	3	
22	24	87	*****	967	165	2	
23	24	86	*****	963	165	2	
24	24	88	*****	955	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	26	89	*****	1006	165	5	
最 小	24	86	*****	955	165	2	
平 均	25	87	*****	978	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 2日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	24	88	*****	962	165	3	
02	24	87	*****	970	165	2	
03	24	86	*****	959	165	2	
04	24	88	*****	977	165	3	
05	24	88	*****	966	165	5	
06	24	87	*****	974	165	7	
07	24	86	*****	979	165	4	
08	24	74	*****	968	165	3	
09	23	55	*****	965	165	4	
10	24	36	*****	952	165	3	
11	24	28	*****	945	165	2	
12	24	27	*****	952	165	2	
13	25	27	*****	949	165	3	
14	25	29	*****	966	165	3	
15	25	110	*****	971	165	2	
16	25	160	*****	963	165	3	
17	25	160	*****	962	165	3	
18	25	29	*****	972	165	4	
19	25	27	*****	959	165	2	
20	24	28	*****	965	165	2	
21	24	32	*****	960	165	3	
22	24	85	*****	963	165	4	
23	24	89	*****	972	165	3	
24	24	89	*****	957	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	25	160	*****	979	165	7	
最 小	23	27	*****	945	165	2	
平 均	24	71	*****	964	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 3日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	25	88	*****	946	165	4	
02	24	87	*****	964	165	5	
03	25	87	*****	961	165	3	
04	25	88	*****	946	165	3	
05	25	88	*****	954	165	5	
06	25	88	*****	956	165	3	
07	25	87	*****	945	165	3	
08	24	79	*****	939	165	3	
09	24	39	*****	940	165	3	
10	25	33	*****	936	165	2	
11	25	29	*****	919	165	3	
12	26	28	*****	930	165	2	
13	27	28	*****	922	165	4	
14	27	27	*****	921	165	2	
15	27	27	*****	922	165	3	
16	27	27	*****	922	165	3	
17	27	30	*****	917	165	5	
18	26	81	*****	924	165	3	
19	26	88	*****	925	165	4	
20	26	89	*****	932	165	3	
21	26	88	*****	927	165	4	
22	25	87	*****	941	165	3	
23	26	87	*****	936	165	4	
24	26	89	*****	946	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	27	89	*****	964	165	5	
最 小	24	27	*****	917	165	2	
平 均	26	65	*****	936	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 4日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	26	88	*****	940	163	3	
02	26	87	*****	950	160	3	
03	26	88	*****	945	163	3	
04	26	89	*****	940	165	4	
05	26	87	*****	938	165	4	
06	26	87	*****	940	165	3	
07	26	89	*****	940	165	4	
08	26	72	*****	938	165	3	
09	25	49	*****	939	165	4	
10	26	46	*****	945	165	3	
11	26	44	*****	946	165	4	
12	26	43	*****	947	165	3	
13	26	42	*****	945	165	5	
14	26	41	*****	938	165	3	
15	26	40	*****	933	165	3	
16	26	40	*****	929	165	3	
17	25	42	*****	929	165	4	
18	26	86	*****	936	165	3	
19	26	89	*****	939	165	4	
20	26	89	*****	937	165	4	
21	26	88	*****	957	165	4	
22	26	87	*****	964	165	3	
23	26	88	*****	972	165	3	
24	26	89	*****	982	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	26	89	*****	982	165	5	
最 小	25	40	*****	929	160	3	
平 均	26	70	*****	945	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 5日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	26	87	*****	978	165	4	
02	26	86	*****	975	165	4	
03	26	89	*****	998	165	4	
04	26	88	*****	992	165	3	
05	26	87	*****	991	166	4	
06	26	87	*****	988	164	4	
07	26	89	*****	995	165	3	
08	26	87	*****	990	165	4	
09	26	83	*****	979	165	4	
10	26	66	*****	978	165	4	
11	25	38	*****	976	165	3	
12	25	29	*****	976	165	3	
13	24	28	*****	981	165	4	
14	24	27	*****	985	165	2	
15	25	26	*****	986	165	2	
16	25	26	*****	984	165	2	
17	25	26	*****	985	165	4	
18	25	26	*****	992	165	3	
19	25	26	*****	983	165	3	
20	25	71	*****	980	165	3	
21	25	88	*****	980	165	5	
22	25	88	*****	985	165	4	
23	25	88	*****	1001	165	4	
24	25	88	*****	1026	165	6	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	26	89	*****	1026	166	6	
最 小	24	26	*****	975	164	2	
平 均	25	64	*****	987	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 6日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	25	87	*****	1028	165	7	
02	25	86	*****	1035	165	5	
03	25	88	*****	1038	165	9	
04	25	88	*****	1019	165	4	
05	25	87	*****	1010	165	5	
06	25	86	*****	1030	165	4	
07	25	88	*****	1019	164	4	
08	25	88	*****	1010	160	4	
09	24	46	*****	1008	160	5	
10	25	34	*****	1014	160	8	
11	25	31	*****	1023	160	5	
12	26	30	*****	1006	161	7	
13	26	29	*****	999	162	4	
14	26	29	*****	1013	166	6	
15	26	29	*****	1023	165	5	
16	26	35	*****	1013	165	5	
17	27	38	*****	1009	165	6	
18	26	79	*****	995	165	4	
19	26	88	*****	1018	166	4	
20	26	88	*****	1001	165	5	
21	26	89	*****	1009	165	6	
22	26	88	*****	999	164	4	
23	26	86	*****	1007	165	4	
24	26	89	*****	986	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	27	89	*****	1038	166	9	
最 小	24	29	*****	986	160	3	
平 均	26	67	*****	1013	164	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 7日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	26	88	*****	988	165	5	
02	26	86	*****	987	165	4	
03	26	89	*****	978	165	4	
04	26	87	*****	991	165	4	
05	26	87	*****	984	165	4	
06	26	89	*****	978	165	4	
07	26	86	*****	973	165	3	
08	26	84	*****	985	165	3	
09	27	36	*****	984	165	5	
10	28	30	*****	975	165	3	
11	29	29	*****	968	165	3	
12	29	29	*****	991	165	3	
13	29	31	*****	973	165	4	
14	29	32	*****	985	165	3	
15	28	84	*****	977	165	3	
16	28	89	*****	976	165	4	
17	28	87	*****	991	165	5	
18	28	90	*****	986	165	4	
19	28	89	*****	997	165	3	
20	28	87	*****	979	165	*****	
21	28	89	*****	993	165	*****	
22	28	87	*****	988	165	3	
23	28	88	*****	977	165	4	
24	28	88	*****	995	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	29	90	*****	997	165	5	
最 小	26	29	*****	968	165	3	
平 均	27	73	*****	983	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 8日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	28	87	*****	1019	165	4	
02	28	89	*****	1003	165	3	
03	28	86	*****	979	165	3	
04	28	88	*****	991	165	3	
05	28	88	*****	967	165	3	
06	28	86	*****	973	165	3	
07	28	89	*****	979	165	3	
08	28	87	*****	980	165	3	
09	28	87	*****	968	165	4	
10	28	89	*****	967	165	3	
11	28	86	*****	970	165	3	
12	28	89	*****	970	165	3	
13	28	86	*****	964	165	4	
14	28	89	*****	969	165	3	
15	28	86	*****	964	165	3	
16	28	90	*****	972	165	3	
17	28	86	*****	969	165	4	
18	28	89	*****	962	165	4	
19	28	86	*****	979	165	3	
20	28	90	*****	981	165	4	
21	28	86	*****	980	165	6	
22	28	89	*****	992	165	3	
23	28	86	*****	982	165	3	
24	28	89	*****	990	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	28	90	*****	1019	165	6	
最 小	28	86	*****	962	165	3	
平 均	28	88	*****	978	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 9日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	28	87	*****	992	164	4	
02	28	87	*****	984	160	4	
03	28	88	*****	998	165	3	
04	28	86	*****	994	165	3	
05	28	89	*****	995	165	4	
06	28	87	*****	1000	165	3	
07	28	87	*****	992	165	2	
08	28	88	*****	1010	165	2	
09	28	86	*****	999	165	3	
10	28	89	*****	992	165	4	
11	28	43	*****	965	165	3	
12	28	34	*****	954	165	3	
13	29	33	*****	964	165	3	
14	30	32	*****	975	165	3	
15	31	32	*****	975	165	2	
16	31	31	*****	977	165	3	
17	32	31	*****	972	165	3	
18	31	38	*****	972	165	3	
19	30	86	*****	976	165	8	
20	30	88	*****	968	165	4	
21	30	87	*****	974	165	6	
22	30	89	*****	969	165	4	
23	30	89	*****	964	165	3	
24	30	86	*****	960	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	32	89	*****	1010	165	8	
最 小	28	31	*****	954	160	2	
平 均	29	70	*****	980	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 10日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	30	90	*****	960	165	5	
02	30	87	*****	962	165	5	
03	30	88	*****	964	162	5	
04	30	88	*****	977	160	4	
05	30	86	*****	959	160	4	
06	30	89	*****	962	160	4	
07	30	86	*****	957	163	4	
08	29	56	*****	957	166	3	
09	29	33	*****	959	164	4	
10	30	32	*****	949	165	3	
11	30	31	*****	952	165	3	
12	31	31	*****	949	165	3	
13	32	31	*****	956	165	4	
14	32	31	*****	949	165	3	
15	32	31	*****	953	165	3	
16	32	31	*****	952	165	4	
17	31	31	*****	957	164	4	
18	31	59	*****	956	165	5	
19	31	88	*****	956	165	4	
20	31	88	*****	966	165	4	
21	31	87	*****	959	165	4	
22	31	88	*****	950	164	3	
23	31	88	*****	957	159	4	
24	31	87	*****	950	160	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	32	90	*****	977	166	5	
最 小	29	31	*****	949	159	3	
平 均	31	64	*****	957	164	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 11日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	31	89	*****	962	165	4	
02	31	86	*****	956	165	4	
03	31	89	*****	957	165	4	
04	31	87	*****	958	165	3	
05	31	88	*****	950	165	4	
06	31	88	*****	954	165	3	
07	31	87	*****	983	165	4	
08	31	81	*****	966	165	3	
09	30	46	*****	962	165	4	
10	29	34	*****	963	165	3	
11	29	32	*****	956	165	3	
12	29	32	*****	955	166	3	
13	29	31	*****	974	165	4	
14	29	31	*****	969	165	4	
15	29	30	*****	963	165	3	
16	28	30	*****	967	165	3	
17	28	29	*****	957	165	5	
18	29	29	*****	951	165	3	
19	29	63	*****	944	165	3	
20	30	88	*****	947	165	6	
21	30	88	*****	971	165	9	
22	30	87	*****	979	165	9	
23	30	87	*****	971	165	6	
24	30	89	*****	958	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	31	89	*****	983	166	9	
最 小	28	29	*****	944	165	3	
平 均	30	63	*****	961	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 12日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	30	88	*****	975	165	5	
02	30	87	*****	973	165	5	
03	30	89	*****	978	165	4	
04	30	87	*****	977	165	4	
05	30	87	*****	966	165	5	
06	30	89	*****	953	165	4	
07	30	87	*****	940	165	3	
08	30	88	*****	952	165	4	
09	28	56	*****	957	165	4	
10	27	34	*****	946	166	3	
11	26	32	*****	947	165	2	
12	26	31	*****	951	165	3	
13	25	30	*****	962	165	4	
14	26	29	*****	954	164	4	
15	26	29	*****	954	166	4	
16	26	28	*****	957	165	4	
17	26	30	*****	968	165	12	
18	27	82	*****	970	165	5	
19	28	89	*****	966	165	16	
20	28	87	*****	980	165	4	
21	28	89	*****	983	165	4	
22	28	89	*****	970	165	4	
23	28	87	*****	960	165	3	
24	28	87	*****	956	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	30	89	*****	983	166	16	
最 小	25	28	*****	940	164	2	
平 均	28	67	*****	962	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 13日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	28	89	*****	959	165	5	
02	28	87	*****	971	165	4	
03	28	87	*****	955	165	4	
04	28	89	*****	953	165	4	
05	28	87	*****	943	165	4	
06	28	87	*****	948	165	4	
07	28	89	*****	951	165	4	
08	26	42	*****	945	165	3	
09	25	30	*****	945	165	3	
10	26	28	*****	959	165	3	
11	26	27	*****	952	165	3	
12	27	27	*****	970	165	3	
13	28	27	*****	970	165	4	
14	28	30	*****	968	165	3	
15	28	160	*****	956	165	4	
16	28	160	*****	963	165	5	
17	57	49	*****	961	165	5	
18	36	75	*****	965	165	4	
19	33	88	*****	961	165	4	
20	32	88	*****	949	164	4	
21	31	88	*****	951	165	6	
22	31	88	*****	953	165	6	
23	31	86	*****	948	165	5	
24	31	89	*****	935	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	57	160	*****	971	165	6	
最 小	25	27	*****	935	164	3	
平 均	30	75	*****	955	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 14日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	31	86	*****	933	165	4	
02	31	89	*****	937	165	4	
03	31	58	*****	941	165	3	
04	106	36	*****	937	165	3	
05	211	41	*****	936	165	3	
06	321	53	*****	934	165	4	
07	461	75	*****	928	165	3	
08	585	114	*****	926	165	3	
09	623	154	*****	927	166	4	
10	799	162	*****	936	165	4	
11	950	165	*****	935	165	2	
12	955	165	*****	932	165	3	
13	964	165	4	924	165	3	
14	983	165	4	933	165	3	
15	979	165	4	930	165	2	
16	1018	165	4	934	164	4	
17	993	165	5	939	165	8	
18	977	165	5	942	165	3	
19	983	165	6	941	165	2	
20	988	165	*****	935	165	*****	
21	987	165	*****	923	165	*****	
22	985	165	5	921	165	3	
23	970	165	3	928	165	2	
24	1005	165	17	929	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	165	17	942	166	8	
最 小	31	36	3	921	164	2	
平 均	706	132	6	933	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 15日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	990	165	12	926	165	3	
02	1000	165	14	930	165	4	
03	1006	165	10	949	165	4	
04	995	165	15	959	165	4	
05	975	165	8	957	165	3	
06	987	165	10	949	165	2	
07	1003	165	20	958	165	6	
08	990	165	4	959	165	2	
09	994	165	11	953	165	2	
10	985	164	4	955	164	3	
11	1005	165	7	957	165	6	
12	1003	165	5	946	165	4	
13	1007	165	9	953	165	3	
14	1004	165	9	953	165	3	
15	1006	165	16	953	165	3	
16	1012	165	5	954	165	4	
17	1015	165	11	962	165	5	
18	991	165	13	958	165	4	
19	1012	165	9	960	165	2	
20	1019	165	6	953	165	5	
21	1010	165	5	955	165	2	
22	985	165	12	949	165	2	
23	999	165	6	950	165	3	
24	1010	165	10	956	165	9	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	165	20	962	165	9	
最 小	975	164	4	926	164	2	
平 均	1000	165	10	952	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 16日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1017	165	9	953	165	4	
02	1011	165	13	955	165	6	
03	997	165	13	964	165	7	
04	984	165	11	952	165	7	
05	1008	165	8	968	165	7	
06	1003	165	7	964	165	4	
07	1007	165	5	958	165	3	
08	989	165	4	955	165	4	
09	984	165	6	945	165	3	
10	993	165	14	931	165	4	
11	994	165	6	924	165	2	
12	1002	165	15	924	165	2	
13	1011	165	8	924	165	3	
14	1031	165	7	933	165	3	
15	1019	165	8	936	165	3	
16	996	165	7	928	165	3	
17	989	165	4	912	165	4	
18	991	165	13	911	165	5	
19	1016	165	13	916	166	4	
20	1026	165	4	920	165	4	
21	1008	165	3	919	165	3	
22	1001	164	4	913	164	2	
23	998	165	7	917	165	3	
24	1020	165	6	922	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1031	165	15	968	166	7	
最 小	984	164	3	911	164	2	
平 均	1004	165	8	935	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 17日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	988	165	4	922	165	3	
02	1019	165	6	912	165	4	
03	996	165	3	909	165	4	
04	985	165	3	904	165	2	
05	974	165	4	899	165	2	
06	992	165	2	902	165	4	
07	997	165	3	905	165	2	
08	990	166	5	900	165	2	
09	1020	165	3	896	165	3	
10	1027	165	5	894	165	4	
11	1023	165	5	893	165	2	
12	1008	164	2	896	165	2	
13	1004	165	2	896	165	2	
14	1012	165	2	893	165	2	
15	1008	165	2	899	165	2	
16	997	165	2	899	165	2	
17	1001	165	2	899	165	2	
18	1000	165	*****	901	165	5	
19	1000	166	*****	899	165	3	
20	1040	165	21	903	165	3	
21	1019	164	5	910	165	3	
22	1013	165	2	907	165	2	
23	1012	165	3	906	165	2	
24	992	165	3	912	164	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1040	166	21	922	165	5	
最 小	974	164	2	893	164	2	
平 均	1005	165	4	902	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 18日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	991	165	7	908	165	3	
02	951	165	5	902	165	4	
03	977	165	6	906	165	3	
04	993	165	5	914	165	3	
05	1000	165	2	926	165	2	
06	1011	165	4	926	165	2	
07	1013	165	2	926	165	2	
08	1007	165	3	1029	165	2	
09	1006	165	3	1044	165	2	
10	1014	165	4	1037	165	5	
11	1008	165	2	1048	165	2	
12	998	165	2	1037	165	2	
13	986	165	2	1022	165	2	
14	976	165	2	1038	165	3	
15	986	165	4	1034	165	2	
16	980	165	2	1009	165	2	
17	999	165	3	1037	165	2	
18	996	165	4	1032	165	4	
19	1007	165	3	1038	165	3	
20	977	165	3	1038	165	2	
21	1011	165	5	1029	165	2	
22	1013	165	3	1034	165	2	
23	998	164	2	1023	164	3	
24	976	165	12	1045	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1014	165	12	1048	165	5	
最 小	951	164	2	902	164	2	
平 均	995	165	4	999	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 19日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1022	165	11	1042	165	2	
02	1027	165	10	1024	165	4	
03	1005	165	2	1044	166	4	
04	1025	165	8	1033	165	3	
05	1008	165	2	1025	165	2	
06	1008	165	1	1037	165	3	
07	1007	165	2	1032	165	3	
08	1003	165	2	1026	165	2	
09	999	165	2	1042	165	2	
10	1001	165	4	1044	165	5	
11	1008	165	8	1035	165	2	
12	990	165	2	1034	165	2	
13	1007	165	2	1031	165	2	
14	1005	165	2	1028	165	2	
15	992	165	6	1029	165	3	
16	1009	165	2	1036	165	2	
17	1001	165	7	1038	165	2	
18	1013	165	9	1036	165	4	
19	1013	165	4	1033	165	2	
20	1009	165	3	1025	165	2	
21	1011	165	3	1032	165	2	
22	1000	165	1	1040	165	2	
23	997	165	2	1035	165	2	
24	998	165	2	1033	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1027	165	11	1044	166	5	
最 小	990	165	1	1024	165	2	
平 均	1007	165	4	1034	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 20日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	989	165	3	1027	165	2	
02	1003	165	5	1044	165	7	
03	992	163	5	1038	165	2	
04	1036	161	11	1051	165	8	
05	1020	160	3	1054	165	4	
06	1042	160	4	1050	165	2	
07	1035	160	3	1042	165	4	
08	1022	159	6	1053	165	2	
09	1017	160	2	1040	165	2	
10	1028	160	4	1034	165	4	
11	1020	160	11	1043	165	3	
12	1011	160	4	1024	165	5	
13	1015	160	5	1031	165	3	
14	1014	160	3	1036	165	3	
15	1018	160	4	1026	165	3	
16	1017	160	3	1037	165	2	
17	1031	165	4	1055	165	5	
18	1011	165	3	1040	165	6	
19	1022	165	14	1041	165	3	
20	1010	166	10	1037	165	3	
21	985	164	3	1052	165	3	
22	1020	165	9	1056	165	8	
23	1022	165	5	1054	165	3	
24							
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1042	166	14	1056	165	8	
最 小	985	159	2	1024	165	2	
平 均	1017	162	5	1042	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 21日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1005	165	3	1020	165	2	
02	981	165	4	1028	166	4	
03	1004	165	2	1033	165	7	
04	1005	165	2	1039	165	3	
05	1017	165	5	1038	165	2	
06	1018	165	6	1040	165	2	
07	1028	165	2	1048	165	2	
08	1017	165	2	1043	165	3	
09	1023	165	2	1042	165	2	
10	997	165	4	1036	165	5	
11	966	165	3	1029	165	2	
12	1012	165	4	1030	165	3	
13	1004	165	2	1034	165	3	
14	997	165	2	1029	165	3	
15	1010	165	2	1030	165	3	
16	1002	165	2	1036	165	2	
17	1010	165	2	1015	165	2	
18	998	165	3	1012	165	3	
19	1012	165	5	1006	165	2	
20	1013	165	*****	1006	165	*****	
21	1006	165	*****	1002	165	*****	
22	1003	165	1	1009	165	2	
23	980	165	2	992	164	2	
24	962	165	2	959	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1028	165	6	1048	166	7	
最 小	962	165	1	959	164	2	
平 均	1003	165	3	1023	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 22日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	935	165	2	945	165	3	
02	1025	165	5	918	165	5	
03	982	165	3	971	165	5	
04	1009	165	4	1037	165	7	
05	1009	165	5	1025	165	2	
06	1026	165	3	1045	165	6	
07	996	165	2	1048	165	2	
08	1010	165	2	1064	165	7	
09	1000	165	2	1020	165	2	
10	999	165	4	997	165	4	
11	1013	165	2	996	165	2	
12	1009	165	2	1000	165	2	
13	1026	165	2	1012	165	3	
14	1019	165	2	1010	165	3	
15	1018	165	2	1003	165	3	
16	1003	165	4	1004	165	3	
17	1008	164	2	1009	165	2	
18	1007	165	4	1022	165	4	
19	995	165	3	1009	165	3	
20	1014	165	5	1020	165	4	
21	1014	165	4	1006	165	5	
22	1014	165	2	1015	166	4	
23	1022	165	4	1030	165	3	
24	1015	165	5	1014	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1026	165	5	1064	166	7	
最 小	935	164	2	918	165	2	
平 均	1007	165	3	1009	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 23日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	2	991	165	3	
02	1001	165	3	990	165	6	
03	993	165	2	984	165	3	
04	997	165	2	988	165	2	
05	1003	166	2	989	165	2	
06	1002	165	1	1004	165	2	
07	1012	165	1	998	165	2	
08	1017	165	2	1013	165	2	
09	1008	165	2	1006	165	2	
10	1032	165	5	1009	165	3	
11	1029	165	2	988	165	2	
12	1015	165	1	1000	165	2	
13	998	165	2	1000	165	3	
14	991	165	2	1006	165	3	
15	1017	165	2	982	165	3	
16	970	165	2	1007	166	3	
17	1020	165	2	1012	165	2	
18	990	165	4	981	165	5	
19	984	165	2	1008	165	3	
20	1009	165	2	1010	165	3	
21	1010	165	2	1005	165	3	
22	1003	165	3	1003	165	3	
23	996	165	2	1006	165	3	
24	1001	165	3	1003	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1032	166	5	1013	166	6	
最 小	970	165	1	981	165	2	
平 均	1004	165	2	999	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 24日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥ 800	約160	≤ 80	≥ 800	約160	≤ 80	
01	998	165	2	1004	165	4	
02	1002	165	3	1003	165	4	
03	1025	165	1	996	165	3	
04	1020	165	1	1012	165	3	
05	1043	165	2	997	165	2	
06	1039	165	2	1000	165	2	
07	1034	165	1	994	165	2	
08	992	165	2	991	165	2	
09	1025	165	2	1007	165	2	
10	1023	165	2	996	164	3	
11	1011	165	2	977	165	3	
12	995	165	2	1016	165	8	
13	998	165	2	1017	165	3	
14	1023	165	4	1001	165	3	
15	1032	165	3	1012	165	2	
16	1020	165	2	1017	165	3	
17	1013	165	4	1007	165	2	
18	1018	165	6	1012	165	4	
19	1010	165	2	1005	165	2	
20	1016	165	5	1004	165	2	
21	987	165	6	992	165	3	
22	1003	165	3	998	165	3	
23	1015	165	3	997	165	3	
24	1017	165	2	1000	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1043	165	6	1017	165	8	
最 小	987	165	1	977	164	2	
平 均	1015	165	3	1002	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 25日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1006	164	3	995	165	3	
02	997	165	3	996	165	4	
03	1003	165	1	995	165	2	
04	992	165	2	1004	165	2	
05	1009	165	1	996	165	2	
06	1003	165	1	1005	165	2	
07	1020	165	1	989	165	2	
08	1015	165	1	1005	165	2	
09	986	165	2	1002	165	2	
10	1001	165	3	999	165	5	
11	1013	165	2	998	165	3	
12	1023	166	1	993	165	2	
13	1016	164	1	992	165	3	
14	1021	165	1	1000	165	2	
15	1015	165	1	989	165	2	
16	1023	165	1	1003	165	2	
17	1024	165	1	995	165	2	
18	1006	165	2	993	165	4	
19	1001	165	1	980	165	2	
20	995	165	2	983	165	2	
21	976	165	2	988	165	2	
22	1012	165	2	1001	165	2	
23	989	165	3	991	165	3	
24	1021	165	3	990	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1024	166	3	1005	165	5	
最 小	976	164	1	980	165	2	
平 均	1007	165	2	995	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 26日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	2	983	165	3	
02	1025	165	3	973	165	4	
03	987	165	2	988	163	3	
04	1029	165	3	990	160	3	
05	1017	165	2	994	162	3	
06	1020	165	2	989	165	2	
07	1013	165	2	996	165	2	
08	1019	165	2	1000	165	2	
09	996	165	1	989	165	2	
10	971	165	4	979	165	4	
11	1006	165	1	978	165	2	
12	1005	165	1	986	165	2	
13	1018	165	1	993	165	2	
14	1023	165	1	995	165	2	
15	1002	165	1	989	165	2	
16	1007	165	1	985	165	2	
17	1005	165	2	999	165	2	
18	982	165	4	1009	166	4	
19	1027	165	2	1011	165	2	
20	1021	165	2	999	165	2	
21	1017	165	1	1002	165	2	
22	982	165	2	996	165	3	
23	1017	165	2	998	165	3	
24	1011	165	1	991	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1029	165	4	1011	166	4	
最 小	971	165	1	973	160	2	
平 均	1008	165	2	992	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 27日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	997	165	2	995	165	2	
02	1011	165	2	991	165	4	
03	1018	165	2	996	165	2	
04	1018	165	2	990	165	3	
05	1008	165	2	1000	165	4	
06	1006	165	2	1002	165	2	
07	1013	165	1	999	165	2	
08	1010	165	1	1007	165	2	
09	1006	165	3	1005	165	2	
10	1006	165	3	1012	165	4	
11	1015	165	2	1006	165	3	
12	991	165	2	1012	165	3	
13	1010	165	2	1012	165	2	
14	1013	165	1	1014	165	2	
15	1003	165	*****	1013	165	2	
16	1019	165	2	1015	165	3	
17	1017	165	1	1016	165	2	
18	1012	165	3	1014	165	4	
19	1013	165	1	1011	165	2	
20	1000	165	1	1016	165	4	
21	1015	165	1	1013	165	2	
22	1019	165	2	1016	165	2	
23	1017	165	2	1006	165	2	
24	1004	165	1	1006	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	165	3	1016	165	4	
最 小	991	165	1	990	165	2	
平 均	1010	165	2	1007	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 28日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	992	165	2	993	165	3	
02	1009	165	3	1002	165	4	
03	986	165	2	997	165	3	
04	1024	165	2	1003	165	3	
05	1017	165	2	1016	165	3	
06	1020	165	2	1000	165	2	
07	1023	165	2	1008	165	3	
08	1013	165	1	1006	165	3	
09	1022	165	2	1013	165	2	
10	1005	165	3	1008	165	4	
11	1017	165	2	1006	165	2	
12	1007	165	2	999	165	3	
13	998	165	2	1018	165	2	
14	1012	165	2	1009	165	2	
15	1015	165	1	1004	165	3	
16	1027	165	2	1025	165	4	
17	1012	165	2	1012	165	3	
18	1021	165	4	1004	165	4	
19	1018	165	4	1011	165	2	
20	1021	165	*****	1008	165	*****	
21	1004	164	*****	1016	165	*****	
22	1027	165	2	1003	165	2	
23	1020	165	2	1000	165	2	
24	1032	165	2	1028	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1032	165	4	1028	165	4	
最 小	986	164	1	993	165	2	
平 均	1014	165	2	1008	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 29日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1019	165	1	1018	165	3	
02	1016	165	2	1011	165	4	
03	1032	165	1	1016	165	2	
04	1024	165	1	1012	165	2	
05	1017	165	1	1007	165	2	
06	1028	165	1	1018	165	2	
07	1036	165	1	1020	165	2	
08	1013	165	2	1023	165	2	
09	1011	164	2	1021	165	3	
10	1031	165	3	1014	165	3	
11	1020	165	1	1017	165	3	
12	1017	165	2	1015	165	2	
13	1007	165	2	1009	165	2	
14	1016	165	3	1012	165	2	
15	1035	165	2	1014	165	2	
16	1031	165	2	1023	165	2	
17	1023	165	1	1023	165	2	
18	1024	165	3	1022	165	4	
19	1024	165	1	1018	165	2	
20	1020	165	2	1021	165	2	
21	1007	165	2	1015	165	2	
22	1018	165	2	1014	165	2	
23	996	165	2	1017	165	2	
24	1025	165	2	1027	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1036	165	3	1027	165	4	
最 小	996	164	1	1007	165	2	
平 均	1020	165	2	1017	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 6月 30日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1007	165	5	1015	165	3	
02	1047	164	6	1037	165	5	
03	1037	165	11	1036	165	4	
04	1030	165	3	1032	165	3	
05	1025	165	4	1038	163	3	
06	1052	165	2	1016	160	2	
07	1030	165	3	1029	160	2	
08	1042	165	4	1017	160	2	
09	1027	165	3	1039	162	3	
10	1027	165	5	1027	165	5	
11	1042	165	3	1039	165	4	
12	1033	165	5	1019	165	3	
13	1018	165	3	1013	165	2	
14	1019	165	3	1014	165	4	
15	1008	165	2	992	165	2	
16	1011	165	2	1004	165	3	
17	1004	165	2	991	165	3	
18	974	165	3	987	165	4	
19	985	165	2	999	165	3	
20	1000	165	2	1000	165	2	
21	1008	165	2	995	165	2	
22	1001	165	3	997	165	2	
23	1005	165	2	991	165	3	
24	991	165	3	998	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1052	165	11	1039	165	5	
最 小	974	164	2	987	160	2	
平 均	1018	165	3	1014	164	3	

*****は無効データ