

維持管理状況(測定)

2025年 7月 1日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	992	165	3	997	165	3	
02	1020	165	5	1001	165	4	
03	1019	165	2	1000	165	2	
04	1021	165	2	994	165	2	
05	1021	165	2	999	165	2	
06	1024	165	2	1012	165	2	
07	1022	164	2	1013	165	2	
08	1028	165	2	1028	165	3	
09	1029	165	2	1006	165	2	
10	1017	165	3	1004	165	4	
11	1023	165	2	1009	165	2	
12	1010	165	2	1011	165	2	
13	1009	165	2	1006	165	2	
14	1024	165	2	1005	165	2	
15	1005	165	1	997	165	4	
16	1012	165	1	1001	165	2	
17	1024	165	1	997	165	2	
18	1015	165	3	990	165	4	
19	995	165	2	1002	165	2	
20	1023	165	2	999	165	2	
21	1029	165	2	1006	165	2	
22	1003	165	1	990	165	2	
23	1013	165	2	992	165	2	
24	1013	165	2	990	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1029	165	5	1028	165	4	
最 小	992	164	1	990	165	2	
平 均	1016	165	2	1002	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 2日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	980	165	3	1008	165	2	
02	1028	165	5	1024	165	2	
03	1025	165	3	1023	165	2	
04	1025	165	2	1023	165	2	
05	1040	165	2	1026	165	2	
06	1047	165	2	1017	165	2	
07	1041	165	2	1025	165	2	
08	1038	165	2	1024	165	2	
09	1044	165	3	1025	165	2	
10	1060	165	4	1021	165	2	
11	1043	165	3	1021	165	3	
12	1051	165	2	1006	165	5	
13	1036	165	1	1023	165	2	
14	1029	165	2	1003	165	2	
15	1032	165	1	1019	165	2	
16	1035	165	1	1005	165	2	
17	1021	165	2	1000	165	2	
18	1033	165	2	1004	165	2	
19	1006	165	2	999	165	2	
20	1023	165	2	1003	165	3	
21	1027	165	3	1015	165	2	
22	1036	165	5	1020	165	2	
23	1044	165	4	1007	165	3	
24	1047	165	3	1021	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1060	165	5	1026	165	5	
最 小	980	165	1	999	165	2	
平 均	1033	165	3	1015	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 3日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	997	165	5	1019	165	2	
02	1010	165	5	1016	165	4	
03	1029	165	4	1013	165	4	
04	1018	165	3	1010	165	2	
05	1014	165	2	1017	165	3	
06	1027	165	3	1021	165	2	
07	1019	165	3	1013	165	2	
08	1014	165	2	1020	165	2	
09	1028	165	3	1018	165	2	
10	1028	165	4	1019	165	2	
11	1026	165	3	1010	165	2	
12	1014	165	2	1001	164	2	
13	1020	165	2	1015	165	2	
14	1015	165	3	1018	165	2	
15	1022	165	2	1009	165	7	
16	1016	165	2	1003	165	3	
17	1023	165	2	1012	165	2	
18	1026	165	5	1014	165	5	
19	1013	165	4	1008	165	2	
20	1013	165	2	1028	165	3	
21	1000	165	1	1039	165	3	
22	1010	165	2	1013	165	4	
23	1001	165	3	1016	165	3	
24	992	165	3	1007	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1029	165	5	1039	165	7	
最 小	992	165	1	1001	164	2	
平 均	1016	165	3	1015	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 4日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	972	165	4	1005	165	2	
02	1014	165	4	1015	165	5	
03	1007	165	3	1002	165	3	
04	1008	165	2	1009	165	3	
05	1017	165	2	1008	165	2	
06	1001	165	2	1003	165	2	
07	1002	165	2	995	165	3	
08	996	165	2	1007	165	2	
09	1006	165	2	1007	165	2	
10	998	165	3	994	164	4	
11	1004	165	3	1007	165	4	
12	969	165	4	1010	165	2	
13	1002	165	4	1001	165	2	
14	1006	165	2	1000	165	2	
15	1001	165	3	992	165	2	
16	1014	165	3	997	165	2	
17	1000	165	3	1008	165	2	
18	999	165	3	1016	165	4	
19	1007	165	2	1006	165	3	
20	1003	165	1	1009	165	2	
21	967	165	3	999	164	2	
22	992	165	2	997	165	3	
23	983	165	2	998	165	3	
24	994	165	2	991	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1017	165	4	1016	165	5	
最 小	967	165	1	991	164	2	
平 均	998	165	3	1003	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 5日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1007	165	2	998	165	3	
02	995	165	4	995	165	4	
03	996	165	2	1006	165	5	
04	994	165	2	1000	165	3	
05	1006	165	2	1012	165	3	
06	1013	165	2	997	165	2	
07	1002	165	1	992	165	2	
08	1010	165	2	998	165	2	
09	1011	165	1	1006	165	2	
10	971	164	5	1002	165	3	
11	1008	165	2	1006	165	2	
12	1006	165	2	1000	165	4	
13	1010	165	1	1006	165	2	
14	1004	165	2	1005	165	2	
15	997	165	1	1006	165	2	
16	1006	166	3	1014	165	2	
17	1009	165	1	1007	165	2	
18	997	165	3	1019	165	3	
19	1010	165	3	1028	165	6	
20	1000	165	*****	1015	165	*****	
21	998	165	*****	1014	165	*****	
22	1018	165	5	1014	165	4	
23	1028	165	3	1025	165	2	
24	1028	165	3	1014	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1028	166	5	1028	165	6	
最 小	971	164	1	992	165	2	
平 均	1005	165	2	1007	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 6日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1011	165	3	1019	165	2	
02	1018	165	3	1012	165	4	
03	1017	165	2	1007	165	2	
04	1013	165	2	1005	165	2	
05	1023	165	2	1011	165	1	
06	1019	165	3	1022	165	4	
07	1008	165	2	1016	165	2	
08	1013	165	2	1018	165	2	
09	1034	165	9	1007	165	2	
10	1012	165	4	1002	165	4	
11	1005	164	3	1017	165	4	
12	1016	165	2	1019	165	2	
13	1014	165	4	1021	165	2	
14	1016	165	3	1005	165	2	
15	1015	165	2	1017	165	6	
16	1007	165	3	1008	165	2	
17	1017	165	5	1006	165	2	
18	1001	165	3	1007	165	3	
19	1003	165	1	1008	165	2	
20	999	164	1	997	165	2	
21	1004	165	2	1004	165	2	
22	1011	165	2	1016	165	3	
23	1019	165	3	997	165	2	
24	1007	165	2	1013	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1034	165	9	1022	165	6	
最 小	999	164	1	997	165	1	
平 均	1013	165	3	1011	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 7日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1011	165	2	998	165	2	
02	1002	165	3	1005	165	3	
03	1004	165	2	988	165	3	
04	1003	165	2	1002	165	3	
05	1000	166	8	997	165	3	
06	1008	165	3	1008	165	2	
07	1003	165	6	996	165	2	
08	989	165	1	998	165	2	
09	990	165	2	995	165	2	
10	976	165	4	1002	165	3	
11	985	165	2	1010	165	2	
12	995	165	2	1014	165	2	
13	977	165	2	1010	165	2	
14	974	165	3	1014	165	2	
15	1010	165	3	1021	165	2	
16	978	165	2	1026	165	3	
17	985	165	1	965	165	3	
18	931	165	4	991	165	4	
19	1002	165	1	976	165	3	
20	979	165	2	994	165	3	
21	987	165	2	1016	165	2	
22	974	165	3	1013	165	3	
23	996	165	2	1005	165	3	
24	992	165	2	1024	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1011	166	8	1026	165	4	
最 小	931	165	1	965	165	2	
平 均	990	165	3	1003	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 8日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	986	165	2	1018	165	3	
02	988	165	4	1017	165	5	
03	990	165	3	1024	163	3	
04	999	165	3	1025	160	2	
05	1021	165	3	1020	160	2	
06	1003	165	2	1031	160	2	
07	1006	165	1	1022	160	2	
08	991	164	3	1009	163	2	
09	977	165	5	1012	165	2	
10	989	165	4	1009	165	4	
11	993	165	2	1026	165	2	
12	996	165	2	1024	165	2	
13	997	165	2	1015	165	2	
14	995	165	1	1021	165	2	
15	991	165	2	1017	165	2	
16	1000	165	2	1029	165	2	
17	992	165	2	1034	165	2	
18	1007	165	4	1016	165	4	
19	1003	166	2	1027	165	2	
20	997	164	2	1025	165	2	
21	1008	165	2	1013	165	2	
22	1002	165	3	1012	165	4	
23	995	165	2	1014	165	3	
24	1004	165	2	1017	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1021	166	5	1034	165	5	
最 小	977	164	1	1009	160	2	
平 均	997	165	3	1020	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 9日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	992	165	2	1017	165	2	
02	995	165	6	1022	165	5	
03	1007	165	2	1017	165	2	
04	1006	165	3	1022	165	2	
05	1012	165	2	1012	165	2	
06	1002	165	2	1012	165	2	
07	994	165	2	1010	165	3	
08	998	165	2	1013	165	2	
09	999	165	2	1006	165	2	
10	1017	165	3	1010	165	4	
11	1014	165	2	1009	165	2	
12	1012	165	2	1011	165	2	
13	1008	165	2	1015	165	2	
14	1015	165	2	1009	165	2	
15	1002	165	2	1007	163	4	
16	1007	165	2	1023	160	2	
17	1012	165	2	1025	160	2	
18	1023	165	4	1021	165	3	
19	1012	165	2	1022	165	2	
20	980	165	2	997	165	3	
21	1000	165	3	1007	165	3	
22	1015	165	6	1024	165	6	
23	1003	165	3	1029	165	5	
24	996	165	4	1023	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1023	165	6	1029	165	6	
最 小	980	165	2	997	160	2	
平 均	1005	165	3	1015	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 10日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	2	1012	165	2	
02	1001	165	6	1034	165	3	
03	1002	165	3	1024	165	2	
04	1011	165	3	1016	165	2	
05	1006	165	2	1017	165	2	
06	1010	165	2	1020	165	2	
07	999	165	2	1016	165	2	
08	998	165	4	1023	165	2	
09	1005	165	4	1020	165	2	
10	994	165	4	1013	165	5	
11	1002	165	2	1011	165	2	
12	989	164	2	1008	165	2	
13	1007	165	2	1004	165	2	
14	1009	165	3	1019	165	2	
15	998	165	3	998	165	2	
16	1001	165	4	1016	165	2	
17	1003	165	5	1016	165	2	
18	1006	165	6	1010	165	4	
19	996	165	4	1008	165	3	
20	1004	165	3	1019	165	2	
21	999	165	4	995	165	2	
22	1001	165	7	994	165	2	
23	991	165	7	998	165	2	
24	979	165	3	1005	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1011	165	7	1034	165	5	
最 小	979	164	2	994	165	2	
平 均	1001	165	4	1012	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 11日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	984	165	4	1012	165	2	
02	996	165	4	992	165	3	
03	988	165	2	1003	165	4	
04	988	165	2	1004	165	2	
05	983	165	2	999	165	2	
06	992	165	2	1001	165	2	
07	996	165	2	1008	165	2	
08	998	165	1	1011	165	2	
09	1002	165	1	1008	165	2	
10	1018	165	4	1015	165	4	
11	1010	165	1	1003	165	2	
12	992	165	1	1003	165	2	
13	1004	165	2	999	165	2	
14	1010	165	2	998	165	2	
15	1002	165	1	1006	165	2	
16	998	165	1	1001	165	2	
17	996	165	2	1000	165	2	
18	999	165	3	1003	165	5	
19	973	165	1	1012	165	2	
20	983	165	2	1006	165	2	
21	981	165	2	997	165	2	
22	973	165	2	1002	165	2	
23	994	165	2	1005	165	2	
24	1005	165	3	1007	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	165	4	1015	165	5	
最 小	973	165	1	992	165	2	
平 均	994	165	2	1004	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 12日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	986	165	2	1004	165	2	
02	1001	165	4	1011	165	2	
03	990	165	3	1025	165	2	
04	993	165	2	1018	165	2	
05	1002	165	2	1013	165	2	
06	992	165	1	1007	165	2	
07	995	165	2	1008	165	2	
08	996	165	2	1017	165	1	
09	997	165	1	1016	165	2	
10	1003	165	4	1002	164	3	
11	990	165	2	1012	165	3	
12	990	165	2	1025	165	3	
13	995	165	2	1015	165	4	
14	1010	165	2	1021	165	3	
15	1007	165	2	1017	165	3	
16	1010	165	2	1023	165	2	
17	1013	165	2	1019	165	2	
18	1010	165	3	1027	165	4	
19	1005	166	6	1012	165	2	
20	1001	165	*****	1002	165	*****	
21	988	165	*****	1024	166	*****	
22	985	165	3	1014	165	4	
23	1002	165	5	1012	165	3	
24	1004	165	2	1011	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1013	166	6	1027	166	4	
最 小	985	165	1	1002	164	1	
平 均	999	165	3	1015	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 13日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1002	165	2	1006	165	2	
02	994	165	2	1010	165	4	
03	990	165	1	1003	165	4	
04	982	165	3	1000	165	4	
05	990	165	1	1002	165	3	
06	989	165	4	1009	165	3	
07	989	165	1	1007	165	3	
08	1000	165	1	1003	165	4	
09	976	165	1	997	165	3	
10	985	165	4	967	165	5	
11	985	165	2	996	165	3	
12	965	165	4	994	165	3	
13	980	165	2	1001	165	2	
14	962	165	2	997	165	2	
15	995	165	2	998	165	2	
16	999	165	2	1003	165	3	
17	1011	165	2	1007	165	3	
18	983	164	3	1018	165	4	
19	996	166	3	995	165	3	
20	1004	165	2	1013	165	3	
21	1004	165	2	1011	165	2	
22	998	165	2	1003	165	2	
23	971	165	2	970	165	3	
24	990	165	2	1000	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1011	166	4	1018	165	5	
最 小	962	164	1	967	165	2	
平 均	989	165	2	1000	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 14日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1003	165	2	1006	165	2	
02	998	165	3	1007	165	3	
03	993	165	1	986	165	2	
04	970	165	2	994	165	2	
05	999	165	2	1003	165	2	
06	995	165	1	1002	165	2	
07	991	165	2	999	165	2	
08	1002	165	2	998	165	2	
09	1006	165	2	1010	165	2	
10	1002	165	3	1012	165	4	
11	999	165	1	997	165	2	
12	998	164	1	1002	165	3	
13	988	165	1	1013	165	4	
14	979	165	1	1015	165	2	
15	1001	165	2	1009	165	2	
16	978	164	1	1006	165	2	
17	967	165	3	1000	165	3	
18	1008	165	4	1003	165	4	
19	988	164	2	1004	165	2	
20	980	165	3	1002	165	2	
21	967	165	2	1006	165	2	
22	956	165	2	990	165	2	
23	977	165	2	985	165	2	
24	995	165	1	942	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1008	165	4	1015	165	4	
最 小	956	164	1	942	165	2	
平 均	989	165	2	1000	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 15日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1005	165	1	986	165	3	
02	994	165	3	998	165	4	
03	967	165	2	1006	164	3	
04	982	165	2	997	160	2	
05	994	165	2	994	163	2	
06	1001	165	1	993	165	3	
07	1000	165	1	992	165	3	
08	998	165	1	992	165	2	
09	990	165	1	997	165	5	
10	988	165	5	1007	165	4	
11	1002	165	1	990	165	2	
12	992	165	1	997	165	2	
13	1002	165	1	990	165	2	
14	1001	165	1	999	165	2	
15	998	165	3	1004	165	2	
16	983	165	2	1003	165	2	
17	992	165	1	1002	165	2	
18	997	165	3	1005	165	4	
19	1000	165	2	1005	165	2	
20	994	165	2	994	165	2	
21	1002	165	2	987	165	3	
22	973	165	2	995	165	5	
23	999	165	3	1000	165	3	
24	989	165	2	1010	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1005	165	5	1010	165	5	
最 小	967	165	1	986	160	2	
平 均	993	165	2	998	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 16日 (水)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	993	165	3	1006	165	3	
02	985	165	4	1010	165	4	
03	987	165	2	1003	165	2	
04	992	165	2	1002	165	2	
05	984	165	2	1007	165	2	
06	994	165	5	1002	165	2	
07	987	165	2	997	165	2	
08	989	165	2	999	165	2	
09	996	165	2	1005	165	2	
10	1000	165	3	1002	165	5	
11	1001	165	2	994	165	2	
12	999	165	7	1010	165	3	
13	995	165	2	1001	165	2	
14	980	165	2	1005	165	2	
15	991	165	1	1007	165	2	
16	989	165	1	1000	165	2	
17	987	165	1	1008	165	2	
18	1007	165	4	1003	165	6	
19	1006	165	2	1007	165	2	
20	1007	165	1	995	165	2	
21	1001	165	2	1011	166	2	
22	1000	165	2	1023	165	2	
23	1009	165	2	1011	165	2	
24	1019	165	2	1009	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	165	7	1023	166	6	
最 小	980	165	1	994	165	2	
平 均	996	165	2	1005	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 17日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1012	165	6	1020	165	3	
02	1010	165	4	1022	165	4	
03	1005	165	2	1005	165	2	
04	1009	166	2	1005	165	2	
05	1006	165	1	1006	165	1	
06	1010	165	2	1004	165	2	
07	1011	165	1	1027	166	7	
08	1025	165	2	1023	165	2	
09	995	165	3	1010	165	1	
10	1018	165	4	1025	165	4	
11	1002	165	2	1018	165	2	
12	1006	165	2	1016	165	3	
13	993	165	1	1015	165	2	
14	1011	165	1	1018	165	3	
15	995	165	3	1049	164	2	
16	1019	165	5	1039	165	2	
17	1014	165	3	1038	165	4	
18	998	165	3	1031	165	4	
19	1000	165	3	1033	165	2	
20	991	164	2	1025	165	2	
21	996	165	3	1014	165	2	
22	992	165	2	1017	165	2	
23	1006	165	2	1021	164	3	
24	986	165	5	1024	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1025	166	6	1049	166	7	
最 小	986	164	1	1004	164	1	
平 均	1005	165	3	1021	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 18日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	993	165	2	1028	160	2	
02	1008	165	5	1021	160	5	
03	998	165	2	1017	160	4	
04	991	165	3	1018	165	2	
05	990	165	2	1020	165	2	
06	1001	165	2	1021	165	2	
07	1006	165	1	1026	165	3	
08	999	165	1	1027	165	4	
09	998	165	1	1015	165	2	
10	998	165	3	1004	165	4	
11	1006	165	1	1005	165	2	
12	1000	165	1	1011	165	4	
13	1003	165	1	1017	165	2	
14	1002	165	1	1016	165	1	
15	988	165	2	1007	165	1	
16	999	165	1	1016	165	1	
17	996	165	1	1014	165	4	
18	993	165	3	1006	165	3	
19	985	165	1	1007	165	2	
20	993	165	1	999	165	2	
21	971	165	2	1005	165	3	
22	1010	165	2	998	165	2	
23	993	165	2	1012	165	3	
24	997	165	2	1010	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1010	165	5	1028	165	5	
最 小	971	165	1	998	160	1	
平 均	997	165	2	1013	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 19日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	1	1006	165	2	
02	999	165	3	1015	165	4	
03	991	165	2	1008	165	2	
04	1001	165	2	1013	165	2	
05	991	165	2	1014	165	2	
06	990	165	1	1012	165	2	
07	992	165	1	1012	165	2	
08	994	165	1	1017	165	2	
09	1007	165	1	1021	165	2	
10	1012	164	4	1020	165	3	
11	998	166	4	1010	165	2	
12	1009	165	4	1008	165	2	
13	1008	165	2	1014	165	2	
14	1009	165	4	1009	165	2	
15	994	165	2	1010	165	2	
16	997	165	3	1008	165	2	
17	1003	164	2	1001	165	2	
18	996	165	4	1010	165	3	
19	996	165	2	1010	165	1	
20	998	165	*****	1007	165	*****	
21	1003	165	*****	1010	165	*****	
22	1005	165	2	998	165	2	
23	997	165	2	1012	165	3	
24	982	165	2	1008	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1012	166	4	1021	165	4	
最 小	982	164	1	998	165	1	
平 均	999	165	2	1011	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 20日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	997	165	2	1011	165	2	
02	992	165	3	1002	165	4	
03	977	165	2	1006	165	2	
04	977	165	3	1012	165	3	
05	983	165	4	1011	165	2	
06	989	165	4	1008	165	2	
07	1000	165	2	1009	165	3	
08	993	166	3	988	165	3	
09	1000	165	3	1002	165	3	
10	989	165	3	992	165	5	
11	994	165	3	1027	166	5	
12	987	165	2	998	164	2	
13	998	165	3	1003	165	2	
14	995	165	4	1016	165	3	
15	1005	165	5	1019	165	3	
16	997	165	3	1019	165	3	
17	1008	165	5	1017	164	2	
18	987	165	6	1033	165	4	
19	1019	165	5	1048	165	2	
20	1014	165	3	1051	165	3	
21	1016	165	3	1038	165	2	
22	1004	165	5	1029	165	2	
23	1014	165	6	1042	165	3	
24	1009	165	5	1036	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	166	6	1051	166	5	
最 小	977	165	2	988	164	2	
平 均	998	165	4	1017	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 21日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1021	165	7	1035	165	4	
02	1014	165	8	1030	165	4	
03	1002	164	5	1028	165	8	
04	1004	165	6	1033	165	3	
05	1005	165	6	1039	165	3	
06	994	165	2	1020	165	2	
07	973	166	9	1032	165	2	
08	1000	165	4	1033	165	2	
09	993	165	2	1025	165	2	
10	993	165	4	1022	165	4	
11	974	165	3	1011	165	3	
12	992	165	2	1004	165	3	
13	977	165	3	1009	165	3	
14	979	165	3	1017	165	2	
15	994	165	3	1021	165	2	
16	986	165	2	1016	165	2	
17	977	165	2	1021	165	2	
18	980	165	4	1017	165	3	
19	995	165	2	1006	165	3	
20	977	165	4	1020	165	4	
21	996	165	3	1022	165	3	
22	993	165	3	1007	165	2	
23	983	165	2	1001	165	2	
24	991	165	2	1018	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1021	166	9	1039	165	8	
最 小	973	164	2	1001	165	2	
平 均	991	165	4	1020	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 22日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1000	165	2	1007	165	3	
02	993	165	2	1011	165	2	
03	978	165	2	1007	165	2	
04	988	165	2	1018	165	2	
05	989	165	2	1019	165	2	
06	997	165	2	1021	165	2	
07	994	165	2	1018	165	2	
08	988	165	2	1016	165	2	
09	990	165	1	1010	165	3	
10	983	165	2	1010	165	5	
11	992	165	1	1008	161	2	
12	975	165	1	1022	161	2	
13	983	165	1	1024	160	2	
14	983	165	1	1023	165	2	
15	968	165	3	1013	165	2	
16	986	165	2	1022	165	2	
17	987	165	2	1017	165	2	
18	990	165	3	1020	165	4	
19	985	165	1	1018	165	2	
20	980	165	1	1016	165	4	
21	983	165	2	1018	165	5	
22	985	165	1	1005	165	3	
23	990	165	1	1018	165	2	
24	971	165	1	1029	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1000	165	3	1029	165	5	
最 小	968	165	1	1005	160	2	
平 均	986	165	2	1016	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 23日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	976	165	2	1021	165	4	
02	994	165	3	1016	165	4	
03	1004	165	2	1022	165	4	
04	994	165	2	1006	165	2	
05	994	165	1	1024	165	2	
06	993	165	1	1014	165	2	
07	993	165	1	1022	165	2	
08	993	165	1	1027	165	2	
09	984	165	2	1014	165	2	
10	981	165	3	1015	165	4	
11	987	165	2	1016	166	2	
12	979	165	2	1004	165	2	
13	985	165	2	1003	165	2	
14	980	165	1	996	165	2	
15	982	165	2	1006	165	2	
16	980	165	1	1003	165	2	
17	978	165	1	1006	165	2	
18	983	165	5	1015	165	4	
19	993	166	2	1014	165	2	
20	987	165	1	1019	165	3	
21	997	165	2	1002	165	2	
22	1015	165	6	1027	164	6	
23	1003	165	6	1019	165	5	
24	1009	165	7	1047	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1015	166	7	1047	166	6	
最 小	976	165	1	996	164	2	
平 均	990	165	2	1015	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 24日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1011	165	11	1053	165	5	
02	1013	165	9	1047	165	8	
03	1001	165	9	1028	165	2	
04	1011	165	4	1035	165	3	
05	1006	165	4	1039	165	2	
06	1008	165	4	1040	165	4	
07	1023	165	9	1042	165	7	
08	1027	165	8	1068	165	16	
09	1015	165	8	1024	166	8	
10	1012	165	12	1026	165	5	
11	1002	166	4	1047	165	3	
12	1006	165	4	1024	164	3	
13	1005	164	3	1048	165	2	
14	1004	166	3	1027	165	2	
15	994	165	4	1026	165	2	
16	998	166	3	1025	165	2	
17	993	165	2	1018	165	2	
18	997	164	6	1006	165	4	
19	966	165	3	1006	165	2	
20	989	165	3	1001	165	2	
21	972	164	2	1003	165	2	
22	989	165	2	1013	165	2	
23	987	165	2	1010	165	2	
24	992	165	2	1006	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1027	166	12	1068	166	16	
最 小	966	164	2	1001	164	2	
平 均	1001	165	5	1028	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 25日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	958	165	2	981	165	3	
02	989	165	4	1000	165	4	
03	983	165	6	1007	165	2	
04	992	165	3	1017	165	2	
05	998	165	4	1014	165	2	
06	1001	165	2	1016	165	2	
07	1001	165	3	1017	165	2	
08	1007	165	2	1020	165	3	
09	1011	165	3	1007	165	2	
10	1009	165	5	1013	165	4	
11	1003	165	2	1002	165	3	
12	1006	165	1	1003	165	2	
13	999	165	2	1014	165	2	
14	996	165	2	1010	165	2	
15	1009	165	2	1006	165	2	
16	1008	165	2	1012	165	2	
17	995	165	2	1013	165	2	
18	997	165	6	1023	164	4	
19	990	164	1	1024	165	2	
20	1005	165	1	1010	165	2	
21	1003	165	2	1006	165	2	
22	997	165	5	1020	165	3	
23	1000	165	2	1010	165	3	
24	989	165	2	1020	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1011	165	6	1024	165	4	
最 小	958	164	1	981	164	2	
平 均	998	165	3	1011	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 26日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1009	165	1	1021	165	2	
02	1007	165	4	1020	165	3	
03	1008	165	4	1014	165	2	
04	1003	165	2	1019	165	3	
05	1003	165	1	1023	165	2	
06	1000	165	1	1025	165	2	
07	995	165	2	1014	165	2	
08	1019	165	2	1016	165	3	
09	1009	165	2	1016	165	3	
10	996	165	2	1027	165	3	
11	998	165	1	1020	165	2	
12	1005	165	1	1021	165	2	
13	1004	165	2	1018	165	2	
14	998	165	3	1031	165	2	
15	997	165	1	1028	165	2	
16	1012	165	2	1029	165	2	
17	1023	166	9	1030	165	3	
18	1002	165	3	1027	165	5	
19	996	165	1	1028	165	2	
20	987	165	*****	1021	165	*****	
21	992	165	*****	1025	165	*****	
22	991	165	1	1024	165	2	
23	997	165	1	1021	165	2	
24	999	165	1	1012	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1023	166	9	1031	165	5	
最 小	987	165	1	1012	165	2	
平 均	1002	165	2	1022	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 27日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	996	165	1	1018	165	2	
02	1001	165	2	1013	165	4	
03	983	165	1	1007	165	3	
04	992	165	2	1020	165	2	
05	988	165	2	1016	165	2	
06	969	165	2	980	165	3	
07	979	165	2	998	165	3	
08	982	165	2	992	165	3	
09	973	165	1	1014	165	2	
10	965	165	4	1018	165	4	
11	984	165	3	972	165	2	
12	976	165	3	987	166	3	
13	987	165	1	1010	165	3	
14	973	165	2	1017	165	4	
15	963	165	2	1003	165	3	
16	973	165	3	1010	165	3	
17	989	165	2	1009	165	3	
18	991	166	3	1011	165	4	
19	996	165	1	1014	165	2	
20	989	165	2	1016	165	2	
21	991	165	3	1023	165	2	
22	1012	165	2	1023	165	2	
23	1014	165	4	1034	165	3	
24	1018	165	2	1017	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	166	4	1034	166	4	
最 小	963	165	1	972	165	2	
平 均	987	165	2	1009	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 28日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1011	165	1	1022	165	5	
02	1020	165	5	1017	165	5	
03	1013	165	1	1014	165	3	
04	1011	165	2	1012	165	3	
05	1007	165	2	1004	165	2	
06	1005	165	2	1016	165	3	
07	1002	165	1	1002	165	2	
08	1002	166	3	1009	165	2	
09	1010	164	1	1026	165	2	
10	1004	165	4	1005	165	3	
11	1000	165	2	1010	165	2	
12	1003	165	2	1011	165	2	
13	988	165	2	1014	165	2	
14	1003	165	1	1006	165	2	
15	1006	166	1	998	165	3	
16	1006	164	1	1015	165	3	
17	995	165	2	1025	165	2	
18	999	165	3	1025	165	3	
19	1015	165	2	1007	165	2	
20	988	165	2	1021	165	2	
21	992	165	2	1008	165	2	
22	982	165	5	1001	165	3	
23	985	165	2	1003	165	2	
24	993	163	1	998	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1020	166	5	1026	165	5	
最 小	982	163	1	998	165	2	
平 均	1002	165	2	1011	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 29日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	984	165	3	991	165	2	
02	993	165	4	1000	160	4	
03	980	165	2	1004	160	2	
04	977	165	2	965	160	2	
05	971	165	2	984	160	2	
06	950	165	2	1006	165	3	
07	980	165	2	997	165	2	
08	990	165	1	1006	165	2	
09	994	165	2	1001	165	2	
10	976	165	3	976	165	5	
11	993	165	1	975	165	3	
12	994	165	2	1009	165	2	
13	998	165	2	1008	165	2	
14	995	165	1	1013	165	2	
15	981	165	2	1004	165	5	
16	992	164	2	1013	165	3	
17	990	166	2	1025	165	2	
18	984	165	3	1008	165	5	
19	994	165	1	999	165	2	
20	962	165	2	1013	165	2	
21	967	165	2	1024	165	2	
22	986	165	4	1020	165	2	
23	990	165	3	1012	165	3	
24	980	165	2	995	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	998	166	4	1025	165	5	
最 小	950	164	1	965	160	2	
平 均	983	165	2	1002	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 30日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	988	165	2	1014	165	3	
02	982	165	4	995	165	5	
03	990	165	2	1011	165	2	
04	986	165	3	1002	165	2	
05	976	165	3	1007	165	2	
06	990	165	2	1017	165	2	
07	987	165	2	1012	165	2	
08	986	165	2	1012	165	2	
09	982	165	2	1008	165	2	
10	997	165	3	1010	165	3	
11	1010	165	2	1015	165	2	
12	997	165	2	1007	165	2	
13	1009	165	5	1018	165	2	
14	984	165	4	1027	165	2	
15	1021	165	6	1011	165	2	
16	1012	165	5	1019	165	2	
17	1002	165	3	1032	165	2	
18	991	165	4	1016	165	3	
19	1001	165	4	1019	165	2	
20	1003	165	5	1014	165	1	
21	994	164	2	1014	165	2	
22	993	165	2	1010	165	1	
23	984	165	3	1005	164	2	
24	996	165	3	1010	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1021	165	6	1032	165	5	
最 小	976	164	2	995	164	1	
平 均	994	165	3	1013	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 7月 31日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	993	165	2	1008	165	2	
02	994	165	4	1015	165	4	
03	996	165	4	1012	165	2	
04	998	165	2	1015	165	2	
05	1000	161	3	1013	165	2	
06	994	165	3	1011	165	2	
07	1004	165	3	1007	165	2	
08	1004	165	5	1010	165	2	
09	1006	165	2	1008	165	2	
10	1003	165	4	1013	165	5	
11	997	166	2	1006	165	2	
12	1004	165	3	1009	165	2	
13	1007	164	2	1006	165	2	
14	1001	166	3	987	165	2	
15	999	165	2	996	165	2	
16	977	166	4	1011	165	2	
17	997	165	1	1004	165	2	
18	1018	165	9	1004	165	3	
19	1025	165	5	1006	165	2	
20	1026	165	6	998	165	3	
21	1031	165	5	1000	165	2	
22	1020	165	4	971	164	2	
23	1009	165	1	987	165	3	
24	1003	165	2	981	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1031	166	9	1015	165	5	
最 小	977	161	1	971	164	2	
平 均	1004	165	3	1003	165	2	

*****は無効データ