

維持管理状況(測定)

2025年 8月 1日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1028	165	2	992	165	2	
02	1020	165	7	987	165	4	
03	1028	165	3	1007	165	2	
04	1019	165	6	1006	165	2	
05	1031	165	7	994	165	2	
06	1027	165	4	1012	165	2	
07	1032	165	5	1044	165	2	
08	1006	165	5	1033	165	2	
09	961	165	2	968	165	3	
10	985	165	3	999	166	5	
11	973	165	4	965	164	3	
12	985	164	2	1001	165	5	
13	985	166	2	1053	165	3	
14	982	165	1	993	165	3	
15	974	165	1	1009	165	3	
16	968	165	1	1051	165	2	
17	980	165	2	1044	165	2	
18	977	165	3	1000	165	5	
19	982	165	2	1029	165	2	
20	975	164	2	1045	165	2	
21	975	165	3	1029	165	2	
22	983	164	1	1054	165	2	
23	974	165	2	1040	165	2	
24	980	165	2	1042	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1032	166	7	1054	166	5	
最 小	961	164	1	965	164	2	
平 均	993	165	3	1017	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 2日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	975	165	2	1026	165	3	
02	978	165	4	1020	165	4	
03	980	165	2	1035	165	4	
04	993	165	2	1016	165	5	
05	977	165	3	1052	165	3	
06	983	165	3	1036	165	3	
07	980	165	2	1042	163	5	
08	978	165	1	1015	160	3	
09	986	165	2	994	160	3	
10	971	165	4	1002	164	5	
11	964	165	2	1005	165	3	
12	979	165	2	990	165	3	
13	973	165	1	991	165	3	
14	965	165	1	950	165	4	
15	987	165	2	992	166	4	
16	994	165	2	996	164	2	
17	978	165	2	990	165	3	
18	975	165	5	1001	165	4	
19	984	165	1	1007	165	3	
20	991	166	*****	1009	165	*****	
21	987	164	*****	1011	165	*****	
22	981	165	1	1010	165	4	
23	950	165	3	1019	165	2	
24	994	165	2	1026	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	994	166	5	1052	166	5	
最 小	950	164	1	950	160	2	
平 均	979	165	2	1010	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 3日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1002	165	2	1021	165	2	
02	998	165	3	995	165	4	
03	991	165	2	999	165	4	
04	972	165	2	1010	165	4	
05	979	165	2	1020	165	3	
06	996	165	2	1002	165	2	
07	984	165	1	1003	165	2	
08	988	165	2	994	165	3	
09	979	164	1	1010	165	3	
10	987	165	3	1004	165	4	
11	979	164	2	999	165	2	
12	985	165	2	993	165	3	
13	984	166	2	1025	165	3	
14	1003	164	2	1022	164	2	
15	1005	165	2	1001	165	3	
16	999	165	5	1014	165	3	
17	989	165	3	1003	165	2	
18	987	165	4	1016	165	5	
19	993	165	2	1018	165	2	
20	987	165	2	1017	165	3	
21	992	164	2	997	165	3	
22	972	165	2	1000	165	2	
23	990	165	2	984	165	3	
24	980	165	2	998	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1005	166	5	1025	165	5	
最 小	972	164	1	984	164	2	
平 均	988	165	2	1006	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 4日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	989	165	2	995	165	3	
02	960	165	3	992	165	4	
03	1000	165	3	998	165	3	
04	1004	165	2	1005	165	2	
05	995	165	2	999	165	2	
06	999	165	2	1005	165	3	
07	1006	165	2	1008	165	2	
08	985	165	2	995	165	3	
09	1001	165	2	997	165	2	
10	997	165	3	995	165	3	
11	994	165	2	997	165	2	
12	996	165	1	1003	165	3	
13	997	165	1	992	165	2	
14	991	165	2	989	165	2	
15	992	165	2	1003	165	2	
16	985	165	2	996	165	2	
17	993	165	1	996	165	2	
18	992	165	3	1001	165	3	
19	985	165	1	1002	165	2	
20	947	165	2	987	165	2	
21	991	165	2	991	165	2	
22	989	165	2	991	165	2	
23	997	165	2	1001	165	2	
24	991	165	2	997	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1006	165	3	1008	165	4	
最 小	947	165	1	987	165	2	
平 均	991	165	2	997	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 5日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	988	165	3	1000	165	3	
02	977	165	3	993	165	3	
03	966	165	2	996	165	2	
04	991	165	4	999	165	2	
05	983	165	2	992	165	3	
06	991	165	1	1003	165	3	
07	993	165	2	992	165	3	
08	983	165	2	992	165	2	
09	985	165	2	1001	165	2	
10	991	165	3	999	165	4	
11	961	165	3	998	165	3	
12	969	165	2	998	165	2	
13	979	160	2	991	165	2	
14	985	160	1	991	165	2	
15	986	163	1	992	165	2	
16	990	165	1	987	165	2	
17	970	165	1	961	165	3	
18	986	165	4	982	165	4	
19	994	165	2	972	165	3	
20	993	166	2	987	165	3	
21	983	165	2	991	165	3	
22	994	165	2	986	164	3	
23	999	165	1	991	165	3	
24	985	165	1	979	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	999	166	4	1003	165	4	
最 小	961	160	1	961	164	2	
平 均	984	165	2	991	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 6日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	970	165	1	983	165	3	
02	979	165	4	979	165	4	
03	981	165	2	977	165	3	
04	954	165	2	978	165	2	
05	976	165	2	971	165	3	
06	972	165	2	970	165	3	
07	975	165	2	991	166	2	
08	972	165	2	987	165	2	
09	983	165	1	985	165	2	
10	961	165	3	968	165	5	
11	990	165	2	967	165	3	
12	982	165	1	984	165	2	
13	979	165	1	984	165	2	
14	982	165	1	991	165	2	
15	981	165	2	1001	165	2	
16	987	165	1	995	165	2	
17	981	165	1	981	165	2	
18	992	165	4	990	165	4	
19	973	165	1	977	165	2	
20	998	165	1	998	165	3	
21	980	164	1	1013	165	2	
22	994	165	1	1013	165	2	
23	992	165	2	1006	165	2	
24	982	165	2	991	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	998	165	4	1013	166	5	
最 小	954	164	1	967	165	2	
平 均	980	165	2	987	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 7日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	983	165	2	1010	165	5	
02	968	165	4	1002	165	4	
03	979	165	2	1000	165	2	
04	969	165	2	1001	165	2	
05	980	165	2	989	165	2	
06	983	165	2	996	165	4	
07	977	165	1	996	165	2	
08	981	165	2	991	165	2	
09	977	165	2	994	165	2	
10	985	165	3	1002	165	3	
11	981	165	1	969	165	2	
12	982	165	1	989	165	3	
13	977	165	1	985	165	2	
14	979	165	1	984	165	4	
15	975	165	1	983	165	2	
16	975	165	1	973	165	2	
17	973	165	2	981	165	2	
18	965	165	4	982	165	2	
19	968	165	2	972	165	3	
20	974	165	1	992	164	5	
21	978	165	1	990	165	2	
22	969	165	1	976	165	3	
23	977	165	2	954	165	3	
24	949	165	2	933	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	985	165	4	1010	165	5	
最 小	949	165	1	933	164	2	
平 均	975	165	2	985	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 8日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	971	165	2	970	165	3	
02	983	165	3	987	165	4	
03	976	165	1	989	165	2	
04	978	165	2	1003	165	2	
05	956	165	2	990	165	2	
06	969	165	2	988	165	2	
07	967	165	1	984	165	2	
08	977	165	2	1010	165	2	
09	976	165	2	996	165	2	
10	981	165	2	1006	165	4	
11	991	165	1	1002	165	2	
12	980	165	1	996	165	2	
13	987	165	1	998	165	2	
14	995	165	1	1013	165	2	
15	980	165	1	1011	165	2	
16	990	165	2	1008	165	3	
17	973	165	1	1002	165	2	
18	976	165	5	1010	165	5	
19	977	165	3	1004	165	2	
20	985	165	2	995	165	2	
21	976	165	1	991	165	2	
22	988	165	1	1011	165	2	
23	991	165	2	999	165	2	
24	978	165	1	1004	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	995	165	5	1013	165	5	
最 小	956	165	1	970	165	2	
平 均	979	165	2	999	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 9日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	975	165	3	1003	165	3	
02	974	165	3	963	165	4	
03	983	165	3	984	165	3	
04	985	165	1	1000	165	3	
05	986	165	1	1007	165	2	
06	983	165	1	1008	165	2	
07	979	165	1	985	165	2	
08	982	165	1	1006	165	2	
09	990	165	1	1001	165	2	
10	983	165	4	1009	165	5	
11	977	165	2	1008	165	2	
12	982	165	1	1002	165	2	
13	987	165	1	1004	165	2	
14	992	165	1	997	165	2	
15	984	165	2	991	165	3	
16	982	165	2	1000	165	3	
17	984	165	2	996	165	3	
18	988	165	3	985	165	4	
19	985	165	2	1010	165	2	
20	993	165	*****	989	165	*****	
21	989	165	*****	1003	165	*****	
22	985	165	4	1003	165	2	
23	986	165	2	996	165	3	
24	995	165	3	997	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	995	165	4	1010	165	5	
最 小	974	165	1	963	165	2	
平 均	985	165	2	998	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 10日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	991	165	2	987	165	3	
02	993	165	4	1014	165	5	
03	990	165	2	1002	165	3	
04	985	165	4	993	165	3	
05	984	165	2	1019	165	3	
06	986	165	2	1012	165	2	
07	982	165	2	994	165	2	
08	983	165	2	1004	165	3	
09	987	166	9	1014	165	2	
10	979	164	4	1004	165	2	
11	984	165	2	1009	165	2	
12	972	165	2	999	165	2	
13	984	165	2	987	165	3	
14	980	165	2	978	165	3	
15	978	165	1	998	165	3	
16	974	165	1	1000	165	3	
17	972	165	1	991	165	3	
18	980	165	4	976	165	5	
19	964	165	2	986	165	3	
20	948	165	2	966	165	4	
21	956	165	3	957	165	3	
22	989	165	2	974	165	3	
23	972	165	2	989	165	3	
24	981	165	2	980	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	993	166	9	1019	165	5	
最 小	948	164	1	957	165	2	
平 均	979	165	3	993	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 11日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	987	165	2	958	165	3	
02	981	165	3	986	165	5	
03	984	165	2	988	165	2	
04	984	165	3	997	165	2	
05	985	165	2	1000	165	2	
06	995	165	2	988	165	2	
07	983	165	4	994	165	3	
08	991	165	2	984	165	3	
09	990	165	2	989	165	2	
10	970	165	6	1013	165	4	
11	977	165	2	991	165	2	
12	987	165	2	997	165	2	
13	972	165	3	1001	165	2	
14	974	165	3	985	165	2	
15	976	165	5	990	165	3	
16	963	165	3	966	165	3	
17	983	165	4	1000	165	3	
18	980	165	4	993	165	4	
19	990	165	2	983	165	3	
20	976	165	3	975	165	3	
21	975	165	3	984	165	2	
22	959	165	3	988	165	2	
23	967	165	6	985	165	2	
24	978	165	3	988	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	995	165	6	1013	165	5	
最 小	959	165	2	958	165	2	
平 均	979	165	3	988	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 12日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	981	165	2	991	165	2	
02	986	165	4	996	165	3	
03	971	165	2	998	165	2	
04	976	165	2	1000	165	2	
05	989	165	2	983	165	2	
06	979	165	1	998	165	2	
07	986	165	1	995	165	2	
08	981	165	1	1001	165	2	
09	983	165	1	994	165	2	
10	989	165	3	998	165	4	
11	982	165	1	995	165	6	
12	984	165	1	983	165	2	
13	985	165	1	983	165	3	
14	978	165	2	991	165	2	
15	978	165	3	989	165	2	
16	978	165	1	996	165	2	
17	960	165	2	1003	165	2	
18	979	165	3	984	165	4	
19	959	165	2	987	165	2	
20	975	166	3	1008	165	2	
21	967	165	2	979	165	2	
22	949	165	2	985	166	2	
23	947	165	5	995	165	2	
24	978	165	3	1000	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	989	166	5	1008	166	6	
最 小	947	165	1	979	165	2	
平 均	976	165	2	993	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 13日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	973	165	2	992	165	2	
02	962	165	5	985	165	3	
03	982	165	3	978	165	2	
04	973	165	1	1000	165	2	
05	979	165	2	1000	165	2	
06	983	165	2	1008	165	3	
07	978	165	2	993	165	2	
08	949	165	3	1011	165	2	
09	973	165	1	1002	165	2	
10	957	165	3	990	165	4	
11	972	165	2	994	165	2	
12	965	165	2	1009	165	2	
13	977	165	4	1013	165	2	
14	999	165	4	1015	165	2	
15	979	165	2	1007	165	2	
16	968	165	2	1007	165	2	
17	978	165	2	1019	165	2	
18	972	165	4	1005	165	4	
19	973	165	2	1006	165	3	
20	968	165	2	1000	165	2	
21	965	165	2	1007	165	2	
22	969	165	2	1001	165	*****	
23	960	165	3	994	165	2	
24	982	165	6	1026	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	999	165	6	1026	165	4	
最 小	949	165	1	978	165	2	
平 均	972	165	3	1003	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 14日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	975	165	2	1034	165	2	
02	980	165	5	1013	165	5	
03	990	165	2	1023	165	3	
04	975	165	3	1004	165	2	
05	982	165	3	1009	165	2	
06	986	165	2	1022	165	2	
07	970	165	3	1009	165	2	
08	977	165	2	1000	165	2	
09	982	165	2	1008	165	2	
10	987	165	4	1001	165	4	
11	981	165	3	1027	165	2	
12	973	165	2	1013	165	2	
13	985	165	2	996	165	2	
14	978	165	1	958	165	4	
15	969	165	1	1003	166	3	
16	970	165	1	981	165	3	
17	981	165	1	983	165	3	
18	974	165	3	971	165	5	
19	986	165	2	987	165	3	
20	978	165	1	894	165	4	
21	953	165	2	942	166	3	
22	974	165	2	978	165	3	
23	978	165	1	991	164	2	
24							
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	990	165	5	1034	166	5	
最 小	953	165	1	894	164	2	
平 均	978	165	2	993	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 15日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	980	165	1	1019	164	2	
02	984	165	3	1008	165	4	
03	976	165	1	1007	165	2	
04	979	165	2	1013	165	3	
05	992	165	1	1011	165	2	
06	990	165	1	1011	165	2	
07	990	165	1	1011	165	2	
08	985	165	1	1007	165	2	
09	1006	165	1	1010	165	2	
10	989	165	4	1020	165	4	
11	976	165	2	999	165	2	
12	983	165	2	1010	165	4	
13	976	165	1	1016	165	2	
14	974	165	1	1016	165	2	
15	968	165	2	1019	165	2	
16	951	165	2	1013	165	2	
17	972	165	2	1019	165	3	
18	983	165	4	1020	165	4	
19	989	165	4	1029	165	2	
20	972	165	3	1016	165	2	
21	978	165	2	1025	165	1	
22	976	165	1	1019	165	2	
23	982	165	1	1019	165	2	
24	989	165	1	1009	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1006	165	4	1029	165	4	
最 小	951	165	1	999	164	1	
平 均	981	165	2	1014	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 16日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	984	165	1	1009	165	2	
02	982	165	5	1015	165	3	
03	969	165	1	1012	165	2	
04	955	165	1	1008	165	2	
05	976	165	2	996	165	2	
06	977	165	1	1004	165	2	
07	978	165	1	1011	165	2	
08	975	165	1	1006	165	2	
09	985	165	1	1012	165	2	
10	984	165	3	1007	165	3	
11	975	165	1	1014	165	2	
12	977	165	1	1012	165	2	
13	976	165	1	1004	165	2	
14	978	165	1	1004	165	3	
15	978	165	1	1013	165	2	
16	979	165	2	1012	165	2	
17	981	165	3	1023	165	2	
18	988	165	3	1016	165	3	
19	990	165	1	1016	165	2	
20	1009	165	*****	1010	165	*****	
21	1019	164	*****	998	165	*****	
22	1004	165	5	1016	165	2	
23	999	165	5	1018	165	3	
24	985	165	9	1012	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	165	9	1023	165	3	
最 小	955	164	1	996	165	2	
平 均	983	165	2	1010	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 17日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	997	165	2	999	165	2	
02	987	165	4	1000	165	3	
03	1009	165	2	1021	165	2	
04	997	165	6	1029	165	1	
05	1010	165	2	1019	165	1	
06	1003	165	1	1025	165	2	
07	1003	165	1	1013	165	2	
08	991	165	1	1007	165	2	
09	988	165	1	1011	165	2	
10	993	165	3	1009	165	4	
11	1001	165	1	1022	165	2	
12	993	165	2	1022	165	2	
13	996	165	2	1002	165	2	
14	981	165	1	1017	165	2	
15	995	165	1	1014	165	3	
16	994	164	3	1013	165	2	
17	996	165	6	1006	165	2	
18	991	165	3	1018	165	4	
19	989	165	2	1009	165	2	
20	991	165	1	1014	165	3	
21	987	165	3	1023	165	2	
22	983	165	*****	1021	165	2	
23	991	161	*****	1027	165	2	
24	984	160	5	1023	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1010	165	6	1029	165	4	
最 小	981	160	1	999	165	1	
平 均	994	165	2	1015	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 18日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1005	161	9	1038	165	2	
02	1004	159	4	1039	165	3	
03	1002	160	4	1033	165	2	
04	993	160	3	1023	165	4	
05	993	160	4	1019	165	2	
06	989	160	2	1009	165	2	
07	999	160	2	1019	165	2	
08	992	160	2	1011	165	2	
09	1003	161	3	1009	165	2	
10	984	160	4	1005	165	4	
11	983	159	1	1015	165	2	
12	992	160	1	1013	165	2	
13	978	160	1	1009	165	2	
14	983	160	2	1011	165	2	
15	996	160	2	999	165	2	
16	978	164	4	1001	165	2	
17	935	165	2	993	165	2	
18	968	165	3	986	165	4	
19	964	165	2	957	165	3	
20	937	165	2	962	165	3	
21	979	164	1	955	165	3	
22	971	165	1	1001	165	2	
23	960	165	2	986	165	2	
24	981	165	1	989	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1005	165	9	1039	165	4	
最 小	935	159	1	955	165	2	
平 均	982	162	3	1003	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 19日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	989	165	1	987	165	2	
02	983	165	2	979	165	4	
03	995	165	1	980	165	2	
04	979	165	2	972	165	2	
05	985	165	1	990	165	2	
06	989	165	1	986	165	2	
07	973	165	1	986	165	2	
08	982	165	1	988	165	2	
09	985	164	1	989	165	2	
10	945	165	3	999	165	4	
11	972	165	2	1014	165	2	
12	991	165	1	1011	165	1	
13	991	165	1	997	165	4	
14	981	165	1	992	165	2	
15	969	165	2	976	165	3	
16	978	165	1	977	165	3	
17	973	165	1	959	165	3	
18	977	165	3	990	165	4	
19	986	165	1	998	165	2	
20	970	165	3	996	165	2	
21	965	164	2	996	165	3	
22	974	165	3	998	165	2	
23	989	165	1	986	164	2	
24	983	165	2	985	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	995	165	3	1014	165	4	
最 小	945	164	1	959	164	1	
平 均	979	165	2	989	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 20日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	938	165	2	997	165	2	
02	978	165	5	978	165	4	
03	981	165	2	979	165	2	
04	975	165	2	996	165	2	
05	972	165	2	989	165	2	
06	995	165	3	978	165	2	
07	998	165	2	1006	165	2	
08	1000	165	2	1012	165	2	
09	1000	165	7	1012	165	2	
10	1003	164	14	1008	165	3	
11	989	165	4	1005	165	2	
12	999	165	3	1009	165	2	
13	996	165	3	1005	165	2	
14	993	165	2	1013	165	2	
15	983	165	2	1009	165	2	
16	991	165	3	1001	165	2	
17	986	165	4	1017	165	4	
18	987	165	4	1016	166	2	
19	980	165	7	1016	165	2	
20	979	165	3	1003	165	2	
21	982	165	2	1017	166	2	
22	982	165	3	1009	165	2	
23	971	165	2	997	164	2	
24	986	165	2	999	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1003	165	14	1017	166	4	
最 小	938	164	2	978	164	2	
平 均	985	165	4	1003	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 21日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	971	165	3	1009	165	2	
02	959	165	5	972	165	5	
03	965	165	3	1005	165	3	
04	979	165	6	1000	165	3	
05	986	165	5	1008	165	2	
06	973	165	2	1008	165	2	
07	983	165	2	1001	165	2	
08	984	165	3	1001	165	2	
09	987	165	3	1004	165	2	
10	982	165	4	1010	165	4	
11	985	165	8	1012	165	2	
12	992	165	5	1010	165	1	
13	985	165	2	1007	165	2	
14	974	165	2	1002	165	2	
15	976	165	3	1001	165	3	
16	967	165	2	995	165	3	
17	941	165	3	999	165	3	
18	969	165	5	996	165	4	
19	971	165	3	969	164	2	
20	975	165	2	981	166	3	
21	966	165	3	978	164	3	
22	988	165	3	972	165	3	
23	1000	165	3	983	165	3	
24	983	165	2	1006	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1000	165	8	1012	166	5	
最 小	941	165	2	969	164	1	
平 均	977	165	3	997	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)							2025年 8月 22日 (金)						
項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考						
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均							
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口								
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm							
管理値	≥ 800	約160	≤ 80	≥ 800	約160	≤ 80							
01	982	165	3	997	165	3							
02	942	165	4	988	165	4							
03	580	165	*****	990	165	2							
04	382	164	*****	987	165	2							
05	339	160	*****	995	165	2							
06	316	153	*****	983	165	3							
07	294	150	*****	870	165	*****							
08	278	147	*****	502	165	*****							
09	264	144	*****	345	162	*****							
10	252	142	*****	318	155	*****							
11	240	140	*****	288	151	*****							
12	232	138	*****	268	149	*****							
13	222	136	*****	253	144	*****							
14	240	122	*****	241	140	*****							
15	248	107	*****	226	136	*****							
16	242	99	*****	216	133	*****							
17	236	93	*****	251	117	*****							
18	227	89	*****	256	104	*****							
19	187	108	*****	206	117	*****							
20	162	112	*****	178	116	*****							
21	152	112	*****	166	114	*****							
22	143	110	*****	157	111	*****							
23	136	107	*****	149	107	*****							
24	129	102	*****	142	102	*****							
合 計	—	—	—	—	—	—							
最 大	982	165	4	997	165	4							
最 小	129	89	3	142	102	2							
平 均	309	130	4	457	141	3							

*****は無効データ

維持管理状況(測定)							2025年 8月 23日 (土)						
項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考						
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均							
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口								
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm							
管理値	≥ 800	約160	≤ 80	≥ 800	約160	≤ 80							
01	123	98	*****	135	99	*****							
02	118	96	*****	129	97	*****							
03	113	94	*****	124	96	*****							
04	109	93	*****	119	94	*****							
05	105	91	*****	114	93	*****							
06	101	90	*****	110	92	*****							
07	98	88	*****	106	90	*****							
08	96	80	*****	103	82	*****							
09	97	68	*****	105	70	*****							
10	96	65	*****	104	67	*****							
11	94	68	*****	102	70	*****							
12	92	71	*****	100	73	*****							
13	89	73	*****	98	75	*****							
14	88	74	*****	96	77	*****							
15	86	75	*****	94	78	*****							
16	84	75	*****	92	78	*****							
17	82	75	*****	90	78	*****							
18	97	88	*****	107	89	*****							
19	111	89	*****	124	88	*****							
20	112	88	*****	126	88	*****							
21	112	88	*****	125	91	*****							
22	110	86	*****	124	87	*****							
23	99	68	*****	114	71	*****							
24	93	66	*****	107	68	*****							
合 計	—	—	—	—	—	—							
最 大	123	98	*****	135	99	*****							
最 小	82	65	*****	90	67	*****							
平 均	100	81	*****	110	83	*****							

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 24日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	90	65	*****	103	67	*****	
02	87	65	*****	100	66	*****	
03	85	64	*****	98	66	*****	
04	84	64	*****	96	65	*****	
05	82	63	*****	94	65	*****	
06	81	63	*****	93	64	*****	
07	79	63	*****	91	64	*****	
08	78	62	*****	90	63	*****	
09	78	62	*****	89	63	*****	
10	77	61	*****	88	62	*****	
11	75	61	*****	87	62	*****	
12	75	61	*****	87	62	*****	
13	74	61	*****	85	62	*****	
14	72	61	*****	83	61	*****	
15	63	62	*****	74	63	*****	
16	55	63	*****	63	70	*****	
17	56	62	*****	65	71	*****	
18	55	61	*****	64	71	*****	
19	54	60	*****	63	70	*****	
20	51	60	*****	59	67	*****	
21	51	58	*****	59	66	*****	
22	52	57	*****	59	66	*****	
23	51	56	*****	58	65	*****	
24	50	55	*****	57	64	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	90	65	*****	103	71	*****	
最 小	50	55	*****	57	61	*****	
平 均	69	61	*****	79	65	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)							2025年 8月 25日 (月)						
項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考						
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均							
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口								
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm							
管理値	≥ 800	約160	≤ 80	≥ 800	約160	≤ 80							
01	56	77	*****	64	82	*****							
02	67	92	*****	77	88	*****							
03	69	89	*****	79	90	*****							
04	69	88	*****	79	89	*****							
05	69	87	*****	79	88	*****							
06	69	89	*****	77	87	*****							
07	68	85	*****	76	66	*****							
08	65	78	*****	75	58	*****							
09	54	61	*****	65	55	*****							
10	52	59	*****	48	56	*****							
11	51	58	*****	46	55	*****							
12	51	58	*****	47	54	*****							
13	53	74	*****	50	55	*****							
14	60	88	*****	53	58	*****							
15	62	86	*****	55	60	*****							
16	62	85	*****	52	56	*****							
17	61	85	*****	51	55	*****							
18	61	85	*****	48	53	*****							
19	61	84	*****	47	52	*****							
20	60	84	*****	46	52	*****							
21	60	84	*****	45	51	*****							
22	60	84	*****	44	50	*****							
23	58	79	*****	43	50	*****							
24	48	58	*****	43	49	*****							
合 計	—	—	—	—	—	—							
最 大	69	92	*****	79	90	*****							
最 小	48	58	*****	43	49	*****							
平 均	60	79	*****	58	63	*****							

*****は無効データ

維持管理状況(測定)							2025年 8月 26日 (火)						
項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考						
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均							
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口								
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm							
管理値	≥ 800	約160	≤ 80	≥ 800	約160	≤ 80							
01	49	81	*****	42	48	*****							
02	56	91	*****	42	48	*****							
03	57	88	*****	41	47	*****							
04	57	87	*****	40	46	*****							
05	57	87	*****	40	46	*****							
06	56	89	*****	40	45	*****							
07	56	89	*****	39	45	*****							
08	56	88	*****	39	44	*****							
09	55	88	*****	38	43	*****							
10	55	87	*****	38	42	*****							
11	55	87	*****	37	41	*****							
12	54	87	*****	37	40	*****							
13	54	87	*****	39	40	*****							
14	54	87	*****	39	40	*****							
15	54	91	*****	37	39	*****							
16	53	88	*****	38	39	*****							
17	53	88	*****	39	39	*****							
18	53	88	*****	39	39	*****							
19	52	88	*****	39	40	*****							
20	52	88	*****	42	67	*****							
21	52	88	*****	47	84	*****							
22	52	87	*****	48	84	*****							
23	51	87	*****	48	83	*****							
24	51	87	*****	48	84	*****							
合 計	—	—	—	—	—	—							
最 大	57	91	*****	48	84	*****							
最 小	49	81	*****	37	39	*****							
平 均	54	88	*****	41	51	*****							

*****は無効データ

維持管理状況(測定)							2025年 8月 27日 (水)						
項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考						
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均							
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口								
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm							
管理値	≥ 800	約160	≤ 80	≥ 800	約160	≤ 80							
01	51	87	*****	47	84	*****							
02	51	88	*****	47	84	*****							
03	50	89	*****	47	84	*****							
04	50	89	*****	47	84	*****							
05	50	88	*****	47	84	*****							
06	50	88	*****	47	84	*****							
07	49	87	*****	46	84	*****							
08	49	87	*****	45	86	*****							
09	49	87	*****	45	85	*****							
10	47	80	*****	44	80	*****							
11	36	45	*****	37	45	*****							
12	34	43	*****	35	42	*****							
13	34	41	*****	35	40	*****							
14	35	40	*****	35	40	*****							
15	35	40	*****	35	39	*****							
16	35	40	*****	35	39	*****							
17	35	40	*****	34	39	*****							
18	36	51	*****	35	53	*****							
19	41	87	*****	39	88	*****							
20	42	85	*****	40	86	*****							
21	43	90	*****	40	89	*****							
22	43	88	*****	41	91	*****							
23	43	87	*****	41	88	*****							
24	43	88	*****	41	92	*****							
合 計	—	—	—	—	—	—							
最 大	51	90	*****	47	92	*****							
最 小	34	40	*****	34	39	*****							
平 均	43	72	*****	41	71	*****							

*****は無効データ

維持管理状況(測定)							2025年 8月 28日 (木)						
項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考						
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均							
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口								
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm							
管理値	≥ 800	約160	≤ 80	≥ 800	約160	≤ 80							
01	42	90	*****	40	91	*****							
02	42	88	*****	40	89	*****							
03	42	87	*****	40	89	*****							
04	42	86	*****	40	92	*****							
05	42	89	*****	40	90	*****							
06	41	88	*****	40	89	*****							
07	41	87	*****	40	88	*****							
08	38	70	*****	38	75	*****							
09	33	43	*****	34	45	*****							
10	33	41	*****	33	43	*****							
11	33	40	*****	33	42	*****							
12	33	39	*****	33	41	*****							
13	33	38	*****	33	40	*****							
14	32	36	*****	33	40	*****							
15	33	35	*****	33	39	*****							
16	33	35	*****	33	36	*****							
17	33	34	*****	33	36	*****							
18	33	34	*****	33	35	*****							
19	33	44	*****	33	46	*****							
20	35	90	*****	33	92	*****							
21	36	87	*****	33	89	*****							
22	36	90	*****	33	92	*****							
23	36	88	*****	33	89	*****							
24	36	87	*****	32	88	*****							
合 計	—	—	—	—	—	—							
最 大	42	90	*****	40	92	*****							
最 小	32	34	*****	32	35	*****							
平 均	36	64	*****	35	67	*****							

*****は無効データ

維持管理状況(測定)							2025年 8月 29日 (金)						
項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考						
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均							
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口								
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm							
管理値	≥ 800	約160	≤ 80	≥ 800	約160	≤ 80							
01	36	89	*****	32	91	*****							
02	36	89	*****	32	89	*****							
03	36	88	*****	31	87	*****							
04	36	86	*****	31	90	*****							
05	36	88	*****	31	89	*****							
06	36	89	*****	31	88	*****							
07	36	88	*****	31	87	*****							
08	33	59	*****	30	63	*****							
09	31	47	*****	30	52	*****							
10	31	45	*****	31	50	*****							
11	31	45	*****	31	50	*****							
12	31	45	*****	31	49	*****							
13	31	44	*****	31	48	*****							
14	31	44	*****	31	48	*****							
15	31	44	*****	31	48	*****							
16	31	44	*****	31	48	*****							
17	31	44	*****	31	48	*****							
18	31	44	*****	31	48	*****							
19	31	43	*****	31	48	*****							
20	31	43	*****	31	48	*****							
21	31	43	*****	31	48	*****							
22	31	43	*****	31	47	*****							
23	31	51	*****	31	54	*****							
24	33	90	*****	32	92	*****							
合 計	—	—	—	—	—	—							
最 大	36	90	*****	32	92	*****							
最 小	31	43	*****	30	47	*****							
平 均	33	60	*****	31	63	*****							

*****は無効データ

維持管理状況(測定)							2025年 8月 30日 (土)						
項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考						
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均							
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口								
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm							
管理値	≥ 800	約160	≤ 80	≥ 800	約160	≤ 80							
01	33	91	*****	32	91	*****							
02	33	89	*****	32	91	*****							
03	33	88	*****	32	88	*****							
04	33	87	*****	32	89	*****							
05	33	89	*****	32	91	*****							
06	33	89	*****	32	89	*****							
07	33	89	*****	32	88	*****							
08	33	88	*****	32	88	*****							
09	33	87	*****	32	90	*****							
10	33	87	*****	32	90	*****							
11	32	73	*****	32	89	*****							
12	31	62	*****	32	78	*****							
13	32	84	*****	32	67	*****							
14	33	87	*****	31	49	*****							
15	33	85	*****	30	37	*****							
16	33	89	*****	30	47	*****							
17	33	88	*****	31	42	*****							
18	33	87	*****	31	43	*****							
19	33	86	*****	32	42	*****							
20	32	88	*****	32	41	*****							
21	32	88	*****	32	39	*****							
22	32	87	*****	32	38	*****							
23	32	86	*****	32	37	*****							
24	32	88	*****	32	36	*****							
合 計	—	—	—	—	—	—							
最 大	33	91	*****	32	91	*****							
最 小	31	62	*****	30	36	*****							
平 均	33	86	*****	32	66	*****							

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 8月 31日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≧800	約160	≦80	≧800	約160	≦80	
01	32	88	*****	32	35	*****	
02	32	86	*****	32	34	*****	
03	32	86	*****	31	33	*****	
04	32	89	*****	31	32	*****	
05	32	87	*****	31	32	*****	
06	32	86	*****	31	31	*****	
07	32	88	*****	31	31	*****	
08	*****	****	*****	*****	****	*****	
09	*****	****	*****	*****	****	*****	
10	*****	****	*****	*****	****	*****	
11	*****	****	*****	*****	****	*****	
12	*****	****	*****	*****	****	*****	
13	*****	****	*****	*****	****	*****	
14	*****	****	*****	*****	****	*****	
15	*****	****	*****	*****	****	*****	
16	*****	****	*****	*****	****	*****	
17	*****	****	*****	*****	****	*****	
18	32	44	*****	31	31	*****	
19	32	51	*****	31	55	*****	
20	32	76	*****	31	88	*****	
21	31	87	*****	31	88	*****	
22	31	87	*****	31	88	*****	
23	31	87	*****	31	88	*****	
24	31	87	*****	31	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	32	89	*****	32	88	*****	
最 小	31	44	*****	31	31	*****	
平 均	32	81	*****	31	54	*****	

*****は無効データ