

維持管理状況(測定)

2025年 9月 1日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	31	87	*****	31	87	*****	
02	31	87	*****	31	86	*****	
03	31	87	*****	31	88	*****	
04	31	87	*****	31	89	*****	
05	31	87	*****	31	89	*****	
06	31	87	*****	31	88	*****	
07	31	87	*****	31	88	*****	
08	31	87	*****	31	87	*****	
09	31	87	*****	31	86	*****	
10	30	50	*****	30	88	*****	
11	30	37	*****	30	89	*****	
12	30	35	*****	30	89	*****	
13	30	34	*****	30	88	*****	
14	30	34	*****	30	89	*****	
15	31	34	*****	30	89	*****	
16	31	33	*****	30	89	*****	
17	31	33	*****	30	89	*****	
18	31	33	*****	30	89	*****	
19	31	32	*****	30	88	*****	
20	31	32	*****	30	88	*****	
21	30	32	*****	30	88	*****	
22	31	72	*****	30	86	*****	
23	31	91	*****	30	88	*****	
24	31	87	*****	30	90	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	31	91	*****	31	90	*****	
最 小	30	32	*****	30	86	*****	
平 均	31	61	*****	30	88	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 2日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	31	87	*****	30	89	*****	
02	31	87	*****	30	87	*****	
03	31	89	*****	31	86	*****	
04	31	88	*****	31	88	*****	
05	31	87	*****	31	89	*****	
06	31	87	*****	30	89	*****	
07	31	87	*****	30	89	*****	
08	31	87	*****	30	88	*****	
09	31	87	*****	30	86	*****	
10	53	59	*****	50	70	*****	
11	39	89	*****	44	90	*****	
12	34	87	*****	35	87	*****	
13	33	87	*****	33	89	*****	
14	33	87	*****	33	88	*****	
15	33	87	*****	33	88	*****	
16	33	87	*****	33	88	*****	
17	33	87	*****	32	88	*****	
18	32	87	*****	32	87	*****	
19	32	87	*****	32	89	*****	
20	32	87	*****	32	90	*****	
21	32	87	*****	32	89	*****	
22	32	87	*****	32	89	*****	
23	32	87	*****	32	89	*****	
24	31	68	*****	32	87	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	53	89	*****	50	90	*****	
最 小	31	59	*****	30	70	*****	
平 均	33	85	*****	33	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 3日 (水)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	97	38	*****	32	88	*****	
02	206	44	*****	32	88	*****	
03	318	59	*****	32	91	*****	
04	439	81	*****	32	88	*****	
05	554	106	*****	32	87	*****	
06	616	150	*****	32	89	*****	
07	629	150	*****	32	90	*****	
08	811	162	*****	32	88	*****	
09	973	160	*****	31	87	*****	
10	961	160	*****	31	90	*****	
11	965	164	*****	31	90	*****	
12	989	165	3	31	89	*****	
13	981	165	2	31	88	*****	
14	986	165	2	31	88	*****	
15	983	165	2	31	90	*****	
16	982	165	3	31	90	*****	
17	989	165	3	31	89	*****	
18	989	165	4	31	89	*****	
19	990	165	2	31	88	*****	
20	987	165	2	31	88	*****	
21	975	165	6	31	88	*****	
22	951	165	7	31	91	*****	
23	1001	165	6	31	89	*****	
24	1000	165	9	31	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1001	165	9	32	91	*****	
最 小	97	38	2	31	87	*****	
平 均	807	142	4	31	89	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 4日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	165	7	31	88	*****	
02	998	165	5	31	89	*****	
03	989	165	3	52	59	*****	
04	986	165	3	175	44	*****	
05	991	165	2	296	56	*****	
06	986	165	2	418	77	*****	
07	986	165	2	494	103	*****	
08	986	165	2	568	136	*****	
09	982	165	2	652	164	*****	
10	970	165	4	846	166	*****	
11	988	166	3	1000	164	*****	
12	1013	165	3	1007	165	*****	
13	1010	165	4	986	165	15	
14	1015	166	10	992	165	5	
15	989	165	5	995	165	4	
16	995	165	5	1006	165	6	
17	1001	165	5	1010	165	5	
18	991	165	5	997	165	4	
19	988	165	2	997	165	3	
20	985	164	2	987	165	3	
21	988	165	2	995	165	3	
22	966	165	4	996	165	3	
23	973	165	5	1001	165	3	
24	989	165	3	1001	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1015	166	10	1010	166	15	
最 小	966	164	2	31	44	3	
平 均	990	165	4	731	137	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 5日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	986	165	3	1004	165	3	
02	982	165	4	998	165	4	
03	975	165	3	1007	165	4	
04	988	165	3	1006	165	3	
05	985	165	3	995	165	2	
06	980	165	5	997	165	2	
07	976	165	3	998	165	3	
08	987	165	3	990	165	5	
09	989	165	4	1004	165	3	
10	993	165	5	1004	165	4	
11	991	165	2	1003	165	3	
12	987	165	2	1001	165	2	
13	982	165	2	1002	165	2	
14	980	165	4	999	165	3	
15	976	165	3	1000	165	3	
16	982	165	2	998	165	3	
17	971	165	3	1000	165	4	
18	969	165	5	992	165	3	
19	979	165	4	994	165	3	
20	979	165	3	990	165	6	
21	963	165	4	988	165	4	
22	972	165	*****	992	165	4	
23	988	165	3	999	164	3	
24	982	165	3	1000	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	993	165	5	1007	165	6	
最 小	963	165	2	988	164	2	
平 均	981	165	3	998	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 6日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	964	165	4	993	165	2	
02	984	165	5	984	165	3	
03	970	165	3	990	165	2	
04	991	165	2	984	165	2	
05	991	165	2	987	165	2	
06	990	165	2	992	165	2	
07	983	165	2	997	165	2	
08	992	165	2	988	165	2	
09	996	165	3	1001	165	2	
10	976	165	5	990	165	3	
11	981	165	5	997	165	4	
12	995	165	3	1001	165	3	
13	982	165	3	982	165	3	
14	989	165	4	991	165	3	
15	972	165	4	989	165	2	
16	992	165	3	988	165	2	
17	992	165	2	995	165	2	
18	994	165	4	993	165	3	
19	976	165	3	1004	165	3	
20	975	165	5	996	165	3	
21	986	165	*****	992	165	*****	
22	993	165	3	971	164	4	
23	979	165	3	1004	165	4	
24	995	165	3	1006	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	996	165	5	1006	165	4	
最 小	964	165	2	971	164	2	
平 均	985	165	3	992	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 7日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	996	165	3	1013	165	4	
02	1004	164	4	1024	165	4	
03	1005	166	3	1013	165	6	
04	1009	165	3	1022	165	3	
05	1007	165	3	1011	165	3	
06	1008	165	3	1025	165	4	
07	1011	165	3	995	165	2	
08	1022	165	3	1000	165	2	
09	1024	165	2	1020	165	2	
10	1011	165	4	1003	165	2	
11	1020	165	6	1006	165	3	
12	1012	165	4	1009	165	3	
13	1000	165	3	1010	165	2	
14	999	165	2	1008	165	3	
15	1011	165	3	995	165	2	
16	998	165	3	999	165	2	
17	1004	165	4	1003	165	2	
18	997	165	4	1014	165	4	
19	1006	165	3	1011	165	3	
20	998	165	4	1014	165	3	
21	985	165	4	1011	165	2	
22	995	165	2	1008	165	4	
23	986	165	2	1004	165	2	
24	984	165	3	1002	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1024	166	6	1025	165	6	
最 小	984	164	2	995	165	2	
平 均	1004	165	3	1009	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 8日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	3	1020	165	3	
02	993	166	4	999	165	4	
03	993	165	3	1013	165	2	
04	984	165	3	995	165	2	
05	989	165	4	986	165	2	
06	984	165	3	982	165	2	
07	967	165	2	971	165	2	
08	966	166	3	962	166	2	
09	986	164	2	982	165	2	
10	972	165	5	982	165	3	
11	980	166	4	979	165	4	
12	977	165	4	970	165	2	
13	989	165	4	977	165	2	
14	982	165	2	990	165	3	
15	960	165	3	978	165	2	
16	1003	165	3	991	165	3	
17	978	165	2	988	165	3	
18	981	165	5	988	165	3	
19	992	165	3	1010	165	2	
20	981	165	3	1017	165	2	
21	969	165	4	998	165	2	
22	978	165	3	1002	165	3	
23	976	165	3	990	164	2	
24	980	165	2	1003	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1003	166	5	1020	166	4	
最 小	960	164	2	962	164	2	
平 均	982	165	3	991	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 9日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	990	165	2	988	165	3	
02	976	165	4	1005	165	4	
03	973	165	3	993	165	3	
04	984	165	3	1001	165	2	
05	981	165	3	1000	165	3	
06	975	165	3	992	165	2	
07	981	165	2	998	165	2	
08	983	165	3	1002	165	2	
09	957	165	4	996	165	2	
10	979	165	4	998	165	3	
11	982	165	3	991	165	3	
12	997	165	2	989	165	2	
13	986	165	2	989	165	2	
14	983	165	2	980	165	2	
15	994	165	2	991	165	2	
16	978	165	3	992	165	2	
17	992	165	5	1007	165	3	
18	995	165	4	1007	165	4	
19	1012	166	3	1008	165	3	
20	1012	165	3	1004	165	3	
21	1019	165	2	1016	165	3	
22	1020	165	3	1009	165	2	
23	1015	164	2	1005	164	4	
24	976	165	4	1016	165	9	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1020	166	5	1016	165	9	
最 小	957	164	2	980	164	2	
平 均	989	165	3	999	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 10日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	166	3	1009	165	3	
02	987	165	3	1010	165	3	
03	976	165	3	1004	165	2	
04	992	165	4	1017	165	4	
05	1008	165	4	1021	165	2	
06	1014	165	4	1005	165	4	
07	1014	165	3	1012	165	3	
08	1027	165	3	1029	165	5	
09	996	165	4	1014	165	3	
10	1004	165	5	1020	165	3	
11	1003	165	5	1014	165	3	
12	1012	166	4	1012	165	3	
13	1011	164	3	1012	165	3	
14	995	166	5	1024	165	4	
15	1018	164	3	1023	165	3	
16	1020	165	4	1011	165	2	
17	1024	165	4	1019	165	3	
18	1026	165	5	1011	165	3	
19	1017	165	4	1011	165	2	
20	1021	165	4	1017	165	3	
21	1014	165	3	1016	165	3	
22	1015	165	3	1006	164	3	
23	1011	165	3	1013	165	2	
24	1027	165	5	1016	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1027	166	5	1029	165	5	
最 小	976	164	3	1004	164	2	
平 均	1010	165	4	1014	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 11日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1027	165	8	1024	165	6	
02	1026	165	7	1012	165	6	
03	1028	165	3	1004	165	3	
04	1013	165	3	986	165	3	
05	1027	165	3	1003	165	4	
06	1022	166	3	1012	165	6	
07	1024	164	3	1008	165	4	
08	1017	165	4	1004	165	3	
09	1007	165	3	995	165	3	
10	1002	165	4	979	165	4	
11	990	165	3	978	165	3	
12	996	165	3	982	165	3	
13	1011	165	4	986	165	3	
14	1007	164	3	984	165	3	
15	1003	165	3	990	165	3	
16	1010	165	4	993	165	3	
17	1006	165	4	1005	165	3	
18	1018	165	9	1005	165	4	
19	1021	165	4	1006	165	3	
20	1017	165	3	1009	165	2	
21	1007	165	5	990	165	3	
22	1018	164	2	1007	165	3	
23	1019	165	4	977	165	4	
24	1022	165	4	1003	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1028	166	9	1024	165	6	
最 小	990	164	2	977	165	2	
平 均	1014	165	4	998	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 12日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1024	165	5	985	165	3	
02	1026	165	4	1001	165	4	
03	1029	165	4	1010	165	3	
04	1022	165	3	1009	165	3	
05	1033	165	4	1016	165	3	
06	1022	165	3	1012	165	2	
07	1030	164	4	1014	165	2	
08	1019	165	4	1010	165	2	
09	1025	165	4	1012	165	2	
10	1020	165	3	1020	165	3	
11	1016	165	2	1004	165	3	
12	1025	165	2	1006	165	3	
13	1023	165	2	1011	165	3	
14	1016	165	2	993	165	3	
15	1009	165	3	997	165	4	
16	1018	165	2	1003	165	3	
17	1007	165	3	1011	165	3	
18	1011	165	4	1006	165	4	
19	1016	165	2	1021	166	4	
20	1032	165	3	1009	164	3	
21	1018	165	4	1014	165	7	
22	1026	165	3	1018	165	3	
23	1024	165	4	1012	165	3	
24	1011	165	3	1015	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1033	165	5	1021	166	7	
最 小	1007	164	2	985	164	2	
平 均	1021	165	3	1009	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 13日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1012	165	4	1012	165	2	
02	1031	165	4	1001	165	4	
03	1008	165	4	1007	165	2	
04	1007	165	3	1008	165	2	
05	1024	165	3	1002	165	2	
06	1001	165	3	993	165	2	
07	1016	165	3	991	165	2	
08	1013	165	3	1004	165	2	
09	1021	165	2	1002	165	2	
10	1025	165	4	999	165	3	
11	1008	165	4	1003	165	3	
12	1030	165	2	1007	165	3	
13	1027	165	2	1006	165	2	
14	1026	165	2	1001	165	2	
15	1023	165	2	1008	165	2	
16	1034	165	4	1009	165	2	
17	1025	165	2	1004	165	2	
18	1028	165	3	1006	165	3	
19	1006	165	2	1021	166	4	
20	989	165	3	1013	165	3	
21	1009	165	*****	1003	165	*****	
22	1021	165	4	1026	165	3	
23	1021	165	3	1009	165	3	
24	1036	165	5	1031	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1036	165	5	1031	166	4	
最 小	989	165	2	991	165	2	
平 均	1018	165	3	1007	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 14日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1026	165	2	1021	165	2	
02	1040	165	3	1025	165	3	
03	1036	165	7	1020	165	2	
04	1019	165	2	1010	165	2	
05	1005	165	2	1023	165	3	
06	1004	165	3	1030	165	2	
07	1011	165	2	1023	165	3	
08	1019	165	3	1032	165	3	
09	1009	165	2	1004	165	4	
10	1024	165	3	1022	165	5	
11	1008	165	3	1022	165	2	
12	1020	165	2	1011	165	2	
13	1014	165	2	1008	165	2	
14	1015	165	2	1002	165	2	
15	1019	165	2	1003	165	3	
16	1018	165	3	1008	165	3	
17	1012	166	2	1009	166	3	
18	1012	164	3	1010	165	4	
19	1022	165	3	1010	165	2	
20	1007	165	2	1018	165	4	
21	1016	165	3	1014	165	3	
22	1023	165	3	1016	165	3	
23	1022	165	3	1013	164	3	
24	1010	165	2	1001	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1040	166	7	1032	166	5	
最 小	1004	164	2	1001	164	2	
平 均	1017	165	3	1015	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 15日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1021	165	2	1023	165	2	
02	1009	165	3	1012	165	3	
03	1000	165	3	995	165	2	
04	993	165	2	989	165	2	
05	1001	165	2	988	165	2	
06	1010	165	2	994	165	3	
07	1002	165	2	997	165	2	
08	984	165	3	1008	165	2	
09	1009	165	3	994	165	3	
10	1004	165	4	1005	165	4	
11	1011	165	3	1002	165	3	
12	1012	165	2	983	165	3	
13	994	164	2	997	165	2	
14	1012	165	3	1000	165	2	
15	1007	165	2	964	165	3	
16	983	165	3	1008	165	3	
17	972	165	4	993	165	4	
18	1000	165	4	1004	165	4	
19	984	165	3	1033	165	2	
20	1013	165	2	1027	165	5	
21	989	164	4	1054	165	6	
22	999	165	5	1012	165	4	
23	997	165	3	1003	165	3	
24	971	165	4	1011	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1021	165	5	1054	165	6	
最 小	971	164	2	964	165	2	
平 均	999	165	3	1004	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 16日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	993	165	3	1009	165	2	
02	1003	165	5	1018	165	4	
03	1021	165	4	999	164	3	
04	1027	165	9	1023	166	4	
05	1006	165	3	1014	165	2	
06	1000	165	3	1020	165	2	
07	1017	165	16	1018	165	2	
08	996	165	2	1028	165	2	
09	1001	165	3	1030	165	3	
10	981	165	4	1027	165	8	
11	977	165	3	1007	165	4	
12	974	165	2	1007	165	11	
13	973	165	2	1024	165	9	
14	979	165	3	1016	165	3	
15	999	165	2	1019	165	2	
16	997	165	2	1018	165	3	
17	986	165	2	1022	165	2	
18	973	165	5	1021	165	4	
19	989	165	4	1032	165	3	
20	967	165	4	1024	165	2	
21	979	165	3	1019	165	2	
22	980	165	3	1019	165	2	
23	980	165	2	1011	165	2	
24	985	165	2	1009	164	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1027	165	16	1032	166	11	
最 小	967	165	2	999	164	2	
平 均	991	165	4	1018	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 17日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	983	165	2	999	165	4	
02	970	165	4	986	165	6	
03	972	165	4	1005	165	3	
04	976	165	4	1016	165	3	
05	985	165	3	1007	165	3	
06	989	165	3	1026	166	4	
07	982	165	3	1004	165	3	
08	990	165	5	1005	165	3	
09	988	165	2	1013	165	2	
10	970	165	4	1014	165	3	
11	983	165	2	1005	165	2	
12	966	165	3	1007	165	2	
13	981	165	3	1006	165	2	
14	980	165	2	1001	165	3	
15	988	165	3	1010	165	3	
16	968	165	2	1011	165	3	
17	982	165	3	1001	165	3	
18	974	165	4	1015	165	4	
19	970	165	3	1014	165	3	
20	967	165	2	1006	165	2	
21	987	165	3	1009	165	3	
22	970	165	3	1016	165	9	
23	977	165	3	1030	165	13	
24	979	165	2	998	164	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	990	165	5	1030	166	13	
最 小	966	165	2	986	164	2	
平 均	978	165	3	1009	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 18日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	983	165	2	1026	165	3	
02	990	165	4	1018	165	4	
03	988	165	2	1023	165	2	
04	975	165	2	1018	165	3	
05	979	165	3	1020	165	2	
06	980	165	2	1014	165	5	
07	984	165	3	1012	165	3	
08	977	165	2	1021	165	2	
09	978	165	3	1028	166	3	
10	993	165	5	1036	165	4	
11	991	165	3	1025	165	2	
12	986	165	3	1039	165	4	
13	981	165	2	1037	165	3	
14	991	165	3	1040	165	3	
15	994	165	3	1033	165	3	
16	992	164	2	1026	165	3	
17	992	165	2	1036	165	3	
18	994	165	4	1037	165	4	
19	986	165	2	1034	165	4	
20	996	165	2	1023	164	3	
21	974	164	2	1044	165	3	
22	958	165	4	1012	165	3	
23	983	165	2	1015	165	4	
24	981	165	2	1018	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	996	165	5	1044	166	5	
最 小	958	164	2	1012	164	2	
平 均	984	165	3	1026	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 19日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	972	165	2	1034	165	4	
02	972	165	5	1021	165	4	
03	982	166	2	1006	165	2	
04	973	165	2	1009	165	2	
05	991	165	2	1020	165	2	
06	980	165	2	1020	165	2	
07	976	165	2	1015	165	2	
08	984	165	2	1017	165	3	
09	978	165	2	1010	165	2	
10	989	165	3	1004	165	3	
11	975	165	2	1009	165	2	
12	960	165	3	1006	165	3	
13	986	165	2	1014	165	2	
14	964	165	3	1012	165	2	
15	983	165	2	1006	165	3	
16	986	165	2	1008	165	2	
17	990	165	2	1020	165	2	
18	958	165	6	1022	165	3	
19	999	165	3	1030	165	2	
20	993	165	2	1029	165	3	
21	990	165	2	1025	165	3	
22	946	165	4	1017	165	3	
23	989	165	2	1011	165	3	
24	996	165	2	1002	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	999	166	6	1034	165	4	
最 小	946	165	2	1002	165	2	
平 均	980	165	3	1015	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 20日 (土)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	979	165	2	1007	165	3	
02	992	165	3	1020	165	3	
03	981	165	2	1025	165	2	
04	993	165	3	1024	165	4	
05	997	164	2	1020	165	3	
06	999	165	2	1028	165	5	
07	1004	165	2	1028	165	4	
08	999	165	2	1030	165	3	
09	983	165	2	1012	165	3	
10	994	165	4	1009	165	3	
11	986	165	2	1012	165	4	
12	995	165	2	1015	165	3	
13	988	165	2	1019	165	2	
14	973	165	2	1015	165	2	
15	988	165	2	1019	165	2	
16	980	165	2	1017	165	2	
17	1001	165	2	1017	165	3	
18	961	165	5	1011	165	4	
19	991	165	3	1007	165	4	
20	992	165	4	1005	165	7	
21	991	164	*****	1020	165	*****	
22	1001	165	4	1029	165	3	
23	987	165	2	1026	165	3	
24	993	165	2	1024	164	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1004	165	5	1030	165	7	
最 小	961	164	2	1005	164	2	
平 均	990	165	3	1018	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 21日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1005	165	2	1030	165	2	
02	998	165	3	1032	165	3	
03	997	165	2	1021	165	3	
04	1004	165	2	1033	165	6	
05	999	165	2	1028	165	3	
06	1006	165	5	1032	165	2	
07	983	165	2	1023	165	5	
08	1001	166	4	1026	165	3	
09	1002	165	2	1019	165	2	
10	995	165	3	1012	165	4	
11	977	165	2	1031	165	3	
12	995	166	2	1030	165	2	
13	992	165	2	1039	165	2	
14	993	165	2	1032	165	2	
15	977	165	2	1027	165	2	
16	982	165	2	1015	165	2	
17	993	165	2	1001	165	3	
18	948	165	4	1000	165	3	
19	985	165	2	1003	165	2	
20	970	165	2	984	165	2	
21	923	165	3	1010	165	2	
22	985	165	2	1009	165	2	
23	995	165	2	1034	165	2	
24	995	165	2	1020	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1006	166	5	1039	165	6	
最 小	923	165	2	984	165	2	
平 均	988	165	2	1020	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 22日 (月)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	982	165	2	1029	165	4	
02	973	165	4	1026	165	5	
03	995	165	2	1047	165	5	
04	994	164	9	995	165	2	
05	979	165	3	1001	165	2	
06	976	165	2	1003	165	2	
07	973	165	2	1019	165	3	
08	991	165	2	1036	165	2	
09	993	165	3	1023	165	4	
10	966	165	4	1036	165	5	
11	984	165	3	1038	165	6	
12	993	165	3	1029	166	3	
13	989	165	3	1034	164	5	
14	995	165	3	1039	165	5	
15	1009	165	3	1031	165	5	
16	970	165	3	1048	165	17	
17	997	165	3	1043	165	11	
18	991	165	4	1032	165	5	
19	975	165	3	1038	165	6	
20	1005	165	3	1036	165	3	
21	989	165	3	1007	165	4	
22	986	165	2	1019	166	5	
23	967	165	2	1023	164	4	
24	990	165	3	1017	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1009	165	9	1048	166	17	
最 小	966	164	2	995	164	2	
平 均	986	165	3	1027	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 23日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	992	165	2	1023	165	3	
02	970	165	4	1019	165	4	
03	986	165	2	1022	165	2	
04	973	164	2	1010	165	3	
05	982	165	2	1007	165	3	
06	983	165	2	1007	165	3	
07	971	165	2	1001	165	3	
08	988	165	2	989	165	4	
09	979	165	2	1017	165	4	
10	954	165	4	1021	165	4	
11	985	165	2	1025	165	2	
12	989	165	2	1019	165	3	
13	984	165	2	1017	165	3	
14	970	165	2	1018	165	2	
15	979	165	2	1006	165	2	
16	988	165	2	1021	165	3	
17	986	165	2	1008	165	2	
18	978	165	3	1012	165	3	
19	982	165	3	1020	165	2	
20	977	165	3	1023	165	3	
21	979	164	3	1007	165	2	
22	994	165	2	1008	165	3	
23	976	165	2	1017	165	3	
24	990	165	2	1015	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	994	165	4	1025	165	4	
最 小	954	164	2	989	165	2	
平 均	981	165	2	1014	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 24日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	983	165	3	1020	165	2	
02	978	165	4	1023	165	3	
03	997	165	3	1024	165	3	
04	998	165	2	1025	165	3	
05	1006	165	2	1017	165	3	
06	997	162	2	1008	165	2	
07	1008	165	2	1021	165	2	
08	1006	165	2	1028	165	2	
09	1012	165	2	1019	165	4	
10	999	165	5	1028	165	6	
11	1000	165	2	1050	165	5	
12	998	165	2	1030	165	3	
13	987	165	2	1038	165	2	
14	990	165	2	1031	165	2	
15	979	165	2	1031	165	2	
16	967	165	3	1022	165	2	
17	987	165	2	1019	165	2	
18	982	165	3	1028	165	3	
19	990	165	2	1023	165	2	
20	992	165	2	1029	165	2	
21	996	165	3	1022	164	3	
22	1017	165	3	1037	166	3	
23	1010	165	2	1043	165	3	
24	1025	165	3	1042	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1025	165	5	1050	166	6	
最 小	967	162	2	1008	164	2	
平 均	996	165	3	1027	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 25日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1021	165	2	1059	165	7	
02	1001	165	4	1031	165	5	
03	1015	165	3	1048	165	4	
04	1016	165	3	1041	165	4	
05	1005	165	3	1028	165	5	
06	1009	165	4	1047	165	2	
07	1009	165	3	1039	165	4	
08	1005	165	2	1028	165	5	
09	1021	165	3	1037	165	4	
10	1002	165	5	1030	165	4	
11	1006	165	5	1029	165	3	
12	1015	165	3	1027	165	3	
13	1010	165	3	1037	166	3	
14	1000	165	2	1045	161	3	
15	993	165	3	1041	161	5	
16	990	165	2	1040	160	13	
17	988	165	2	1026	160	5	
18	990	165	5	1025	160	6	
19	999	165	4	1043	161	4	
20	989	165	2	1032	159	4	
21	982	164	2	1003	160	3	
22	992	165	3	1029	160	4	
23	983	165	6	1039	159	3	
24	950	165	5	1038	160	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1021	165	6	1059	166	13	
最 小	950	164	2	1003	159	2	
平 均	1000	165	3	1035	163	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 26日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	976	165	4	1034	160	3	
02	977	165	4	1038	160	4	
03	986	165	2	1029	160	3	
04	997	165	3	1029	160	2	
05	1005	165	2	1020	160	2	
06	999	165	3	1026	160	2	
07	989	165	2	1037	160	2	
08	990	165	3	1017	160	3	
09	992	165	3	1028	160	3	
10	991	165	3	1032	160	4	
11	992	166	3	1032	160	3	
12	990	165	2	1026	160	4	
13	997	165	2	1021	160	2	
14	984	165	2	1023	160	2	
15	994	165	2	1025	160	3	
16	1003	165	3	1046	160	3	
17	1007	165	2	1043	160	2	
18	989	165	4	1041	160	4	
19	987	165	3	1041	160	3	
20	967	165	2	1035	160	2	
21	977	164	2	1022	160	2	
22	983	165	2	1012	160	2	
23	960	165	3	1020	160	2	
24	967	165	3	1038	159	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1007	166	4	1046	160	4	
最 小	960	164	2	1012	159	2	
平 均	987	165	3	1030	160	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 27日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	969	165	4	1018	160	3	
02	994	165	5	1023	160	5	
03	976	165	4	1028	160	4	
04	995	165	5	1022	160	3	
05	995	165	3	1036	160	3	
06	993	165	3	1048	160	3	
07	970	165	3	1055	160	4	
08	991	165	3	1041	160	3	
09	981	165	3	1028	159	2	
10	981	165	5	1037	160	4	
11	981	165	4	1035	160	3	
12	987	165	3	1035	160	2	
13	991	165	2	1052	160	6	
14	999	165	2	1023	161	2	
15	975	165	3	1021	160	2	
16	994	165	3	1038	159	2	
17	988	165	3	1034	160	2	
18	1006	165	5	1051	160	3	
19	1003	165	5	1046	160	6	
20	998	165	*****	1030	160	3	
21	1000	165	*****	1025	160	*****	
22	986	165	3	1023	160	4	
23	981	165	2	1021	160	2	
24	1006	165	3	1043	160	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1006	165	5	1055	161	6	
最 小	969	165	2	1018	159	2	
平 均	989	165	3	1034	160	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 28日 (日)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1009	165	4	1045	160	5	
02	1004	165	4	1061	160	7	
03	998	165	2	1050	160	6	
04	996	165	3	1044	160	4	
05	1012	165	3	1043	160	5	
06	1006	165	3	1056	160	2	
07	1014	165	2	1037	160	8	
08	999	165	2	1013	160	3	
09	1014	165	2	1026	160	6	
10	1004	165	4	1023	160	4	
11	993	165	4	1027	160	3	
12	1004	165	4	1019	160	2	
13	990	165	2	1043	160	6	
14	970	165	3	1029	160	2	
15	1017	165	3	1023	160	3	
16	1010	165	2	1004	160	2	
17	1003	165	2	1005	160	2	
18	960	165	3	992	160	3	
19	947	166	4	1001	160	2	
20	1002	164	3	1011	160	3	
21	995	165	2	1012	160	5	
22	1009	165	2	1027	160	5	
23	1002	165	3	1000	160	4	
24	988	165	2	1010	160	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1017	166	4	1061	160	8	
最 小	947	164	2	992	160	2	
平 均	998	165	3	1025	160	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 29日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	990	165	3	1021	160	3	
02	1002	165	5	1013	160	3	
03	999	165	3	1018	160	2	
04	992	165	3	1020	160	2	
05	988	165	3	1014	160	3	
06	994	165	4	1010	160	2	
07	983	165	3	1000	160	3	
08	985	165	3	1000	160	2	
09	979	165	3	1009	160	2	
10	978	165	4	1008	160	3	
11	967	165	3	979	160	3	
12	978	165	3	1011	160	3	
13	971	165	2	1008	160	2	
14	968	165	2	1002	160	2	
15	975	165	2	1015	160	2	
16	964	165	2	1013	160	2	
17	985	165	3	1014	160	2	
18	978	165	3	1013	160	3	
19	982	165	2	1020	160	2	
20	990	165	3	1017	160	3	
21	977	165	4	991	159	2	
22	969	165	3	1013	161	3	
23	952	165	4	997	159	3	
24	961	165	4	1005	160	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1002	165	5	1021	161	3	
最 小	952	165	2	979	159	2	
平 均	979	165	3	1009	160	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 9月 30日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	971	165	4	999	160	3	
02	991	165	5	1007	160	3	
03	1000	165	4	1008	160	3	
04	996	165	3	1018	160	3	
05	1025	165	3	1028	160	3	
06	1013	165	3	1025	160	3	
07	1022	165	2	1023	160	3	
08	998	165	3	1024	160	3	
09	973	165	2	1015	160	2	
10	966	165	4	1024	160	4	
11	998	165	4	1030	160	3	
12	981	165	4	1031	160	3	
13	976	165	3	1036	160	2	
14	988	165	3	1024	160	2	
15	994	165	2	1027	160	3	
16	993	165	2	1030	160	3	
17	985	165	2	1024	160	3	
18	990	165	3	1022	160	5	
19	981	165	3	1023	160	3	
20	985	165	3	1021	160	2	
21	994	165	3	1014	160	2	
22	980	165	3	1012	160	2	
23	949	165	3	1015	160	3	
24	951	165	4	1008	160	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1025	165	5	1036	160	5	
最 小	949	165	2	999	160	2	
平 均	988	165	3	1020	160	3	

*****は無効データ