

維持管理状況(測定)

2025年 10月 1日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	962	165	6	1003	160	3	
02	982	165	5	1014	160	4	
03	983	165	3	1010	160	2	
04	968	165	3	1024	160	2	
05	972	165	3	1018	160	2	
06	987	165	3	1014	161	3	
07	986	165	3	1020	160	2	
08	959	165	4	1016	160	3	
09	978	165	3	1017	160	2	
10	984	165	5	1006	160	3	
11	964	165	3	1009	160	2	
12	970	165	3	1003	160	3	
13	972	165	3	1001	160	2	
14	981	165	3	1008	160	2	
15	960	165	4	1010	160	2	
16	974	165	4	991	160	4	
17	990	165	4	1030	160	3	
18	986	165	4	1028	160	5	
19	1000	165	4	1028	160	4	
20	981	165	3	1023	160	2	
21	994	165	4	1028	160	2	
22	1001	165	6	1039	160	4	
23	1012	165	4	1032	160	5	
24	989	165	3	1048	160	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1012	165	6	1048	161	5	
最 小	959	165	3	991	160	2	
平 均	981	165	4	1018	160	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 2日 (木)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	990	165	3	1045	160	5	
02	989	165	5	1028	160	4	
03	991	165	4	1026	160	3	
04	997	165	3	1027	160	3	
05	972	165	3	1023	161	3	
06	981	165	3	1011	159	2	
07	1003	165	4	1023	161	3	
08	992	165	2	1012	160	2	
09	995	165	3	1024	160	2	
10	977	165	5	1018	160	3	
11	958	166	4	1005	160	3	
12	986	165	3	1010	160	3	
13	992	165	3	1013	160	2	
14	994	165	2	998	160	2	
15	997	165	2	998	160	2	
16	985	165	2	1001	160	2	
17	959	165	3	1020	160	2	
18	987	165	5	1000	160	3	
19	969	165	3	1000	160	3	
20	990	165	3	998	160	2	
21	962	164	3	1001	160	2	
22	992	165	3	994	164	2	
23	977	165	3	1010	165	3	
24	982	165	3	1008	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1003	166	5	1045	165	5	
最 小	958	164	2	994	159	2	
平 均	984	165	3	1012	161	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 3日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	978	165	2	1019	165	2	
02	986	165	5	1020	165	4	
03	976	165	3	1007	165	2	
04	986	165	3	1015	165	2	
05	964	165	4	1010	165	2	
06	979	165	3	1025	165	2	
07	990	165	3	1011	165	3	
08	999	165	2	1015	165	2	
09	991	165	2	1015	165	2	
10	973	165	3	1012	165	2	
11	983	165	2	1013	165	2	
12	938	165	3	1003	165	3	
13	985	165	2	1004	165	2	
14	985	165	2	1024	165	2	
15	987	165	3	1016	165	3	
16	987	165	3	1012	165	7	
17	977	165	2	998	165	10	
18	978	165	4	1020	165	3	
19	981	165	2	995	165	2	
20	983	165	2	999	164	2	
21	957	165	3	1007	165	2	
22	976	165	3	995	165	3	
23	979	165	5	1033	165	3	
24	957	165	4	1032	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	999	165	5	1033	165	10	
最 小	938	165	2	995	164	2	
平 均	978	165	3	1013	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 4日 (土)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	977	165	4	1025	165	5	
02	967	165	4	1026	165	3	
03	977	165	3	1035	166	5	
04	987	165	6	1020	165	3	
05	997	165	4	1017	165	3	
06	1001	165	5	1020	165	2	
07	1000	165	3	1037	165	4	
08	984	164	2	1011	165	4	
09	975	165	3	1020	165	3	
10	990	165	6	1022	165	6	
11	996	165	3	1026	165	3	
12	1001	165	3	1039	165	3	
13	1004	165	2	1028	165	3	
14	1005	165	3	1021	165	3	
15	981	166	4	1034	165	3	
16	1002	165	4	1023	165	3	
17	990	165	3	1025	165	3	
18	997	165	5	1021	165	4	
19	997	165	2	1021	165	2	
20	984	165	*****	1037	165	3	
21	990	165	*****	1022	165	*****	
22	997	164	3	1013	165	3	
23	1013	165	3	1027	165	4	
24	1005	165	2	1018	165	3	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1013	166	6	1039	166	6	
最小	967	164	2	1011	165	2	
平均	992	165	4	1025	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 5日 (日)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1017	165	3	1035	165	4	
02	1001	165	4	1030	165	4	
03	980	166	4	1038	165	3	
04	1001	165	4	1030	165	3	
05	1000	165	3	1023	165	2	
06	996	165	2	1022	165	2	
07	993	165	3	1025	165	2	
08	995	165	5	1017	165	4	
09	989	165	2	1014	165	3	
10	965	165	5	1002	165	5	
11	979	165	2	1005	165	3	
12	969	165	2	1008	165	3	
13	975	166	3	1008	165	3	
14	1001	165	4	1020	165	3	
15	972	165	3	1022	165	3	
16	983	164	4	1023	165	3	
17	999	165	6	1033	165	3	
18	988	165	5	1050	165	4	
19	1001	165	3	1031	165	3	
20	991	165	3	1014	165	3	
21	1006	164	3	1024	165	2	
22	991	165	3	1026	165	2	
23	981	165	3	1031	165	3	
24	989	165	4	1012	165	3	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	1017	166	6	1050	165	5	
最小	965	164	2	1002	165	2	
平均	990	165	3	1023	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 6日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1018	165	3	1043	165	3	
02	987	165	4	1039	165	3	
03	986	165	4	1016	165	2	
04	983	165	2	1030	165	3	
05	985	166	4	1028	165	2	
06	997	165	4	1021	165	2	
07	994	165	2	1017	165	2	
08	989	165	4	1018	165	2	
09	996	165	3	1016	166	2	
10	988	165	4	1012	165	3	
11	990	165	2	1009	165	2	
12	985	165	3	1002	165	2	
13	991	165	4	1000	165	3	
14	976	165	3	1012	165	4	
15	988	165	4	1015	165	3	
16	1002	165	3	1004	165	3	
17	990	165	4	1015	165	4	
18	990	165	5	1011	165	4	
19	990	165	5	1023	165	3	
20	984	165	4	1016	165	4	
21	1001	165	7	1013	165	4	
22	1013	165	4	1009	166	3	
23	1003	165	4	1023	164	3	
24	989	165	3	1015	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	166	7	1043	166	4	
最 小	976	165	2	1000	164	2	
平 均	992	165	4	1017	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 7日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	998	165	5	1010	165	4	
02	1019	165	6	1020	165	5	
03	1015	165	4	1012	165	2	
04	1002	165	3	1018	165	4	
05	1010	165	4	1013	165	3	
06	1026	165	3	1033	165	2	
07	1008	165	4	1014	165	2	
08	1010	165	3	1015	165	2	
09	1018	165	3	1027	165	3	
10	991	165	6	1020	165	5	
11	1012	165	6	1018	165	3	
12	995	165	4	1020	165	3	
13	1008	165	3	1007	165	3	
14	999	165	3	1020	165	4	
15	1015	165	4	1019	164	2	
16	1016	165	4	1027	165	2	
17	1014	165	3	1019	165	2	
18	991	166	7	1013	165	7	
19	1002	164	3	1021	165	3	
20	995	165	3	1010	165	4	
21	985	165	4	1017	165	2	
22	1007	165	4	1027	165	2	
23	978	165	3	1008	165	3	
24	1002	165	4	1000	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1026	166	7	1033	165	7	
最 小	978	164	3	1000	164	2	
平 均	1005	165	4	1017	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 8日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	959	165	4	1013	165	4	
02	1014	165	5	1017	165	5	
03	1021	165	5	1031	165	3	
04	988	165	5	1031	165	3	
05	1003	165	3	1033	165	3	
06	1010	165	4	1018	165	2	
07	1003	165	3	1016	165	2	
08	1002	165	3	1019	165	3	
09	995	165	3	1020	165	2	
10	998	165	4	1025	165	3	
11	983	165	3	1007	165	3	
12	986	165	3	1020	165	3	
13	996	165	3	1038	165	3	
14	1015	166	4	1032	165	3	
15	1014	165	3	1010	165	4	
16	1028	165	5	1010	165	4	
17	1023	165	3	1030	165	4	
18	1013	165	4	1026	165	5	
19	1001	164	2	1025	165	4	
20	996	165	4	1023	165	4	
21	993	165	3	1003	166	3	
22	998	165	3	1006	165	3	
23	1007	165	2	1012	165	2	
24	998	165	3	1020	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1028	166	5	1038	166	5	
最 小	959	164	2	1003	165	2	
平 均	1002	165	4	1020	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 9日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1012	165	4	1022	165	3	
02	990	165	4	1013	165	3	
03	1004	165	5	1018	165	4	
04	1002	165	3	1005	165	2	
05	999	164	3	1000	165	3	
06	1013	165	2	1001	165	2	
07	1008	165	3	1010	165	2	
08	1019	165	2	1005	165	2	
09	996	165	3	1007	165	4	
10	981	165	4	1023	165	6	
11	987	165	4	1000	165	4	
12	994	165	3	1000	165	3	
13	1011	165	3	1017	165	4	
14	990	165	3	1024	165	2	
15	997	165	3	1016	165	3	
16	992	165	3	1015	165	3	
17	984	165	3	1011	165	3	
18	992	165	4	1027	165	4	
19	1012	165	5	1033	165	5	
20	993	165	3	1023	165	3	
21	1005	165	4	1014	165	3	
22	990	165	3	1016	165	3	
23	992	165	6	1023	165	3	
24	997	165	4	1012	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	165	6	1033	165	6	
最 小	981	164	2	1000	165	2	
平 均	998	165	4	1014	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 10日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	995	165	4	1025	165	5	
02	1002	165	4	1029	165	4	
03	1014	165	3	1024	165	4	
04	1016	165	3	1028	163	5	
05	1016	165	4	1027	163	3	
06	1005	165	3	1030	165	6	
07	1005	165	3	1043	165	6	
08	1018	165	3	1033	165	3	
09	1027	165	3	1026	165	4	
10	1016	165	5	1027	165	4	
11	1012	164	3	1025	165	3	
12	1011	165	3	1019	165	2	
13	1009	165	3	1023	165	2	
14	1017	165	3	1025	165	4	
15	1026	165	3	1038	165	5	
16	1028	165	4	1023	165	5	
17	1004	165	4	1045	165	4	
18	1009	165	6	1037	165	4	
19	1018	165	5	1031	165	4	
20	1006	165	3	1017	165	4	
21	989	165	3	1007	165	2	
22	1002	165	3	1001	165	2	
23	1002	165	3	1001	164	2	
24	993	165	4	1002	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1028	165	6	1045	165	6	
最 小	989	164	3	1001	163	2	
平 均	1010	165	4	1024	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 11日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	992	165	3	1007	165	3	
02	1011	165	5	1005	165	4	
03	997	165	3	1007	165	2	
04	1001	165	3	1004	165	3	
05	1008	165	3	1013	165	3	
06	1015	165	3	1017	165	3	
07	1021	165	4	1022	165	3	
08	1012	165	5	1035	165	3	
09	1012	165	3	1028	165	3	
10	1014	165	5	1013	165	4	
11	1009	165	3	1008	165	3	
12	1014	165	3	1018	165	3	
13	1001	165	3	1020	165	3	
14	1017	165	3	1010	165	2	
15	1011	165	3	1014	165	4	
16	1002	165	3	1012	165	2	
17	1006	165	2	1016	165	3	
18	1005	165	4	1021	166	5	
19	1003	165	3	1030	165	2	
20	1013	165	*****	1029	165	*****	
21	1019	165	*****	1025	165	*****	
22	1008	165	3	1032	165	4	
23	997	165	3	1037	165	2	
24	1014	165	3	1039	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1021	165	5	1039	166	5	
最 小	992	165	2	1004	165	2	
平 均	1008	165	3	1019	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 12日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1021	165	4	1033	165	3	
02	995	165	4	1031	165	4	
03	1000	165	3	1043	165	4	
04	1005	165	3	1049	162	5	
05	1005	165	2	1025	164	3	
06	992	165	3	1045	165	13	
07	1000	165	2	1025	164	2	
08	990	164	2	1012	165	2	
09	990	165	2	1014	165	2	
10	996	165	4	1012	165	4	
11	988	165	2	1022	165	2	
12	991	165	3	1020	165	2	
13	992	165	4	1016	165	2	
14	994	164	2	1020	165	3	
15	970	165	3	1014	165	2	
16	997	165	3	1014	165	2	
17	988	165	3	1016	165	2	
18	983	165	5	1011	165	3	
19	993	165	2	1011	165	2	
20	987	165	2	1017	165	3	
21	986	165	3	1030	165	3	
22	979	165	3	1022	165	4	
23	1003	165	3	1019	165	2	
24	988	165	4	1018	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1021	165	5	1049	165	13	
最 小	970	164	2	1011	162	2	
平 均	993	165	3	1022	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 13日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1000	165	3	1019	165	2	
02	1010	165	5	1026	165	3	
03	1019	166	3	1031	165	2	
04	992	165	3	1012	165	2	
05	998	165	3	1013	165	2	
06	1000	165	2	1009	165	2	
07	993	164	2	1007	165	2	
08	990	165	3	1011	165	2	
09	1009	165	3	1028	165	3	
10	1000	165	4	1025	165	3	
11	981	165	2	974	165	2	
12	986	165	3	991	166	3	
13	988	165	2	1010	165	2	
14	983	165	2	1008	165	2	
15	972	165	3	982	165	2	
16	986	165	2	1007	165	2	
17	988	165	2	1024	165	2	
18	978	165	4	1007	166	3	
19	993	165	3	1014	165	2	
20	992	165	3	997	165	2	
21	992	165	2	1007	165	2	
22	1000	165	3	1010	165	3	
23	985	165	3	1001	165	2	
24	995	165	3	1003	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	166	5	1031	166	3	
最 小	972	164	2	974	165	2	
平 均	993	165	3	1009	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 14日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	993	165	3	1013	165	2	
02	1001	165	4	1003	165	3	
03	1003	165	3	1005	165	3	
04	980	165	5	1022	165	2	
05	1001	165	3	1007	165	3	
06	1004	165	2	1012	165	2	
07	1016	165	4	1009	165	4	
08	1000	165	3	1003	165	3	
09	987	165	3	1010	165	2	
10	985	165	5	1015	165	3	
11	989	165	4	1014	166	3	
12	993	165	4	1012	165	3	
13	986	165	3	1010	165	3	
14	998	165	6	1017	165	3	
15	995	165	4	1016	165	3	
16	1001	165	4	1017	165	4	
17	986	165	3	1027	165	4	
18	995	165	4	1013	165	4	
19	998	165	3	1020	165	5	
20	1004	165	3	1004	165	2	
21	985	165	3	1000	164	4	
22	990	165	3	1015	165	5	
23	1001	165	3	1017	165	3	
24	1003	165	3	1011	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1016	165	6	1027	166	5	
最 小	980	165	2	1000	164	2	
平 均	996	165	4	1012	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 15日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1015	166	3	1023	165	4	
02	995	165	4	1021	165	5	
03	1006	165	3	1026	165	6	
04	994	165	3	1013	165	3	
05	995	165	2	1007	165	3	
06	992	165	3	1016	165	4	
07	1018	166	4	1020	165	2	
08	1003	165	2	1012	165	3	
09	997	165	2	1000	165	3	
10	1009	165	3	999	165	5	
11	1004	165	4	998	165	3	
12	1017	165	4	994	165	3	
13	1009	165	3	993	165	2	
14	1015	165	3	1000	165	2	
15	1019	165	4	996	165	3	
16	1015	166	4	997	165	2	
17	1008	164	2	983	165	2	
18	1011	165	5	987	165	4	
19	1001	164	2	1000	165	4	
20	972	165	2	985	165	4	
21	990	165	4	994	165	2	
22	995	165	6	996	165	2	
23	998	165	4	1009	165	3	
24	991	164	6	1002	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	166	6	1026	165	6	
最 小	972	164	2	983	165	2	
平 均	1003	165	3	1003	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 16日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1005	165	4	1003	165	5	
02	1006	165	5	1014	165	5	
03	1037	165	6	1020	165	2	
04	1023	165	4	1031	165	5	
05	1031	165	4	1017	165	3	
06	1018	165	6	1028	165	6	
07	1019	165	4	1031	165	6	
08	1015	165	3	1038	165	4	
09	995	165	5	1024	165	3	
10	996	165	5	1004	165	4	
11	1002	165	3	1001	163	2	
12	1004	165	3	1015	165	2	
13	1000	166	3	1021	165	2	
14	1002	165	3	1025	165	2	
15	994	165	3	1004	165	2	
16	999	165	3	1006	165	2	
17	1027	165	3	1015	165	3	
18	1003	164	4	1016	165	6	
19	1013	165	3	1021	165	3	
20	1010	165	4	1010	164	4	
21	1000	165	2	999	166	4	
22	990	165	2	1007	165	3	
23	1005	165	2	992	165	4	
24	992	165	3	997	164	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1037	166	6	1038	166	6	
最 小	990	164	2	992	163	2	
平 均	1008	165	4	1014	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 17日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	997	165	2	989	165	2	
02	1012	165	4	997	165	7	
03	1006	165	2	991	165	7	
04	1002	165	3	989	165	3	
05	1012	165	3	985	165	2	
06	1004	166	4	978	165	2	
07	993	165	3	986	165	2	
08	1005	165	2	984	165	2	
09	1002	166	2	981	165	2	
10	997	165	3	979	165	3	
11	997	165	2	979	165	2	
12	1000	165	2	982	165	2	
13	1001	165	2	980	165	2	
14	1006	165	2	964	165	3	
15	1012	165	2	979	165	2	
16	1015	165	2	983	165	2	
17	1020	165	3	986	165	3	
18	1006	165	5	984	165	4	
19	1000	165	3	984	165	2	
20	1011	165	3	988	165	2	
21	996	165	4	979	165	4	
22	997	165	4	998	165	3	
23	1003	165	4	994	165	3	
24	1015	165	4	980	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1020	166	5	998	165	7	
最 小	993	165	2	964	165	2	
平 均	1005	165	3	984	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 18日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1015	165	5	990	165	2	
02	1004	165	3	975	165	3	
03	1004	165	2	976	165	2	
04	1011	165	3	988	165	3	
05	1020	165	3	998	165	2	
06	1031	165	3	994	165	2	
07	1038	165	4	986	165	3	
08	1042	166	4	984	165	3	
09	1024	165	3	1003	165	5	
10	1038	165	4	1011	165	6	
11	1043	165	3	1026	165	3	
12	1031	165	3	1024	165	4	
13	1041	165	2	1034	165	6	
14	1028	165	3	1027	165	12	
15	1039	165	4	1059	165	9	
16	1049	165	5	1043	162	5	
17	1028	165	7	1031	165	14	
18	1020	165	4	1035	165	7	
19	1019	165	2	1019	165	3	
20	1023	165	*****	1035	165	*****	
21	1032	165	*****	1036	165	*****	
22	1031	165	2	1002	164	2	
23	1035	165	4	1019	165	4	
24	1030	166	3	1004	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1049	166	7	1059	165	14	
最 小	1004	165	2	975	162	2	
平 均	1028	165	3	1012	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 19日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1024	165	2	1009	165	3	
02	1023	165	3	1003	165	4	
03	1003	165	2	990	165	4	
04	1012	165	2	984	165	3	
05	1016	165	2	980	165	3	
06	1018	165	2	985	165	3	
07	1012	165	2	1003	164	4	
08	1000	165	2	992	165	2	
09	1017	165	3	999	165	2	
10	1009	165	3	996	165	4	
11	1018	165	2	999	165	2	
12	1025	165	3	1001	165	2	
13	1038	165	3	985	165	2	
14	1029	165	4	988	165	4	
15	1018	165	3	992	165	2	
16	1024	165	3	994	165	2	
17	1017	165	2	998	165	3	
18	1018	165	3	993	165	3	
19	1006	165	2	995	165	4	
20	1012	165	3	990	165	2	
21	999	165	2	981	165	2	
22	984	165	3	978	165	2	
23	1005	165	4	992	165	3	
24	1008	166	3	996	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1038	166	4	1009	165	4	
最 小	984	165	2	978	164	2	
平 均	1014	165	3	993	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 20日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1025	165	3	1000	165	3	
02	1022	165	4	1009	165	6	
03	1032	165	5	1002	165	3	
04	1015	165	4	1006	163	3	
05	1006	165	3	985	162	3	
06	1015	165	4	981	165	3	
07	1023	165	3	977	165	3	
08	1016	165	2	962	165	3	
09	1009	165	2	968	165	4	
10	995	165	3	963	165	3	
11	994	166	2	969	165	3	
12	991	165	2	965	165	2	
13	1006	165	2	957	165	3	
14	1008	165	2	973	165	4	
15	997	165	2	969	165	3	
16	992	165	2	974	165	3	
17	994	165	2	973	165	2	
18	1007	165	5	971	165	4	
19	1009	165	3	977	165	2	
20	1009	165	2	976	165	3	
21	1001	165	2	947	165	4	
22	1001	165	3	972	165	3	
23	1023	165	2	974	165	4	
24	993	165	2	987	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1032	166	5	1009	165	6	
最 小	991	165	2	947	162	2	
平 均	1008	165	3	977	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 21日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1012	165	2	981	165	3	
02	974	165	4	980	165	4	
03	1018	165	3	962	165	3	
04	992	165	2	981	165	3	
05	1006	165	2	966	165	2	
06	1013	165	2	966	165	2	
07	991	165	2	963	165	2	
08	1002	165	2	969	165	5	
09	1018	164	2	978	164	2	
10	977	165	4	964	165	4	
11	996	165	4	947	165	3	
12	1012	165	3	964	165	3	
13	1015	165	2	966	165	2	
14	1017	165	3	967	165	2	
15	1012	165	3	980	165	2	
16	1025	165	3	984	165	2	
17	1027	165	3	972	165	2	
18	1015	165	3	967	165	3	
19	1003	165	2	965	166	2	
20	1009	164	2	973	165	2	
21	1016	165	3	968	165	4	
22	1012	165	5	965	165	4	
23	1001	165	3	978	165	5	
24	1021	165	3	972	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1027	165	5	984	166	5	
最 小	974	164	2	947	164	2	
平 均	1008	165	3	970	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 22日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	997	165	4	970	165	3	
02	1042	165	4	978	165	12	
03	1032	165	3	997	165	6	
04	1035	165	3	986	165	3	
05	1026	165	2	975	165	3	
06	1025	165	5	997	165	4	
07	1025	165	2	995	165	3	
08	1043	165	4	996	165	4	
09	1028	165	2	988	165	3	
10	1010	165	5	976	165	5	
11	1043	165	6	974	165	3	
12	1022	165	3	971	165	4	
13	1023	165	3	967	165	3	
14	1021	165	4	966	165	3	
15	1015	165	3	965	165	3	
16	1012	165	4	967	165	3	
17	1016	165	3	981	165	3	
18	1025	165	3	969	165	6	
19	1015	165	2	968	165	4	
20	1008	165	2	982	165	3	
21	1026	164	3	985	165	6	
22	1037	165	3	974	165	2	
23	1026	165	2	965	165	4	
24	1033	165	3	974	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1043	165	6	997	165	12	
最 小	997	164	2	965	165	2	
平 均	1024	165	3	978	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 23日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1043	165	2	998	165	7	
02	1024	165	4	992	165	5	
03	1043	165	4	1009	165	5	
04	1039	165	3	995	165	3	
05	1026	166	3	997	165	4	
06	995	165	3	996	165	2	
07	1021	165	2	994	165	2	
08	1014	165	2	996	165	2	
09	1026	165	2	993	165	4	
10	1008	165	3	997	165	7	
11	1012	165	3	998	165	4	
12	1011	165	4	994	165	5	
13	999	165	3	977	165	3	
14	1008	165	10	969	165	3	
15	998	165	2	967	165	2	
16	975	165	2	971	165	3	
17	988	165	2	962	165	2	
18	1007	165	3	966	165	5	
19	980	165	3	967	164	3	
20	985	164	4	969	165	2	
21	989	165	7	970	165	3	
22	998	165	4	968	165	2	
23	999	165	4	978	165	3	
24	1016	165	3	987	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1043	166	10	1009	165	7	
最 小	975	164	2	962	164	2	
平 均	1009	165	3	984	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 24日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1003	165	3	982	165	3	
02	993	165	5	976	165	4	
03	997	165	5	978	166	3	
04	1006	165	3	986	165	6	
05	1016	165	4	989	165	3	
06	1028	165	3	984	165	4	
07	1009	166	3	984	165	5	
08	999	164	3	980	165	2	
09	1017	165	4	968	165	3	
10	996	165	5	949	165	4	
11	986	166	6	947	166	4	
12	1011	165	7	961	165	8	
13	1022	165	9	974	165	3	
14	1020	165	6	980	165	8	
15	1020	165	4	993	165	6	
16	1023	165	3	982	165	4	
17	1014	165	3	955	165	23	
18	1014	165	4	950	166	4	
19	1017	165	3	991	165	18	
20	1010	165	3	995	165	6	
21	1012	165	3	979	165	2	
22	1008	164	5	971	164	3	
23	1000	165	4	970	165	3	
24	1010	165	3	971	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1028	166	9	995	166	23	
最 小	986	164	3	947	164	2	
平 均	1010	165	4	975	165	6	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 25日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1020	165	3	969	165	4	
02	1038	165	5	970	165	4	
03	1047	165	3	983	165	5	
04	1023	165	3	978	165	6	
05	1018	165	3	974	165	3	
06	1021	165	3	974	165	3	
07	1023	165	2	976	165	4	
08	1012	165	3	968	165	3	
09	1009	165	2	965	165	3	
10	1014	165	4	957	165	5	
11	992	165	3	960	165	4	
12	1003	165	4	974	165	4	
13	1011	165	3	975	165	4	
14	1010	165	3	965	165	4	
15	999	165	2	957	165	2	
16	996	165	3	957	165	3	
17	1011	165	3	945	165	2	
18	1015	165	7	960	165	7	
19	1017	165	3	969	165	5	
20	1015	165	*****	970	165	*****	
21	993	165	*****	975	165	*****	
22	1030	165	5	975	165	5	
23	1028	165	3	972	165	4	
24	1022	165	3	968	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1047	165	7	983	165	7	
最 小	992	165	2	945	165	2	
平 均	1015	165	3	968	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 26日 (日)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1013	165	2	969	165	3	
02	1012	165	3	928	165	*****	
03	1016	165	5	588	163	*****	
04	1014	165	2	471	149	*****	
05	1032	165	4	427	140	*****	
06	1010	165	2	396	135	*****	
07	1013	165	2	372	133	*****	
08	1011	165	2	354	133	*****	
09	1014	165	2	337	132	*****	
10	1008	165	3	322	131	*****	
11	1016	165	2	308	129	*****	
12	1016	165	3	312	114	*****	
13	1010	166	3	316	106	*****	
14	1000	165	2	310	102	*****	
15	1000	165	3	304	99	*****	
16	1002	165	2	296	96	*****	
17	1010	165	2	288	93	*****	
18	1008	165	5	280	90	*****	
19	992	166	4	273	88	*****	
20	1013	164	5	266	86	*****	
21	1011	161	7	258	84	*****	
22	1010	160	4	252	82	*****	
23	1027	161	4	245	80	*****	
24	1022	160	3	238	79	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1032	166	7	969	165	3	
最 小	992	160	2	238	79	3	
平 均	1012	164	3	380	116	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 27日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1021	160	2	231	79	*****	
02	1030	160	4	224	78	*****	
03	1018	160	3	218	77	*****	
04	1007	160	3	213	76	*****	
05	1016	160	3	207	87	*****	
06	1010	160	3	202	90	*****	
07	1015	160	3	198	89	*****	
08	1006	161	4	192	87	*****	
09	1012	159	4	184	81	*****	
10	1020	160	5	176	81	*****	
11	1006	160	7	166	81	*****	
12	1004	160	3	159	81	*****	
13	1013	160	3	153	81	*****	
14	1011	160	3	148	81	*****	
15	1019	160	4	143	80	*****	
16	1015	160	3	138	80	*****	
17	1011	160	4	135	80	*****	
18	1013	160	5	132	79	*****	
19	1025	160	7	128	79	*****	
20	1023	160	6	125	79	*****	
21	1009	160	4	122	78	*****	
22	1011	160	4	119	78	*****	
23	1020	160	4	117	77	*****	
24	1014	160	3	114	77	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1030	161	7	231	90	*****	
最 小	1004	159	2	114	76	*****	
平 均	1015	160	4	164	81	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 28日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1016	160	3	111	76	*****	
02	1015	165	4	108	76	*****	
03	1012	165	4	105	75	*****	
04	1011	165	4	103	74	*****	
05	1016	165	4	100	74	*****	
06	1014	165	3	98	73	*****	
07	1014	165	3	95	72	*****	
08	1020	165	3	93	72	*****	
09	1020	165	3	90	71	*****	
10	998	165	4	83	70	*****	
11	999	166	6	77	67	*****	
12	1018	165	4	74	62	*****	
13	1015	164	3	70	57	*****	
14	1013	165	4	61	53	*****	
15	1018	165	6	51	49	*****	
16	1025	165	5	52	47	*****	
17	1017	165	3	50	46	*****	
18	1036	165	5	49	45	*****	
19	1031	165	3	48	44	*****	
20	1032	165	3	47	44	*****	
21	1026	165	3	46	43	*****	
22	1022	165	3	45	42	*****	
23	1042	165	3	45	42	*****	
24	1016	165	3	44	41	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1042	166	6	111	76	*****	
最 小	998	160	3	44	41	*****	
平 均	1019	165	4	73	59	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 29日 (水)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1024	165	3	43	41	*****	
02	1015	165	3	42	40	*****	
03	1009	165	2	41	40	*****	
04	1004	165	3	40	39	*****	
05	1005	165	3	40	39	*****	
06	1019	165	3	40	38	*****	
07	998	165	3	39	38	*****	
08	1019	165	3	38	38	*****	
09	1010	165	2	38	37	*****	
10	997	165	3	42	66	*****	
11	1009	165	3	42	48	*****	
12	1015	165	3	38	38	*****	
13	1010	165	2	37	37	*****	
14	974	165	3	37	36	*****	
15	998	166	4	36	35	*****	
16	1018	165	3	37	35	*****	
17	1019	165	2	39	37	*****	
18	1023	165	4	40	66	*****	
19	1024	165	3	42	89	*****	
20	1042	165	2	42	91	*****	
21	1053	165	5	42	88	*****	
22	1050	165	2	42	89	*****	
23	1040	165	2	41	89	*****	
24	1038	164	2	41	86	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1053	166	5	43	91	*****	
最 小	974	164	2	36	35	*****	
平 均	1017	165	3	40	53	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 30日 (木)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1055	166	2	41	90	*****	
02	1041	164	4	40	87	*****	
03	1035	166	2	40	87	*****	
04	1036	165	4	39	89	*****	
05	1035	165	3	39	86	*****	
06	1037	165	3	39	88	*****	
07	1045	165	3	38	88	*****	
08	1044	165	4	38	86	*****	
09	1038	165	4	35	63	*****	
10	1036	165	5	29	38	*****	
11	1043	165	4	28	36	*****	
12	1030	165	4	29	34	*****	
13	1019	165	4	29	34	*****	
14	1018	165	7	30	32	*****	
15	1023	165	22	30	31	*****	
16	1027	165	5	29	32	*****	
17	1029	165	3	29	32	*****	
18	1046	165	4	33	78	*****	
19	1024	165	4	35	89	*****	
20	1052	165	5	35	90	*****	
21	1044	164	5	36	87	*****	
22	1036	165	5	36	90	*****	
23	1020	165	3	36	89	*****	
24	1008	165	5	36	86	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1055	166	22	41	90	*****	
最 小	1008	164	2	28	31	*****	
平 均	1034	165	5	35	68	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 10月 31日 (金)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1023	165	4	35	85	*****	
02	1033	164	4	35	68	*****	
03	1025	165	2	35	58	*****	
04	1029	165	3	35	51	*****	
05	1024	165	3	30	37	*****	
06	1041	165	3	28	34	*****	
07	1026	165	3	27	33	*****	
08	1024	165	3	27	33	*****	
09	1023	165	3	27	33	*****	
10	1020	165	3	27	32	*****	
11	1023	165	3	26	34	*****	
12	1008	165	3	27	47	*****	
13	1023	165	4	27	34	*****	
14	1024	165	2	27	33	*****	
15	1028	165	2	27	33	*****	
16	1013	165	4	27	33	*****	
17	1022	165	2	27	33	*****	
18	1036	165	3	29	74	*****	
19	1031	166	3	30	89	*****	
20	1027	165	2	31	92	*****	
21	997	164	2	31	89	*****	
22	1017	165	4	31	87	*****	
23	1022	165	3	31	90	*****	
24	1022	164	2	31	90	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1041	166	4	35	92	*****	
最 小	997	164	2	26	32	*****	
平 均	1023	165	3	30	55	*****	

*****は無効データ