

維持管理状況(測定)

2025年 12月 1日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1019	165	12	22	87	*****	
02	1040	165	13	22	87	*****	
03	1042	166	6	42	56	*****	
04	1028	165	8	135	36	*****	
05	1038	165	2	196	50	*****	
06	1036	165	5	335	76	*****	
07	1041	165	8	452	104	*****	
08	1057	165	12	538	147	*****	
09	1047	165	3	617	161	*****	
10	1035	165	4	827	160	*****	
11	1035	165	10	917	160	*****	
12	1047	165	20	966	165	*****	
13	1040	165	3	978	165	14	
14	1041	165	4	987	165	7	
15	1031	165	6	972	165	5	
16	1038	165	4	997	165	5	
17	1068	165	14	995	165	8	
18	1079	165	4	1017	165	13	
19	1068	165	3	1013	165	5	
20	1060	165	3	1011	165	5	
21	1055	165	4	1007	165	5	
22	1048	164	3	1001	165	4	
23	1050	165	3	1024	165	6	
24	1065	165	5	1009	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1079	166	20	1024	165	14	
最 小	1019	164	2	22	36	4	
平 均	1046	165	7	712	136	7	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 2日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1057	165	3	1008	165	5	
02	1056	165	5	1001	165	6	
03	1049	165	4	1005	165	5	
04	1046	165	4	1006	165	6	
05	1045	165	3	993	165	4	
06	1042	165	3	988	165	6	
07	1049	165	3	990	165	6	
08	1038	165	3	990	165	7	
09	1038	165	3	995	165	5	
10	1040	165	6	989	165	7	
11	1031	165	4	997	165	6	
12	1037	165	3	990	165	4	
13	1031	165	3	988	165	4	
14	1042	165	4	992	165	4	
15	1030	165	3	996	165	4	
16	1035	165	3	996	165	5	
17	1033	165	3	986	165	4	
18	1037	165	4	997	165	9	
19	1038	165	4	1002	165	5	
20	1041	165	4	1006	165	3	
21	1031	165	4	998	165	5	
22	1036	165	4	991	165	4	
23	1038	165	5	981	165	4	
24	1048	165	6	994	165	6	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1057	165	6	1008	165	9	
最 小	1030	165	3	981	165	3	
平 均	1040	165	4	995	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 3日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1040	165	3	991	165	5	
02	1052	165	4	997	165	6	
03	1051	165	3	991	165	8	
04	1051	165	3	1004	165	5	
05	1056	165	3	991	165	6	
06	1062	165	5	999	165	6	
07	1051	165	3	995	165	5	
08	1047	165	3	975	165	6	
09	1040	165	3	986	165	7	
10	1041	165	4	966	165	12	
11	1047	165	4	974	165	4	
12	1037	165	3	979	165	5	
13	1034	165	3	978	165	4	
14	1041	165	6	982	165	5	
15	1047	165	3	977	165	4	
16	1045	165	4	984	165	5	
17	1040	165	4	995	165	5	
18	1049	165	7	983	165	5	
19	1034	165	4	984	165	5	
20	1038	165	4	989	164	5	
21	1034	165	4	983	165	5	
22	1044	165	5	985	165	5	
23	1050	165	6	999	165	6	
24	1056	165	13	1035	165	13	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1062	165	13	1035	165	13	
最 小	1034	165	3	966	164	4	
平 均	1045	165	4	988	165	6	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 4日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1046	165	8	1034	165	9	
02	1066	165	12	1038	165	13	
03	1068	165	8	1020	165	10	
04	1053	165	9	1030	165	8	
05	1060	165	6	1020	165	7	
06	1052	165	4	1019	165	8	
07	1056	165	3	1009	165	6	
08	1073	165	6	1010	165	5	
09	1064	165	3	1000	165	5	
10	1063	165	7	1006	165	5	
11	1058	165	5	1003	165	5	
12	1056	165	3	999	165	5	
13	1054	165	3	1014	165	5	
14	1055	165	11	990	165	5	
15	1058	165	5	999	165	7	
16	1044	165	12	994	165	4	
17	1051	165	4	1000	165	6	
18	1034	165	5	975	165	5	
19	1034	165	4	983	165	4	
20	1030	165	4	995	166	5	
21	1029	165	3	979	164	5	
22	1028	165	4	981	165	4	
23	1021	164	2	968	165	6	
24	1015	165	2	956	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1073	165	12	1038	166	13	
最 小	1015	164	2	956	164	4	
平 均	1049	165	6	1001	165	6	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 5日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	992	165	3	969	165	4	
02	1024	165	4	970	165	5	
03	1033	165	4	976	165	4	
04	1044	166	4	967	165	4	
05	1033	165	3	979	165	5	
06	1033	165	3	975	165	4	
07	1046	164	3	980	165	4	
08	1060	165	4	994	165	5	
09	1053	166	4	974	165	4	
10	1069	165	4	977	165	5	
11	1087	165	7	978	165	5	
12	1066	164	3	974	165	6	
13	1053	166	3	972	166	5	
14	1053	165	3	971	165	5	
15	1066	165	4	1024	165	6	
16	1061	165	3	1007	165	4	
17	1056	165	4	1001	165	3	
18	1051	165	4	1015	165	5	
19	1063	165	2	1027	165	4	
20	1042	165	2	1001	165	3	
21	1044	164	2	995	165	4	
22	1039	165	2	997	165	5	
23	1046	165	3	984	165	4	
24	1043	165	3	965	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1087	166	7	1027	166	6	
最 小	992	164	2	965	165	3	
平 均	1048	165	3	986	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 6日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1036	165	3	982	165	5	
02	1025	166	5	994	165	6	
03	1046	165	2	990	165	4	
04	1034	165	3	995	165	7	
05	1042	164	2	995	165	4	
06	1040	165	3	989	165	5	
07	1032	165	3	981	165	4	
08	1044	165	2	979	165	4	
09	1030	165	3	977	165	4	
10	1004	165	4	978	165	4	
11	1002	165	2	985	165	4	
12	1005	165	2	974	165	4	
13	1016	165	2	981	165	4	
14	1036	165	3	997	165	4	
15	1039	165	3	1004	165	4	
16	1032	165	3	1003	165	4	
17	1038	165	3	1004	165	4	
18	1033	164	3	994	165	4	
19	1003	165	3	980	165	4	
20	1003	165	*****	999	165	*****	
21	1024	164	*****	1009	165	*****	
22	1040	165	4	1006	164	4	
23	1040	165	5	1020	165	4	
24	1030	165	3	995	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1046	166	5	1020	165	7	
最 小	1002	164	2	974	164	4	
平 均	1028	165	3	992	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 7日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1030	165	3	1003	165	4	
02	1044	165	5	1026	165	7	
03	1031	166	4	1026	165	4	
04	1038	165	3	1024	165	4	
05	1051	165	9	1028	165	5	
06	1072	165	3	1050	165	3	
07	1075	165	3	1048	165	4	
08	1024	165	4	1006	166	4	
09	994	166	4	976	165	3	
10	1004	164	24	985	165	4	
11	1007	165	2	995	165	3	
12	1007	165	2	1000	166	4	
13	1012	165	3	989	165	3	
14	1025	165	3	1008	165	3	
15	1035	165	3	1015	165	5	
16	1033	165	3	1011	165	3	
17	1030	165	4	1012	165	4	
18	1032	165	4	1022	165	5	
19	1029	165	3	1012	165	5	
20	1032	165	3	1003	165	4	
21	1026	165	3	1006	165	3	
22	1033	165	3	1003	165	3	
23	1026	165	3	1008	165	3	
24	1024	165	3	1004	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1075	166	24	1050	166	7	
最 小	994	164	2	976	165	3	
平 均	1030	165	4	1011	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 8日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1018	165	3	980	165	3	
02	1001	166	3	985	165	5	
03	1013	165	3	990	165	3	
04	1019	165	2	999	165	3	
05	1009	165	2	989	165	3	
06	1008	165	2	1000	165	4	
07	1019	165	2	996	165	3	
08	1014	165	2	995	165	3	
09	1015	164	3	998	165	3	
10	1021	165	3	986	165	4	
11	1016	165	2	978	165	3	
12	1006	166	2	991	165	4	
13	1024	164	2	963	165	4	
14	1019	165	2	996	165	3	
15	1019	165	2	994	165	3	
16	1023	164	3	996	165	3	
17	1033	165	3	995	165	2	
18	1039	165	4	994	165	4	
19	1053	165	3	1002	165	3	
20	1045	165	3	998	165	3	
21	1033	165	3	978	165	3	
22	1032	165	5	1003	165	3	
23	1038	165	3	988	165	4	
24	1026	165	3	995	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1053	166	5	1003	165	5	
最 小	1001	164	2	963	165	2	
平 均	1023	165	3	991	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 9日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1039	165	3	1008	165	2	
02	1015	165	4	995	165	3	
03	1040	165	3	1002	165	3	
04	1026	165	2	997	165	3	
05	1032	164	3	997	165	3	
06	1033	165	3	1002	165	3	
07	1046	165	4	1016	165	3	
08	1034	165	2	1014	165	3	
09	1037	165	2	1001	165	3	
10	1007	165	5	993	165	4	
11	1019	165	9	990	165	3	
12	1015	165	4	986	164	3	
13	1018	165	2	992	160	3	
14	1030	165	2	992	160	3	
15	1021	165	2	1002	165	3	
16	1014	165	2	996	165	3	
17	1019	165	2	1003	165	3	
18	1023	165	3	1000	165	4	
19	1019	165	2	1017	165	3	
20	1029	165	2	1010	165	3	
21	1012	165	2	1005	165	4	
22	1029	165	3	1020	165	3	
23	1016	165	3	1016	165	3	
24	1026	165	3	1014	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1046	165	9	1020	165	4	
最 小	1007	164	2	986	160	2	
平 均	1025	165	3	1003	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 10日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1020	165	2	1005	165	3	
02	1039	165	3	997	165	4	
03	1033	165	3	1013	165	3	
04	1041	165	2	1005	165	3	
05	1038	165	2	1012	165	3	
06	1039	165	3	1020	165	4	
07	1045	165	3	1026	165	3	
08	1045	164	3	1014	165	3	
09	1040	165	2	1012	165	3	
10	1045	165	4	1020	165	4	
11	1044	165	2	1030	165	4	
12	1040	165	2	1023	165	3	
13	1042	165	3	1022	165	3	
14	1048	165	3	1029	165	3	
15	1046	165	3	1031	165	4	
16	1045	165	2	1039	166	3	
17	1045	165	2	1033	164	3	
18	1053	165	4	1011	165	5	
19	1039	165	2	1040	165	6	
20	1024	165	2	1029	165	4	
21	1040	165	2	1041	165	14	
22	1047	165	2	1013	164	3	
23	1057	165	2	1018	165	7	
24	1039	165	2	1007	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1057	165	4	1041	166	14	
最 小	1020	164	2	997	164	3	
平 均	1041	165	3	1020	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 11日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1026	165	3	1014	165	4	
02	1045	165	3	1014	165	4	
03	1058	165	2	1010	165	3	
04	1051	165	2	1013	165	3	
05	1037	165	3	1025	165	3	
06	1036	165	2	1034	165	4	
07	1026	165	3	1013	164	3	
08	1034	165	2	1001	165	3	
09	1032	165	3	1003	165	3	
10	1021	166	5	1003	165	4	
11	1011	165	4	999	165	3	
12	1019	165	4	997	165	3	
13	1010	165	3	1009	165	3	
14	1024	165	3	1009	165	6	
15	1028	165	4	1018	165	3	
16	1029	165	3	1017	166	4	
17	1023	165	3	1032	165	3	
18	1044	165	4	1025	165	4	
19	1062	165	4	1038	165	3	
20	1068	165	16	1020	165	5	
21	1049	165	2	1013	165	2	
22	1038	165	2	1011	165	3	
23	1038	165	3	1031	165	4	
24	1039	165	2	1031	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1068	166	16	1038	166	6	
最 小	1010	165	2	997	164	2	
平 均	1035	165	4	1016	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 12日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1024	165	3	1025	165	4	
02	1040	165	3	1030	165	5	
03	1039	165	3	1025	165	3	
04	1047	165	3	1024	165	4	
05	1033	165	3	1030	165	3	
06	1032	165	2	1030	165	3	
07	1048	165	3	1029	165	3	
08	1034	165	2	1030	165	3	
09	1030	165	2	1024	165	3	
10	1026	165	3	1019	165	4	
11	1024	165	3	1025	165	3	
12	1038	165	3	1024	165	3	
13	1027	165	2	1025	165	3	
14	1019	165	2	1028	165	3	
15	1025	165	3	1021	165	3	
16	1044	164	2	1028	165	3	
17	1035	165	2	995	165	3	
18	1031	165	5	1018	165	5	
19	1038	165	3	1033	165	4	
20	1048	165	4	1031	165	3	
21	1033	164	3	1010	165	3	
22	1036	165	3	1028	165	4	
23	1054	165	6	1022	165	3	
24	1040	165	4	1015	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1054	165	6	1033	165	5	
最 小	1019	164	2	995	165	3	
平 均	1035	165	3	1024	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 13日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1047	165	2	1028	165	3	
02	1035	165	4	1030	165	5	
03	1047	165	3	1030	165	3	
04	1044	165	3	1029	165	3	
05	1045	165	3	1017	165	3	
06	1061	165	4	1021	165	3	
07	1058	165	3	1035	165	3	
08	1048	165	2	1023	165	3	
09	1045	165	3	1013	165	3	
10	1050	165	3	1012	165	4	
11	1041	165	3	1030	165	3	
12	1052	165	3	1027	165	6	
13	1049	165	2	1029	165	3	
14	1049	165	2	1020	165	3	
15	1055	165	3	1014	165	3	
16	1050	165	3	1019	165	3	
17	1045	165	2	1033	165	3	
18	1030	165	3	1020	165	4	
19	1031	165	2	985	165	3	
20	1026	165	*****	1011	165	*****	
21	1051	165	*****	986	164	*****	
22	1071	165	5	1033	166	5	
23	1068	165	4	1053	165	4	
24	1091	165	3	1040	164	6	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1091	165	5	1053	166	6	
最 小	1026	165	2	985	164	3	
平 均	1050	165	3	1022	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 14日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1080	165	2	1049	165	3	
02	1065	165	3	1042	165	3	
03	1058	165	2	1033	165	3	
04	1064	165	2	1040	165	3	
05	1078	165	2	1032	165	3	
06	1067	165	3	1028	165	3	
07	1067	165	1	1028	165	3	
08	1064	165	2	1030	165	3	
09	1066	165	2	1029	165	3	
10	1051	165	3	1031	165	4	
11	1052	165	1	1032	165	3	
12	1052	165	2	1026	165	3	
13	1048	165	2	1024	166	3	
14	1043	165	2	1015	165	3	
15	1026	165	6	1017	165	3	
16	1039	165	2	1012	165	2	
17	1019	165	2	996	165	3	
18	1028	165	3	1002	165	4	
19	1013	165	3	1007	165	3	
20	1013	165	2	1015	165	3	
21	1018	165	3	1006	165	3	
22	1025	164	2	1000	165	2	
23	1028	165	2	1007	165	3	
24	1023	165	3	1011	164	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1080	165	6	1049	166	4	
最 小	1013	164	1	996	164	2	
平 均	1045	165	2	1021	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 15日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1012	165	3	997	165	3	
02	1021	165	7	1002	165	5	
03	1024	165	2	1013	165	3	
04	1026	165	2	1004	165	3	
05	1028	165	3	1008	165	2	
06	1028	165	2	1004	165	2	
07	1029	166	2	1004	165	2	
08	1034	165	1	1002	165	2	
09	1022	165	1	994	165	2	
10	1027	165	3	984	165	4	
11	1009	165	2	972	165	3	
12	992	165	2	994	165	2	
13	1006	165	3	968	165	3	
14	1008	165	1	974	165	3	
15	1011	165	1	975	165	3	
16	1028	165	1	1000	165	3	
17	1022	165	1	961	165	3	
18	1037	165	2	1006	166	5	
19	1039	165	1	1001	165	3	
20	1034	165	2	1013	165	4	
21	1054	165	1	1011	165	2	
22	1045	165	2	1019	165	4	
23	1052	165	5	1014	165	4	
24	1056	165	2	1007	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1056	166	7	1019	166	5	
最 小	992	165	1	961	165	2	
平 均	1027	165	2	997	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 16日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1045	165	5	1020	165	4	
02	1046	165	3	993	165	5	
03	1046	165	3	1024	165	3	
04	1045	165	2	1014	165	3	
05	1046	165	1	1006	165	3	
06	1036	165	2	1009	165	3	
07	1036	165	2	1002	165	3	
08	1027	165	2	1012	165	4	
09	1037	165	2	1007	165	3	
10	1040	165	3	1010	165	4	
11	1031	165	2	998	165	3	
12	1019	165	2	1003	165	2	
13	1024	165	2	1003	165	2	
14	1022	165	2	1010	165	2	
15	1023	165	2	1003	165	2	
16	1038	165	1	1016	165	2	
17	1063	165	1	1021	165	2	
18	1052	165	3	1004	165	4	
19	1034	165	1	1031	165	3	
20	1026	165	1	1023	165	2	
21	1044	165	1	1019	165	2	
22	1025	165	2	1009	165	2	
23	1027	165	2	1015	165	2	
24	1014	165	3	1000	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1063	165	5	1031	165	5	
最 小	1014	165	1	993	165	2	
平 均	1035	165	2	1011	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 17日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1020	165	1	1019	165	3	
02	1034	165	3	1021	165	4	
03	1031	165	1	1029	165	2	
04	1036	165	2	1020	165	2	
05	1029	165	2	1035	165	3	
06	1033	165	2	1035	165	3	
07	1038	165	2	1015	165	2	
08	1037	165	1	1020	165	3	
09	1036	165	2	1022	165	2	
10	1043	165	3	1013	165	3	
11	1052	165	3	1021	166	2	
12	1032	165	3	1020	165	2	
13	1028	165	2	1024	165	2	
14	1035	165	2	1020	165	2	
15	1036	166	3	1019	165	3	
16	1043	165	5	1018	165	2	
17	1036	165	2	1025	165	2	
18	1054	165	6	1018	165	3	
19	1039	165	2	1015	165	2	
20	1033	164	1	1007	165	2	
21	1055	165	2	1022	165	3	
22	1061	165	5	1024	165	2	
23	1071	165	2	1020	165	2	
24	1060	165	3	1002	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1071	166	6	1035	166	4	
最 小	1020	164	1	1002	165	2	
平 均	1041	165	3	1020	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 18日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1043	165	1	985	165	3	
02	1052	165	4	999	165	3	
03	1053	165	2	1003	165	3	
04	1049	165	2	1005	165	3	
05	1049	165	5	1003	165	3	
06	1043	165	3	996	166	3	
07	1044	165	2	998	164	3	
08	1021	166	5	994	165	2	
09	1042	165	3	991	165	3	
10	1049	165	2	992	165	4	
11	1045	165	1	991	165	2	
12	1040	165	2	985	165	3	
13	1032	165	1	1003	165	3	
14	1024	165	2	989	165	3	
15	1024	165	1	984	165	3	
16	1033	165	2	988	165	3	
17	1023	165	1	983	165	3	
18	1031	165	2	990	165	4	
19	1034	165	1	982	165	3	
20	1029	165	2	984	165	3	
21	1029	165	1	981	165	3	
22	1012	165	2	975	165	3	
23	1023	165	2	977	165	3	
24	989	165	2	959	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1053	166	5	1005	166	4	
最 小	989	165	1	959	164	2	
平 均	1034	165	2	989	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 19日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	2	963	165	3	
02	1012	165	2	976	165	4	
03	1024	165	2	976	165	3	
04	1034	165	2	983	165	3	
05	1032	165	1	989	165	3	
06	1019	165	2	984	165	3	
07	1004	165	2	978	165	3	
08	1012	165	2	980	165	3	
09	1027	164	2	983	165	3	
10	1023	165	3	979	165	5	
11	1027	165	2	983	165	3	
12	1006	165	2	978	165	3	
13	1002	165	1	980	165	3	
14	997	165	2	976	165	3	
15	1005	164	1	989	165	2	
16	1027	165	2	997	165	2	
17	1025	164	1	991	165	2	
18	1031	166	2	990	165	4	
19	1041	164	2	991	165	2	
20	1017	165	2	991	165	3	
21	1018	165	2	981	165	3	
22	1003	165	4	995	165	3	
23	1008	165	1	969	165	3	
24	999	165	2	987	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1041	166	4	997	165	5	
最 小	997	164	1	963	165	2	
平 均	1016	165	2	983	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 20日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1026	165	3	1000	165	3	
02	1009	165	3	987	165	5	
03	1010	165	2	997	165	3	
04	1015	165	1	995	165	3	
05	1021	165	1	1001	165	3	
06	1022	165	2	993	165	3	
07	1025	165	1	1006	165	3	
08	1019	165	1	1004	165	2	
09	1018	165	2	1014	165	2	
10	1024	165	3	999	165	4	
11	1029	165	1	989	165	2	
12	1017	165	2	1002	165	3	
13	1019	165	2	1010	165	2	
14	1016	165	2	1007	165	2	
15	1022	165	1	999	165	2	
16	1028	165	1	996	165	2	
17	1020	165	2	1005	165	2	
18	1008	165	3	1013	165	5	
19	1020	165	2	1020	165	2	
20	1011	165	*****	1026	165	*****	
21	1033	165	*****	1022	165	*****	
22	1026	165	3	1022	165	3	
23	1042	165	2	1022	165	3	
24	1047	165	2	1029	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1047	165	3	1029	165	5	
最 小	1008	165	1	987	165	2	
平 均	1022	165	2	1007	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 21日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1043	165	3	1029	165	3	
02	1038	165	6	1034	165	7	
03	1034	165	3	1031	165	3	
04	1049	165	4	1045	165	3	
05	1073	165	3	1071	165	3	
06	1087	164	5	1060	165	9	
07	1111	165	24	1055	165	6	
08	1072	166	11	1056	165	7	
09	1034	164	3	1033	165	3	
10	1019	165	5	1009	165	4	
11	1033	165	2	1009	165	3	
12	1019	165	3	1024	165	4	
13	1018	165	2	1021	165	3	
14	1013	165	3	1008	164	3	
15	1023	165	2	1022	165	2	
16	1008	165	3	1019	165	2	
17	1012	165	2	1020	165	3	
18	1014	165	4	1005	165	4	
19	1021	165	3	1012	165	4	
20	1002	165	3	1028	165	3	
21	1007	165	3	1000	165	3	
22	990	165	3	1025	165	5	
23	1010	165	3	1018	165	3	
24	1001	165	3	1028	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1111	166	24	1071	165	9	
最 小	990	164	2	1000	164	2	
平 均	1030	165	4	1028	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 22日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1020	165	2	1003	165	3	
02	1011	165	4	1004	165	4	
03	999	165	3	1015	165	3	
04	1004	165	5	1018	165	3	
05	988	165	3	993	165	3	
06	994	165	3	1010	165	3	
07	1003	165	2	1016	165	3	
08	1018	165	4	1022	165	3	
09	1008	165	2	1023	165	3	
10	1024	165	4	1004	165	4	
11	1010	165	2	1022	165	3	
12	1017	165	3	1027	165	3	
13	1018	165	3	1010	165	3	
14	1017	165	3	1007	165	3	
15	1014	165	3	1017	165	2	
16	1021	165	2	1008	165	2	
17	1020	165	2	1006	165	2	
18	1019	165	3	1012	165	4	
19	1017	165	3	1013	165	2	
20	1012	165	3	1002	165	2	
21	1015	165	3	1019	165	4	
22	1020	165	4	1016	165	4	
23	1008	165	4	991	165	3	
24	1011	165	3	1015	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1024	165	5	1027	165	4	
最 小	988	165	2	991	165	2	
平 均	1012	165	3	1011	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 23日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1012	165	3	1002	165	3	
02	1018	165	5	1009	165	4	
03	1026	165	4	1005	165	3	
04	1014	165	3	1005	165	3	
05	1026	165	3	1018	165	3	
06	1022	165	2	1012	165	3	
07	1021	165	2	1005	165	3	
08	1022	165	2	1022	165	3	
09	1018	165	4	1038	165	4	
10	1015	165	3	1032	165	6	
11	1028	166	3	1031	166	3	
12	1021	165	3	1020	165	3	
13	1025	165	3	1007	165	3	
14	1034	165	4	1014	165	3	
15	1045	165	4	1017	165	3	
16	1041	165	5	1023	165	3	
17	1026	165	4	1009	165	3	
18	1030	165	4	1028	164	7	
19	1048	165	8	1026	165	3	
20	1027	165	3	1018	165	3	
21	1033	165	3	1001	165	3	
22	997	165	3	990	165	3	
23	1032	165	15	1010	165	3	
24	1027	165	2	1009	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1048	166	15	1038	166	7	
最 小	997	165	2	990	164	2	
平 均	1025	165	4	1015	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 24日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1011	165	3	1008	165	3	
02	1018	166	4	1005	165	4	
03	1028	165	3	1009	165	3	
04	1031	165	3	1018	165	4	
05	1030	165	3	1015	165	3	
06	1033	165	2	1008	165	3	
07	1008	165	2	1014	165	3	
08	1020	165	2	1013	165	3	
09	1033	165	5	1019	165	4	
10	1028	165	5	1009	165	5	
11	1053	165	5	1014	165	4	
12	1038	165	6	1015	165	4	
13	1052	165	4	1036	165	4	
14	1044	165	3	1026	165	3	
15	1051	165	4	1021	165	3	
16	1066	165	5	1037	165	3	
17	1068	165	5	1026	165	4	
18	1066	165	5	1028	165	5	
19	1062	165	3	1021	165	4	
20	1059	165	3	1009	166	3	
21	1054	165	3	1022	165	3	
22	1043	165	3	1001	165	3	
23	1048	165	4	987	164	3	
24	1053	165	7	1020	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1068	166	7	1037	166	5	
最 小	1008	165	2	987	164	3	
平 均	1042	165	4	1016	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 25日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1059	165	4	1014	165	4	
02	1048	165	7	1029	165	7	
03	1066	165	3	1035	165	3	
04	1052	165	3	1031	165	4	
05	1061	165	4	1020	165	3	
06	1070	165	4	1026	165	3	
07	1067	165	3	1018	165	3	
08	1048	165	3	1014	165	3	
09	1052	165	4	1007	165	3	
10	1066	165	7	1010	165	4	
11	1054	165	3	1007	165	3	
12	1038	165	3	1014	165	3	
13	1054	165	4	999	165	3	
14	1048	165	3	1011	165	3	
15	1061	165	3	1018	165	4	
16	1047	166	4	1010	165	4	
17	1060	165	4	1018	165	4	
18	1069	165	7	1010	165	7	
19	1073	165	4	1014	165	4	
20	1086	165	3	1012	165	5	
21	1051	165	3	1011	165	3	
22	1053	164	3	1007	165	3	
23	1054	165	4	1000	164	3	
24	1049	165	6	1001	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1086	166	7	1035	165	7	
最 小	1038	164	3	999	164	3	
平 均	1058	165	4	1014	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 26日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1056	165	5	1006	165	3	
02	1063	165	6	1009	165	4	
03	1066	165	5	1003	165	3	
04	1068	165	5	1004	165	3	
05	1070	165	7	1009	165	3	
06	1060	165	4	1010	165	3	
07	1057	165	7	1010	165	4	
08	1053	165	5	1000	165	3	
09	1059	165	6	1003	165	3	
10	1048	165	7	992	165	4	
11	1036	165	4	1003	165	3	
12	1052	165	5	1001	165	3	
13	1041	165	4	1008	165	3	
14	1054	165	4	1003	165	3	
15	1045	165	4	1007	165	5	
16	1026	165	4	1006	165	5	
17	1037	165	4	997	165	3	
18	1039	165	4	1005	164	5	
19	1049	165	5	1012	165	4	
20	1038	165	5	1011	165	3	
21	1026	165	4	1008	165	3	
22	1038	165	6	995	165	3	
23	1048	165	4	997	165	3	
24	1050	165	3	1008	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1070	165	7	1012	165	5	
最 小	1026	165	3	992	164	3	
平 均	1049	165	5	1004	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 27日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1035	165	3	1006	165	4	
02	1033	165	3	1007	165	4	
03	1043	165	3	1010	165	3	
04	1031	165	3	1006	165	3	
05	1024	165	4	1014	165	3	
06	1018	165	3	1011	165	4	
07	1032	165	3	1016	165	4	
08	1026	165	2	1008	165	4	
09	1007	165	3	1017	165	3	
10	1023	165	6	1013	165	5	
11	1022	165	3	1016	165	3	
12	1032	165	3	1020	165	3	
13	1021	165	3	1012	165	3	
14	1037	165	3	1013	165	3	
15	1022	165	3	1011	165	3	
16	1016	166	4	997	165	3	
17	1011	165	4	1009	165	4	
18	1000	165	5	1003	165	4	
19	997	165	3	1007	165	3	
20	999	165	*****	1012	165	*****	
21	998	165	*****	1019	165	*****	
22	986	165	3	1003	165	3	
23	984	165	2	990	165	3	
24	977	165	3	983	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1043	166	6	1020	165	5	
最 小	977	165	2	983	165	3	
平 均	1016	165	3	1008	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 28日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	982	165	3	988	165	3	
02	979	165	3	976	165	4	
03	975	165	3	728	165	*****	
04	975	165	4	339	165	*****	
05	965	165	2	301	162	*****	
06	968	165	5	286	157	*****	
07	970	165	3	263	152	*****	
08	982	165	2	245	149	*****	
09	979	165	2	230	145	*****	
10	972	165	4	219	140	*****	
11	982	165	3	223	134	*****	
12	983	165	2	270	112	*****	
13	994	165	2	268	98	*****	
14	988	165	2	262	90	*****	
15	985	165	2	255	83	*****	
16	990	165	2	247	87	*****	
17	984	166	3	240	86	*****	
18	1008	164	2	233	86	*****	
19	978	165	3	226	87	*****	
20	984	165	2	220	87	*****	
21	993	165	2	214	86	*****	
22	997	165	2	209	86	*****	
23	982	165	2	202	87	*****	
24	997	165	2	196	89	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1008	166	5	988	165	4	
最 小	965	164	2	196	83	3	
平 均	983	165	3	327	119	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 29日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1009	165	3	191	87	*****	
02	1017	165	3	185	86	*****	
03	1014	165	3	180	87	*****	
04	1012	165	2	175	89	*****	
05	1002	165	3	171	87	*****	
06	999	165	2	168	86	*****	
07	1002	165	2	165	88	*****	
08	1003	165	2	163	88	*****	
09	1017	165	2	160	86	*****	
10	1036	165	6	157	87	*****	
11	1019	165	4	153	84	*****	
12	1015	165	4	150	84	*****	
13	1021	165	3	147	84	*****	
14	1002	165	4	146	87	*****	
15	1007	165	3	146	86	*****	
16	992	165	3	144	88	*****	
17	995	165	3	141	89	*****	
18	991	165	7	139	87	*****	
19	989	165	5	137	86	*****	
20	1008	164	2	135	87	*****	
21	1018	165	3	133	88	*****	
22	1011	165	3	132	87	*****	
23	1001	165	3	130	86	*****	
24	1014	165	2	128	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1036	165	7	191	89	*****	
最 小	989	164	2	128	84	*****	
平 均	1008	165	3	153	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 30日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	165	5	127	88	*****	
02	999	165	4	125	87	*****	
03	1001	165	3	123	86	*****	
04	986	165	3	121	88	*****	
05	992	165	3	119	88	*****	
06	986	165	6	118	87	*****	
07	986	165	3	117	86	*****	
08	989	165	4	115	88	*****	
09	993	165	3	113	89	*****	
10	974	165	4	112	87	*****	
11	978	165	4	111	86	*****	
12	974	165	3	109	88	*****	
13	978	165	2	107	88	*****	
14	993	165	2	106	87	*****	
15	993	165	4	105	86	*****	
16	994	165	3	103	88	*****	
17	996	165	4	102	88	*****	
18	1015	165	3	101	87	*****	
19	1011	165	6	99	86	*****	
20	1020	165	4	98	87	*****	
21	1012	165	3	97	88	*****	
22	1007	165	4	96	87	*****	
23	1012	165	2	94	86	*****	
24	994	165	3	93	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1020	165	6	127	89	*****	
最 小	974	165	2	93	86	*****	
平 均	995	165	4	109	87	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2025年 12月 31日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≧800	約160	≦80	≧800	約160	≦80	
01	987	165	3	92	88	*****	
02	994	165	5	91	87	*****	
03	999	165	4	90	86	*****	
04	996	165	5	88	88	*****	
05	991	165	3	87	87	*****	
06	997	165	3	87	86	*****	
07	996	165	4	86	87	*****	
08	995	165	3	84	89	*****	
09	987	165	5	83	87	*****	
10	989	165	4	82	86	*****	
11	984	165	3	81	89	*****	
12	982	165	3	80	87	*****	
13	977	165	2	79	85	*****	
14	982	165	3	78	88	*****	
15	989	165	2	77	87	*****	
16	982	165	4	76	86	*****	
17	982	165	3	76	88	*****	
18	988	165	3	75	88	*****	
19	977	165	3	74	86	*****	
20	980	165	3	73	86	*****	
21	979	165	5	72	88	*****	
22	980	165	2	71	87	*****	
23	965	165	5	70	86	*****	
24	1006	165	2	69	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1006	165	5	92	89	*****	
最 小	965	165	2	69	85	*****	
平 均	987	165	3	80	87	*****	

*****は無効データ