

維持管理状況(測定)

2026年 6月 1日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	27	87	*****	1017	165	9	
02	27	87	*****	1016	165	4	
03	26	87	*****	1019	165	2	
04	27	87	*****	1004	165	2	
05	27	87	*****	1017	165	3	
06	27	87	*****	1023	165	2	
07	27	87	*****	1012	165	3	
08	27	87	*****	1022	165	3	
09	28	87	*****	1017	165	4	
10	28	42	*****	1020	165	6	
11	28	78	*****	1021	165	3	
12	28	88	*****	1016	166	3	
13	28	88	*****	998	165	2	
14	28	88	*****	1013	165	3	
15	28	88	*****	1021	165	2	
16	28	88	*****	1023	165	3	
17	28	87	*****	1030	165	4	
18	28	87	*****	1028	165	3	
19	28	87	*****	1024	165	10	
20	28	85	*****	1023	165	6	
21	28	86	*****	1031	165	3	
22	27	88	*****	1014	165	3	
23	27	87	*****	1008	165	3	
24	27	88	*****	1004	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	28	88	*****	1031	166	10	
最 小	26	42	*****	998	165	2	
平 均	28	85	*****	1018	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 2日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	27	88	*****	1008	165	2	
02	27	87	*****	1005	165	5	
03	27	87	*****	996	165	3	
04	27	87	*****	1003	166	3	
05	27	87	*****	987	165	2	
06	28	87	*****	987	166	3	
07	28	87	*****	988	165	4	
08	28	87	*****	987	165	3	
09	28	87	*****	985	165	2	
10	28	87	*****	986	165	3	
11	28	87	*****	987	165	3	
12	29	87	*****	995	166	4	
13	29	87	*****	977	165	2	
14	29	86	*****	976	165	2	
15	29	86	*****	990	165	3	
16	29	88	*****	979	166	4	
17	29	88	*****	980	165	3	
18	29	88	*****	995	165	7	
19	29	85	*****	1004	165	4	
20	29	86	*****	1002	165	5	
21	28	89	*****	1020	165	7	
22	28	88	*****	999	165	2	
23	28	87	*****	1001	165	4	
24	28	87	*****	1005	165	7	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	29	89	*****	1020	166	7	
最 小	27	85	*****	976	165	2	
平 均	28	87	*****	993	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 3日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	28	87	*****	1019	165	6	
02	28	87	*****	1010	165	4	
03	28	87	*****	1006	165	3	
04	29	87	*****	1013	165	3	
05	29	87	*****	1009	165	3	
06	29	86	*****	1007	165	3	
07	28	87	*****	1010	165	17	
08	28	86	*****	1011	165	2	
09	28	87	*****	1020	165	7	
10	29	87	*****	1001	165	5	
11	29	87	*****	1000	165	3	
12	29	88	*****	1001	165	5	
13	29	87	*****	997	164	4	
14	29	87	*****	1000	160	4	
15	29	87	*****	992	160	3	
16	29	87	*****	991	160	3	
17	29	87	*****	990	160	6	
18	28	87	*****	994	160	6	
19	29	87	*****	994	160	4	
20	28	87	*****	997	162	6	
21	28	87	*****	1017	165	8	
22	29	88	*****	1030	165	6	
23	29	88	*****	1021	165	4	
24	29	86	*****	1007	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	29	88	*****	1030	165	17	
最 小	28	86	*****	990	160	2	
平 均	29	87	*****	1006	164	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 4日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	28	87	*****	1012	165	4	
02	29	87	*****	1009	165	8	
03	29	88	*****	999	165	4	
04	29	87	*****	1001	165	4	
05	29	86	*****	1013	164	7	
06	29	87	*****	1007	165	3	
07	28	87	*****	1015	165	2	
08	28	87	*****	1014	165	4	
09	29	87	*****	1007	166	8	
10	29	88	*****	999	165	4	
11	29	88	*****	1000	165	5	
12	29	87	*****	1005	165	3	
13	29	87	*****	1013	165	18	
14	29	88	*****	1036	164	3	
15	29	88	*****	1023	165	11	
16	29	88	*****	1054	165	5	
17	29	87	*****	1034	165	6	
18	29	88	*****	1026	165	5	
19	29	88	*****	1030	165	4	
20	29	87	*****	1031	165	3	
21	28	85	*****	1027	165	5	
22	28	86	*****	1035	165	3	
23	28	88	*****	1037	165	4	
24	28	87	*****	1036	165	6	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	29	88	*****	1054	166	18	
最 小	28	85	*****	999	164	2	
平 均	29	87	*****	1019	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 5日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	28	87	*****	1041	165	21	
02	28	86	*****	1027	165	14	
03	28	87	*****	1028	165	3	
04	28	87	*****	1024	165	3	
05	28	86	*****	1022	165	5	
06	28	87	*****	1014	165	5	
07	28	88	*****	1014	165	4	
08	29	87	*****	1022	165	4	
09	29	87	*****	1016	165	3	
10	29	81	*****	1017	165	5	
11	28	54	*****	1018	165	11	
12	28	52	*****	1012	165	2	
13	28	51	*****	1025	165	6	
14	28	49	*****	1025	165	5	
15	28	83	*****	1017	165	4	
16	28	87	*****	1007	165	4	
17	28	88	*****	1016	165	3	
18	29	88	*****	1005	165	5	
19	28	88	*****	1002	165	3	
20	28	87	*****	1001	165	2	
21	28	87	*****	1002	165	3	
22	28	86	*****	1004	165	2	
23	28	87	*****	995	165	3	
24	28	87	*****	1004	165	7	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	29	88	*****	1041	165	21	
最 小	28	49	*****	995	165	2	
平 均	28	81	*****	1015	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 6日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	28	88	*****	1008	165	6	
02	28	87	*****	1003	165	4	
03	28	86	*****	990	165	2	
04	28	86	*****	980	165	2	
05	28	87	*****	982	165	3	
06	28	88	*****	978	165	2	
07	28	87	*****	977	165	3	
08	28	87	*****	990	165	5	
09	28	86	*****	985	165	3	
10	28	86	*****	983	165	5	
11	28	86	*****	970	165	4	
12	28	89	*****	968	165	4	
13	28	88	*****	960	164	3	
14	28	87	*****	965	166	6	
15	28	87	*****	967	165	4	
16	28	86	*****	973	165	3	
17	28	86	*****	982	165	3	
18	28	88	*****	996	164	13	
19	28	87	*****	1001	166	4	
20	28	87	*****	1005	165	*****	
21	28	88	*****	999	164	*****	
22	76	60	*****	1000	165	4	
23	58	86	*****	1012	165	9	
24	38	84	*****	1010	164	13	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	76	89	*****	1012	166	13	
最 小	28	60	*****	960	164	2	
平 均	32	86	*****	987	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 7日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	35	83	*****	999	165	3	
02	35	84	*****	1001	165	4	
03	34	84	*****	1001	165	5	
04	34	83	*****	999	165	4	
05	34	84	*****	987	165	3	
06	33	83	*****	988	165	3	
07	33	84	*****	984	165	3	
08	33	83	*****	983	165	3	
09	33	84	*****	984	165	3	
10	33	84	*****	990	165	4	
11	33	86	*****	984	165	2	
12	33	87	*****	994	165	4	
13	33	88	*****	998	165	3	
14	32	88	*****	996	165	14	
15	32	87	*****	1016	163	8	
16	32	85	*****	1003	160	2	
17	32	86	*****	1006	160	5	
18	32	87	*****	1004	160	8	
19	31	87	*****	1018	160	5	
20	31	87	*****	1014	160	5	
21	31	87	*****	1006	160	4	
22	31	87	*****	1017	160	5	
23	31	87	*****	1015	163	3	
24	31	87	*****	1011	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	35	88	*****	1018	165	14	
最 小	31	83	*****	983	160	2	
平 均	33	86	*****	1000	163	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 8日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	31	87	*****	1016	165	3	
02	31	87	*****	1002	161	10	
03	71	53	*****	1006	164	7	
04	183	44	*****	1007	165	9	
05	294	54	*****	1015	165	8	
06	405	72	*****	1010	165	6	
07	576	102	*****	1010	165	7	
08	626	145	*****	1005	165	8	
09	773	165	*****	1002	165	9	
10	939	165	*****	1010	165	4	
11	956	165	*****	994	165	5	
12	948	165	4	990	165	4	
13	966	165	6	985	165	5	
14	950	165	7	979	165	8	
15	970	165	14	981	165	5	
16	985	165	9	984	165	4	
17	993	165	9	980	165	4	
18	1006	165	10	972	165	4	
19	1007	165	4	972	165	4	
20	1015	165	13	970	165	8	
21	1007	165	7	949	165	7	
22	1008	165	7	948	165	6	
23	994	165	6	939	165	5	
24	1012	165	9	934	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1015	165	14	1016	165	10	
最 小	31	44	4	934	161	3	
平 均	739	137	8	986	165	6	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 9日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1002	165	8	938	165	3	
02	1011	165	6	937	165	5	
03	994	165	11	941	165	3	
04	1004	165	5	942	165	3	
05	990	164	4	944	165	4	
06	1005	166	8	942	165	3	
07	1005	165	5	938	165	4	
08	1005	165	5	936	165	4	
09	1010	165	5	944	165	4	
10	1008	165	6	947	165	7	
11	1001	165	7	957	165	5	
12	1011	165	9	952	164	3	
13	1007	165	11	942	165	3	
14	1001	165	5	938	165	6	
15	1000	165	9	930	165	4	
16	1000	165	9	930	166	5	
17	997	165	6	934	165	3	
18	995	165	6	939	165	5	
19	993	165	6	942	165	2	
20	1008	165	11	943	165	3	
21	999	165	4	944	165	3	
22	994	164	7	937	165	6	
23	1003	165	8	934	165	5	
24	992	165	7	930	165	6	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1011	166	11	957	166	7	
最 小	990	164	4	930	164	2	
平 均	1001	165	7	940	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 10日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	986	165	6	929	165	4	
02	999	165	5	933	165	6	
03	1000	165	6	939	165	4	
04	981	165	4	936	165	3	
05	987	165	4	942	165	3	
06	993	165	5	940	165	3	
07	1004	165	5	938	165	3	
08	996	165	3	932	166	4	
09	994	165	4	933	165	3	
10	992	165	4	934	165	4	
11	1000	165	5	926	165	3	
12	998	165	5	929	165	4	
13	1003	165	4	924	165	3	
14	1011	165	6	921	165	8	
15	1009	165	5	925	165	4	
16	1011	165	6	921	165	3	
17	1013	165	10	925	165	4	
18	1016	165	7	938	165	4	
19	1012	165	8	942	165	3	
20	1017	165	10	938	165	5	
21	1005	165	6	935	165	4	
22	1017	165	6	932	165	2	
23	1015	165	10	933	165	5	
24	1008	165	7	934	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1017	165	10	942	166	8	
最 小	981	165	3	921	165	2	
平 均	1003	165	6	932	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 11日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1021	165	10	938	165	5	
02	1024	165	6	971	165	8	
03	1001	165	15	982	165	7	
04	1020	165	14	982	165	6	
05	1023	165	16	969	165	3	
06	1008	165	5	971	165	5	
07	1014	165	6	969	165	3	
08	1016	165	10	968	165	7	
09	1021	165	9	965	165	5	
10	1017	165	6	967	164	5	
11	1022	165	10	971	165	5	
12	1017	165	10	970	165	5	
13	1006	165	10	971	165	5	
14	1019	166	6	969	165	4	
15	1011	164	7	969	165	4	
16	1009	165	4	972	165	4	
17	1013	165	9	976	165	4	
18	1004	165	4	977	165	5	
19	999	165	3	977	165	4	
20	989	165	6	975	165	5	
21	1012	165	5	981	166	7	
22	1007	165	6	984	165	3	
23	1015	165	6	974	165	3	
24	1003	165	8	978	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1024	166	16	984	166	8	
最 小	989	164	3	938	164	3	
平 均	1012	165	8	972	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 12日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1019	165	6	973	165	3	
02	1025	165	5	971	165	3	
03	1028	165	10	969	165	3	
04	1014	165	5	969	165	6	
05	1045	165	10	973	165	4	
06	1031	165	6	978	166	8	
07	1026	165	5	991	165	11	
08	1015	165	4	990	164	2	
09	1025	165	10	976	165	3	
10	1009	165	6	969	165	3	
11	1019	165	6	975	165	3	
12	1023	165	5	980	165	9	
13	1025	165	11	978	165	6	
14	1025	165	9	985	165	4	
15	1024	165	6	990	165	9	
16	1021	165	6	986	165	5	
17	1013	165	7	978	165	5	
18	1019	165	7	978	165	5	
19	1017	165	6	978	165	6	
20	1018	165	11	972	166	7	
21	1016	165	8	970	165	5	
22	996	165	4	974	164	26	
23	1004	165	5	954	165	5	
24	1004	165	4	954	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1045	165	11	991	166	26	
最 小	996	165	4	954	164	2	
平 均	1019	165	7	975	165	6	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 13日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1008	165	6	954	165	6	
02	1003	165	5	952	165	5	
03	1004	165	4	943	165	5	
04	1016	165	7	942	165	6	
05	1005	165	5	949	162	9	
06	1003	165	6	949	160	8	
07	1007	163	7	953	160	4	
08	1008	166	7	946	160	4	
09	1012	165	9	942	160	3	
10	1016	165	4	939	163	12	
11	1017	165	4	948	165	10	
12	1018	165	4	939	165	3	
13	1019	165	11	935	165	3	
14	1015	165	5	932	165	6	
15	1025	165	5	920	165	2	
16	1008	165	4	922	165	3	
17	1019	165	6	938	165	12	
18	1017	165	5	943	165	6	
19	1024	165	5	939	165	2	
20	1008	165	*****	938	166	*****	
21	1014	165	*****	933	165	*****	
22	1017	165	3	938	165	3	
23	1008	165	5	939	165	3	
24	998	165	3	939	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1025	166	11	954	166	12	
最 小	998	163	3	920	160	2	
平 均	1012	165	5	941	164	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 14日(日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1005	165	4	940	165	2	
02	1004	165	2	957	165	5	
03	1003	165	3	962	165	2	
04	1001	165	5	959	165	3	
05	997	165	3	969	165	2	
06	985	165	3	964	165	2	
07	990	165	3	960	165	2	
08	993	165	4	969	165	4	
09	953	165	4	969	165	2	
10	968	165	3	954	166	4	
11	978	165	3	966	165	3	
12	974	165	5	964	165	2	
13	978	165	3	959	165	2	
14	994	165	2	960	165	3	
15	1000	165	3	961	165	6	
16	1002	165	5	959	165	4	
17	991	165	7	956	165	5	
18	997	166	3	962	164	5	
19	999	165	3	967	165	9	
20	994	165	3	973	165	3	
21	999	164	3	966	165	2	
22	990	165	3	960	165	4	
23	993	165	3	963	165	3	
24	995	165	4	962	164	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1005	166	7	973	166	9	
最 小	953	164	2	940	164	2	
平 均	991	165	4	962	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 15日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	995	165	4	957	165	3	
02	996	165	9	964	165	4	
03	993	165	6	966	165	5	
04	995	165	9	965	165	5	
05	997	165	3	968	165	4	
06	994	165	6	967	165	3	
07	1000	165	7	963	165	3	
08	1010	165	5	969	165	4	
09	1021	165	6	981	166	4	
10	1002	165	3	980	165	7	
11	1029	164	7	967	165	7	
12	1024	165	4	964	165	6	
13	1021	165	3	960	165	4	
14	1023	165	4	977	164	14	
15	1008	165	3	964	165	6	
16	1014	165	3	972	165	4	
17	1009	165	9	961	165	3	
18	1002	165	4	955	165	5	
19	997	165	5	954	165	2	
20	997	165	3	948	165	3	
21	995	165	6	946	164	3	
22	988	165	4	939	165	3	
23	1004	165	3	930	165	4	
24	995	165	3	934	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1029	165	9	981	166	14	
最 小	988	164	3	930	164	2	
平 均	1005	165	5	960	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 16日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	995	165	4	928	165	2	
02	997	165	4	926	165	4	
03	993	165	4	928	165	2	
04	996	165	4	925	165	2	
05	992	165	3	933	165	11	
06	981	166	3	925	165	2	
07	987	165	3	927	165	2	
08	997	165	3	932	165	2	
09	993	165	4	920	165	3	
10	1000	165	4	952	165	5	
11	1011	165	5	958	165	4	
12	1009	165	4	958	165	3	
13	1004	165	6	963	165	3	
14	1006	165	4	959	166	4	
15	1000	165	3	952	165	3	
16	1001	165	5	946	165	4	
17	1002	165	4	947	165	3	
18	993	165	3	957	165	3	
19	996	165	3	967	165	4	
20	1007	164	5	968	165	3	
21	998	165	6	972	166	5	
22	999	165	5	964	165	4	
23	1010	165	3	961	165	2	
24	1000	165	4	962	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1011	166	6	972	166	11	
最 小	981	164	3	920	165	2	
平 均	999	165	4	947	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 17日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1029	165	7	954	165	6	
02	1014	165	4	971	165	5	
03	1009	165	3	967	165	3	
04	1011	165	3	965	165	3	
05	1010	165	3	948	165	4	
06	1009	165	5	943	165	3	
07	1008	165	4	936	165	4	
08	1005	166	4	936	165	3	
09	1008	165	5	929	165	4	
10	999	165	3	945	165	4	
11	999	165	3	950	165	3	
12	1004	165	4	944	165	3	
13	1007	165	3	933	165	4	
14	1003	165	5	934	165	3	
15	1009	165	3	926	165	2	
16	1013	165	3	924	165	3	
17	1003	166	5	926	165	2	
18	1015	164	10	960	165	7	
19	1025	165	5	979	165	6	
20	1023	165	5	975	164	3	
21	1017	165	6	982	166	5	
22	1033	165	12	967	165	4	
23	1029	165	4	964	164	4	
24	1019	165	5	951	165	6	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1033	166	12	982	166	7	
最 小	999	164	3	924	164	2	
平 均	1013	165	5	950	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 18日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1018	165	4	941	166	6	
02	1000	165	4	945	165	6	
03	1005	165	3	938	165	3	
04	1014	165	4	932	165	3	
05	1018	166	2	920	165	2	
06	1019	164	3	922	165	2	
07	1020	165	3	928	165	6	
08	1013	165	3	937	165	6	
09	1001	165	5	934	165	6	
10	1027	165	3	933	165	5	
11	995	165	6	921	165	3	
12	1011	165	5	924	165	3	
13	1010	165	7	922	165	3	
14	1018	165	4	921	165	3	
15	1006	165	3	917	165	3	
16	1015	165	3	905	165	4	
17	1010	165	3	908	165	3	
18	966	165	4	936	165	5	
19	1013	165	3	944	165	3	
20	965	165	3	943	165	3	
21	1002	165	3	928	165	9	
22	1005	165	3	952	165	4	
23	1011	165	4	954	165	6	
24	1010	165	3	951	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1027	166	7	954	166	9	
最 小	965	164	2	905	165	2	
平 均	1007	165	4	932	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 19日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	983	165	4	948	165	3	
02	996	165	3	970	165	8	
03	1015	165	5	991	165	4	
04	1012	165	5	982	165	3	
05	1024	166	6	973	165	3	
06	1020	165	3	970	165	3	
07	1021	165	5	984	165	4	
08	1033	165	3	982	165	4	
09	1028	165	5	1002	164	3	
10	1035	165	7	984	165	7	
11	1024	165	3	998	165	10	
12	1021	166	4	1017	164	8	
13	1018	165	5	1008	165	10	
14	1026	165	6	996	165	4	
15	1006	165	8	994	165	5	
16	998	165	9	1007	165	7	
17	1012	165	9	991	165	4	
18	1004	165	7	1000	165	11	
19	1001	165	3	1001	165	4	
20	987	165	8	973	165	3	
21	1005	160	3	978	165	5	
22	1018	160	9	980	165	6	
23	1011	160	4	978	165	14	
24	1004	163	3	971	165	6	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1035	166	9	1017	165	14	
最 小	983	160	3	948	164	3	
平 均	1013	164	5	987	165	6	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 20日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1002	165	8	960	165	3	
02	1011	165	6	946	165	4	
03	995	165	4	945	165	4	
04	1000	165	3	941	165	4	
05	1003	165	5	941	165	3	
06	982	165	5	933	165	3	
07	1004	165	4	935	165	3	
08	999	165	3	935	165	3	
09	1010	165	4	930	165	3	
10	1005	165	3	920	165	5	
11	1000	165	3	925	165	3	
12	1006	165	4	929	165	4	
13	1009	165	3	930	165	6	
14	994	165	3	922	165	3	
15	997	165	5	918	165	4	
16	998	165	3	913	165	3	
17	1001	165	3	904	165	3	
18	994	165	7	917	165	6	
19	1007	165	3	924	165	4	
20	1007	165	*****	919	166	*****	
21	1007	165	*****	916	165	*****	
22	1004	165	4	931	165	13	
23	1018	165	4	928	165	7	
24	1015	165	4	926	164	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	165	8	960	166	13	
最 小	982	165	3	904	164	3	
平 均	1003	165	4	929	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 21日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1015	165	7	925	165	7	
02	1025	165	3	939	165	7	
03	1037	165	4	958	165	8	
04	1036	165	4	957	165	4	
05	1046	165	5	956	165	3	
06	1041	166	8	955	165	3	
07	1031	164	5	955	165	6	
08	1044	165	6	948	164	5	
09	1037	165	5	955	165	11	
10	1028	165	3	949	165	6	
11	1003	165	5	940	165	4	
12	1022	165	6	932	165	3	
13	1014	165	3	928	165	2	
14	1025	165	3	923	165	3	
15	1019	165	4	911	165	3	
16	962	166	4	900	165	3	
17	1010	165	5	907	165	2	
18	1013	165	3	897	165	3	
19	1017	165	3	891	166	3	
20	1017	165	3	898	164	3	
21	1006	165	3	893	165	3	
22	982	165	4	896	165	3	
23	1018	165	4	944	165	3	
24	1020	165	5	1035	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1046	166	8	1035	166	11	
最 小	962	164	3	891	164	2	
平 均	1020	165	4	933	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 22日 (月)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1013	165	4	1039	165	3	
02	992	165	5	1022	165	4	
03	999	165	4	1013	165	5	
04	981	165	4	1024	165	3	
05	983	165	4	1019	165	3	
06	992	165	3	1019	165	2	
07	995	165	3	1030	165	2	
08	991	165	4	1029	165	3	
09	987	165	4	1021	165	3	
10	986	165	3	1026	165	4	
11	981	165	4	1024	165	3	
12	998	165	3	1010	165	4	
13	980	165	6	1018	165	3	
14	957	165	4	1021	165	3	
15	983	166	7	1017	165	4	
16	999	165	4	1026	165	3	
17	1004	165	4	1019	165	2	
18	1009	165	4	1038	165	3	
19	966	165	4	1017	164	2	
20	996	165	4	1004	166	3	
21	975	165	7	1029	165	3	
22	998	165	3	1021	165	3	
23	987	165	4	1021	164	2	
24	980	165	3	1026	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1013	166	7	1039	166	5	
最 小	957	165	3	1004	164	2	
平 均	989	165	4	1022	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 23日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	993	165	4	1016	165	2	
02	987	165	4	1012	165	3	
03	994	165	5	1022	165	2	
04	995	165	4	1032	165	2	
05	1003	165	4	1031	166	2	
06	1000	165	4	1032	165	3	
07	991	165	4	1040	164	2	
08	1018	165	4	1038	160	2	
09	1012	165	5	1041	160	2	
10	1013	165	5	1042	160	3	
11	1000	164	5	1035	160	*****	
12	995	165	4	1027	160	2	
13	1003	165	8	1039	160	4	
14	999	165	4	1027	160	2	
15	1000	165	6	1038	165	2	
16	993	165	4	1047	165	2	
17	1002	165	6	1037	165	2	
18	1016	165	4	1045	165	4	
19	1007	165	3	1013	165	2	
20	972	165	5	995	165	3	
21	986	165	5	1026	165	4	
22	979	165	5	1041	165	4	
23	1002	165	6	1041	165	4	
24	1010	165	8	1045	165	6	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1018	165	8	1047	166	6	
最 小	972	164	3	995	160	2	
平 均	999	165	5	1032	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 24日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1012	165	11	1027	165	3	
02	999	165	6	1031	165	4	
03	995	165	4	1010	165	4	
04	989	165	4	1021	165	3	
05	997	165	4	1022	165	3	
06	994	162	3	1035	165	2	
07	983	165	3	1037	165	2	
08	992	165	3	1038	165	4	
09	995	165	4	1039	165	2	
10	994	165	5	1028	165	4	
11	993	166	3	1030	165	3	
12	995	165	3	1034	165	3	
13	997	165	3	1027	165	3	
14	982	164	4	1034	165	3	
15	987	165	3	1037	166	9	
16	990	165	5	1036	164	3	
17	997	165	4	1043	165	3	
18	990	165	3	1012	164	4	
19	987	165	3	1053	166	10	
20	985	164	3	1054	165	3	
21	990	165	6	1065	165	7	
22	1023	164	14	1064	165	8	
23	1000	165	6	1056	164	31	
24	1010	165	5	1075	165	8	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1023	166	14	1075	166	31	
最 小	982	162	3	1010	164	2	
平 均	995	165	5	1038	165	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 25日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1014	165	10	1029	165	13	
02	1013	165	12	1031	165	6	
03	1009	165	3	1054	165	3	
04	992	165	2	1052	165	6	
05	1009	165	7	1055	165	6	
06	1014	165	6	1094	165	13	
07	998	165	4	1089	165	3	
08	990	165	4	1036	165	8	
09	997	165	5	1042	165	4	
10	979	165	3	1022	165	5	
11	972	165	3	1024	165	3	
12	975	165	3	1033	165	3	
13	979	165	3	1023	165	3	
14	987	165	4	1042	165	3	
15	994	165	3	1049	165	4	
16	979	165	4	1043	165	3	
17	994	165	6	1053	164	15	
18	1028	165	8	1082	165	10	
19	971	166	5	1031	165	2	
20	998	164	4	1021	165	3	
21	955	165	4	1041	165	4	
22	975	164	3	1043	165	3	
23	1001	165	8	1034	165	3	
24	1001	165	8	1047	165	6	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1028	166	12	1094	165	15	
最 小	955	164	2	1021	164	2	
平 均	993	165	5	1045	165	6	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 26日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	165	10	1056	165	4	
02	991	165	5	1052	165	5	
03	1000	166	4	1055	165	9	
04	995	165	3	1048	165	3	
05	995	165	5	1062	165	4	
06	988	165	4	1041	165	3	
07	994	165	5	1040	165	2	
08	985	165	3	1039	165	3	
09	990	165	8	1055	165	5	
10	978	165	7	1040	165	5	
11	973	165	3	1043	165	3	
12	979	165	4	1053	164	4	
13	990	165	11	1049	165	4	
14	982	165	7	1047	165	5	
15	979	166	4	1045	164	3	
16	974	165	6	1049	166	4	
17	975	164	4	1042	164	3	
18	978	165	4	1053	165	4	
19	979	165	4	1051	165	6	
20	983	165	4	1044	165	4	
21	987	165	4	1039	165	4	
22	985	165	3	1048	166	6	
23	984	165	3	1028	165	4	
24	973	165	3	1037	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1004	166	11	1062	166	9	
最 小	973	164	3	1028	164	2	
平 均	985	165	5	1047	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 27日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	980	165	4	1050	165	3	
02	984	165	4	1042	165	5	
03	970	165	3	1034	165	3	
04	983	165	3	1042	165	3	
05	981	165	3	1038	165	3	
06	988	165	3	1044	165	3	
07	984	165	3	1043	165	2	
08	995	166	4	1052	165	3	
09	990	165	11	1064	165	3	
10	994	166	3	1055	165	4	
11	1001	164	3	1044	165	2	
12	996	165	7	1031	166	5	
13	987	165	8	1041	165	5	
14	1002	165	5	1049	165	5	
15	993	165	3	1039	165	2	
16	986	165	4	1035	165	2	
17	973	166	4	1046	165	2	
18	982	165	3	1039	165	4	
19	1002	165	3	1043	165	3	
20	999	166	*****	1048	165	*****	
21	1005	165	*****	1058	165	*****	
22	998	165	4	1030	166	6	
23	992	165	3	1055	164	18	
24	1005	165	2	1067	164	8	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1005	166	11	1067	166	18	
最 小	970	164	2	1030	164	2	
平 均	990	165	4	1045	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 28日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	998	165	4	1059	165	2	
02	996	165	3	1049	165	8	
03	985	165	3	1057	165	3	
04	983	165	3	1046	165	3	
05	982	165	2	1043	165	2	
06	981	165	2	1036	165	2	
07	979	165	2	1046	165	2	
08	989	165	6	1043	164	2	
09	976	165	4	1034	165	2	
10	1003	165	2	1031	165	3	
11	983	165	3	1037	165	2	
12	995	165	2	1028	165	4	
13	997	165	2	1031	165	3	
14	983	165	3	1049	164	3	
15	1006	165	2	1032	165	3	
16	1006	165	2	1025	165	5	
17	962	165	5	1048	165	3	
18	968	165	6	1020	166	6	
19	996	166	8	1041	165	3	
20	1002	165	2	1043	165	3	
21	996	165	3	1043	165	3	
22	990	165	2	1027	165	3	
23	950	165	5	1021	165	3	
24	989	166	2	1035	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1006	166	8	1059	166	8	
最 小	950	165	2	1020	164	2	
平 均	987	165	3	1039	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 29日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	999	165	4	1043	165	2	
02	995	165	2	1040	165	5	
03	989	165	3	1040	165	3	
04	989	166	3	1039	165	2	
05	1010	165	3	1036	165	2	
06	1000	165	3	1039	165	2	
07	997	164	3	1038	165	3	
08	996	166	3	1041	165	4	
09	1001	165	4	1039	165	2	
10	990	165	4	1024	165	4	
11	980	165	3	1019	165	2	
12	988	165	3	1019	165	5	
13	992	164	4	1013	164	3	
14	996	165	6	1017	165	3	
15	986	165	3	1025	165	3	
16	995	165	3	1031	166	3	
17	997	165	4	1018	165	2	
18	981	165	4	1021	165	3	
19	973	165	4	1024	165	3	
20	981	166	3	1023	165	2	
21	993	165	4	1027	165	3	
22	985	165	5	1037	165	4	
23	1002	165	7	1045	165	3	
24	994	165	3	1039	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1010	166	7	1045	166	5	
最 小	973	164	2	1013	164	2	
平 均	992	165	4	1031	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 6月 30日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	965	165	6	1034	165	3	
02	971	165	5	1032	165	5	
03	985	165	4	1028	165	3	
04	993	165	4	1037	165	4	
05	986	165	3	1034	165	5	
06	986	165	3	1030	165	3	
07	996	165	3	1007	165	3	
08	938	166	4	1017	165	2	
09	978	165	4	1019	165	3	
10	988	165	3	1022	166	4	
11	982	165	3	1006	165	3	
12	992	165	3	1010	165	3	
13	986	165	3	1017	165	3	
14	982	165	3	1011	165	3	
15	984	165	3	1022	165	3	
16	966	165	3	1026	165	3	
17	979	165	5	1028	165	3	
18	977	165	3	1034	165	4	
19	976	165	3	1030	165	3	
20	983	165	3	1029	166	10	
21	981	165	3	1026	165	4	
22	973	165	3	1021	165	4	
23	970	165	4	1026	165	5	
24	965	165	3	1037	164	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	996	166	6	1037	166	10	
最 小	938	165	3	1006	164	2	
平 均	978	165	4	1024	165	4	

*****は無効データ