

維持管理状況(測定)

2026年 7月 1日 (水)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	979	165	5	1050	165	4	
02	991	165	3	1046	165	5	
03	988	165	3	1053	165	3	
04	983	165	3	1033	165	3	
05	988	165	7	1032	165	3	
06	983	165	5	1043	165	5	
07	979	165	3	1041	165	3	
08	988	165	2	1026	165	2	
09	993	165	3	1028	165	3	
10	989	165	2	1045	165	8	
11	976	165	2	1051	165	4	
12	986	165	3	1053	165	3	
13	992	165	2	1032	165	5	
14	990	165	2	994	166	3	
15	993	166	2	1021	165	3	
16	988	165	8	1032	165	3	
17	987	165	5	1033	165	2	
18	990	165	2	1026	165	4	
19	990	165	2	1020	165	2	
20	983	165	2	1027	165	2	
21	983	165	2	1035	165	3	
22	962	164	3	1038	165	4	
23	984	165	9	1034	165	4	
24	1001	165	4	1036	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1001	166	9	1053	166	8	
最 小	962	164	2	994	165	2	
平 均	986	165	4	1035	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 2日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1000	165	4	1009	165	3	
02	961	165	8	1017	166	15	
03	984	165	3	1049	165	8	
04	997	165	3	1031	165	3	
05	982	165	3	1022	165	2	
06	984	165	3	1071	165	4	
07	1012	165	8	1044	165	7	
08	1013	166	8	1049	166	3	
09	1016	165	6	1048	165	5	
10	990	165	3	1034	165	14	
11	1001	165	3	1044	165	16	
12	980	166	12	1048	165	16	
13	995	165	3	1059	165	5	
14	990	165	2	1044	165	3	
15	970	165	3	1037	165	3	
16	970	165	3	1019	165	4	
17	989	165	4	1025	165	5	
18	981	165	2	1036	164	6	
19	984	164	2	1025	165	4	
20	967	165	3	1038	165	5	
21	989	165	3	1039	165	3	
22	996	165	4	1042	165	6	
23	971	165	3	1032	165	4	
24	981	165	3	1045	165	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1016	166	12	1071	166	16	
最 小	961	164	2	1009	164	2	
平 均	988	165	4	1038	165	6	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 3日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	4	1050	165	6	
02	1014	165	4	1050	165	7	
03	1012	165	4	1028	165	6	
04	1000	165	3	1052	165	8	
05	1015	165	3	1047	165	3	
06	995	165	3	965	164	3	
07	999	165	5	1054	165	32	
08	999	165	3	1040	165	3	
09	1007	165	6	1051	165	4	
10	1012	165	9	1052	165	3	
11	1014	165	3	1046	165	2	
12	1021	165	5	1047	165	3	
13	1013	165	3	1035	165	3	
14	1020	165	3	1047	165	3	
15	1017	165	2	984	165	4	
16	1011	164	2	1052	166	14	
17	990	165	3	1046	165	4	
18	1000	165	2	1030	160	4	
19	1006	165	2	1061	160	5	
20	1011	165	3	1064	162	2	
21	1009	165	2	1046	165	3	
22	999	164	2	1042	165	8	
23	980	165	5	1040	165	3	
24	1001	165	2	1026	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1021	165	9	1064	166	32	
最 小	980	164	2	965	160	2	
平 均	1006	165	3	1040	164	6	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 4日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	998	165	3	1043	165	6	
02	1001	165	3	1041	165	7	
03	1008	165	2	1033	165	4	
04	1001	166	2	1036	165	3	
05	1013	165	2	1045	165	6	
06	1006	165	2	1030	165	3	
07	1003	165	2	1035	165	9	
08	1007	166	4	1046	165	3	
09	1002	165	5	1045	165	3	
10	1000	165	2	1033	165	3	
11	993	165	3	1025	165	3	
12	989	165	3	1025	165	8	
13	977	166	3	1019	165	3	
14	1002	164	4	1033	165	6	
15	978	165	3	1027	165	5	
16	989	165	3	1033	161	4	
17	1005	165	4	1044	160	4	
18	994	165	4	1037	161	4	
19	998	165	5	1044	159	3	
20	976	165	*****	1053	160	*****	
21	1002	165	*****	1053	160	*****	
22	996	165	3	1045	165	6	
23	1002	165	3	1048	165	3	
24	996	165	3	1046	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1013	166	5	1053	165	9	
最 小	976	164	2	1019	159	3	
平 均	997	165	3	1038	164	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 5日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1001	165	4	1071	165	3	
02	1024	165	7	1056	165	4	
03	1007	165	2	1050	165	5	
04	1005	165	3	1045	165	3	
05	1008	165	4	1060	165	3	
06	1013	166	3	1048	166	5	
07	1005	165	2	1059	165	2	
08	994	165	2	1059	165	2	
09	1000	165	6	1063	165	9	
10	1013	165	5	1060	165	3	
11	1000	165	3	1054	165	4	
12	1004	165	15	1045	165	3	
13	1019	165	4	1052	165	5	
14	1025	165	2	1043	166	3	
15	1001	166	4	1033	165	3	
16	1008	165	4	1041	165	2	
17	995	165	3	1037	165	8	
18	981	165	3	1058	165	4	
19	985	165	2	1074	165	2	
20	999	165	2	1071	165	6	
21	989	165	2	1069	165	4	
22	993	165	3	1050	165	3	
23	991	166	3	1049	165	4	
24	972	165	3	1050	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1025	166	15	1074	166	9	
最 小	972	165	2	1033	165	2	
平 均	1001	165	4	1054	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 6日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	985	165	5	1050	165	4	
02	967	166	3	1060	165	6	
03	986	165	4	1053	161	7	
04	980	165	3	1046	160	3	
05	984	165	2	1049	160	3	
06	991	165	4	1045	160	5	
07	986	165	2	1052	162	2	
08	968	165	3	1046	165	2	
09	988	165	3	1042	165	3	
10	953	165	3	1022	165	5	
11	982	166	4	1041	165	3	
12	979	164	2	1032	165	3	
13	967	165	2	1037	166	4	
14	946	165	3	1019	165	3	
15	959	165	3	1032	165	3	
16	963	165	3	1038	165	3	
17	972	165	5	1053	165	5	
18	987	164	2	1038	165	4	
19	964	165	2	1043	165	3	
20	963	165	2	1042	165	6	
21	984	165	6	1022	165	5	
22	978	165	*****	1036	165	7	
23	986	165	*****	1028	165	3	
24	985	165	3	1034	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	991	166	6	1060	166	7	
最 小	946	164	2	1019	160	2	
平 均	975	165	3	1040	164	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 7日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	989	165	4	1045	165	3	
02	991	165	2	1037	165	4	
03	989	165	2	1043	165	3	
04	957	165	3	1042	165	3	
05	971	165	2	1040	165	3	
06	979	165	2	1038	165	2	
07	981	165	2	1038	165	2	
08	984	165	2	1037	165	3	
09	978	165	3	1042	165	4	
10	979	165	3	1034	165	5	
11	971	165	3	1031	165	3	
12	977	165	3	1032	165	4	
13	985	165	2	1041	165	6	
14	990	165	2	1043	165	4	
15	984	166	3	1041	165	4	
16	985	165	3	1042	165	3	
17	991	165	4	1039	165	3	
18	1012	165	2	1045	165	4	
19	997	165	3	1052	165	4	
20	1013	165	2	1056	165	6	
21	1002	165	11	1035	165	3	
22	1019	165	2	1038	165	3	
23	1017	165	4	1034	165	5	
24	982	165	3	1035	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1019	166	11	1056	165	6	
最 小	957	165	2	1031	165	2	
平 均	988	165	3	1040	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 8日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	981	165	5	1038	165	8	
02	984	165	3	1041	165	9	
03	988	165	4	1041	165	3	
04	994	165	3	1039	165	2	
05	981	165	2	1031	165	2	
06	979	165	2	1033	165	3	
07	986	165	2	1034	165	3	
08	977	165	3	1034	165	3	
09	988	165	5	1043	165	3	
10	994	165	3	1042	165	7	
11	988	165	4	1032	165	3	
12	976	165	5	1016	165	2	
13	990	165	2	1029	165	2	
14	989	165	3	1040	165	2	
15	983	166	3	1031	165	5	
16	975	165	4	1033	165	2	
17	976	165	4	1040	165	2	
18	966	165	4	1032	165	4	
19	969	165	4	1037	165	2	
20	981	165	3	1031	165	3	
21	965	164	5	1020	165	2	
22	962	165	4	1042	165	2	
23	975	165	3	1029	164	5	
24	1000	165	5	1072	165	10	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1000	166	5	1072	165	10	
最 小	962	164	2	1016	164	2	
平 均	981	165	4	1036	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 9日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1004	165	8	1060	165	7	
02	1005	165	6	1044	165	7	
03	988	165	4	1034	165	3	
04	991	165	3	1051	165	2	
05	1003	165	3	1048	165	2	
06	989	165	3	1042	165	3	
07	993	165	3	1040	165	6	
08	989	165	4	1033	166	3	
09	974	165	4	1022	165	3	
10	972	165	3	1023	165	5	
11	998	165	11	1020	165	3	
12	971	165	3	1057	165	5	
13	988	165	3	1029	165	5	
14	992	165	4	1037	165	6	
15	988	165	2	1040	165	5	
16	982	166	5	1045	165	3	
17	999	164	4	1068	165	5	
18	1008	165	21	1048	165	9	
19	1002	165	15	1051	166	12	
20	984	165	3	1041	165	4	
21	970	165	5	1047	161	4	
22	1009	165	7	1064	161	6	
23	991	165	3	1053	160	4	
24	995	165	6	1040	159	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1009	166	21	1068	166	12	
最 小	970	164	2	1020	159	2	
平 均	991	165	6	1043	164	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 10日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	997	165	7	1062	160	6	
02	991	165	7	1066	160	6	
03	985	165	3	1061	160	4	
04	993	165	6	1061	160	7	
05	994	165	3	1055	162	9	
06	987	165	4	1043	165	4	
07	984	165	2	1038	165	3	
08	982	165	2	1031	165	4	
09	991	165	4	1035	165	4	
10	982	165	5	1037	165	6	
11	990	165	4	1024	165	3	
12	995	165	4	1034	165	3	
13	981	165	2	1025	165	2	
14	994	164	2	1026	164	8	
15	986	165	2	1042	165	13	
16	988	165	4	1037	165	2	
17	981	165	5	1031	165	2	
18	985	165	3	1028	165	5	
19	950	165	3	1008	165	3	
20	958	165	3	1006	165	2	
21	971	165	3	998	165	3	
22	969	165	3	1012	165	5	
23	966	165	3	1018	165	3	
24	976	165	3	1021	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	997	165	7	1066	165	13	
最 小	950	164	2	998	160	2	
平 均	982	165	4	1033	164	5	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 11日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	982	165	4	1020	165	3	
02	980	165	3	1043	165	5	
03	984	164	4	1049	165	3	
04	984	165	6	1031	165	5	
05	987	166	8	1037	165	5	
06	1000	165	3	1050	165	4	
07	987	165	6	1045	165	3	
08	974	165	3	1046	165	5	
09	999	165	12	1044	165	3	
10	992	165	3	1044	165	4	
11	1005	165	2	1042	165	7	
12	990	165	3	1046	166	8	
13	984	165	2	1052	165	4	
14	984	165	4	1049	164	3	
15	989	165	2	1052	165	5	
16	988	165	2	1057	165	3	
17	1000	165	4	1043	165	3	
18	999	165	5	1036	165	4	
19	988	166	2	1066	165	5	
20	994	165	*****	1029	165	*****	
21	987	165	*****	1060	165	*****	
22	985	165	3	1058	164	3	
23	977	165	2	1043	165	7	
24	975	165	5	1034	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1005	166	12	1066	166	8	
最 小	974	164	2	1020	164	3	
平 均	988	165	4	1045	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 12日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	985	165	4	1035	165	3	
02	989	165	2	1034	165	5	
03	974	165	2	1018	165	3	
04	970	165	3	1038	165	4	
05	910	165	4	1024	165	4	
06	973	165	2	1036	165	3	
07	977	165	2	1026	165	3	
08	978	165	2	1037	165	4	
09	994	165	4	1048	165	4	
10	1004	165	2	1041	165	4	
11	1013	165	6	1046	165	9	
12	990	165	3	1043	165	5	
13	1004	165	4	1049	165	3	
14	997	164	2	1043	165	7	
15	994	166	2	1039	165	3	
16	995	165	4	1048	165	3	
17	1004	164	4	1039	165	3	
18	987	165	3	1040	165	5	
19	972	164	5	1048	162	5	
20	1002	160	4	1039	161	3	
21	985	160	3	1014	160	3	
22	986	160	2	1026	160	3	
23	978	164	2	1027	160	3	
24	990	165	2	1031	160	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1013	166	6	1049	165	9	
最 小	910	160	2	1014	160	3	
平 均	985	164	3	1036	164	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 13日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	993	165	8	1041	163	4	
02	992	165	2	1031	165	5	
03	978	165	3	1021	165	3	
04	979	165	2	1031	165	3	
05	991	165	3	1023	165	3	
06	1000	165	2	1033	165	5	
07	990	165	3	1025	165	2	
08	990	165	2	1019	165	3	
09	988	165	4	1030	165	3	
10	919	165	4	997	165	5	
11	980	165	3	994	165	3	
12	965	165	3	997	165	3	
13	987	164	2	999	165	3	
14	969	166	2	1008	165	3	
15	991	165	2	1017	165	3	
16	996	165	2	1014	165	3	
17	984	165	4	1008	165	4	
18	998	164	2	1022	165	4	
19	981	165	3	1010	165	3	
20	978	165	3	1013	165	2	
21	979	165	3	1007	165	3	
22	969	165	3	1019	165	3	
23	985	165	3	1022	165	3	
24	961	165	4	1003	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1000	166	8	1041	165	5	
最 小	919	164	2	994	163	2	
平 均	981	165	3	1016	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 14日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	985	165	4	1020	165	3	
02	979	165	2	1014	165	4	
03	967	165	2	1012	165	3	
04	979	165	3	1025	165	2	
05	977	165	2	1024	166	3	
06	976	165	2	1016	165	2	
07	986	165	2	1011	165	2	
08	987	165	2	1012	165	2	
09	952	165	5	1026	165	3	
10	988	165	3	1024	165	6	
11	1007	165	2	1018	165	4	
12	976	165	3	1020	165	3	
13	991	165	3	1019	165	3	
14	988	165	2	1034	165	4	
15	989	165	2	1017	165	2	
16	991	165	2	1018	165	2	
17	982	165	4	1018	165	2	
18	990	165	3	1015	165	4	
19	981	165	2	1015	165	4	
20	994	165	3	1025	165	3	
21	978	165	3	1015	165	3	
22	939	165	4	1009	165	3	
23	981	165	2	1015	165	3	
24	993	165	2	1006	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1007	165	5	1034	166	6	
最 小	939	165	2	1006	165	2	
平 均	982	165	3	1018	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 15日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	969	165	4	1015	165	3	
02	992	165	3	1010	165	5	
03	1002	165	3	1010	165	3	
04	948	166	4	1012	165	3	
05	976	164	3	1012	165	3	
06	976	165	3	1041	165	3	
07	983	165	2	1032	165	3	
08	978	165	2	1025	165	2	
09	980	165	3	1029	165	3	
10	1002	165	2	1021	165	4	
11	989	165	2	1031	165	3	
12	979	166	2	1020	165	3	
13	984	164	2	1025	165	2	
14	990	165	3	1005	165	3	
15	992	165	2	1026	165	3	
16	989	165	2	1029	165	2	
17	979	165	4	1021	165	2	
18	972	165	2	1021	165	3	
19	981	165	2	1029	165	2	
20	966	165	3	1033	165	2	
21	967	164	3	1029	165	2	
22	978	165	3	1022	165	3	
23	989	165	2	1041	165	3	
24	994	165	3	1045	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1002	166	4	1045	165	5	
最 小	948	164	2	1005	165	2	
平 均	981	165	3	1024	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 16日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	984	165	4	1040	165	2	
02	994	165	3	1035	165	4	
03	998	165	3	1023	165	3	
04	984	165	3	1032	165	3	
05	988	164	3	1032	165	3	
06	983	165	3	1028	165	4	
07	979	165	3	1032	165	3	
08	976	165	2	1013	165	3	
09	985	165	5	1024	165	2	
10	979	165	4	1028	165	4	
11	970	164	2	1033	165	2	
12	974	165	3	1025	165	5	
13	968	165	3	1023	165	3	
14	967	165	4	1010	165	3	
15	942	166	3	1008	165	2	
16	974	165	2	1025	165	2	
17	966	165	4	1028	165	2	
18	963	165	3	1003	165	3	
19	959	166	3	1013	165	2	
20	967	165	2	1001	165	2	
21	966	165	3	1014	165	2	
22	978	165	3	1008	164	2	
23	973	165	3	975	165	4	
24	972	165	3	1019	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	998	166	5	1040	165	5	
最 小	942	164	2	975	164	2	
平 均	975	165	3	1020	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 17日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	973	165	5	1025	165	3	
02	980	165	3	1028	165	4	
03	976	165	3	1018	165	3	
04	978	165	2	1034	165	3	
05	980	160	2	1027	165	3	
06	977	162	3	1026	165	3	
07	980	165	3	1032	165	3	
08	985	164	3	1015	165	2	
09	970	165	4	1015	165	3	
10	987	165	4	1024	165	6	
11	976	165	3	1021	165	4	
12	977	165	3	1028	165	3	
13	976	164	3	1013	164	3	
14	982	165	2	1024	165	3	
15	973	165	3	1012	165	3	
16	972	165	3	1021	165	2	
17	965	165	4	1009	165	2	
18	939	165	3	983	165	4	
19	962	165	3	996	164	3	
20	970	165	3	1015	165	3	
21	951	165	3	1004	165	4	
22	946	165	3	1004	165	3	
23	963	165	3	1003	165	3	
24	960	164	3	1017	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	987	165	5	1034	165	6	
最 小	939	160	2	983	164	2	
平 均	971	165	3	1016	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 18日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	957	165	5	1033	165	4	
02	965	165	3	1012	165	4	
03	964	165	3	1018	165	3	
04	963	165	2	1025	165	3	
05	952	165	3	1003	161	3	
06	953	165	3	1023	160	3	
07	960	165	3	1018	160	3	
08	959	165	3	1020	163	4	
09	955	165	4	1021	165	3	
10	965	165	3	1022	165	5	
11	969	164	2	1032	165	3	
12	961	165	3	1021	165	3	
13	960	165	3	1021	165	3	
14	965	165	3	1008	165	5	
15	966	165	3	1031	165	5	
16	961	165	3	1033	165	3	
17	972	164	5	1030	165	3	
18	976	165	3	1043	165	4	
19	962	165	4	1040	165	3	
20	985	165	*****	1017	165	*****	
21	987	165	*****	1028	165	*****	
22	1004	164	3	1030	165	4	
23	993	165	2	1036	165	4	
24	1006	165	4	1040	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1006	165	5	1043	165	5	
最 小	952	164	2	1003	160	2	
平 均	969	165	3	1025	164	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 19日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	1014	165	4	1047	165	2	
02	997	165	2	1032	165	4	
03	989	165	2	1044	165	2	
04	1007	165	4	1034	165	2	
05	998	164	2	1019	165	2	
06	999	166	2	1038	165	2	
07	1006	164	2	1030	165	2	
08	945	165	3	1007	165	3	
09	924	165	4	1003	165	4	
10	949	166	2	1016	165	6	
11	961	165	3	999	165	3	
12	977	165	3	1024	165	3	
13	1008	165	3	1054	165	5	
14	1001	165	3	1039	165	3	
15	992	165	5	1058	165	3	
16	1004	165	4	1037	165	3	
17	1003	165	5	1057	165	2	
18	996	165	2	1051	165	6	
19	972	165	4	1051	165	2	
20	966	165	4	1060	166	3	
21	979	165	6	1045	164	5	
22	995	165	4	1041	165	9	
23	981	165	3	1070	165	3	
24	967	165	4	1064	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	1014	166	6	1070	166	9	
最 小	924	164	2	999	164	2	
平 均	985	165	3	1038	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 20日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	990	165	9	1048	165	3	
02	960	165	4	1054	165	4	
03	955	165	2	1047	165	3	
04	968	165	2	1046	165	3	
05	963	165	4	1047	165	3	
06	973	165	5	1063	165	4	
07	949	165	4	1058	165	5	
08	977	165	3	1040	165	3	
09	962	165	4	1049	165	3	
10	939	165	3	1032	165	3	
11	953	165	2	1045	165	6	
12	948	165	6	1054	165	5	
13	973	165	2	1045	165	3	
14	968	165	4	1041	165	3	
15	968	164	4	1047	165	3	
16	949	166	3	1042	165	5	
17	978	165	5	1045	165	3	
18	973	165	3	1046	165	6	
19	976	165	2	1039	165	3	
20	961	165	3	1037	165	4	
21	943	165	3	1014	165	4	
22	968	165	2	1039	165	3	
23	980	165	2	1032	165	3	
24	955	165	3	1026	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	990	166	9	1063	165	6	
最 小	939	164	2	1014	165	3	
平 均	964	165	4	1043	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 21日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	963	165	4	1033	165	3	
02	960	165	2	1026	165	5	
03	948	165	3	1025	165	4	
04	956	165	2	1035	165	3	
05	948	165	2	1037	165	2	
06	952	165	2	1034	165	2	
07	952	165	2	1023	165	3	
08	940	164	3	1004	165	3	
09	915	166	3	1036	165	5	
10	947	165	2	1023	165	5	
11	954	165	2	1036	165	3	
12	950	165	2	1032	165	3	
13	944	166	2	1028	165	3	
14	938	165	2	1025	165	3	
15	944	165	2	1021	165	2	
16	943	165	2	1025	165	2	
17	962	165	4	1023	165	2	
18	982	165	2	1040	165	3	
19	978	166	3	1046	165	3	
20	994	164	6	1020	165	3	
21	958	165	3	999	165	3	
22	937	165	3	999	165	3	
23	943	166	4	1003	165	3	
24	960	164	2	1009	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	994	166	6	1046	165	5	
最 小	915	164	2	999	165	2	
平 均	953	165	3	1024	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 22日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	946	165	4	991	165	3	
02	931	165	2	991	165	4	
03	940	165	2	1010	165	2	
04	941	165	2	1007	165	2	
05	946	165	2	1024	165	2	
06	946	165	2	1012	165	3	
07	932	165	2	1019	165	2	
08	933	165	2	1020	165	2	
09	939	165	4	1015	164	2	
10	936	165	2	1010	165	3	
11	939	165	2	1011	165	3	
12	934	165	2	1006	165	2	
13	924	165	2	993	165	2	
14	931	165	2	1016	165	2	
15	943	165	2	1017	165	2	
16	932	165	1	1008	165	2	
17	945	165	3	986	165	3	
18	961	165	2	1020	165	5	
19	948	166	2	1013	166	3	
20	913	165	4	984	164	2	
21	943	165	3	1028	165	3	
22	948	165	3	1030	165	3	
23	966	165	3	1044	165	3	
24	969	165	3	1057	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	969	166	4	1057	166	5	
最 小	913	165	1	984	164	2	
平 均	941	165	2	1013	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 23日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	966	165	4	1055	165	4	
02	990	165	3	1060	165	5	
03	989	165	4	1054	165	4	
04	976	165	3	1066	165	4	
05	950	166	3	1049	165	4	
06	964	165	3	1032	165	3	
07	957	166	2	1055	166	4	
08	984	165	2	1077	165	2	
09	971	165	9	1034	165	3	
10	961	164	6	1025	165	5	
11	960	165	2	1007	165	4	
12	954	166	2	1030	165	3	
13	977	164	2	1032	165	3	
14	970	165	2	1033	165	6	
15	959	166	2	1031	165	3	
16	960	164	3	1036	165	3	
17	965	165	3	1031	165	3	
18	960	165	2	1021	165	5	
19	952	165	2	1036	165	3	
20	963	165	2	1038	165	4	
21	952	165	3	1005	165	6	
22	938	165	4	1011	165	3	
23	952	165	3	1020	165	3	
24	956	165	2	1009	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	990	166	9	1077	166	6	
最 小	938	164	2	1005	165	2	
平 均	964	165	3	1035	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 24日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	945	165	3	981	165	2	
02	938	165	2	985	166	6	
03	932	165	2	1025	165	4	
04	939	165	2	1006	166	3	
05	922	165	3	1002	165	3	
06	941	165	4	1006	165	3	
07	946	165	8	1008	165	2	
08	943	165	3	1004	165	2	
09	956	165	4	979	164	3	
10	958	165	2	1018	165	5	
11	949	165	2	1001	165	3	
12	942	164	2	1028	165	3	
13	954	165	2	1026	165	3	
14	955	165	2	1039	165	5	
15	973	165	5	1038	165	3	
16	965	165	3	1031	165	3	
17	959	165	4	1021	165	3	
18	950	164	2	994	165	5	
19	952	165	3	1011	165	3	
20	955	165	2	1022	165	3	
21	944	165	3	1008	165	3	
22	971	165	3	1029	165	3	
23	991	165	8	1015	165	3	
24	982	165	2	1039	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	991	165	8	1039	166	6	
最 小	922	164	2	979	164	2	
平 均	953	165	3	1013	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 25日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	978	165	4	1048	165	8	
02	969	165	3	1038	165	4	
03	969	165	2	1021	165	2	
04	974	165	2	1008	165	3	
05	967	165	3	1009	165	3	
06	966	165	3	1010	165	3	
07	970	165	3	1011	165	3	
08	968	165	2	1022	165	3	
09	964	165	5	1003	165	3	
10	974	165	3	1012	165	4	
11	960	165	2	1007	165	3	
12	952	165	3	1008	165	3	
13	951	165	3	1011	165	3	
14	931	165	3	1004	165	3	
15	949	165	2	1000	165	3	
16	941	165	2	997	165	3	
17	946	165	4	980	165	3	
18	936	165	2	990	165	8	
19	929	165	3	992	165	3	
20	915	165	*****	953	165	*****	
21	938	165	*****	1022	165	*****	
22	944	165	5	1011	165	4	
23	959	165	3	1000	165	4	
24	935	165	3	995	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	978	165	5	1048	165	8	
最 小	915	165	2	953	165	2	
平 均	954	165	3	1006	165	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 26日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	945	165	4	995	165	4	
02	966	165	3	1003	165	4	
03	951	165	3	1005	165	2	
04	951	165	3	1027	165	2	
05	955	165	3	1004	165	3	
06	949	165	3	1003	165	3	
07	951	165	3	1003	165	3	
08	960	165	3	1017	165	2	
09	962	165	3	1010	165	3	
10	947	165	3	1012	165	5	
11	972	165	3	1017	165	3	
12	958	165	3	1016	165	3	
13	958	165	2	1002	165	3	
14	962	165	3	997	165	5	
15	947	165	3	1008	166	3	
16	951	165	2	1001	165	3	
17	939	165	4	1001	165	2	
18	949	165	3	983	165	4	
19	930	165	3	1009	165	3	
20	934	165	3	1003	165	3	
21	911	165	5	1007	165	3	
22	961	165	3	993	165	3	
23	964	165	2	986	165	3	
24	971	165	2	1006	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	972	165	5	1027	166	5	
最 小	911	165	2	983	165	2	
平 均	952	165	3	1005	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 27日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	929	165	4	1013	165	3	
02	970	165	3	1019	165	4	
03	968	165	2	1010	165	3	
04	960	165	2	996	165	3	
05	935	165	3	1003	165	3	
06	959	165	2	1009	165	3	
07	949	165	2	987	165	3	
08	956	165	2	1005	165	2	
09	957	165	4	1014	165	2	
10	963	165	2	1027	165	5	
11	956	165	2	1015	165	3	
12	953	165	2	1016	165	2	
13	942	165	2	1005	165	2	
14	942	165	2	1016	165	3	
15	949	165	2	1007	165	3	
16	956	165	2	1005	165	3	
17	953	165	4	1005	165	2	
18	959	165	2	1008	165	4	
19	949	166	3	1024	165	3	
20	958	165	2	976	164	3	
21	964	164	2	1034	165	3	
22	943	165	3	1003	165	3	
23	939	165	3	1002	165	3	
24	941	165	2	1001	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	970	166	4	1034	165	5	
最 小	929	164	2	976	164	2	
平 均	952	165	2	1008	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 28日 (火)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	942	165	4	995	165	3	
02	947	164	2	1016	165	6	
03	930	165	3	1003	165	4	
04	942	165	2	1007	165	3	
05	940	165	2	1021	165	3	
06	932	165	2	1012	165	2	
07	934	165	2	1016	165	4	
08	938	165	2	1014	165	3	
09	926	165	4	1008	165	3	
10	939	165	2	1007	165	5	
11	938	165	2	995	165	3	
12	932	165	3	1003	165	3	
13	929	165	3	999	165	2	
14	942	166	2	1006	165	2	
15	955	165	3	1004	165	3	
16	936	165	3	1006	165	3	
17	951	165	4	1003	165	3	
18	942	165	3	999	165	5	
19	944	165	3	1001	165	3	
20	940	165	2	978	165	4	
21	929	165	3	995	165	3	
22	916	165	3	974	165	3	
23	920	165	3	985	165	3	
24	930	165	2	990	165	3	
合計	—	—	—	—	—	—	
最大	955	166	4	1021	165	6	
最小	916	164	2	974	165	2	
平均	936	165	3	1002	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 29日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	905	166	5	995	165	2	
02	926	165	3	999	165	4	
03	935	165	2	982	165	2	
04	933	165	2	987	165	3	
05	926	165	3	986	165	3	
06	925	165	2	990	165	3	
07	925	165	3	987	165	3	
08	919	165	3	977	165	3	
09	930	165	4	980	165	3	
10	939	165	2	985	165	5	
11	937	165	2	991	166	3	
12	928	165	2	992	165	3	
13	931	165	2	989	165	2	
14	924	165	3	993	165	2	
15	926	165	2	996	165	2	
16	937	165	2	989	165	2	
17	913	165	4	980	165	3	
18	917	165	3	997	165	5	
19	928	165	2	1007	165	4	
20	964	165	2	1010	165	4	
21	951	165	3	1008	165	4	
22	954	165	2	1021	165	3	
23	948	165	2	991	160	3	
24	946	165	2	1017	160	5	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	964	166	5	1021	166	5	
最 小	905	165	2	977	160	2	
平 均	932	165	3	994	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 30日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	945	165	4	1009	160	3	
02	943	165	3	1011	160	5	
03	955	165	3	1010	162	2	
04	952	165	2	1008	165	2	
05	964	165	2	1015	165	3	
06	963	165	2	1014	165	3	
07	954	165	2	974	165	6	
08	955	165	2	1007	164	3	
09	951	165	4	997	165	3	
10	937	165	2	991	165	5	
11	940	165	2	995	165	3	
12	948	165	2	994	165	2	
13	937	165	3	978	165	2	
14	923	166	3	983	165	3	
15	933	165	7	982	165	3	
16	939	165	2	973	165	4	
17	938	165	6	965	165	4	
18	929	165	3	988	166	5	
19	928	165	2	988	164	3	
20	931	165	2	987	165	6	
21	932	165	2	999	165	3	
22	921	165	2	1009	165	3	
23	902	165	4	982	165	3	
24	911	165	3	951	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	964	166	7	1015	166	6	
最 小	902	165	2	951	160	2	
平 均	939	165	3	992	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 7月 31日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	918	165	4	961	165	3	
02	923	165	2	994	165	5	
03	945	165	2	1011	165	3	
04	944	165	2	998	165	2	
05	938	165	2	1003	165	2	
06	936	165	2	1007	160	2	
07	938	165	2	996	160	2	
08	930	165	2	997	160	2	
09	924	165	3	987	160	2	
10	923	165	2	976	163	4	
11	914	166	3	983	165	2	
12	929	164	2	978	165	2	
13	926	165	2	978	165	2	
14	930	165	2	984	165	2	
15	930	165	2	947	165	3	
16	925	165	3	965	165	3	
17	928	165	5	973	165	3	
18	941	165	3	975	165	6	
19	933	165	3	978	165	4	
20	948	165	2	971	165	4	
21	931	165	3	980	165	3	
22	935	165	3	968	165	4	
23	942	165	4	987	165	4	
24	911	165	6	983	165	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	948	166	6	1011	165	6	
最 小	911	164	2	947	160	2	
平 均	931	165	3	983	164	3	

*****は無効データ