

維持管理状況(測定)

2026年 8月 1日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	938	165	7	977	165	4	
02	936	165	13	772	165	*****	
03	950	164	9	558	165	*****	
04	945	166	8	353	163	*****	
05	938	165	6	330	152	*****	
06	932	164	3	300	148	*****	
07	938	165	3	276	144	*****	
08	945	165	3	261	142	*****	
09	945	164	4	246	141	*****	
10	933	165	3	233	139	*****	
11	928	166	3	222	136	*****	
12	929	165	3	263	122	*****	
13	945	165	3	269	112	*****	
14	935	165	2	262	105	*****	
15	941	165	2	255	101	*****	
16	926	165	3	250	96	*****	
17	922	165	4	243	93	*****	
18	928	165	3	236	89	*****	
19	929	165	3	229	86	*****	
20	933	165	*****	224	84	*****	
21	920	165	*****	218	81	*****	
22	919	165	3	211	83	*****	
23	928	165	3	204	85	*****	
24	927	165	3	199	83	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	950	166	13	977	165	4	
最 小	919	164	2	199	81	4	
平 均	934	165	4	316	120	4	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 2日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	937	165	4	193	84	*****	
02	929	165	3	188	84	*****	
03	931	165	2	184	84	*****	
04	930	165	3	180	84	*****	
05	929	165	3	176	84	*****	
06	930	165	3	173	84	*****	
07	930	165	2	170	85	*****	
08	931	165	2	165	85	*****	
09	932	165	4	159	84	*****	
10	929	165	2	155	84	*****	
11	934	165	2	153	84	*****	
12	916	165	3	150	84	*****	
13	925	165	2	147	84	*****	
14	926	165	2	145	84	*****	
15	932	165	2	143	84	*****	
16	938	165	2	140	85	*****	
17	938	165	4	137	85	*****	
18	933	165	2	135	84	*****	
19	911	165	4	135	88	*****	
20	934	165	3	138	88	*****	
21	938	165	2	136	88	*****	
22	949	165	2	135	88	*****	
23	939	165	2	133	88	*****	
24	926	165	3	132	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	949	165	4	193	88	*****	
最 小	911	165	2	132	84	*****	
平 均	931	165	3	154	85	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 3日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	918	165	5	130	89	*****	
02	921	165	3	128	90	*****	
03	916	165	3	126	89	*****	
04	944	165	2	125	89	*****	
05	951	165	2	123	88	*****	
06	950	165	2	122	88	*****	
07	950	165	2	120	88	*****	
08	953	165	2	119	88	*****	
09	945	165	4	118	88	*****	
10	956	165	3	116	90	*****	
11	955	165	3	115	89	*****	
12	937	164	4	114	89	*****	
13	942	160	3	112	89	*****	
14	946	164	3	111	89	*****	
15	938	165	3	109	89	*****	
16	934	165	3	109	88	*****	
17	930	165	4	107	88	*****	
18	933	164	2	106	88	*****	
19	936	165	2	105	88	*****	
20	940	166	2	104	88	*****	
21	939	164	2	102	88	*****	
22	936	165	3	102	88	*****	
23	932	165	4	100	88	*****	
24	939	165	4	99	90	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	956	166	5	130	90	*****	
最 小	916	160	2	99	88	*****	
平 均	939	165	3	113	89	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 4日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	942	165	4	98	90	*****	
02	943	165	3	97	89	*****	
03	946	165	3	96	88	*****	
04	928	165	3	95	88	*****	
05	916	165	3	94	88	*****	
06	929	165	3	93	88	*****	
07	929	165	3	92	88	*****	
08	928	166	3	91	89	*****	
09	928	164	4	90	90	*****	
10	919	165	3	89	89	*****	
11	921	165	3	88	89	*****	
12	919	165	3	85	81	*****	
13	922	165	3	75	63	*****	
14	926	165	3	72	61	*****	
15	923	165	2	71	61	*****	
16	927	165	2	74	81	*****	
17	918	165	4	81	90	*****	
18	919	164	2	81	92	*****	
19	919	165	2	80	91	*****	
20	909	165	3	80	90	*****	
21	920	165	3	79	90	*****	
22	920	165	3	79	90	*****	
23	896	165	3	78	90	*****	
24	916	165	4	77	89	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	946	166	4	98	92	*****	
最 小	896	164	2	71	61	*****	
平 均	923	165	3	85	85	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 5日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	925	165	5	77	90	*****	
02	924	165	3	76	89	*****	
03	924	165	3	75	89	*****	
04	930	165	3	75	89	*****	
05	923	165	3	74	89	*****	
06	918	165	2	74	89	*****	
07	902	165	3	73	90	*****	
08	909	165	3	72	90	*****	
09	904	165	5	72	90	*****	
10	918	165	3	71	90	*****	
11	924	165	2	71	91	*****	
12	924	166	*****	70	90	*****	
13	920	165	3	69	90	*****	
14	912	165	3	69	90	*****	
15	914	165	3	69	88	*****	
16	923	165	2	68	87	*****	
17	904	165	4	68	92	*****	
18	910	165	3	67	91	*****	
19	922	165	3	67	90	*****	
20	940	165	5	66	89	*****	
21	921	165	2	66	87	*****	
22	924	165	2	65	89	*****	
23	921	165	2	65	91	*****	
24	936	165	4	64	91	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	940	166	5	77	92	*****	
最 小	902	165	2	64	87	*****	
平 均	920	165	3	70	90	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 6日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	941	165	10	64	90	*****	
02	942	165	4	64	90	*****	
03	932	165	3	63	90	*****	
04	933	164	2	63	89	*****	
05	923	165	2	62	88	*****	
06	923	165	3	62	88	*****	
07	914	165	2	61	90	*****	
08	916	165	3	61	91	*****	
09	922	165	4	61	91	*****	
10	920	165	3	60	90	*****	
11	911	165	3	60	90	*****	
12	908	165	3	60	87	*****	
13	912	165	3	60	89	*****	
14	920	165	2	59	92	*****	
15	916	165	3	59	90	*****	
16	910	165	3	58	87	*****	
17	907	165	5	58	90	*****	
18	907	166	3	58	92	*****	
19	920	164	2	57	87	*****	
20	926	165	3	57	88	*****	
21	928	164	3	57	92	*****	
22	922	165	4	56	90	*****	
23	945	165	9	56	88	*****	
24	944	165	5	56	86	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	945	166	10	64	92	*****	
最 小	907	164	2	56	86	*****	
平 均	923	165	4	60	89	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 7日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	933	166	5	56	91	*****	
02	946	165	4	55	91	*****	
03	950	165	3	55	90	*****	
04	948	165	3	55	88	*****	
05	948	165	3	55	87	*****	
06	937	165	3	55	92	*****	
07	943	165	2	55	92	*****	
08	936	165	4	55	90	*****	
09	958	164	4	54	87	*****	
10	976	165	*****	54	89	*****	
11	965	165	*****	67	69	*****	
12	956	165	*****	59	91	*****	
13	958	165	2	55	90	*****	
14	961	165	2	55	87	*****	
15	959	165	2	54	90	*****	
16	946	165	2	54	93	*****	
17	944	165	3	54	91	*****	
18	947	165	2	53	85	*****	
19	944	165	2	53	93	*****	
20	926	166	2	53	91	*****	
21	930	165	2	53	88	*****	
22	940	165	2	52	88	*****	
23	931	165	2	52	92	*****	
24	931	165	2	52	91	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	976	166	5	67	93	*****	
最 小	926	164	2	52	69	*****	
平 均	946	165	3	55	89	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 8日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	937	165	3	52	88	*****	
02	943	165	2	52	87	*****	
03	936	165	2	58	78	*****	
04	938	165	2	168	54	*****	
05	948	165	1	297	65	*****	
06	943	165	2	419	83	*****	
07	938	166	3	513	105	*****	
08	939	164	2	564	139	*****	
09	939	166	3	632	165	*****	
10	936	165	2	770	168	*****	
11	938	165	3	867	164	*****	
12	931	165	3	979	164	*****	
13	929	166	3	994	165	8	
14	942	165	2	985	165	2	
15	947	165	2	993	165	5	
16	942	165	2	1020	165	3	
17	941	165	4	1005	165	3	
18	953	165	2	995	165	3	
19	950	165	2	1000	165	2	
20	950	164	*****	1003	165	*****	
21	927	165	*****	965	165	*****	
22	929	165	3	1012	165	3	
23	933	165	3	1010	165	2	
24	944	165	2	1000	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	953	166	4	1020	168	8	
最 小	927	164	1	52	54	2	
平 均	940	165	2	723	139	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 9日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	936	165	4	986	162	3	
02	936	165	3	1001	160	4	
03	959	165	2	999	160	3	
04	954	165	2	1002	160	3	
05	964	165	2	998	163	3	
06	946	165	3	1005	165	2	
07	946	165	2	994	165	3	
08	947	165	2	1002	165	3	
09	949	165	4	992	165	3	
10	948	165	2	997	165	5	
11	939	165	2	969	165	3	
12	952	165	2	994	165	3	
13	956	165	2	987	165	3	
14	946	165	3	1008	165	2	
15	959	165	3	998	165	4	
16	959	165	2	991	165	2	
17	955	165	4	995	165	3	
18	954	165	2	1003	165	4	
19	944	165	2	1000	164	2	
20	952	165	2	1009	165	2	
21	950	165	2	1010	165	2	
22	959	165	2	1011	164	2	
23	966	165	2	1007	165	2	
24	954	165	3	1002	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	966	165	4	1011	165	5	
最 小	936	165	2	969	160	2	
平 均	951	165	2	998	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 10日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	954	165	4	1020	165	2	
02	951	165	2	1015	165	4	
03	952	165	2	997	165	2	
04	944	165	2	998	165	2	
05	949	165	2	998	165	2	
06	953	166	2	976	165	3	
07	952	165	2	988	165	3	
08	940	165	2	994	165	3	
09	935	165	4	995	165	3	
10	950	166	2	1001	165	4	
11	941	164	2	981	165	3	
12	939	165	2	983	166	3	
13	928	166	3	1005	164	2	
14	940	164	2	985	165	2	
15	945	165	2	997	165	2	
16	943	165	2	992	165	2	
17	936	165	5	983	165	2	
18	916	165	3	989	165	4	
19	917	165	3	968	165	3	
20	944	165	3	985	166	3	
21	932	165	2	984	165	3	
22	934	165	2	996	165	3	
23	945	165	2	992	165	3	
24	931	165	2	986	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	954	166	5	1020	166	4	
最 小	916	164	2	968	164	2	
平 均	940	165	2	992	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 11日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	941	165	4	1003	165	3	
02	940	165	2	997	165	4	
03	941	165	2	1001	165	3	
04	933	165	2	998	165	3	
05	944	165	2	1000	165	2	
06	931	165	3	995	165	2	
07	939	165	3	1001	165	2	
08	942	165	2	997	165	2	
09	935	165	4	995	165	3	
10	931	165	2	994	165	3	
11	940	165	2	986	165	3	
12	936	165	2	988	165	3	
13	934	165	2	984	165	3	
14	925	165	2	984	165	3	
15	928	165	3	995	165	3	
16	934	165	3	989	165	4	
17	942	165	4	995	165	3	
18	955	165	3	981	165	5	
19	949	165	3	991	165	3	
20	959	165	2	988	165	3	
21	944	165	3	984	165	4	
22	946	165	3	989	163	3	
23	952	165	2	971	160	4	
24	944	165	2	984	160	4	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	959	165	4	1003	165	5	
最 小	925	165	2	971	160	2	
平 均	940	165	3	991	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 12日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	947	165	4	995	160	4	
02	947	165	2	1001	163	5	
03	956	165	2	1001	165	3	
04	965	165	2	999	165	3	
05	957	165	2	991	165	3	
06	965	165	2	987	165	3	
07	946	165	3	1001	165	3	
08	948	165	2	1002	165	3	
09	945	165	3	990	165	3	
10	954	165	2	983	165	5	
11	953	165	2	988	165	3	
12	938	165	2	990	165	3	
13	949	165	2	969	165	3	
14	938	165	2	979	165	3	
15	939	165	3	984	165	3	
16	941	165	2	988	165	2	
17	950	165	3	981	165	3	
18	942	165	2	961	165	4	
19	949	165	2	994	165	3	
20	950	165	2	993	165	3	
21	952	165	3	983	165	4	
22	942	165	3	1005	166	2	
23	953	165	2	1001	164	2	
24	950	165	3	1006	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	965	165	4	1006	166	5	
最 小	938	165	2	961	160	2	
平 均	949	165	2	991	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 13日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	959	165	8	1011	165	2	
02	964	165	2	991	165	4	
03	960	165	2	997	165	3	
04	953	165	8	1016	165	4	
05	943	165	2	1013	165	3	
06	953	165	2	991	165	2	
07	958	165	2	1006	165	2	
08	958	165	3	1005	165	2	
09	965	165	5	1009	165	2	
10	946	166	3	1012	165	5	
11	944	165	4	1004	165	3	
12	948	165	7	1028	165	3	
13	950	165	3	1045	165	8	
14	943	165	5	1006	165	2	
15	944	165	5	1003	164	4	
16	949	165	3	1025	165	2	
17	943	165	6	1005	165	2	
18	937	165	2	999	165	4	
19	940	165	2	996	165	2	
20	940	165	2	991	165	2	
21	938	165	2	997	166	2	
22	929	165	2	978	165	2	
23	935	165	2	987	165	3	
24	936	165	2	989	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	965	166	8	1045	166	8	
最 小	929	165	2	978	164	2	
平 均	947	165	4	1004	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 14日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	938	165	6	995	165	2	
02	947	165	4	981	165	4	
03	955	165	2	999	165	3	
04	951	165	3	989	165	3	
05	934	165	3	1001	165	3	
06	935	165	3	1005	165	2	
07	929	165	2	994	165	2	
08	932	165	2	986	165	3	
09	943	165	4	1005	165	3	
10	949	165	2	1003	165	4	
11	946	165	2	994	165	2	
12	955	165	3	995	165	2	
13	953	165	2	985	165	3	
14	939	165	2	988	165	3	
15	934	165	2	993	165	2	
16	935	165	2	987	165	2	
17	933	165	4	999	165	2	
18	932	165	2	998	165	4	
19	926	165	2	995	165	2	
20	931	165	2	986	165	2	
21	932	165	2	975	165	2	
22	928	165	2	987	165	3	
23	931	165	2	974	165	3	
24	925	165	2	980	164	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	955	165	6	1005	165	4	
最 小	925	165	2	974	164	2	
平 均	938	165	3	991	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 15日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	921	165	4	962	166	3	
02	941	165	3	990	165	4	
03	939	165	3	1012	165	2	
04	937	165	2	1014	165	3	
05	928	165	2	1016	165	2	
06	933	165	2	1001	165	2	
07	938	165	2	1011	165	2	
08	933	165	2	1007	165	2	
09	928	165	4	999	165	2	
10	936	165	4	1002	165	4	
11	932	165	2	987	165	3	
12	932	165	3	1012	165	2	
13	940	165	2	1010	165	2	
14	947	165	3	1000	165	3	
15	946	165	2	996	165	2	
16	923	165	2	990	165	2	
17	925	165	4	995	165	2	
18	937	165	3	995	165	4	
19	937	165	3	990	165	2	
20	941	165	*****	1002	165	*****	
21	939	165	*****	973	165	*****	
22	912	165	4	1009	165	3	
23	941	165	2	996	164	3	
24	958	165	2	991	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	958	165	4	1016	166	4	
最 小	912	165	2	962	164	2	
平 均	935	165	3	998	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 16日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	967	165	4	1013	165	3	
02	966	165	3	1027	165	4	
03	971	165	2	1033	165	3	
04	968	165	2	1029	165	3	
05	965	165	4	1018	165	2	
06	960	165	2	1023	165	3	
07	957	165	2	1019	165	3	
08	963	165	2	1007	165	2	
09	964	164	3	1010	165	2	
10	953	165	2	1010	165	4	
11	958	165	2	1017	165	3	
12	956	165	2	1012	165	3	
13	960	165	2	1026	166	3	
14	953	165	2	1019	165	2	
15	957	165	3	1026	165	2	
16	952	166	3	1027	165	2	
17	953	165	3	1021	165	2	
18	956	165	2	1024	164	3	
19	948	165	2	1020	165	2	
20	948	165	2	1020	165	2	
21	933	164	2	1012	165	2	
22	944	165	4	1036	165	3	
23	948	165	3	1009	165	2	
24	941	165	3	1034	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	971	166	4	1036	166	4	
最 小	933	164	2	1007	164	2	
平 均	956	165	3	1021	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 17日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	947	165	5	1026	165	2	
02	960	165	3	1034	165	4	
03	961	165	3	1042	165	3	
04	951	165	3	1032	165	4	
05	949	165	3	1016	165	2	
06	945	165	3	1028	165	2	
07	946	166	2	1010	164	2	
08	953	164	2	1028	166	3	
09	956	165	4	1029	165	3	
10	945	165	3	1009	165	4	
11	948	165	3	1009	165	2	
12	948	165	3	1014	165	2	
13	947	165	3	1020	165	2	
14	950	165	3	1012	165	2	
15	945	165	4	1012	165	2	
16	939	165	3	1012	165	2	
17	956	165	5	1021	165	2	
18	959	165	3	1013	165	4	
19	948	165	3	1011	165	2	
20	950	165	2	1010	165	4	
21	937	165	4	1004	165	1	
22	952	165	2	990	165	2	
23	939	165	2	978	165	3	
24	939	165	3	983	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	961	166	5	1042	166	4	
最 小	937	164	2	978	164	1	
平 均	949	165	3	1014	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 18日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	929	165	4	990	165	3	
02	909	165	3	987	165	5	
03	930	165	4	997	165	2	
04	929	165	3	987	165	2	
05	925	165	2	976	165	3	
06	932	165	3	979	165	3	
07	932	165	2	987	165	2	
08	918	165	3	976	165	3	
09	920	165	5	979	165	3	
10	909	165	3	979	165	5	
11	915	165	3	985	166	3	
12	911	165	3	977	165	2	
13	914	165	3	979	165	2	
14	909	165	3	967	165	2	
15	911	165	3	962	165	2	
16	907	165	3	957	165	2	
17	900	165	5	942	165	2	
18	893	165	3	953	165	4	
19	933	165	2	978	164	2	
20	924	165	2	1004	161	2	
21	923	165	2	992	160	2	
22	923	165	2	997	160	2	
23	911	165	3	991	160	2	
24	918	165	3	993	159	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	933	165	5	1004	166	5	
最 小	893	165	2	942	159	2	
平 均	918	165	3	980	164	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 19日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	927	165	4	992	165	2	
02	938	165	3	993	165	4	
03	950	165	2	1013	165	2	
04	941	165	2	1003	165	1	
05	931	165	3	989	165	2	
06	931	165	2	991	165	2	
07	931	165	3	990	165	2	
08	934	165	2	968	165	2	
09	925	165	4	970	165	2	
10	910	165	3	955	165	5	
11	920	165	3	1000	165	2	
12	917	165	3	1005	165	2	
13	918	165	3	1000	165	1	
14	919	165	2	1003	165	1	
15	924	165	2	1000	165	1	
16	926	165	3	999	165	2	
17	921	165	6	995	165	3	
18	927	165	3	1000	166	4	
19	935	165	3	1010	165	2	
20	943	165	3	1006	165	2	
21	934	165	3	1012	165	3	
22	932	165	3	1001	165	2	
23	934	165	3	1007	164	3	
24	940	165	3	1022	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	950	165	6	1022	166	5	
最 小	910	165	2	955	164	1	
平 均	930	165	3	997	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 20日 (木)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	949	165	6	1036	165	3	
02	952	165	4	1021	165	4	
03	938	164	3	1020	165	2	
04	952	166	4	1025	165	2	
05	932	165	2	1030	165	2	
06	931	165	2	1012	165	2	
07	920	165	3	993	165	2	
08	922	165	3	976	165	2	
09	929	165	4	1012	165	2	
10	935	165	4	986	165	4	
11	942	166	3	997	165	2	
12	940	165	4	1004	165	2	
13	934	165	3	984	165	2	
14	933	165	4	1000	165	2	
15	937	164	3	992	165	2	
16	927	165	3	989	165	2	
17	918	165	6	962	165	2	
18	922	165	3	967	165	4	
19	919	165	4	949	165	3	
20	938	165	3	969	165	2	
21	925	165	2	993	165	2	
22	929	165	3	993	165	2	
23	935	165	3	1005	165	2	
24	941	165	2	995	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	952	166	6	1036	165	4	
最 小	918	164	2	949	165	2	
平 均	933	165	3	996	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 21日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	937	165	4	1009	165	2	
02	942	165	2	1000	165	4	
03	929	165	3	993	165	2	
04	933	165	3	1003	165	2	
05	932	165	3	999	165	2	
06	938	165	3	989	165	2	
07	952	165	3	994	165	2	
08	940	165	3	1002	165	2	
09	938	165	4	1001	165	2	
10	950	165	3	982	165	4	
11	952	165	4	996	165	3	
12	937	166	5	1004	165	2	
13	931	164	3	1007	165	2	
14	914	165	4	985	165	3	
15	919	165	3	988	165	2	
16	932	164	3	964	165	2	
17	936	165	4	984	165	2	
18	925	165	3	964	165	4	
19	924	165	4	990	165	3	
20	946	165	2	1009	165	2	
21	941	165	3	991	165	2	
22	941	165	3	1002	165	2	
23	945	165	3	1008	165	2	
24	937	165	2	1011	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	952	166	5	1011	165	4	
最 小	914	164	2	964	165	2	
平 均	936	165	3	995	165	2	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 22日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	941	165	4	990	165	2	
02	936	165	3	1001	165	4	
03	940	165	3	1015	165	3	
04	941	165	3	1007	165	3	
05	947	165	2	1011	165	3	
06	957	165	2	1004	165	2	
07	952	165	2	1002	165	2	
08	954	165	5	1026	165	2	
09	940	165	5	1029	165	2	
10	946	166	7	1008	166	4	
11	943	165	3	1020	165	2	
12	953	165	12	1017	165	2	
13	955	165	4	1021	165	2	
14	941	165	2	1029	166	2	
15	934	165	5	1012	165	2	
16	947	165	3	1021	165	6	
17	952	164	6	1011	164	1	
18	940	165	3	1008	165	3	
19	942	165	4	994	165	3	
20	944	165	*****	1021	165	*****	
21	936	165	*****	1027	165	*****	
22	939	165	3	1024	165	2	
23	945	165	4	1019	165	2	
24	953	165	4	1023	165	3	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	957	166	12	1029	166	6	
最 小	934	164	2	990	164	1	
平 均	945	165	4	1014	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 23日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	944	165	8	1023	165	3	
02	946	165	4	1021	165	4	
03	831	166	*****	1028	165	2	
04	618	163	*****	1023	165	3	
05	450	157	*****	1026	165	3	
06	399	151	*****	1018	165	3	
07	370	149	*****	1013	165	3	
08	350	146	*****	1014	165	2	
09	333	144	*****	1008	165	2	
10	317	142	*****	1007	164	4	
11	303	140	*****	983	165	3	
12	292	137	*****	1016	165	3	
13	287	135	*****	1006	165	3	
14	279	132	*****	1002	165	3	
15	271	129	*****	1007	165	4	
16	261	127	*****	1011	165	2	
17	251	125	*****	999	165	2	
18	241	123	*****	1003	165	4	
19	232	120	*****	996	165	2	
20	224	117	*****	1011	165	2	
21	216	116	*****	1005	165	2	
22	208	114	*****	1008	165	2	
23	200	111	*****	997	164	2	
24	193	108	*****	1000	165	2	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	946	166	8	1028	165	4	
最 小	193	108	4	983	164	2	
平 均	376	137	6	1009	165	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 24日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	185	104	*****	1006	165	2	
02	178	100	*****	996	165	4	
03	172	98	*****	645	165	*****	
04	165	96	*****	355	160	*****	
05	160	94	*****	333	149	*****	
06	154	93	*****	298	143	*****	
07	149	92	*****	271	140	*****	
08	145	91	*****	250	136	*****	
09	141	90	*****	234	132	*****	
10	137	89	*****	221	129	*****	
11	130	89	*****	235	122	*****	
12	119	89	*****	267	110	*****	
13	113	87	*****	261	103	*****	
14	110	86	*****	253	98	*****	
15	107	83	*****	246	98	*****	
16	105	72	*****	238	99	*****	
17	104	64	*****	231	98	*****	
18	103	75	*****	225	96	*****	
19	111	86	*****	218	96	*****	
20	113	85	*****	210	96	*****	
21	113	84	*****	203	95	*****	
22	112	84	*****	196	94	*****	
23	110	84	*****	189	93	*****	
24	101	72	*****	183	92	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	185	104	*****	1006	165	4	
最 小	101	64	*****	183	92	2	
平 均	131	87	*****	324	120	3	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 25日 (火)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	减温装置 出口		燃烧温度	减温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	93	70	*****	177	90	*****	
02	90	70	*****	171	88	*****	
03	87	70	*****	165	83	*****	
04	85	71	*****	160	84	*****	
05	84	72	*****	157	84	*****	
06	82	72	*****	154	84	*****	
07	81	71	*****	152	84	*****	
08	79	70	*****	149	84	*****	
09	78	70	*****	147	84	*****	
10	77	69	*****	145	84	*****	
11	75	69	*****	143	84	*****	
12	74	69	*****	140	84	*****	
13	73	68	*****	137	84	*****	
14	71	66	*****	135	84	*****	
15	70	66	*****	133	84	*****	
16	69	66	*****	131	84	*****	
17	67	65	*****	129	84	*****	
18	66	65	*****	113	77	*****	
19	65	65	*****	100	75	*****	
20	64	64	*****	96	76	*****	
21	63	64	*****	93	77	*****	
22	62	62	*****	90	77	*****	
23	61	62	*****	87	77	*****	
24	60	61	*****	85	77	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	93	72	*****	177	90	*****	
最 小	60	61	*****	85	75	*****	
平 均	74	67	*****	133	82	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 26日 (水)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	59	61	*****	82	77	*****	
02	58	61	*****	80	77	*****	
03	57	61	*****	78	77	*****	
04	56	60	*****	76	76	*****	
05	55	59	*****	74	76	*****	
06	54	59	*****	72	75	*****	
07	53	58	*****	71	74	*****	
08	53	58	*****	68	73	*****	
09	52	58	*****	59	71	*****	
10	51	57	*****	58	69	*****	
11	51	57	*****	63	67	*****	
12	51	57	*****	62	65	*****	
13	50	57	*****	60	63	*****	
14	50	56	*****	56	62	*****	
15	46	48	*****	57	60	*****	
16	45	47	*****	57	59	*****	
17	51	64	*****	70	83	*****	
18	56	84	*****	83	90	*****	
19	56	85	*****	83	89	*****	
20	56	86	*****	83	89	*****	
21	56	86	*****	82	90	*****	
22	56	86	*****	81	90	*****	
23	56	86	*****	80	90	*****	
24	55	87	*****	80	89	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	59	87	*****	83	90	*****	
最 小	45	47	*****	56	59	*****	
平 均	53	66	*****	71	76	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 27日 (木)

項目 ／ 時刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	55	87	*****	79	89	*****	
02	55	87	*****	78	88	*****	
03	54	87	*****	77	88	*****	
04	54	87	*****	77	88	*****	
05	54	87	*****	76	89	*****	
06	53	87	*****	75	90	*****	
07	53	87	*****	74	89	*****	
08	52	87	*****	74	89	*****	
09	52	87	*****	73	89	*****	
10	52	87	*****	72	89	*****	
11	51	85	*****	72	89	*****	
12	49	88	*****	69	83	*****	
13	45	84	*****	61	75	*****	
14	44	84	*****	59	73	*****	
15	43	83	*****	58	73	*****	
16	42	73	*****	52	64	*****	
17	39	49	*****	41	50	*****	
18	42	72	*****	52	80	*****	
19	42	85	*****	61	89	*****	
20	41	84	*****	62	90	*****	
21	40	83	*****	62	91	*****	
22	42	89	*****	61	90	*****	
23	44	88	*****	61	89	*****	
24	44	88	*****	60	89	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	55	89	*****	79	91	*****	
最 小	39	49	*****	41	50	*****	
平 均	48	84	*****	66	84	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 28日 (金)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	44	88	*****	60	88	*****	
02	44	87	*****	59	88	*****	
03	43	86	*****	59	88	*****	
04	43	88	*****	58	89	*****	
05	43	89	*****	58	90	*****	
06	43	88	*****	57	90	*****	
07	42	88	*****	57	89	*****	
08	42	87	*****	56	89	*****	
09	42	86	*****	56	89	*****	
10	42	87	*****	56	88	*****	
11	42	90	*****	55	88	*****	
12	39	66	*****	48	71	*****	
13	35	42	*****	41	53	*****	
14	35	41	*****	40	52	*****	
15	34	40	*****	39	51	*****	
16	34	40	*****	39	50	*****	
17	33	39	*****	38	50	*****	
18	33	41	*****	37	50	*****	
19	36	83	*****	45	85	*****	
20	38	87	*****	48	91	*****	
21	38	88	*****	48	86	*****	
22	38	88	*****	48	89	*****	
23	37	89	*****	47	90	*****	
24	37	88	*****	47	89	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	44	90	*****	60	91	*****	
最 小	33	39	*****	37	50	*****	
平 均	39	75	*****	50	78	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 29日 (土)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	37	88	*****	47	88	*****	
02	37	88	*****	46	88	*****	
03	37	88	*****	46	88	*****	
04	37	87	*****	46	88	*****	
05	36	87	*****	46	88	*****	
06	36	87	*****	45	88	*****	
07	36	87	*****	45	88	*****	
08	36	87	*****	45	88	*****	
09	36	87	*****	45	88	*****	
10	36	87	*****	45	89	*****	
11	36	87	*****	44	89	*****	
12	36	86	*****	44	89	*****	
13	36	86	*****	44	89	*****	
14	35	86	*****	44	88	*****	
15	35	87	*****	43	88	*****	
16	35	87	*****	43	88	*****	
17	35	88	*****	42	88	*****	
18	34	87	*****	42	88	*****	
19	34	87	*****	42	88	*****	
20	34	87	*****	42	87	*****	
21	34	87	*****	41	88	*****	
22	34	87	*****	41	88	*****	
23	34	87	*****	41	88	*****	
24	34	87	*****	41	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	37	88	*****	47	89	*****	
最 小	34	86	*****	41	87	*****	
平 均	35	87	*****	44	88	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 30日 (日)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	34	87	*****	41	88	*****	
02	33	87	*****	40	89	*****	
03	33	87	*****	40	88	*****	
04	33	87	*****	40	88	*****	
05	33	87	*****	40	88	*****	
06	33	87	*****	39	88	*****	
07	33	87	*****	39	88	*****	
08	32	87	*****	39	89	*****	
09	32	85	*****	39	88	*****	
10	32	88	*****	38	88	*****	
11	32	88	*****	38	88	*****	
12	32	88	*****	38	88	*****	
13	32	88	*****	38	88	*****	
14	32	87	*****	38	88	*****	
15	32	86	*****	37	89	*****	
16	31	86	*****	37	89	*****	
17	31	89	*****	37	89	*****	
18	31	88	*****	37	88	*****	
19	31	87	*****	37	88	*****	
20	31	86	*****	37	88	*****	
21	31	86	*****	36	88	*****	
22	31	88	*****	36	88	*****	
23	31	89	*****	36	87	*****	
24	31	88	*****	36	87	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	34	89	*****	41	89	*****	
最 小	31	85	*****	36	87	*****	
平 均	32	87	*****	38	88	*****	

*****は無効データ

維持管理状況(測定)

2026年 8月 31日 (月)

項 目 ／ 時 刻	1号			2号			備 考
	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	排ガス温度		CO (12% O2) 1時間平均	
	燃烧温度	減温装置 出口		燃烧温度	減温装置 出口		
TAG 単位	TI329A ℃	TI504A ℃	QI755A ppm	TI329B ℃	TI504B ℃	QI755B ppm	
管理値	≥800	約160	≤80	≥800	約160	≤80	
01	30	86	*****	36	87	*****	
02	30	85	*****	35	89	*****	
03	30	89	*****	35	89	*****	
04	30	88	*****	35	88	*****	
05	30	88	*****	35	89	*****	
06	30	87	*****	35	89	*****	
07	30	85	*****	35	88	*****	
08	30	89	*****	35	88	*****	
09	30	89	*****	35	87	*****	
10	29	65	*****	33	70	*****	
11	27	33	*****	28	39	*****	
12	27	32	*****	29	69	*****	
13	28	32	*****	30	65	*****	
14	28	32	*****	30	64	*****	
15	28	32	*****	30	63	*****	
16	28	32	*****	30	63	*****	
17	28	33	*****	30	62	*****	
18	28	85	*****	30	62	*****	
19	29	88	*****	29	48	*****	
20	29	89	*****	31	90	*****	
21	29	88	*****	32	90	*****	
22	29	87	*****	32	88	*****	
23	29	87	*****	32	87	*****	
24	29	87	*****	32	88	*****	
合 計	—	—	—	—	—	—	
最 大	30	89	*****	36	90	*****	
最 小	27	32	*****	28	39	*****	
平 均	29	70	*****	32	77	*****	

*****は無効データ