

平成30年度
南東地区最終処分場
廃棄物埋立状況

	埋立種別（単位 トン）				
	クリーンプラザ よこて焼却灰	各衛生センター 焼却灰	側溝等 清掃汚泥	水処理施設 脱水汚泥	その他
4月	90.68	7.96	9.28	1.44	0.00
5月	87.50	9.75	15.74	1.10	3.40
6月	91.47	8.40	30.37	2.00	0.00
7月	77.34	8.99	21.21	1.61	0.00
8月	98.42	12.98	0.90	1.78	0.00
9月	91.47	9.35	2.07	2.61	0.00
10月	98.60	10.36	1.79	3.30	0.00
11月	49.23	9.14	8.47	1.92	0.00
12月	98.48	10.72	0.00	1.93	0.00
1月	74.08	8.07	0.00	1.92	0.00
2月	84.45	7.99	0.00	1.65	0.00
3月	73.76	7.29	0.00	2.55	0.00
計	1015.48	111.00	89.83	23.81	3.40

平成30年度
南東地区最終処分場
主要設備の状況点検

	点検箇所			
	擁壁	堰堤	遮水工	排水処理施設
4月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
5月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
6月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

主要施設の状況点検については常時実施
(ただし職員が休業の日を除く)

破損するおそれがあると認められた場合に講じた措置の実施内容、日時

平成30年度
南東地区最終処分場
水質検査
放流水

	検査項目				
	水素イオン 濃度 (ph)	生物化学的 酸素要求量 (mg/L)	化学的酸素 要求量 (mg/L)	浮遊物質量 (mg/L)	総窒素 (mg/L)
4月24日	6.4	0.5未満	1.9	1未満	20
5月7日	6.4	0.5未満	1.2	1未満	21
6月4日	6.1	0.5	1.9	1	19
7月4日	6.1	0.5未満	0.6	1未満	21
8月6日	6.4	0.5未満	4.0	1未満	20
9月3日	6.4	0.5未満	3.5	1未満	21
10月3日	6.9	0.5未満	3.5	1未満	15
11月5日	7.6	0.5未満	0.7	1未満	17
12月3日	7.2	0.5未満	1.2	1未満	13
1月8日	7.1	0.5未満	1.1	1未満	16
2月4日	7.0	0.5未満	2.1	1未満	18
3月4日	6.8	0.5未満	1.8	1	18

平成30年度
南東地区最終処分場
水質検査
地下水

	検査項目			
	塩化物イオン (ms/m)		電気伝導率 (mg/L)	
	上流観測井	下流観測井	上流観測井	下流観測井
4月24日	15	12	8.3	10.0
5月7日	16	13	8.8	10.0
6月4日	14	10	9.6	10.0
7月4日	15	14	9.1	10.0
8月6日	10	17	6.6	13.0
9月3日	14	13	9.0	12.0
10月3日	15	12	10.0	11.0
11月5日	15	11	9.6	10.0
12月3日	14	12	9.4	11.0
1月8日	14	11	9.2	10.0
2月4日	13	12	8.5	10.0
3月4日	19	15	7.7	10.0