

令和4年度
南東地区最終処分場
廃棄物埋立状況

	埋立種別（単位 トン）				
	クリーンプラザ よこて焼却灰	各衛生センター 焼却灰	側溝等 清掃汚泥	水処理施設 脱水汚泥	覆土材等
4月	91.36	9.99	22.57	2.90	0.00
5月	63.53	9.70	27.63	2.83	72.80
6月	84.36	8.11	11.15	3.59	0.00
7月	91.91	7.26	1.80	1.25	16.80
8月	63.67	10.56	1.35	1.75	0.00
9月	77.68	6.86	0.63	2.26	0.00
10月	98.92	7.76	3.06	2.58	78.40
11月	56.88	8.74	5.00	2.40	0.00
12月	95.70	7.55	0.00	1.77	0.00
1月	56.84	7.05	0.00	2.29	0.00
2月	70.77	5.93	0.00	2.10	0.00
3月	85.37	6.30	0.00	2.42	0.00
計	936.99	95.81	73.19	28.14	168.00

令和4年度
南東地区最終処分場
主要設備の状況点検

	点検個所			
	擁壁	堰堤	遮水工	排水処理施設
4月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
5月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
6月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

主要施設の状況点検については常時実施
(ただし職員が休業の日を除く)

破損するおそれがあると認められた場合に講じた措置の実施内容、日時

令和4年度
南東地区最終処分場
水質検査
放流水

	検査項目				
	水素イオン 濃度 (ph)	生物化学的 酸素要求量 (mg/L)	化学的酸素 要求量 (mg/L)	浮遊物質量 (mg/L)	総窒素 (mg/L)
5月16日	6.3	0.5未満	1.6	1	23
5月27日	6.3	0.5未満	0.8	1	15
6月6日	6.2	0.5未満	0.8	1未満	15
7月5日	6.4	0.5未満	1.5	1未満	17
8月2日	6.5	0.5未満	1.8	1	15
9月8日	6.7	0.5未満	1.9	1未満	15
10月4日	7.6	0.5未満	0.7	1未満	15
11月1日	6.9	0.5未満	1.4	1未満	15
12月2日	6.9	0.5未満	1.2	1未満	20
1月6日	6.8	0.5未満	1.2	1未満	19
2月1日	6.7	0.5未満	1.2	1未満	22
3月3日	6.6	0.5未満	1.3	1未満	17

令和4年度
南東地区最終処分場
水質検査
地下水

	検査項目			
	塩化物イオン (ms/m)		電気伝導率 (mg/L)	
	上流観測井	下流観測井	上流観測井	下流観測井
5月16日	15.0	12.0	10.0	11.0
5月27日	15.0	13.0	9.1	11.0
6月6日	15.0	11.0	9.1	8.9
7月5日	15.0	13.0	9.8	10.0
8月2日	16.0	14.0	8.1	10.0
9月8日	16.0	13.0	9.5	11.0
10月4日	18.0	11.0	9.7	10.0
11月1日	17.0	13.0	8.7	10.0
12月2日	15.0	12.0	9.1	9.6
1月6日	12.0	11.0	8.3	10.0
2月1日	13.0	12.0	9.1	12.0
3月1日	15.0	10.0	8.9	9.8