

令和6年度
南東地区最終処分場
廃棄物埋立状況

	埋立種別（単位 トン）				
年月	クリーンプラザ よこて焼却灰	各衛生センター 焼却灰	側溝等 清掃汚泥	水処理施設 脱水汚泥	覆土材等
4月	74.65	8.23	21.71	2.09	0.00
5月	77.70	6.48	26.96	2.68	2,800.00
6月	78.06	7.32	20.81	1.47	0.00
7月	98.80	8.41	0.53	2.17	0.00
8月	59.31	7.98	0.45	1.96	0.00
9月	70.82	6.91	35.10	2.29	0.00
10月	78.09	7.94	5.59	2.00	0.00
11月	49.49	6.83	7.79	1.58	0.00
12月	92.49	7.66	0.37	2.09	0.00
1月	61.74	6.67	0.00	2.55	0.00
2月	62.51	5.02	0.00	1.74	0.00
3月	63.80	5.72	0.00	1.55	0.00
計	867.46	85.17	119.31	24.17	2,800.00

令和6年度
南東地区最終処分場
主要設備の状況点検

	点検個所			
年月	擁壁	堰堤	遮水工	排水処理施設
4月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
5月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
6月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

主要施設の状況点検については常時実施
(ただし職員が休業の日を除く)

破損するおそれがあると認められた場合に講じた措置の実施内容、日時

令和6年度
南東地区最終処分場
水質検査
放流水

	検査項目				
測定年月日	水素イオン 濃度 (ph)	生物化学的 酸素要求量 (mg/L)	化学的酸素 要求量 (mg/L)	浮遊物質量 (mg/L)	総窒素 (mg/L)
4月23日	6.5	0.5未満	2.4	1	25
5月7日	6.4	0.5未満	1.3	1未満	22
6月4日	6.3	0.5未満	2.7	1未満	25
7月2日	6.1	0.5未満	2.2	1未満	17
8月6日	6.8	0.5未満	2.1	1未満	15
9月3日	6.8	0.5未満	2.3	1未満	15
10月1日	7.3	0.5未満	1.0	1未満	16
11月5日	7.0	0.5未満	1.8	1未満	13
12月3日	7.0	0.5未満	2.1	1未満	11
1月7日	6.6	0.5未満	3.0	1	11
2月4日	6.7	0.5未満	4.0	1未満	20
3月4日	6.6	0.5未満	5.6	1	15

基準値	5.8以上8.6以下	60以下	90以下	60以下	120以下 (日間平均60以下)
-----	------------	------	------	------	---------------------

令和6年度
南東地区最終処分場
水質検査
地下水

測定年月日	検査項目			
	塩化物イオン (ms/m)		電気伝導率 (mg/L)	
	上流観測井	下流観測井	上流観測井	下流観測井
4月23日	16.0	7.8	9.7	9.7
5月7日	15.0	10.0	10.0	10.0
6月4日	14.0	11.0	9.6	9.2
7月2日	14.0	9.5	10.0	8.9
8月6日	16.0	10.0	9.7	9.0
9月3日	17.0	11.0	9.9	9.4
10月1日	14.0	9.4	8.8	8.6
11月5日	16.0	9.9	9.1	9.3
12月3日	14.0	11.0	9.0	8.0
1月7日	15.0	10.0	8.7	9.3
2月4日	17.0	10.0	9.0	8.9
3月4日	15.0	13.0	7.9	8.2