

写 真 等 に つ い て

「完了検査申請書」添付写真の例(在来の場合)

	工程	根拠 法令	基準法の規定の種類				内容	レ ン ジ ン グ ス テ ム
			防火・避難 規定	一般構造・ 設備等	構造 規定	集団 規定		
1	基礎	令38			○		配筋状況(鉄筋種類、鉄筋径、配筋状況等)	<input type="checkbox"/>
		"			○		コンクリート基礎断面(ベース、立上り等)	<input type="checkbox"/>
		"			○		基礎全体写真	<input type="checkbox"/>
		令42			○		土台と基礎の緊結(HD等)	<input type="checkbox"/>
2	軸組	令43			○		柱の小径	<input type="checkbox"/>
		"			○		通し柱に代わる金物	<input type="checkbox"/>
		令45			○		耐力壁(筋交い(金物)、構造用合板(釘ピッチ等))	<input type="checkbox"/>
		令46			○		軸組全体写真	<input type="checkbox"/>
		"			○		火打材・振れ止め	<input type="checkbox"/>
		令47			○		接合金物(継手・仕口)	<input type="checkbox"/>
3	外装 ・ 内装	法22、62	○				2階バルコニーの床の構造	<input type="checkbox"/>
		法23、61	○				延焼の恐れのある部分の外壁(小屋裏・内張り含む)	<input type="checkbox"/>
		法30	○				長屋等の界壁(2重張り等)	<input type="checkbox"/>
		法61	○				延焼の恐れのある部分の軒裏(軒天換気口含む)	<input type="checkbox"/>
		法61	○				延焼の恐れのある部分の開口部(ダンパー含む)	<input type="checkbox"/>
		令39			○		屋根ふき材等の取付状況	<input type="checkbox"/>
		令112	○				防火区画の構造(2重張り等)	<input type="checkbox"/>
		令114	○				防火上主要な間仕切、小屋裏界壁・隔壁	<input type="checkbox"/>
4	その他	法31-2		○			合併浄化槽の処理能力	<input type="checkbox"/>
		法54				○	隣地境界からのハナレ(一種・二種低層)	<input type="checkbox"/>
		法56、56-2				○	最高高さ・軒高(高さ制限・斜線制限・日影規制)	<input type="checkbox"/>
		令22		○			床下換気口の設置状況(パッキン等)	<input type="checkbox"/>
		令129-2-4		○			給湯器の設置固定状況	<input type="checkbox"/>
		県条例4		○			がけ条例の適合性(高さ・勾配)	<input type="checkbox"/>