横手市水道事業 排水水質検査結果　　（令和5年度）

大沢浄水場

	検査項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		19日	26日	10日	24日	14日	28日	12日	26日	9日	23日	13日	27日	11日	25日	8日	22日	13日	27日	1日	24日	14日	28日	13日	19日
1	pH	7.0		6.9		7.2		7.2		7.0		7.2		7.3		7.0		7.0		6.8		7.6		7.1	
2	【pH測定時水温 】	20.0		20.5		22.0		23.0		24.0		25.5		23.0		20.0		21.0		16.0		19.0		21.0	
3	BOD(mg/L)	＜1		1.0		2.0		＜1		2.0		1.0		＜1		1.0		＜1		＜1		＜1		＜1	
4	COD Mn(mg/L)	3.0		1.1		3.5		1.0		2.8		1.7		1.4		1.2		3.2		2.5		1.4		1.5	
5	SS(mg/L)	3.8	8.7	0.8	＜0.5	4.0	2.0	＜0.5	6.4	4.4	2.4	2.2	3.8	1.6	4.0	0.6	3.4	6.6	4.6	3.8	3.6	2.4	3.0	1.6	2.2

大沢第二浄水場

	検査項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		19日	26日	10日	24日	14日	28日	12日	26日	9日	23日	13日	27日	11日	25日	8日	22日	13日	27日	10日	24日	14日	28日	13日	19日
1	pH	7.0		6.9		7.0		7.1		6.9		7.0		7.0		6.7		6.7		6.9		7.2		7.0	
2	【pH測定時水温 】	20.0		20.5		22.0		23.0		24.0		25.0		23.0		21.0		21.0		17.5		19.5		21.0	
3	BOD(mg/L)	＜1		＜1		＜1		＜1		1.0		＜1		＜1		1.0		＜1		＜1		＜1		＜1	
4	COD Mn(mg/L)	5.8		3.4		4.3		4.4		5.5		3.3		2.9		2.6		3.0		2.8		2.9		3.1	
5	SS(mg/L)	12.0	6.0	8.4	8.3	7.5	6.8	7.3	3.0	8.8	8.7	4.5	11.0	6.4	7.3	3.6	6.4	6.2	4.6	4.4	7.0	11.0	3.2	7.7	9.0

大森浄水場

	検査項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		19日	26日	9日	24日	12日	28日	11日	26日	7日	23日	11日	27日	10日	24日	7日	22日	11日	27日	16日	24日	13日	28日	8日	19日
1	pH	6.8		6.6		6.4		6.5		6.6		6.8		6.6		6.9		6.6		6.9		6.9		6.7	
2	【pH測定時水温 】	20.0		20.5		23.0		23.0		26.0		24.5		24.0		23.5		18.0		20.5		22.0		18.5	
3	BOD(mg/L)	＜1		＜1		1.0		＜1		＜1		＜1		＜1		＜1		＜1		＜1		1.0		＜1	
4	COD Mn(mg/L)	1.0		0.5		0.7		0.6		0.6		＜0.5		＜0.5		0.6		0.5		0.8		0.6		0.7	
5	SS(mg/L)	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5