横手市水道事業 排水水質検査結果　　（令和6年度）

大沢浄水場

	検査項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		17日	25日	8日	22日	12日	26日	10日	24日	21日	28日	11日	25日	9日	23日	13日	27日	11日	25日	8日	22日	12日	26日	12日	19日
1	pH	6.9		7.2		7.7		7.2		6.9		6.9		7.1		7.0		6.8		7.5		6.7		7.1	
2	【pH測定時水温 】	21.0		22.0		23.5		23.5		24.0		25.5		23.0		22.0		17.5		21.5		17.0		24.0	
3	BOD(mg/L)	＜1		＜1		＜1		＜1		2		2		＜1		1		1		＜1		＜1		＜1	
4	COD Mn(mg/L)	1.4		1.4		1.1		1.1		2.3		2.0		0.9		1.7		0.8		1.2		0.8		0.5	
5	SS(mg/L)	3.2	1.6	2.4	1.8	2.4	1.2	＜0.5	2.4	4.2	1.4	3.2	8.2	1.2	0.6	2.0	6.2	3.2	2.6	1.6	0.8	2.2	1.2	＜0.5	4.0

大沢第二浄水場

	検査項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		17日	25日	8日	22日	12日	26日	10日	24日	21日	28日	11日	25日	9日	23日	13日	27日	11日	25日	8日	22日	12日	26日	12日	19日
1	pH	6.9		7.2		7.1		7.3		6.9		6.9		7.1		6.9		6.7		7.3		6.7		7.0	
2	【pH測定時水温 】	21.5		22.5		23.5		23.5		24.0		25.5		22.5		22.5		18.0		22.0		17.5		21.0	
3	BOD(mg/L)	＜1		1		＜1		1		＜1		＜1		＜1		1		1		＜1		＜1		＜1	
4	COD Mn(mg/L)	3.3		3.8		4.1		1.5		3.8		2.2		2.4		3.0		1.4		2.1		0.9		3.1	
5	SS(mg/L)	9.3	6.3	7.8	8.5	10	8.2	<0.5	5.7	8.0	7.8	3.4	6.4	3.6	5.0	3.2	7.8	7.3	4.0	4.6	5.7	3.2	2.8	7.7	7.0

大森浄水場

	検査項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		18日	25日	7日	22日	10日	26日	9日	24日	21日	28日	9日	25日	8日	23日	12日	27日	9日	25日	7日	22日	13日	26日	5日	19日
1	pH	6.7		6.7		6.5		6.5		6.6		6.7		7.0		7.0		7.1		7.1		6.9		7.2	
2	【pH測定時水温 】	20.5		23.5		23.0		23.0		24.5		25.5		23.0		23.0		22.5		22.0		21.0		22.5	
3	BOD(mg/L)	＜1		＜1		＜1		＜1		＜1		＜1		＜1		＜1		2.0		＜1		＜1		＜1	
4	COD Mn(mg/L)	＜0.5		＜0.5		＜0.5		0.5		0.8		0.6		0.7		＜0.5		＜0.5		＜0.5		＜0.5		＜0.5	
5	SS(mg/L)	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.0	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	4.0