

# 横手市の水道施設概要

平成31年度／令和元年度

## ○水道施設

地区名	主な浄水場の名称	水源	主な浄水方式	1日最大給水量	1日平均給水量	給水人口
横手 (大雄地区を含む)	大沢浄水場	表流水	急速ろ過、塩素消毒	17,944 m <sup>3</sup> /日	14,774 m <sup>3</sup> /日	38,596 人
	大沢第二浄水場		膜ろ過、塩素消毒			
増田	中央浄水場	地下水	曝気、塩素消毒	1,361 m <sup>3</sup> /日	1,069 m <sup>3</sup> /日	4,868 人
	湯野沢浄水場	湧水	緩速ろ過、塩素消毒	25 m <sup>3</sup> /日	20 m <sup>3</sup> /日	124 人
平鹿	醍醐浄水場	地下水	曝気、塩素消毒	1,747 m <sup>3</sup> /日	1,083 m <sup>3</sup> /日	2,305 人
	東部浄水場			821 m <sup>3</sup> /日	662 m <sup>3</sup> /日	2,143 人
	西部浄水場			386 m <sup>3</sup> /日	196 m <sup>3</sup> /日	825 人
雄物川	中央浄水場	地下水	曝気、塩素消毒	2,408 m <sup>3</sup> /日	1,859 m <sup>3</sup> /日	4,540 人
	西部浄水場			388 m <sup>3</sup> /日	250 m <sup>3</sup> /日	484 人
	東部浄水場			338 m <sup>3</sup> /日	255 m <sup>3</sup> /日	829 人
	大沢浄水場			410 m <sup>3</sup> /日	309 m <sup>3</sup> /日	551 人
大森	大森浄水場	伏流水、地下水	曝気、急速ろ過、塩素消毒	2,806 m <sup>3</sup> /日	2,335 m <sup>3</sup> /日	5,188 人
	前田浄水場	ダム水	急速ろ過、塩素消毒	189 m <sup>3</sup> /日	152 m <sup>3</sup> /日	437 人
十字	十文字浄水場	地下水	曝気、塩素消毒	1,725 m <sup>3</sup> /日	1,400 m <sup>3</sup> /日	4,987 人
	腕越浄水場		塩素消毒	695 m <sup>3</sup> /日	389 m <sup>3</sup> /日	1,073 人
	三重浄水場		塩素消毒	573 m <sup>3</sup> /日	425 m <sup>3</sup> /日	1,388 人
	睦合浄水場		曝気、塩素消毒	462 m <sup>3</sup> /日	326 m <sup>3</sup> /日	1,393 人
山内	南地区	湧水	塩素消毒	1,112 m <sup>3</sup> /日	926 m <sup>3</sup> /日	2,429 人
	北地区			691 m <sup>3</sup> /日	604 m <sup>3</sup> /日	306 人
	三又地区			94 m <sup>3</sup> /日	93 m <sup>3</sup> /日	189 人
	黒沢地区			328 m <sup>3</sup> /日	41 m <sup>3</sup> /日	190 人
	上平野沢地区			56 m <sup>3</sup> /日	59 m <sup>3</sup> /日	59 人

※1日最大給水量、1日平均給水量は、4月から翌年3月までの集計です。

※給水人口は、令和2年3月31日現在の数値です。