

横手市の水道施設概要

令和3年度

○水道施設

地区名	主な浄水場の名称	水源	主な浄水方式	1日最大給水量	1日平均給水量	給水人口
横手 (大雄地区を含む)	大沢浄水場	表流水	急速ろ過、塩素消毒	16,640 m ³ /日	15,058 m ³ /日	37,871 人
	大沢第二浄水場		膜ろ過、塩素消毒			
増田	中央浄水場	地下水	曝気、塩素消毒	1,573 m ³ /日	1,117 m ³ /日	4,688 人
	湯野沢浄水場	湧水	緩速ろ過、塩素消毒	24 m ³ /日	22 m ³ /日	122 人
平鹿	醍醐浄水場	地下水	曝気、塩素消毒	1,638 m ³ /日	1,210 m ³ /日	2,175 人
	東部浄水場			868 m ³ /日	708 m ³ /日	2,067 人
	西部浄水場			465 m ³ /日	284 m ³ /日	779 人
雄物川	中央浄水場	地下水	曝気、塩素消毒	2,915 m ³ /日	1,653 m ³ /日	4,296 人
	西部浄水場			361 m ³ /日	260 m ³ /日	453 人
	東部浄水場			432 m ³ /日	325 m ³ /日	792 人
	大沢浄水場			422 m ³ /日	300 m ³ /日	543 人
大森	大森浄水場	伏流水、地下水	曝気、急速ろ過、塩素消毒	2,648 m ³ /日	2,183 m ³ /日	4,931 人
	前田浄水場	ダム水	急速ろ過、塩素消毒	186 m ³ /日	154 m ³ /日	401 人
十字	十文字浄水場	地下水	曝気、塩素消毒	1,617 m ³ /日	1,086 m ³ /日	4,986 人
	腕越浄水場		塩素消毒	897 m ³ /日	607 m ³ /日	1,025 人
	三重浄水場		塩素消毒	797 m ³ /日	601 m ³ /日	1,390 人
	睦合浄水場		曝気、塩素消毒	447 m ³ /日	335 m ³ /日	1,307 人
山内	南地区	湧水	塩素消毒	1,452 m ³ /日	870 m ³ /日	2,314 人
	北地区			660 m ³ /日	603 m ³ /日	291 人
	三又地区			126 m ³ /日	108 m ³ /日	173 人
	黒沢地区			63 m ³ /日	40 m ³ /日	177 人
	上平野沢地区			70 m ³ /日	35 m ³ /日	55 人

※1日最大給水量、1日平均給水量は、4月から翌年3月までの集計です。

※給水人口は、令和4年3月31日現在の数値です。