（中学校）　　平成29年4月1日現在

学校名	棟用途	棟番号		建築年	構造	階数	面積	耐震区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修	改修後		備考
		棟番	枝番						年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	q値（またはCT×SD）	年度	Is値	q値（またはCT×SD）	
横手南	普通教室棟	1	1	S48	R	3	2,714	旧基準					H19	0.41	0.54	H22	0.72	0.74	
	特別・管理棟	2	1	S49	R	3	2,716	旧基準					H19	0.60	0.42	H22	0.80	0.38	
	特別教室棟	2	2	S50	R	3	681												
	技術室棟	3		S50	S	1	370	旧基準					H16	0.49	1.52	H22	1.19	2.16	
	廊下棟	4		S50	R	2	240	旧基準					H19	1.39	0.48	－	－	－	
	屋内体育館	9		S50	S	1	1,094	旧基準					H16	0.40	1.22	H22	1.04	2.02	
	屋内体育館	9	1	S50	S	2	514												
	屋内体育館	9	2	S54	S	1	225												
	柔剣道場	11		H02	S	1	354	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
増田	普通教室棟	1		S47	R	3	1,807	旧基準					H17	0.79	0.81	－	－	－	
	特別・管理棟	2		S47	R	3	2,508	旧基準					H17	0.46	0.46	H19	0.75	0.76	
	特別教室棟	12		H06	R	2	323	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	4		S48	S	2	1,288	旧基準					H17	0.19	0.53	H19	0.76	1.46	
	柔剣道場	8		S55	S	1	362	旧基準					H17	0.41	1.27	H19	0.83	1.50	
平鹿	普通教室棟	1		H09	R	3	2,508	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	管理棟	2		H09	R	2	1,306	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	3		H09	R	2	1,654	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	ギャラリー	4		H09	R	2	150	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	5		H09	R	2	1,075	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	12	1	H09	R	2	2,667	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	12	5	H09	S	2	20	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	柔剣道場	12	3	H09	R	1	583	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
横手明峰	南棟	1	1	H24	R	3	3,105	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	南棟	1	2	H24	R	3	189												
	南棟	1	3	H24	R	3	10												
	南棟	1	4	H24	R	3	320												
	中央棟	2	1	H24	R	3	1,100	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	中央棟	2	2	H24	R	2	464												
	中央棟	2	3	H24	R	1	217												
	北棟	3	1	H24	R	3	2,909	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	北棟	3	2	H24	R	3	393												
	北棟	3	3	H24	R	1	227												
	屋内大体育館	4	1	H24	R	2	1,511	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内大体育館	4	2	H24	R	2	108												
	屋内大体育館	4	3	H24	R	2	333												
	屋内小体育館	5		H24	R	1	828												
	体育館関連室	6	1	H24	R	1	217												
	体育館器具庫	6	2	H24	R	3	24												
	柔剣道場	7		H24	R	1	441												
横手北	中央棟	1	1	H25	R	2	1,304	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	中央棟	1	2	H25	R	2	1,624												
	東棟	2	1	H25	R	2	2,787	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	東棟	2	2	H25	R	3	1,662												
	南棟	3	1	H25	R	2	1,306	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	南棟	3	2	H25	R	2	19												
	屋内大体育館	4	1	H25	R	1	1,237	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内大体育館	4	2	H25	R	2	1,931												
	柔剣道場	4	3	H25	R	1	450												
	体育館関連室	4	4	H25	R	1	273												

（中学校）　　平成29年4月1日現在

学校名	棟用途	棟番号		建築年	構造	階数	面積	耐震区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修	改修後		備考
		棟番	枝番						年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	q値（またはCT×SD）	年度	Is値	q値（またはCT×SD）	
十文字	管理棟	14	1	S62	R	2	745	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	管理棟	14	2	S62	R	2	5	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	管理棟	14	3	S62	R	2	55	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	15		S62	R	3	2,160	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	16	1	S62	R	3	1,677	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	16	2	S62	R	3	211	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	16	3	S62	R	3	13	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	17	1	S62	R	3	220	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	17	2	S62	R	2	3	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	17	3	S62	R	2	104	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	食堂棟	17	4	S62	R	2	431	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	18	1	S62	S	2	696	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	18	2	S62	S	2	746	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	21		H22	R	3	270	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	教材室棟	22		H22	S	2	55	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内小体育館	23		H22	S	1	710	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
山内	特別教室棟	2		S42	R	3	648	旧基準					H07	0.36	0.46	H08	0.72	0.40	
	屋内体育館	11	1	H09	S	1	1,113	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	教室棟	12		H22	S	2	553	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	教室・管理棟	13		H22	S	2	595	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	渡り廊下	14	1	H22	S	2	18	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	渡り廊下	14	2	H22	S	3	66	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	階段棟	15		H22	S	3	81	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	階段棟	17		H22	S	3	86	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	