

令和7年度 有機フッ素化合物(PFOS 及び PFOA)の測定結果（横手市）

水道水中の暫定目標値：PFOS 及び PFOA の合算で 50ng/L 以下。

令和7年6月

浄水場	分類	測定結果	備考
		R7.6.9 採水	
平鹿東部浄水場	水道水	定量下限値※未満 (5ng/L 未満)	
雄物川中央浄水場	水道水	8ng/L	国の定める暫定目標値 50ng/L を下回っております。
雄物川東部浄水場	水道水	定量下限値※未満 (5ng/L 未満)	
雄物川西部浄水場	水道水	定量下限値※未満 (5ng/L 未満)	
雄物川大沢浄水場	水道水	11ng/L	国の定める暫定目標値 50ng/L を下回っております。
大森浄水場	水道水	定量下限値※未満 (5ng/L 未満)	
前田浄水場	水道水	定量下限値※未満 (5ng/L 未満)	

浄水場	分類	測定結果
		R7.6.10 採水
十文字浄水場	水道水	定量下限値※未満 (5ng/L 未満)
腕越浄水場	水道水	
醍醐浄水場	水道水	
増田中央浄水場	水道水	
湯野沢浄水場	水道水	

※定量下限値：水質検査機関で正確に測定できる最低の濃度。

浄水場	分類	測定結果
		R7.6.11 採水
大沢浄水場	水道水	定量下限値※未満 (5ng/L 未満)
大沢第二浄水場	水道水	
平鹿西部浄水場	水道水	
三重浄水場	水道水	
睦合浄水場	水道水	
山内南浄水場	水道水	
山内北浄水場	水道水	
山内三又浄水場	水道水	
山内上平野沢浄水場	水道水	
柳沢浄水場 (岩手県西和賀町より供給)	水道水	

※定量下限値：水質検査機関で正確に測定できる最低の濃度。