

令和6年度 ネオニコチノイド系殺虫剤の測定結果（横手市）

対象化合物：ジノテフラン

水道水中の目標値：0.6mg/L

令和6年8月

浄水場	分類	測定結果
		R6.8.21 採水
大沢浄水場 大沢第二浄水場	原水	定量下限値*未満 (0.003mg/L 未満)

浄水場	分類	測定結果
		R6.8.28 採水
大森浄水場	原水	定量下限値*未満 (0.003mg/L 未満)

※定量下限値：水質検査機関で正確に測定できる最低の濃度。