

平成25年度横手市優良工事表彰一覧  
(1/2)

(敬称略)

優良工事表彰	工事名	平成24年度 市道福嶋西線道路新設工事
	請負者	株式会社吉田建設 代表取締役 吉田博行
優良技術者表彰	技術者氏名	現場代理人兼主任技術者 佐藤 広
選考理由	<p>交差点改良と道路新設が併わさった工事で、路体から表層まで、また、多くの構造物設置があったにもかかわらず、的確な施工管理で高品質な成果品である。田んぼを突っ切った道路新設で、各農業用水路の高さについて改良区や受益者と協議を密にし、設計変更を提案するなど品質確保のための積極的な対応が見られた。地域特産品の大型PR看板や開通式の企画実施などのほかにも、花火大会への作業協力など、多くの地域貢献活動が実施されている。</p>	

優良工事表彰	工事名	平成23年度 市道静町赤坂線歩道新設工事
	請負者	創和建设株式会社 代表取締役社長 小原 朗
優良技術者表彰	技術者氏名	現場代理人兼主任技術者 又井正雄(故人)
選考理由	<p>歩道部の新設と車道部の路盤から表層までの工事。路盤工においては、路上再生と置換えと2工法による路盤築造であることから、将来、段差が生じないように大型振動ローラによる転圧を行ったり、センサー付きAsフィニッシャーを使用して精度の高い敷き均しにより、歩行者への水はねを防止している。表層工においては、継目のない舗装版のために、Asフィニッシャー2台を使ってホットジョイントしている。このように、技術面での工夫や取組みが顕著であった。</p>	

優良工事表彰	工事名	平成23年度 市道杉沢安本線舗装新設工事
	請負者	西田建設株式会社 代表取締役 西田 勉
優良技術者表彰	技術者氏名	現場代理人兼主任技術者 中村 貴幸
選考理由	<p>県道交差点改良を含む740mの規模の大きな改良・舗装工事で、多工種工事であったが、適切な施工管理により品質が確保されている。工場地帯へのアクセス道路でもあり交通量の多い区域において、交通安全に万全を期しながらの施工であった。また、騒音状況を把握しながらの作業や、少しでも理解してもらえるよう工事広報誌の工夫など、長期に亘り地域住民と良好な関係を保持するための配慮が顕著であった。</p>	

優良工事表彰	工事名	平成23年度 市道平野沢線橋梁架替工事
	請負者	創和建设株式会社 代表取締役社長 小原 朗
優良技術者表彰	技術者氏名	現場代理人 浅利 巧
選考理由	<p>片側交互施工による橋梁架替という厳しい施工条件の工事において、豪雪に見舞われながらも適切な養生により、品質の高い成果品を完成させた。先行施工した橋台片側接合側面に凹凸面を形成するシートを使用し、橋台の一体化を図ったり、舗装版斜め切断やミニバックホウ施工など品質確保と施工条件克服のための技術提案や工夫が顕著であった。また、油吸着マットによる環境保全や仮設道路拡幅による安全通行の確保など、積極的な取組みもあった。</p>	

優良工事表彰	工事名	横手駅東口駅前広場改修工事
	請負者	株式会社吉田建設 代表取締役 吉田博行
優良技術者表彰	技術者氏名	現場代理人兼主任技術者 吉田 昌平
選考理由	<p>極めて短い工期設定のなか、同区域内で4工事が同時施工であったが、各工事業者との調整やJR・ホテル・関係住民と連絡を密にし、トラブルもなく工期内に完成させた。歩道部ブロック舗装は、歩道や点字ブロックに合わせて、一枚一枚形状を整えながら施工しなければならなかったが、短い工期でありながら良い仕上げになっている。足元照明や音声ガイドなど夜間の横手駅利用者への配慮も見られた。</p>	

優良工事表彰	工事名	横手駅東口駅前交流広場シェルター設置工事
	請負者	横手建設株式会社 代表取締役 武茂 広行
優良技術者表彰	技術者氏名	現場代理人兼監理技術者 阿部 芳和
選考理由	<p>極めて短い工期設定のなか、同区域内で4工事が同時施工であったが、各工事業者との調整やJR・ホテル・関係住民と連絡を密にし、トラブルもなく工期内に完成させた。設計仕様のシェルターは積雪対応型であったが、技術提案により「豪雪」を考慮した補強が行われた。また、工場塗装仕上げによる現場施工・高所作業の短縮を図ったり、駅前周辺の広範囲な清掃活動や発生水の分離処理といった環境保全への取組みも多く見られた。</p>	

平成25年度横手市優良工事表彰一覧  
(2/2)

(敬称略)

優良工事表彰	工事名	横手地区中学校統合事業横手北中学校建設工事(電気設備工事)
	請負者	羽後電設工業(株)・(株)村岡電業社・伊藤電気(株)横手地区中学校統合事業横手北中学校建設工事(電気設備工事)特定建設工事共同企業体 代表 羽後電設工業株式会社横手営業所 取締役所長 佐々木 正義
優良技術者表彰	技術者氏名	現場代理人 佐藤 長 幸
選考理由	<p>躯体の品質を低下させないために重要なスリーブ間隔の適正な配置など、完成後に隠蔽される部分について、徹底した施工管理が行われていた。また、結線や締め付けについて、マーキング・確認シール・確認表押印と複数の人間により何度も確認するというチェック体制の充実は特に評価できる。そのほか、落雪対策やスイッチ保護、ケーブルにタグを付けるなど、施設管理に配慮した器具が設置されていた。横手市内製造のLED灯を採用するなどの地域貢献も見られた。</p>	

優良工事表彰	工事名	横手地区中学校統合事業横手北中学校建設工事(機械設備工事)
	請負者	横手水道工業(株)・平鹿設備工業(株)横手地区中学校統合事業横手北中学校建設工事(機械設備工事)特定建設工事共同企業体 代表 横手水道工業株式会社 代表取締役社長 栗 林 徹
優良技術者表彰	技術者氏名	現場代理人 杉 山 明 実
選考理由	<p>冷暖房機器の温度・風量・風向き・発生音量、給湯機器の温度・水量など、多くの試運転調整試験報告書から、一つの機器に品質が確保されていることが確認できる。穴あきピンポン玉を使用して、衛生器具とその排水管の品質を証明するなどの工夫も見られた。室内の配管支持においては、台座を使って配管の脱却防止を図るなど、維持管理への技術提案も積極的に行われていた。(左下写真は、建築・電気・機械全体で行われたラジオ体操をしている朝礼風景。)</p>	

優良工事表彰	工事名	横手地区中学校統合事業横手北中学校建設工事(建築本体工事等)
	請負者	創和建设(株)・(株)半田工務店・(株)大和組横手地区中学校統合事業横手北中学校建設工事(建築本体工事等)特定建設工事共同企業体 代表 創和建设株式会社 代表取締役社長 小 原 朗
優良技術者表彰	技術者氏名	現場代理人 佐藤 文 夫
選考理由	<p>大規模な学校施設建設には短い工期で、しかも二年連続の大雪という悪条件の中、統括的な立場で工事間調整を図りながら完成させ、無事開校を迎えられた。猛暑時の生コン打設では、生コン品質保持カバーを装着し、現場待機中の温度上昇を抑え、躯体の品質確保が図られていた。作業員の熱中症対策の徹底や、横手やきそばの振舞いなど現場の士気を高める工夫もなされていた。</p>	