（小学校）　　平成29年4月1日現在

学校名	棟用途	棟番号 棟番	棟番号 枝番	建築年	構造	階数	面積（㎡）	耐震区分	優先度調査 年度	優先度調査 ランク	第1次診断 年度	第1次診断 Is値	第2次診断 年度	第2次診断 Is値	第2次診断 q値（またはCT×SD）	改修 年度	改修後 Is値	改修後 q値（またはCT×SD）	備考
横手南	普通教室棟	14		H03	R	3	1,740	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	多目的ホール	15		H03	R	3	529	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	16		H03	R	3	1,332	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別・管理棟	17		H04	R	3	3,267	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	18	2	H05	R	1	1,247	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
旭	コンピュータ室棟	7		S58	R	1	447	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	9		H04	R	3	2,639	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別・管理棟	10		H05	R	3	1,196	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	階段棟	13		H06	R	2	25	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	11		H06	S	1	1,150	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
栄	物置	11	1	H06	R	2	45	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	エレベータ	11	2	H06	R	2	66	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	放送室	11	3	H06	R	2	45	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
横手北	教室・管理棟	1		H27	R	2	5,977	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	2		H27	R	1	1,412	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
朝倉	特別教室棟	1		S57	R	2	734	旧基準			H15	0.68	H16	0.73	0.73	－	－	－	
	階段棟	2		S57	R	2	56				H15	0.53	H16	0.73	0.73	－	－	－	
	廊下棟	4		S57	R	2	433				H15	0.64	H21	0.82	0.84	－	－	－	
	職員室棟	6		S57	R	2	288				H15	1.04	H21	0.89	0.91	－	－	－	
	廊下棟	8		S57	R	2	1,070				H15	0.53	H21	0.82	0.84	－	－	－	
	食堂棟	15		S57	R	1	368				H15	1.04	H21	0.82	0.84	－	－	－	
	普通教室棟	9		S57	R	2	646	旧基準			H15	1.11	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	10		S57	R	2	646	旧基準			H15	1.11	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	11		S57	R	1	323	旧基準			H15	1.99	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	12		S57	R	1	444	旧基準			H15	2.88	－	－	－	－	－	－	
	コンピュータ室棟	20		H08	R	2	448	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	時計台	13		S57	R	2	16	旧基準					H16	0.73	0.73	－	－	－	
	高架水槽	14		S57	R	2	16												
	屋内体育館	16		S57	R	2	1,044												
	管理棟	17		S57	R	2	206												
増田	教室・管理棟	1		S61	R	3	5,759	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	2	1	S61	S	1	1,225	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
浅舞	階段棟	1	1	H02	R	4	387	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	2	1	H02	R	4	4,311	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	食堂棟	2	2	H02	R	4	389	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	3		H02	R	3	1,530	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	5	1	S62	S	1	1,285	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
吉田	教室棟	1		S55	R	2	2,325	旧基準	H17	5			H21	0.86	0.59	－	－	－	
	特別・管理棟	12		S57	R	2	987	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	食堂棟	14		S57	S	1	303	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	22	1	H23	S	1	255	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	22	2	H23	S	1	645												
醍醐	普通教室棟	1	1	S55	R	3	1,469	旧基準	H17	3			H21	0.41	0.37	H22	0.75	0.37	
	特別・管理棟	1	3	S55	R	3	2,029	旧基準	H17	3			H21	0.59	0.45	H22	0.75	0.44	
	食堂棟	3		S55	S	1	445	旧基準					H21	0.23	0.71	H22	1.18	2.15	
	屋内体育館	13		S53	S	1	685	旧基準	H17	4			H21	0.21	0.64	H22	0.78	1.41	
雄物川	特別教室棟	1	1	H26	R	3	1,298	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	1	2	H26	R	3	307	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	管理棟	2	1	H26	R	3	1,601	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	管理棟	2	2	H26	R	3	796	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	3	1	H26	R	3	2,278	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	3	2	H26	R	3	140	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	4	1	H26	R	2	1,258	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	4	2	H26	R	2	126	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	体育館関連室	5	1	H26	R	1	300	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

（小学校）　　平成29年4月1日現在

学校名	棟用途	棟番号 棟番	棟番号 枝番	建築年	構造	階数	面積（㎡）	耐震区分	優先度調査 年度	優先度調査 ランク	第1次診断 年度	第1次診断 Is値	第2次診断 年度	第2次診断 Is値	第2次診断 q値（またはCT×SD）	改修 年度	改修後 Is値	改修後 q値（またはCT×SD）	備考
大森	教室・管理棟	16	1	H01	R	2	2,220	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	職員室棟	16	2	H01	R	2	235												
	特別教室棟	18		H01	R	1	162												
	普通教室棟	24		H20	R	2	933	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	25	1	H21	S	1	783	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	25	2	H21	S	1	361												
十文字第一	普通教室棟	1		S55	R	3	2,114	旧基準	H17	4			H21	0.84	0.85	－	－	－	
	特別・管理棟	2		S55	R	3	1,446	旧基準	H17	4			H21	0.63	0.52	H22	0.75	0.51	
	普通教室棟	3		S55	R	3	1,936	旧基準	H17	4			H21	0.82	0.83	－	－	－	
	屋内体育館	4		S55	S	1	981	旧基準	H17	4			H21	0.11	0.33	H22	0.74	1.34	
十文字第二	教室棟	8		H08	R	2	2,002	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	管理棟	9		H08	R	3	506	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	10		H08	R	1	838	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
植田	教室棟	8		H03	R	2	1,547	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	管理棟	9		H03	R	2	380	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	管理棟	10		H03	R	2	338	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	11	1	H03	S	1	739	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
睦合	教室・管理棟	6		S47	R	2	1,872	旧基準	H17	5			H21	0.56	0.47	H22	0.70	0.47	
	音楽室棟	10		H15	R	1	203	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	11		H14	R	1	912	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
山内	教室・管理棟	1	1	H02	R	3	1,883	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	2		H02	R	2	1,119	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	3		H02	R	2	724	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	廊下棟	4	1	H02	S	2	126	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	5	1	H02	S	1	904	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	5	2	H02	R	2	203	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	6		H03	R	2	3	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
大雄	教室・管理棟	18	1	H05	R	2	2,459	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	18	2	H05	R	1	304	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	食堂棟	18	3	H05	R	1	320	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	23	1	H23	S	1	610	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内体育館	23	2	H23	S	1	282												
	廊下棟	19	1	H26	S	1	9	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	20	1	H26	W	1	286	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	